



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka/investora: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006** a výsledkov uskutočneného konania takto rozhodol:

I.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

zriadenie vodnej stavby: „**POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA; ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA; VDJ KAJLOVKA 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA**“, ktorá je členená na stavebné objekty:

- SO 01 POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA;
- SO 02 ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA;
- SO 03 VDJ KAJLOVKA 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA,

a prevádzkové súbory:

- PS 01 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – strojnotechnologická časť,
- PS 02 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – elektrotechnologická časť,
- PS 03 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – hygienické zabezpečenie,

na pozemkoch parc. C-KN č. 1664/1 (E-KN 931/1; 939; 1105/1); 1679 (E-KN 1226/14); 1702/1 (E-KN 1222/2; 1226/1); 1705 (E-KN 1222/1; 2124/1); 1711; 1712 (E-KN 1190/1; 1190/2; 2161); 1713/1 (E-KN 2118/1); 1831 (E-KN 2159); 1835 (E-KN 1201); 1837/6 (E-KN 1103/4; 2158/2); 1838/2 (E-KN 1104/1); 1839; 1840; 3216; 3217; 3218; 3219; 3220; 3224; 3230; 3231; 3232; 3233; 3234; 3235; 3236; 3237; 3240 v k. ú. Horné Hámre a parc. C-KN č. 1679 (E-KN 1226/14; 1226/17); 1930/1 (E-KN 5197/2); 2117/1 (E-KN 1496/1); 2133 (E-KN 1471; 1473; 1474); 2135/1; 2135/2; 6589/1; 6600/4 (E-KN 5198/2); 6601 (E-KN 1482); 6602 (E-KN 1483); 6604/3; 6604/4; 6604/5; 6607; 6608 v k. ú. Nová Baňa.

A. Technický popis a účel využitia vodnej stavby:

Stavebné práce sa budú realizovať postupne od čerpacej stanice (ČS) Kajlovka po vodojem (VDJ) Kajlovka v súbehu s jestvujúcim potrubím. Výstavba nového výtlačného potrubia (tvárna liatina) DN 250mm PN 25 v dĺžke 1 100,0 m a (HDPE PE 100 RC SDR 11) D 315x28,6mm PN 16 v dĺžke 1387,26 m sa bude realizovať otvoreným výkopom tzv. pripokládkou v súbehu s jestvujúcim potrubím v jeho ochrannom pásme, v súbehu s cestou III. triedy smer Nová Baňa a potoka Marastý, (ktorý je v správe LESOV SR, š.p., Banská Bystrica). Križovanie pod cestou III/2513 je riešené pretláčaním oc. chráničkou DN 400mm a následným vťahnutím potrubia na klzných objímkach – celkom 2x. Križovanie potoka Marastý je riešené prekopením a uložením potrubia do oc. chráničky DN 400mm – celkom 2x. Jestvujúce potrubie musí zostať počas výstavby funkčné a prepojenie na potrubie pri ČS a VDJ sa zrealizuje v závere prác, následne sa nové potrubie vyčistí, odtlakuje a vydezinfikuje. Celková dĺžka rekonštrukcie potrubia je 2 487,00 m.

V rámci rekonštrukcie ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ a VDJ Kajlovka 2x250 m³ sú riešené búracie práce, sanácie objektov po stavebnej aj technologickej stránke - výmena okien, výmena dverí, úprava vnútorných povrchov a vstupov do nádrží, oprava a úprava pôvodných konštrukcií, izolačné práce, tesniace práce, demontáž a montáž technologického zariadenia, armatúr a rozvodných potrubí (vrátane čerpacích agregátov a zariadenia na dezinfekciu vody), elektromontážne práce /silnoprúdové rozvody – (svetelné, zvukové, motorické, bleskozvod) a ASRTP/, klampiarske a zámočnicke práce, odvetranie objektov ČS a VDJ, úprava vonkajších povrchov, nová sedlová strecha VDJ, nové spevnené plochy, betónový rigol, dažďová kanalizácia z ČS (DN 200 PVC SN 10, dĺžka 31,49 m), šachty a rekonštrukcia oplotení.

B. Pre uskutočnenie vodnej stavby určuje špeciálny stavebný úrad nasledovné podmienky:

1. Povolenie sa vydáva pre stavebníka/investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006.
2. Vodná stavba „**POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA; ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA; VDJ KAJLOVKA 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA**“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť GRANDDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).
4. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať na ochranu zdravia a životov osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a príslušné technické normy.
7. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky - odborný dozor nad uskutočňovaním prác bude vykonávať dodávateľ. Stavebník/investor je povinný do 15 dní od výberu dodávateľa nahlásiť tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. f); h) stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN.
11. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).
12. Stavebník je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru.
14. Pri realizácii stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona je žiadateľ povinný použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a originálne doklady o ich vhodnosti predložiť pri kolaudácii stavby.
15. Vodná stavba bude ukončená v termíne do konca decembra 2019.
16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
17. Kolaudačné konanie vykoná špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal povolenie na zriadenie vodnej stavby a to na základe písomného návrhu.
18. S odpadmi vznikajúcimi prevádzkou a užívaním vodnej stavby nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

C. Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú ďalšie podmienky tak, ako to vyplýva z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania:

a) StVPS, a.s., Závod 06 ZV,ZH, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom vyjadrenie zn. 5246/2017 zo dňa 16.05. 2017:

1. K technickému riešeniu - Výtlačné potrubie:
 - navrhnuť úsekový uzáver DN 250 mm v mieste zmeny materiálu TLT/HDPE,
 - chráničku križovania s potokom Marasky predĺžiť o 1 m na každú stranu,
 - VB 3 a VB 7 ísť betónovým blokom,
 - vyhľadávací kábelový vodič musí svojou izoláciou zodpovedať frakcii prehodenej zeminy do \varnothing 32 mm,
 - spájanie koncov vodiča pri predĺžení vykonávať v poklopoch napojovacích vývodov,

- pri súbahu a križovaní navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami požadujeme rešpektovať STN 736005 „Priestorová úprava inžinierskych sietí“.

2. K technickému riešeniu - ČS Kajlovka:

- zrušiť montážnu jamu zabetónovaním,
- posúdiť jestvujúce vysokozdvížne zariadenie návazne na nové technologické zariadenie (nosnosť, manipulácia),
- stanoviť postup vykonávania výmeny navrhnutého typu čerpadla s el. motorom od demontáže, použitia príslušných zdvíhacích zariadení po naložení na motorové vozidlo,
- riešiť výmenu PE potrubia D 32 mm slúžiaceho na dezinfekciu vody v prívodnom potrubí ŽSV.

3. K požiarnemu zabezpečeniu stavby:

- k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej PD, vypracovanej GRANDDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2), 12/2016 (ďalej projektová dokumentácia) máme za oblasť bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom nasledovné pripomienky:
 - a) v predloženej projektovej dokumentácii časť – požiarne zabezpečenie stavby je potrebné v súlade so záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarom riešiť buď len problematiku zatepl'ovacieho systému alebo požiarne zabezpečenie celej stavby,
 - b) v projektovej dokumentácii nie je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – toto doplniť do projektovej dokumentácie.

4. Nakoľko Vami predložená PD je vypracovaná s podrobnosťou realizačnej PD, žiadame zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby, resp. splnenie najmä nasledovných podmienok:

- a) vopred oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu (StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom) zahájenie prác,
- b) prizvať prevádzkovateľa vodovodu na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby a ku kolaudácii a preberacím konaniam stavby.

b) **StVS, a.s., Technický odbor – oddelenie investícií, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica** stanovisko apríl/2017:

Predmetná stavba je v súlade s dlhodobým Plánom rozvoja a investícií StVS, a.s. B. Bystrica v oblasti obnovy existujúcej vodovodnej infraštruktúry na dosiahnutie bezpečnosti dodávky vody z verejných vodovodov a Plánom obnovy verejných vodovodov StVS, a.s. do roku 2024. K projektovému riešeniu nemáme pripomienky.

c) **SVP, š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č. vyjadrenia CS SVP OZ BB 114/2017/75 CZ 4416/2017-39 210 zo dňa 10.04. 2017:**

1. Prípadný výrub drevín riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2. Stavebník vykoná všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie všetkých navrhovaných prác nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových ako aj podzemných vôd.
3. Nezmenšovať prietochný profil koryta vodného toku ukladaním stavebného materiálu a materiálu z búracích prác v koryte toku. V prípade, že tieto spadnú do toku, okamžite ich odstrániť.
4. Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu na brehu vodného toku.

d) **SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFZ/2017/056899 SPFZ/2017/12885 zo dňa 07.06. 2017:**

1. Na dotknuté pozemky vo vlastníctve SR a v správe SPF: E-KN 2118/1, E-KN 2159, E-KN 2161, E-KN 2124/1, E-KN 2158/2, C-KN 3234 /k.ú. Horné Hámre/; E-KN 5198/2, E-KN 5197/2 /k.ú. Nová Baňa/, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena na základe Zmluvy o vecnom bremene podľa § 151n OZ a § 19 ods. 1) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení na predmetné pozemky v súlade s porealizačným zameraním stavby/stavebných objektov v rozsahu záberu OP vodnej stavby.
2. K realizácii stavby a k vstupu na pozemky vedené ako vodný tok je nutný súhlas správcu toku.
3. Po dokončení stavby budú pozemky dané do stavu pre plnenie pôvodného účelu. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, čím nie je dotknuté právo na náhradu spôsobených škôd v prípade ich neodstránenia.
4. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.
5. SPF si uplatňuje právo zriadenia vecného bremena na základe žiadosti investora/vlastníka stavby, ku ktorej bude priložený porealizačný geometrický plán stavby na zriadenie vecného bremena, originál resp. overená kópia právoplatného stavebného povolenia a znalecký posudok na ocenenie vecného bremena.
6. SPF si uplatňuje právo na jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania u držiteľa povolenia alebo ním poverenej právnickej osoby do 6 mesiacov odo dňa, keď sa o tom SPF

dozvedel (subjektívna lehota), najneskôr však do 12 mesiacov od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (objektívna lehota).

e) **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. vyjadrenia 6611700034 zo dňa 02.01. 2017:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Jana Medved'ová, jana.medvedova@telekom.sk, +421 45 6790949.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- 10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Jaromír Rakyta, jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 6790950, 0914701030. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.**
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

f) Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. vyjadrenia TD/NS/0141/2017/Ba zo dňa 28.02. 2017:

1. Všeobecné podmienky:

- a) po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- b) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- c) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- d) ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- e) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- f) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- g) každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0805 111 727,
- h) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300€ až 150 000€,
- i) k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

g) SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. vyjadrenia 4600031063 zo dňa 24.01. 2017:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D nachádzajú.
2. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
3. SSE - Distribúcia, a.s. s uvedenou stavbou súhlasí pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf.

h) Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica č. vyjadrenia 42036/2017-240 zo dňa 04.10. 2017:

1. Dodržať všetky práva a povinnosti v zmysle (vodného zákona) č.364/2004
2. Rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č.543/2002 Z.z Zákona ochrane prírody a krajiny
3. Práce realizovať podľa projektovej dokumentácie
4. Výstavbou nedôjde k zníženiu prietokového profilu vodného toku
5. Pri stavbe nezasahovať do telesa toku a brehových porastoch drobného vodného toku

i) Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica č. stanoviska 18846/150/2017 zo dňa 16.08. 2017:

S obmedzením využívania pozemkov v našej správe v k.ú Horné Hámre o výmere 631m² a v k.ú. Nová Baňa o výmere 3020 m² tak ako sú uvedené v skrátenej projektovej dokumentácii súhlasíme za nasledovných podmienok :

- a) žiadateľ uzatvorí s LSR dohodu v zmysle §35 zákona č. 326/2005 Z.z. na základe znaleckého posudku za predčasnú likvidáciu a ušľú produkciu na lesných porastoch,
- b) pozemok, ktorý je predmetom vyňatia bude v teréne vytýčený,

- c) výkopové práce budú realizované v termíne, ktorý bude dopredu dohodnutý s lesnou správou Brod, tak aby nedošlo k obmedzeniu lesnej prevádzky,
- d) termín realizácie prípadného odlesnenia (mimoriadnu ťažbu), žiadateľ dohodne s OZ a príslušným OLH,
- e) po ukončení realizácie stavby, požadujeme trasu vodovodu zamerať GP za účelom uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena a následne uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena,
- f) na dočasne vyňatých lesných pozemkoch, bude po ukončení stavby žiadateľom realizovaná technická a biologická rekultivácia v zmysle plánu rekultivácie.

j) BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY č. stanoviska 07773/2017/ODDSMCI-2 25195/2017 zo dňa 26.07. 2017:

1. Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska vlastníka ciest II. a III. Triedy požaduje v celom rozsahu dodržať podmienky stanovené správcom cesty, Banskobystrickou regionálnou správou ciest a.s. v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/01557/2017 BBRSC/02795/2017 zo dňa 19.6.2017. Podmienky a požiadavky, ktoré stanovila BBRSC v cit. Vyjadrení žiadame zapracovať do rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia.
2. BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2513 si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

k) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica č. vyjadrenia BBRSC/01557/2017 BBRSC/01557/2017 zo dňa 19.06. 2017:

1. Technické podmienky realizácie stavby :

a) Križovanie cesty III/2513 2x

- križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky
- štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 1,5m od vonkajšej hrany uvedenej cesty v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. Kamody Jaroslav t.č. 0918543605
- miesto križovania označiť podľa normy
- pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5m
- štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu

b) Trasa výtlačného potrubia, v súbehu s cestou III/2513

- s prípadným umiestnením výtlačného potrubia uloženého v zemi v cestnom pozemku (v tesnej blízkosti spevnenej krajnici) nesúhlasíme
- do spevnenej časti cesty a odvodňovacieho rigolu cesty III/2513 nebude vykonaný žiadny zásah
- zemný výkop vedený v súbehu s cestou III/2513 bude od vonkajšej hrany pozemku cesty min. 2,0m a výkop musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605

- do spevnenej cesty (živičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný žiadny zásah
2. Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC pracovisko ZH p. Kamodyho 0918543605.
 3. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2513 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby potrubie ČS Kajlovka-VDJ Kajlovka – Rekonštrukcia ČS Kajlovka, VDJ 2x250xm3, VDJ Kajlovka 2x250m3 – rekonštrukcia - zodpovedá investor.
 4. Práce v dotyku s cestou III/2513 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.4. prílušného kalendárneho roka.
 5. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania práca o výnimku z ochranného pásma cesty III/2513.
 6. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty.
 7. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 8. Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2513 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.
 9. Súbeh s cestou a križovanie cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie v Žiari nad Hronom.

1) REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom č. stanoviska I/2017/00219-2 zo dňa 21.02. 2017.

RÚVZ v Žiari nad Hronom podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

Týmto záväzným stanoviskom sa nenahrádza povinnosť účastníka konania podľa § 52 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z. predložiť RÚVZ v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na kolaudáciu stavby.

m) KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica č. stanoviska KPUBB-2017/5716-2/10404/RUS zo dňa 10.02. 2017:

Vzhľadom na to, že pri jej realizácii nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje :

- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon,“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov,
- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedá na vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica tel. č. 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezozmeny až do obhliadky KpÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

n) Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava stanovisko k PD č. 2447/2/2017 zo dňa 11.04. 2017:

Odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby :

Zistenia :

1. Prístup do akumuláčnych nádrží (objekt SO 02) nie je bezpečný : nie je navrhnutá pevná vodorovná plošina (s dĺžkou min. 600mm) medzi rebríkom v technologickej miestnosti a dverami a chýba druhé držadlo (pol. Z3), medzi držadlom rebríka v akumuláčnej nádrži a dverným krídlom v otvorenej polohe (smerom do nádrže), nie je dostatočný voľný priestor (min. 60mm), chýba druhé držadlo oproti navrhovaného (pol. Z4), nedostatočná je dĺžka držadiel Z3 a Z4 (min. 1500mm nad výstupnou úrovňou rebríka) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3282 .
2. Nepostačuje šírka schodiska 760mm pre prístup do suterénu technologickej miestnosti – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 26 9010
Poznámka: Vyžaduje sa šírka schodiska (komunikácie) min. 850mm.
3. Prístup do akumuláčnych nádrží (objekt SO 03) nie je bezpečný: nedostatočná je dĺžka držadla Z5, nie je navrhnuté podporné miesto, bokom od rebríka, pre dočasný prestup osoby pri otvorení dverí (PL2, PL3), nedostatočná je dĺžka držadla Z7 a chýba druhé

držadlo Z7 –rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3282.

4. Súčasťou projektu stavby nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam- rozpor s § 4 ods. 1 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre manipuláciu a skladovanie fliaš na chlór-rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. VI. SR č.391/2006 Z.z. nar. VI. SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č.67/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 07 8304, STN 26 9010 a TN 26 9030.

Pripomienky a upozornenia:

6. Priečky pevne zabudovaných rebríkov je potrebné navrhnuť z tyčovej ocele v zmysle čl.83 STN 74 3282. V projekte sú navrhnuté priečky z rúrok 25/25/2,5mm.
7. Vzhľadom na usporiadanie armatúr v suteréne manipulačnej komory je potrebné navrhnuť aj druhý vstupný otvor. Tento otvor je zakreslený aj na výkrese č.E 3.2.4. ale nie je riešený v stavebnej časti.
8. V súhrnnej technickej správe na str.12 je uvedené neplatné nar. VI. SR č.359/2006 Z.z.
9. V technickej správe G.3.1. v časti 4 sú uvedené neplatné zákony: zákon č.95/2000 Z.z. a zákon č.158/2001 Z.z.
10. V technickej správe v časti PS 01 ČS a VDJ je uvedená nesplatná STN EN 287-1.
11. V technickej správe SO 01 nesprávne je uvedená vyhl. Č. 146/2013 Z.z. v súvislosti s riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Platí vyhl. Č.147/2013 z.z. v znení neskorších predpisov.
12. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
13. Pracovné prostriedky (technologické zariadenie vodojemu, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
14. Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. Č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

o) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom č. stanoviska ORPZ-ZH-ODI-10-087/2017 zo dňa 31.07. 2017.

1. Žiadateľ je povinný pod v dostatočnom časovom predstihu pred použitím príslušného dopravného značenia informovať tunajší ODI OR PZ ZH o jeho použití. (min. 3dni vopred na tel. č. 0961643511, 3500, alebo mailom michal.obertas@minv.sk).
2. Realizáciu prác žiadame vykonávať tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo najkratší čas.
3. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie prenosných dopravných značiek musí zodpovedať ustanoveniam a obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavkám príslušných technických predpisov.
4. Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov.
5. Realizácia osadenia dopravných značiek bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6. Prenosné dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.
7. Navrhovaný počet dopravných značiek nemusí byť konečný, nakoľko dopravná situácia môže vyvolať aj ďalšie zmeny vo vedení cestnej premávky, v dôsledku ktorých vznikne nutnosť operatívne prispôbiť, resp. doplniť navrhnuté prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia.
8. V prípade potreby (ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky), žiadame premávku na ceste II/2513 regulovať náležite poučenými osobami označenými v zmysle § 4, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

p) Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

1. V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb.
2. V plnej miere dodržať vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 19.06.2017 č.BBRSC/01557/2017 (BBRSC/02795/2017).
3. Zemný výkop vedený v súbehu s cestou III/2513 požadujeme od vonkajšej hrany pozemku cesty min. 2,0m.

4. Pri umiestnení výtlačného potrubia v súbehu s cestou III/2513 dodržať v plnej miere vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 19.06.2017 č. BBRSC/01557/2017 (BBRSC/02795/2017).
5. Pri križovaní cesty III/2513 pretláčaním ocelevej chráničky v plnej miere dodržať vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 19.06.2017 č. BBRSC/01557/2017 (BBRSC/02795/2017).
6. Investor stavby minimálne 30dní pred samotnou realizáciou prác/súbeh, križovanie/ požiada tunajší úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Žiar nad Hronom o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2513, o povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/2513, o určenie dočasného prenosného dopravného značenia na ceste III/2513.
7. K uvedeným žiadosťiam žiadateľ doloží okrem príslušnej dokumentácie potrebný súhlas správcu cesty Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného riaditeľstva v Žiari nad Hronom. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dočasného dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad Hronom.
8. Vozidlá, mechanizmy budú vychádzať na cestu očistené. Akékoľvek prípadné znečistenie vozovky okamžite odstrániť.
9. Za čistotu cesty III/2513, odvodňovacieho systému a jej označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „Potrubie ČS Kajlovka – VDJ Kajlovka – rekonštrukcia, ČS Kajlovka, VDJ 2x250m3, VDJ 2x250m3 – Rekonštrukcia,, bude zodpovedať investor (stavebník).
10. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty a poškodenie uvedie do pôvodného stavu.
11. Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou stavby „potrubie ČS Kajlovka – VDJ Kajlovka – Rekonštrukcia, ČS Kajlovka, VDJ 2x250m3, VDJ Kajlovka 2x250m3 – rekonštrukcia bude zodpovedať investor (stavebník).
12. Práce v dotyku s cestou III/2513 nie je možné realizovať v zimnom období od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
13. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

D. Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie je v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov súčasne stavebným povolením.
2. Príslušný orgán štátnej vodnej správy môže uvedené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom konaní podľa podmienok vodného zákona.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť spoločnosťou GRANDDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).
4. Pri výstavbe vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové vody a podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.
5. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku v znení neskorších predpisov).
6. Toto povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti nebolo začaté s realizáciou vodnej stavby.

E. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Pripomienky a návrhy účastníkov konania a dotknutých orgánov boli akceptované, splnené, zapracované do podmienok tohto povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 podala dňa 23.06.2017 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na uskutočnenie vodnej stavby „POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA; ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA; VDJ KAJLOVKA 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA“, ktorá je členená na stavebné objekty SO 01 POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA; SO 02 ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA; SO 03 VDJ KAJLOVKA 2x250 m³ – REKONŠTRUKCIA a prevádzkové súbory PS 01 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – strojnotechnologická časť, PS 02 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – elektrotechnologická časť, PS 03 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m³ – hygienické zabezpečenie, v k. ú. Nová Baňa, podľa predloženej projektovej dokumentácie s dátumom vyhotovenia 12/2016 vypracovanej spoločnosťou GRANDDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 27.07. 2017, postúpil v súlade s § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní žiadosť o vydanie povolenia Okresnému úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na priame vybavenie.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomil listom č.

č. OU-ZC-OSZP/2017/001169/MD VP24/2017 zo dňa 14.09. 2017, všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány, že dňom doručenia návrhu bolo začaté spojené vodoprávne konanie o vydanie povolenia podľa § 26 zákona vodného zákona na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby a na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov určil 14 dňovú lehotu od doručenia upovedomenia.

Do podkladov žiadosti bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, č. 8.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad vo vykonanom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie uvedenej vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona ako aj podľa § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Podmienky dané v ich rozhodnutiach, resp. vyjadreniach sú skoordované a zakotvené do podmienok tohto rozhodnutia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené ustanoveniami stavebného zákona a vodného zákona. V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia výstavby vodnej stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a výsledky uskutočneného konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom (§ 177 Správneho súdneho poriadku).

Mgr. Ivana Búciová
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 974 98 Banská Štiavnica
4. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
5. Ing. Ľubomír Zvada - projektant, GRANDÉM, a.s., so sídlom Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
6. Mestský úrad Nová Baňa, primátor mesta, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
7. Obecný úrad Horné Hámre, starosta obce, 966 71 Horné Hámre
8. Jozef Michňa, Cintorínska 125/49, 968 01 Nová Baňa
9. Anton Pittner a manž. Jana, Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
10. Anton Koniar (manž. Mária Ďurčeková), Rekreačná č. 398, 968 01 Nová Baňa
11. Ladislav Koniar, Rekreačná 398, 968 01 Nová Baňa
12. Ľudmila Mihalová, Kľakovská 877/4, 966 81 Žarnovica
13. Vladimír Búry, 966 63 Hodruša-Hámre č. 214
14. PhDr. Mária Štefanovová, Adlerova č. 9/31, 841 02 Bratislava
15. Vladimír Cvanga, Kľakovská č. 17/1, 966 81 Žarnovica
16. Mária Popracová, 966 71 Horné Hámre č. 48
17. Helena Prachárová, Kpt. Nálepku č. 248/65, 019 01 Ilava
18. Mária Miháliková, Voznica 122, 966 81 Žarnovica
19. PaedDr. Margita Štrbová, Mieru 1238/46, 968 01 Nová Baňa
20. MUDr. Marián Martinec a Jolana Martincová, Južná 223/35, 949 01 Nitra
21. Daniela Králiková, 958 42 Brodzany 339
22. Mária Miháliková, Na Gremenici 860/6, 966 81 Žarnovica
23. Anna Kasanová, Školská 46/18, 968 01 Nová Baňa
24. Jozef Krlička, 966 71 Horné Hámre 267
25. Pavol Blaško, Záhradná 321/19, 900 26 Slovenský Grob
26. Ladislav Palatínus, Kyslá 282, 966 61 Hodruša-Hámre 1
27. Helena Chmolová (m. Emil), 966 71 Horné Hámre č. 269
28. Ján Cvanga, Mierová 19, 966 81 Žarnovica
29. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
30. SPF Bratislava, Regionálny odbor Zvolen, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
31. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
32. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Ostatní účastníci konania – osoby, ktoré majú vlastnícke a iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté - **verejnou vyhláškou**

Na vedomie:

1. Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
2. OR HaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
3. OÚ Žiar nad Hronom, poz. a lesný odbor, prac. Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
7. OÚ Žiar nad Hronom, odb. CD a PK, Ul. SNP120, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
14. OÚ Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona sa toto oznámenie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nová Baňa a Obce Horné Hámre spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli Okresného úradu Žarnovica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku s vyznačením údajov o zverejnení zaslať späť na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Právne účinky doručenia má výhradne doručenie verejnou vyhláškou prostredníctvom úradnej tabule Okresného úradu Žarnovica.

Vyvesené dňa:

.....

Podpis a odtlačok pečiatky

Zvesené dňa:

.....

Podpis a odtlačok pečiatky