

Číslo spisu  
OU-PB-OSZP-2020/000086-007

15. 01. 2020

Vybavuje



## ROZHODNUTIE

stavebné povolenie

### Popis konania / Účastníci konania

Obec Horný Lieskov zastúpená starostom obce požiadala dňa 30. októbra 2019 o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II.“.

### Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby, dokladov a výsledku stavebného konania vydáva

stavebníkovi

Obec Horný Lieskov zastúpená starostom obce, 018 21 Dolný Lieskov, IČO 00623695

na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu

„Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II.,

na ktorú nie je potrebné samostatné územné rozhodnutie podľa záväzného stanoviska Obce Horný Lieskov č. 625/2019 zo dňa 28. októbra 2019

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona, v rozsahu projektovej dokumentácie „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II.“

Popis stavby

- Vodovodné potrubie HDPE 100 SDR 11 PN 10, priemer 110x6,6 – DN 100 celkovej dĺžky 714,1 m, z toho
- vetva A dĺžky 289,6 m, podzemný hydrant DN100 - 2ks
- vetva B dĺžky 85 m, podzemný hydrant DN100 - 1ks

- vetva C dĺžky 154,5 m, podzemný hydrant DN100 - 1ks
- vetva D dĺžky 185 m, podzemný hydrant DN100 - 1ks
- vyhl'adávací vodič AYKY a príslušné armatúry

Stavba sa povoľuje na pozemkoch KNC č. 637/84, 752/2, 599/10, 599/11, 637/85, 642/74, 642/59, 751/1 (KNE č. 751) k. ú. Horný Lieskov. Druh pozemkov – trvalé trávnaté porasty, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda. Parcely KNC č. 599/10, 637/84, 642/59, 642/74 k. ú. Horný Lieskov sú vo vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva č. 1. Parcely KNC č. 599/11, 367/85, 752/2, KNE č. 751 k. ú. Horný Lieskov sú vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa listu vlastníctva č. 624. Stavebník predložil súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS51889/2019/402-006 SPFZ149281/2019 zo dňa 12. 12. 2019.

Účelom stavby je zásobovanie pitnou a požiarnou vodou.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom – Ing. Miloslav Remiš, reg. č. 4289\*Z\*4-24. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi druhé bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavba nebude začatá.
3. Stavba bude uskutočnená do 31. októbra 2021.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídlo) dodávateľa stavby. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
5. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
7. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ustanovení Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
8. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku podľa § 43i stavebného zákona.
10. S odpadom vzniknutým počas výstavby zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov

a) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, list č. 4600054789 zo dňa 31. 10. 2019, okrem iného:

1. V predmetnej lokalite katastra Horný Lieskov podľa Vami predloženej situácie stavby rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov — časť — Sedlište — Niva II. a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD, a. s. nachádzajú — skrine, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body, podzemné vedenia NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (bledomodrou – VVN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou - NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia, tyrkysová — rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete — žiadame rešpektovať navrhované).

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

1. Stavba vodovodu (KN-C 637/85, 637/74, 637177, 637/81, 752/2, 642/59, 642/26 k. ú Horný Lieskov) je v priamej kolízii s nadzemným vedením VN, podzemným vedením NN, ako aj plánovanou výstavbou elektroenergetických rozvodných zariadení SSD, a.s.

2. Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčenie podzemných vedení, ktoré bude realizované na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> , pri ktorom bude dodávateľ stavebných prác preukázateľne oboznámený o blízkosti energetických zariadení. Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za úhradu v zmysle platného cenníka.

3. Stavba vodovodu musí byť realizovaná tak, aby boli pri súbehu a križovaní dodržané minimálne vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

4. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk) a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že v trase komunikácie sú uložené podzemné silové elektrické vedenie.

5. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané :

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

6. Pri výstavbe nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.

7. Pri výstavbe nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť podzemné el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.

8. V prípade poruchy na podzemných a nadzemných el. vedeniach následkom živej pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení a pri jej odstraňovaní SSD, a.s. nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochranných pásmach elektroenergetických zariadení.

9. SSD si vyhradzuje v zmysle Zákona 251/2012, § 11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

10. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD a začatím kolaudačného konania je nutné prizvať zástupcu SSD, kontakt: (prevádzkovateľ@ssd.sk) na kontrolu zariadení a požiadať o stanovisko k dodržaniu podmienok vyjadrenia SSD, a.s.

b) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2019/26172-2/100544 zo dňa 5. 12. 2019, okrem iného:

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným — predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze: správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

c) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 8380/22/2019-CA zo dňa 24. 10. 2019:

1. Na parcelách určených k realizácii navrhovaného vodovodu sa v súčasnosti nenachádzajú IS v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.).

2. Jestvujúci verejný vodovod, ktorý je v obci Horný Lieskov vybudovaný, je v majetku obce Horný Lieskov a PVS, a.s. je jeho prevádzkovateľom na základe nájomnej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu.

3. V zmysle § 52 odst. 1 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách je predmetné rozšírenie vodovodu charakterizované ako vodná stavba. V zmysle § 26 citovaného zákona je pre realizáciu prepojenia vodovodu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. To znamená, že na predmetné rozšírenie vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie ako na vodnú stavbu.

4. V prípade, že navrhované rozšírenie vodovodu bude prevádzkovať Považská vodárenská spoločnosť a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia na rozšírenú časť verejného vodovodu obec Horný Lieskov uzatvorí s PVS, a.s. nájomnú zmluvu na prevádzkovanie rozšírenej časti verejného vodovodu.

Technické podmienky rozšírenia vodovodu

5. Navrhované rozšírenie vodovodu žiadame riešiť v zmysle platných STN.

6. Pripojenie navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci vodovod v správe PVS a.s. bude realizované za prítomnosti majstra prevádzky vodovodov v Beluši.

7. Nad zemnými uzávermi žiadame použiť kompozitové poklapy.

8. V najnižšom mieste vodovodného potrubia umiestniť hydrant ako kalník, v najvyššom hydrant ako vzdušník. Hydranty žiadame označiť hydrantovou tyčkou a tabuľkou.

9. V projektovej dokumentácii žiadame vyznačiť podzemné hydranty, ktoré budú plniť aj funkciu požiarnych hydrantov.

10. Za miestom pripojenia na exist. vodovod žiadame umiestniť uzatváraciu armatúru so zemnou súpravou.

11. V miestach spájania jednotlivých vetiev navrhovaného rozšírenia vodovodu žiadame umiestniť uzatváracie armatúry tak, aby v prípade vzniku porúch na jednej z vetiev vodovodu, tieto sa dali jednotlivo odstaviť a nemuselo sa odstavovať celé rozšírenie verejného vodovodu v mieste pripojenia na jestvujúci verejný vodovod.

12. Prevádzkovateľ verejného vodovodu garantuje predpísaný tlak vody v mieste pripojenia na verejný vodovod. V prípade zníženia tlaku vody vo vodovodnej prípojke spôsobeného výškovým osadením predmetnej nehnuteľnosti, tlak vody si bude vlastník nehnuteľnosti a teda aj vodovodnej prípojky upravovať osadením domácej tlakovej stanice osadenej za vodomernom a to mimo vodomernú šachtu.

13. Stavba rozšírenia verejného vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných stavieb ( § 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v platnom znení ).

14. Pri realizácii podsypu, obsypu a tlakovej skúšky na rozšírenom vodovode bude prizvaný majster vodovodov v Beluši a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku.

15. Za účelom zisťovania porúch vodovodnej siete žiadame uložiť nad vodovodné potrubie vyhládavací vodič s prepojením na uzatváracie armatúry na konci a začiatku rozšírenia verejného vodovodu.

16. Vodovodné potrubie rozšírenej časti verejného vodovodu bude uložené v súlade so STN 75 24 01 čl. 31 do nezamrzajúcej hĺbky v závislosti od podlažia, t. j. najmenej 130 až 150 cm.

17. Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia ( vlastné prepoje navrhovaného potrubia na jestvujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu, reorganizácia zásobovania pitnou vodou a pod.) budú fakturované investorovi.

18. Na navrhovanom rozšírení vodovodu požadujeme použiť uzatváracie a ovládacie armatúry, hydranty V kvalite tvárna liatina s povrchovou protikoróznou úpravou. Doporučujeme fy Juhomoravská armatúrka, AVK, HAWLE.

19. Pred začatím realizácie zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí v správe PVS a.s. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica.

20. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OU-PB-OSZP-2019/013695-2 ZG4 5 zo dňa 4. 11. 2019:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

2. Vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

3. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

5. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

6. Všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

7. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

e) Slovenský pozemkový fond, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. SPFS51889/2019/402-006 SPFZ149281/2019 zo dňa 12. 12. 2019:

K uvedenej požiadavke Vám SPF oznamuje, že súhlasí s predmetným stavebným zámerom v zmysle predloženej projektovej dokumentácie - situácie stavby za podmienok:

- na dotknuté pozemky bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas súčasného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na Žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

12. Pri realizácii stavby musia byť použité materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní predpísaných skúšok je stavebník povinný predložiť ku kolaudácii stavby.

13. Pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie súhlasu podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na používanie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu 1 roka.

14. Stavba má charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu.

15. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie.

16. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy návrh na kolaudáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania neboli podané

### Odôvodnenie

Obec Horný Lieskov zastúpená starostom obce požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 30. októbra 2019 o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II.“.

Obec Horný Lieskov vydala listom č. 625/2019 zo dňa 28. októbra 2019 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona, v zmysle ktorého súhlasí s uskutočnením predmetnej stavby a taktiež súhlasí, aby podľa § 120 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie. Podľa stanoviska na stavbu nie je potrebné samostatné územné rozhodnutie.

Tunajší úrad na základe podanej žiadosti a predložených dokladov oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania listami č. OU-PB-OSZP-2019/014001-1/ZB1 zo dňa 6. 11. 2019 a č. OU-PB-OSZP-2019/014001-2/ZB1 zo dňa 6. 11. 2019. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 8. 1. 2020. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pripomienky a námietky podané neboli. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

K stavbe sa vyjadrili Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., SPP – distribúcia, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Slovenský pozemkový fond, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica ktorých prípadné podmienky sú zapracované v rozhodnutí.

Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru, že stavebné povolenie je možné vydať, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok neurčuje.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom.

Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.

Ing. Daniela Benčová  
poverená vedením odboru

### Doručuje sa

Obec Horný Lieskov  
Horný Lieskov  
018 21 Horný Lieskov  
Slovenská republika

### Na vedomie

Slovenský pozemkový fond -Bratislava, Regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica 1  
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 1  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1  
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred, 017 01 Považská Bystrica 1