



Mesto Považská Bystrica
Centrum 3
017 13 Považská Bystrica
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2023/001295-009

Ing. Mjartan /
+421424300196

17. 04. 2023

Vec

"SO 02 Prekládka areálového vodovodu, SO 03.1 Kanalizačná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 04.1 Vodovodná prípojka, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Zokruhovanie areálového vodovodu" - oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PB-OSZP-2023/001295-008 zo dňa 14. 04. 2023 verejnou vyhláškou podľa § 80 ods. 1 primerane § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 02 Prekládka areálového vodovodu, SO 03.1 Kanalizačná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 04.1 Vodovodná prípojka, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu“, ktoré sú súčasťou stavby „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia s.r.o., s administratívno-sociálnym vstavkom“, pre navrhovateľa KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36303135.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica, na úradnej tabuli tunajšieho úradu, na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu. Týmto tunajší úrad súčasne zverejňuje povolenie podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona.

vyvesené dňa:

zvesené dňa:

pečiatka, podpis:

Príloha

- Rozhodnutie č. OU-PB-OSZP-2023/001295-008 zo dňa 14. 04. 2023

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Telefón

+421424300193

E-mail

oszp.pb@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-PB-OSZP-2023/001295

Por.č.záznamu

009

Číslo záznamu

0017509/2023

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická


Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu

OU-PB-OSZP-2023/001295-008

Považská Bystrica

14. 04. 2023



Rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie.

Výrok

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na základe podaného návrhu, predložených dokladov a výsledku kolaudačného konania

navrhovateľovi

KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36303135

podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie

stavebných objektov majúcich charakter vodných stavieb

„SO 02 Prekládka areálového vodovodu, SO 03.1 Kanalizačná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 04.1 Vodovodná prípojka, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu“,

ktoré sú súčasťou stavby „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia s.r.o., s administratívno-sociálnym vstavkom“, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PB-OSZP-2021/009226-010 zo dňa 16. 12. 2021, a ktoré sú uskutočnené na pozemkoch k. ú. Považské Podhradie parc. KNC č. 341/114, 341/113, 341/112, 341/87, 341/10, 341/104, 341/83, 341/80, 341/99, 641/88, 341/78, 341/64 a k. ú. Šebešťanová parc. KNC č. 607/15.

Podmienky povolenia

1. Stavbu udržiavať v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

2. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

3. Stavba môže byť užívaná na účel, na ktorý bola povolená a vybudovaná za podmienok dodržania platných bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických noriem.
4. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby zabezpečovať vykonávanie pravidelných revízií a skúšok, bežnej údržby a opráv stavby.
5. Zabezpečiť prevádzkovanie stavby v súlade s prevádzkovým poriadkom.
6. V plnom rozsahu plniť podmienky vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, ktoré súvisí s prevádzkovaním objektu SO 05 Dažďová kanalizácia.
7. Z kolaudačného konania vyplynuli zo stanoviska Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., list č. 3740/61/2023 zo dňa 9. 3. 2023 nasledovné podmienky, ktoré je navrhovateľ povinný počas užívania stavby rešpektovať:
 - do verejnej kanalizácie v správe PoVS as. je možné odvádzať iba splaškové OV; dažďové OV žiadame odvádzať mimo potrubia verejnej kanalizácie;
 - v prípade likvidácie technologických vôd v priemyselnom areáli je investor povinný riešiť vo vlastnej réžii ich likvidáciu bez možnosti zaistenia do verejnej kanalizácie v správe PoVS a.s.;
 - žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok lapača tukov a kanalizačný poriadok mesta Považská Bystrica.

Stručný popis kolaudovaných stavebných objektov:

SO 02 Prekládka areálového vodovodu

- Vodovodná vetva „P1-SO 02“ HDPE100 PN16 DN50 D63x5,8 mm, dĺžka 28,0 m;

SO 03.1 Kanalizačná prípojka

- potrubie HDPE DN80 90x5,4 PN10 dĺžka 241,0 m
- chránička DN 150 RCTEC PE 100 RC dĺžka 15 m – 2 ks
- prečerpávacía šachta prefabrikovaná valcová, priemer 2300 mm, výška 3700 mm, s tromi liatinovými poklopmi 600 x 600 mm pre servisný prístup
- čerpadlá DAB FKV 65 30.2 T5 400D, 3 x400 V, 50 Hz – 2 ks
- riadiaca jednotka čerpadiel E.BOX PLUS D 230-400/50-60
- hrebeňový zachytávací kôš na hrubé nečistoty
- kanalizačné šachty DN 1000, poklopy DN 600 - 6 ks

SO 04 Kanalizácia splašková

- kanalizačné vyústenie PVC DN150 do úseku „P1“ – 1,1 m
- vetva „P1“ - PVC SN8 DN150 -dĺžka 21,9 m
- kanalizačné vyústenie PVC DN200 do úseku „P1“ 2,9 m
- vetva „P1“ - PVC SN8 DN200 -dĺžka 24,7 m
- kanalizačné vyústenie DN125 pre tukovú vetvu – železobetónová nádrž - lapač tukov Klartec KT LT 02 - vetva „P1“ - PVC SN8 DN125 - dĺžka 3,3 m
- výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie do úseku „P1“ HDPE DN50 63x3,8 PN10 dĺžka 7,5 m
- revízne šachty splaškovej gravitačnej kanalizácie DN1000, poklop DN 600 – 5 ks
- revízna šachta tukovej kanalizácie ŠT1 - DN1000, poklop DN 600 – 1 ks

SO 04.1 Vodovodná prípojka

- vodovodná vetva „P1“ HDPE DN100 PN16 D110x10 mm dĺžka 3,0 m
- areálový rozvod pitnej vody „P1“ HDPE DN100 PN16 D110x10 mm dĺžka 51,0 m
- T kus so zemnými uzávermi DN100 – 2 ks
- vodomerná šachta prefabrikovaná 2750 x 1400mm, výška 1800 mm,
- fakturačný vodomerný DN 80 s armatúrami

SO.05 Dažďová kanalizácia

- potrubie dažďovej kanalizácie – materiál PVC-U SN8 DN100 dĺžka 9,5 m
- potrubie dažďovej kanalizácie – materiál PVC-U SN8 DN300 dĺžka 34,3 m
- potrubie dažďovej kanalizácie – materiál PE DN125 dĺžka 3 m
- potrubie dažďovej kanalizácie – materiál PE DN200 dĺžka 5,6 m

- revízne šachty typové VŠK-100 – 4 ks
- bloky Rigofill ST a ST-B, rozmery bloku 0,8 x 0,8 x 0,66 m, uloženie 73 blokov x 6 x 1, celkový rozmer vsaku 58,4 m x 4,8 m x 0,66 m, štrková vrstva, geotextília, odvzdušnenie DN 100
- revízne šachty s funkciou uličného vpustu do vsaku s kalovým košom - 3 ks

SO.06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu

Pred objektom KSK hala IV sú osadené dve požiarne nádrže s celkovým objemom 72 m³, na ktorých je osadená ATS. Z nádrží je napojený požiarne vodovod DN 150 ukončený nadzemnými hydrantmi DN 150. Cieľom je zokruhovať existujúci požiarne vodovod medzi existujúcimi nadzemnými hydrantmi a doplniť jeden nadzemný hydrant

- T kus ukončený zemným uzáverom 150 DN – 3 ks
- požiarne vodovod vetva P1HDPE-PE 100/PN10 DN150 - D160 x 9,5 161,0m
- prípojka k vonkajšiemu hydrantu HDPE-PE 100/PN10 DN150 - D160 x 9,5 1,5m

Účel stavby

Účelom stavby je prekládka areálového vodovodu, zásobovanie pitnou a požiarne vodou, odvádzanie splaškových odpadových vôd, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo stavby „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia s r. o., s administratívno-sociálnym vstavkom“.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie

Spoločnosť KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36303135 podala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 9. 12. 2022 návrh na kolaudáciu stavebných objektov majúcich charakter vodných stavieb „SO 02 Prekládka areálového vodovodu, SO 03.1 Kanalizačná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 04.1 Vodovodná prípojka, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu“, ktoré sú súčasťou stavby „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia s r.o., s administratívno-sociálnym vstavkom“. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané tunajším úradom pod č. OU-PB-OSZP-2021/009226-010 zo dňa 16. 12. 2021. S vodnou stavbou bolo súčasne povolené osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, ktoré súvisí so SO 05 Dažďová kanalizácia. Stavba je uskutočnená na pozemkoch k. ú. Považské Podhradie parc. KNC č. 341/1 (KNE č. 316), 341/104, 341/83, 341/80, 341/99, 341/87, 341/88, 341/78, 641/64 a k. ú. Šebešťanová parc. KNC č. 607/15.

Na základe podaného návrhu tunajší úrad oznámil začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2022/016311-002 zo dňa 12. 12. 2022 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 12. 1. 2023.

Listom č. OU-PB-OSZP-2022/016311-003 zo dňa 12. 12. 2022 si tunajší úrad vyžiadal od orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona k návrhu o začatie kolaudačného konania stavebných objektov majúcich charakter vodných stavieb „SO 02 Prekládka areálového vodovodu, SO 03.1 Kanalizačná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 04.1 Vodovodná prípojka, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu“, ktoré sú súčasťou stavby „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia s r.o., s administratívno-sociálnym vstavkom“. Prílohou žiadosti bolo písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí č. OU-PB-OSZP-2021/000318-048 zo dňa 30. 4. 2021 vydanom v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a projektová dokumentácia spracovaná pre vydanie stavebného povolenia. Dňa 11. 1. 2023 bolo od Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle ktorého návrh na začatie konania o povolení užívania vodnej stavby je v súlade so zákonom 24/2006 Z. z. ako aj s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní dňa 30. 4. 2021 pod č. j. OÚ-PB-OSZP-2021/000318-48 ZK2 A15.

Ku kolaudačnému konaniu dňa 12. 1. 2023 navrhovateľ predložil stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, preberací protokol stavby, protokol o tlakovej skúške a skúške tesnosti, certifikáty niektorých použitých výrobkov. Na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke dňa 12. 1. 2023 bolo záverom konštatované, že kolaudačné rozhodnutie bude vydané až po doložení chýbajúcich dokladov (certifikáty od

použitých čerpadiel, hydrantov), doklad o preskúšaní hydrantov, elektrická revízia napojenia ČS, doklad o vytýčení stavby, porealizačné zameranie stavby, porealizačné vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, OSZP, úsek odpadového hospodárstva. Chýbajúce doklady boli kompletne doplnené dňa 15. 3. 2023.

Následne tunajší úrad listom č. OU-PB-OSZP-2023/001295-007 zo dňa 15. 3. 2023 vyzval podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkov konania na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia, prípadne k navrhnutiu ich doplnenia v termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. Stanovená lehota márne uplynula.

V zmysle predloženého porealizačného zamerania stavby bol zistený stavebný zásah aj do parciel KNC č. 341/83 a 341/104 k. ú. Považské Podhradie. K uvedenému navrhovateľ preložil zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú s vlastníkom uvedených parciel.

Na základe predložených dokladov, výsledku ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dospel tunajší úrad k záveru, že užívanie stavby je možné povoliť, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určil vo výške 490,00 eur a navrhovateľom bol uhradený prevodným príkazom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti kolaudačnému rozhodnutiu vydanému v spojenom konaní podľa § 81 ods. 4, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia.

Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa

KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 04 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod,
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Na vedomie

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP-OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Miloslav Remiš - projektant, Univerzitná 25/8498, 010 08 Žilina 8
DOSA Slovakia, s.r.o., zhotoviteľ, Predmier 425, Bytča
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava