

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
14-03-2023	
Deslo čísla:	2-podanie
Ex-ko, číslo:	00-IL-052P-2023
0003268/2023	1001102-001
Prílohy/ústny:	Výdavky:
	ČECH

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

V Košeci dňa 2.2.202

Vec : **Oznámenie o odstránení drevín**

Na základe „Výzvy na odstránenie drevín z ochranného pásma“ od SPP distribúcia, a.s., ktorá je prevádzkovateľom plynárenského zariadenia – regulačnej stanice plynu, Vám oznamujeme túto skutočnosť, že dreviny ohrozujúce prevádzku tohto zariadenia musia byť bezodkladne odstránené v zmysle ustanovenia zákona č.251/2012 Z.z. o energetike § 11 ods.1 písm.b)

Rovnako v zmysle uvedeného zákona č.251/2012 Z.z. §79 ods.2 písm.a) nespĺňame požiadavku ochranného pásma rozvodov plynovodu s menovitou svetlosťou do 200 o prevádzkovým tlakom 100kPa, vedeného zemou do a nad zemou z regulačnej stanice do našich zariadení, kde dreviny priamo ohrozujú prevádzku plynovodu.

Plynové zariadenie RS Košeca sa nachádza na parcele č.996/1
Plynový rozvod sa nachádza na parcele č.996/1

Dreviny ohrozujúce prevádzku rastú na
Parcele č. 996/1, LV č.2261, k.ú. 826880 Košeca,
druh pozemku je zastavaná plocha nádvorie
vlastník pozemku : **SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2**
Bratislava, PSČ 841 04, SR
IČO: 35772204

Jedná sa o 3 stromy v blízkosti regulačnej stanice plynu
1ks topol', 1ks ihličnan a 1ks breza, ktorých obvod je väčší ako 80cm
3 stromy v blízkosti plynovodu
1ks lipa, 2 ks ihličnan, ktorých obvod je väčší ako 80cm

SlovZink, a.s.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
IČO:35 772 204, IČ DPH:SK2020232753

Janette Bednárova
Technický správca objektov
SlovZink, Továrenská 545, Košeca

Príloha: 16.1.2023

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

SlovZink a.s.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / linka	Nové Mesto nad Váhom
	V03/PC/2023	Červeňanský/ 32 2423234	12. 01. 2023

Vec: Výzva na odstránenie drevín z ochranného pásma plynárenského zariadenia

Vážený obchodný partner,

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. je prevádzkovateľom plynárenského zariadenia **RS Košeca** nachádzajúceho sa v obci Košeca.

V ochrannom pásme vyššie uvedeného plynárenského zariadenia bola zistená existencia stromov, ktoré svojimi koreňovými systémami ohrozujú bezpečnosť prevádzky plynárenského zariadenia a zvyšujú riziko vzniku mimoriadnej situácie.

Ako vlastníka pozemku par. č. 996/1 k.ú. Košeca, obec Košeca, Vás týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývame na odstránenie drevín, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme plynárenského zariadenia prevádzkovaného našou spoločnosťou.

Počet stromov určených k výrubu porastov sa nachádza v priložených prílohách spolu so súvisiacou fotodokumentáciou.

Výrub je potrebné uskutočniť v termíne do bezodkladne.

S pozdravom

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35910739
DIČ: 2021931109

Ing. Kováčik Milan
vedúci oddelenia prevádzky
SPP – distribúcia, a.s.

Prílohy:

1. Rozsah výseku porastov a počet stromov na výrub
2. fotodokumentácia

Telefón: +421 32 2423234

Číslo účtu: 1119353/0200

IČO: 35 910 739

Fax:

Banka: VÚB, a.s.

IČ DPH:


E-mail: peter.cervenansky@spp-distribucia.sk

DIČ: 2021931109

Príloha 1.


ihličnatý strom vo vzdialenosti 4m, breza, topoľ vo vzdialenosti 3m od budovy RS. Obvod kmeňa je nad 80 cm. Podľa TPP 906 01 bod 3.1. písmeno f), je ochranné pásmo od technologických celkov 8m. Za určitých podmienok (napr. prudký vietor) sú tieto stromy po vyvrátení či ulomení nebezpečné čo sa týka budovy a technológie RS a s určitosťou by prišlo k ich poškodeniu.

Príloha 2.



Parcela registra C, 996/1

Trenčiansky > Ilava > Košeca > k.ú. Košeca



Vytlačené z aplikácie **Mapový klient ZBGIS**. Nepoužiteľné na právne účkony.

Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborné spôsobilá osoba.



priamo na trase

0,5 m

vzdialenosť 1,3m

trasa plynovodu