

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Číslo spisu

OU-IL-OSZP-2023/000105-017

Ilava

30. 03. 2023



Rozhodnutie

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

podľa § 26 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie vodnej stavby

„Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka“

realizovanej na pozemkoch C-KN parc. č. 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 666/6, 666/13, 666/12, 666/7, 666/1, 666/11, 829/62, 829/11, 659/2, 829/61, 829/10, 663/2, 64/3, 829/12, 55/2, 55/1, 55/3, 1, 53/2, 12/2, 12/1, 15/2, 24/2, 42/2, 36, 27/3, 27/1, 32/2, 31/2, 31/1, 33/2, 33/3, 829/13, 829/14, 829/15, 829/17, 829/16, 829/18, 569/5, 569/4, 570/4, 570/3, 555/3, 555/1, 555/2, 558, 553, 552/2, 552/1, 543/2, 543/1, 829/19, 524/2, 524/1, 518/2, 514/2, 514/1, 510/2, 510/1, 509/1, 498/2, 498/1, 462/2, 461/2, 829/21, 461/1, 829/22, 458, 459, 402/5, 829/33, 829/39, 829/36, 829/37, 829/34, 829/64, 829/38, 829/40, 829/41, 829/52, 829/43, 829/44, 829/42, 829/46, 829/47, 829/48, 829/53, 829/49, 829/50, 829/51, 1009/5, 1009/6, 999/2, 1044/2, 1009/7 a KN-E parcely číslo 213/1, 7196/509, 170, 50/1, 7205/501, 7196/506, 7104, 2170/502, 7106, 7108, 7109 katastrálne územie Veľké Košecké Podhradie

navrhovateľovi: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod so sídlom: Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
IČO: 36022047

v tomto rozsahu:

Stavba je realizovaná podľa dokumentácie skutočnej realizácie stavby, geodetická časť, Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka, ktorú vypracoval Ing. Milana Smaho, autorizovaný geodet a kartograf č. 754, 27. 06. 2022 a podľa PD Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka, Zmena technického riešenia úpravy toku v úseku začiatok stavby – most pri Obecnom úrade z dôvodu zásadných zmien koryta spôsobenými povodňovými situáciami, vypracoval Ing. Karol Komora, autorizovaný stavebný inžinier.

Účelom navrhovanej stavby je realizácia úpravy Podhradského potoka, v rámci intravilánu obce Košecké Podhradie, ktorá zabezpečuje neškodné odvedenie povodňových prietokov, počas jarneho topenia a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Strážovských vrchov.

Úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne a extraviláne obce a zároveň bude zabezpečovať protieróziu ochranu svahov a v neposlednej miere zabezpečí zlepšenie estetickú funkcie toku ako súčasť intravilánu obce.

Navrhovaná úprava sa nachádza v intraviláne obce Košecké Podhradie od rkm 9,786 (v dolnej časti obce pri areáli škôlky) po rkm 11,266 (nad poľnohospodárskym družstvom). Celková dĺžka navrhovanej úpravy 1480 m.

Nová úprava je dimenzovaná na prevedenie povodňového prietoku na Podhradskom potoku Q100, v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce.

Členenie stavby: SO 01 Úprava toku

Zájmové územie sa nachádza v intraviláne obce Košecké Podhradie okolo Podhradského potoka, ktorý pramení pod Strážovom (1213 m) a zberá vody severozápadných svahov Strážovských vrchov.

Zrealizovaná úprava Podhradského potoka sa nachádza v intraviláne obce Košecké Podhradie od rkm 9,786 (v dolnej časti obce pri škôlke, návrh dno 313,6 m n.m.) po rkm 11,266 (nad poľnohospodárskym družstvom, dno 331,04 m n.m.) vo Veľkom Košeckom Podhradí. Celková dĺžka zrealizovanej úpravy je 1480 m. Kataster leží v nadmorskej výške cca 336 - 798 m n.m.

Podhradský potok preteká intravilánom obce Košecké Podhradie na väčšine trasy úpravy v tesnom súbehu s cestnou komunikáciou č. III/1912.

Začiatok a koniec úseku sú ukončené kamenným stabilizačným dnovým prahom š. 0,8 m so založením 0,8 m pod rovinu dna úpravy. Všetky jestvujúce vyústenia boli zachované a prispôbené navrhutej a zrealizovanej úprave.

Pri návrhu sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta. Rozhodujúci vplyv na trasovanie úpravy a použité polomery v oblúkoch mal stiesnený priestor vymedzujúci šírku úpravy. Na základe návrhu bol zrealizovaný otvorený jednoduchý lichobežníkový profil s miskovitým dnom v kombinácii s jednostranným, resp. obojstranným oporným múrom. Šírka lichobežníkového dna koryta varíruje podľa návrhu medzi 3,6 m (bez múrov) cez 4,05, 4,3 a 4,5 m (jednostranný OM) do 5,0 (do rkm 10,265) a 5,4 m (od rkm 10,437). Súčasťou úpravy je aj vybudovaná ochrana samostatnej zástavby betónovým múrikom výšky 0,5 m, šírky 0,3 m, so založením v hĺbke 0,8 m v mieste oplotenia.

Vo väčšej časti úprava kopíruje pôvodnú úroveň dna. Zrealizovaný úsek obsahuje päť (5) sklzov dĺžok cca. 10m, zrealizovaných kamenným záhozom z lomového kameňa nad 120 kg do vodostavebného betónu.

Svahy koryta v sklone 1:1,5 sú opevnené dlažbou z lomového kameňa. V mieste kde je svah tvorený oporným múrom je sklon 5:1.

Svah a dno boli v projekte určených lokalitách opevnené kamennou dlažbou (sklon 1:1,5) do štrkopiesčitého lôžka. Oporu dlažby tvorí v dne osadená päťka z lomového kameňa, opevnenie je zrealizované z kameňa na vodné stavby (I. trieda, pevnosť v tlaku > 10 MPa, nasiakavosť < 1,5 % hmotnosti, súčiniteľ odolnosti proti mrazu pri 25 cykloch 0.75, objem. hmotnosť ≥ 2600 kg/m³).

Opevnenie bermy nad kamennou dlažbou mimo spevnené pojazdné plochy je zrealizované podľa návrhu PD zatravnením, prevažne hydroosevom realizovaným na zahumusovacia vrstvu vytvorenú rozťahnutím ornice v hrúbkach 0,1-0,15 m.

Základové pätky zrealizovaných oporných múrov (OM) zakladané pod dnom upraveného koryta sú hrúbky 0,8 - 1,0 m pri výške OM 1,65 – 2,15 m. Zrealizované rozmery monolitickéj časti OM zodpovedajú stabilitným výpočtom a PD statiky, pohľadové Časti OM sú tvorené prefabrikovanými panelmi IZT 18/10-K, výšok 700, 900 alebo 1000 mm pri dĺžke panelov 1,2 m. Konce oporných múrov sú realizované zaviazaním do svahov krídlami pod uhlom 45°. Za múrom bola v predpísanom rozsahu zrealizovaná pozdĺžna drenáž s vyvedením drénovej vody cez rúrky PE Ø 90-100 mm cez odvodňovacie otvory v spodnej rade IZT panelov každých 3-5 m.

Vrch oporných múrov je ukončený železobetónovou rímsou výšky 0,25 m. Do ríms je následne podľa PD resp. potreby a pôvodného stavu kotvené:

- trojtrubkové zábradlie výšky 1,1 m s náterom 2× RAL 5017 (voľné plochy, intravilánu najmä mimo pôvodné oplotenia)
- zvodidlóvé zábradlie (v súbehu OM s cestnou komunikáciou III/1912 v ODI odsúhlasených úsekoch)
- stĺpiky oplotenia výšky do 2,0 m (najmä v úsekoch s pôvodným oplotením pozemkov v susedstve s tokom, v zmysle PD a potrieb zabezpečenia proti pádu)

d) bez zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo oplotenia iba v úsekoch za baraneným zvodidlom (vrátane úseku kde bolo baranené zvodidlo v zmysle predošlých dohôd zrealizované správcom komunikácie)

Nová úprava je dimenzovaná na prevedenie povodňového prietoku na Podhradskom potoku Q100, v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce. Na základe hydrologických údajov SHMÚ Bratislava zo dňa 6.6.2017 bol prietok Q100 stanovený na 50 m³/s v profile v obci Košecké Podhradie nad ústím Tomanovského potoka cca rkm 9,31.

V zmysle záznamov z KD, záznamov povodňovej komisie a doplnku projektovej dokumentácie: „Zmena technického riešenia úpravy toku v úseku začiatok stavby – most pri Obecnom úrade“ z dôvodu zásadných zmien koryta spôsobenými povodňovými situáciami“ spracovaného projektantom stavby na žiadosť Stavebníka a Objednávateľa stavby po povodniach v júli a auguste 2021 bola časť úpravy toku pozmenená - zmenou typu opevnenia z kamennej dlažby hrúbky 20cm na kamennú rovinaninu hrúbky 60cm s adekvátnou kamennou pätkou a kameňom nad 120 kg v najviac exponovaných miestach. Toto opevnenie bolo zmenené na základe prechodu veľkých vôd rozpracovanou stavbou, bolo odstránené staré opevnenie – rastlinný porast z čiastkovými kameňmi a panelmi rôznych tvarov a ešte nevybudované navrhované opevnenie - kamenná dlažba s trávnatým porastom v hornej časti. Ďalej bolo ipravené schodisko v múre pod Obecným úradom z priameho na zalomené a navýšenie tohto múru o 0,7m z dôvodu zistenia skutočných výšok okolitého terénu v danej oblasti pri miestnej komunikácii. Okrem toho boli zrealizované navrhnuté dnové kamenné prahy na fixáciu dna v počte 5ks v rkm 9,837, rkm 9,885, rkm 9,911, rkm 9,971 a rkm 9,995.

Odchýlky oproti PD overenej v stavebnom konaní, ktoré sú riešené v rámci kolaudačného konania stavby (popis odchýlok od projektovaného návrhu):

- SO01 Stavba je zhotovená v zmysle požiadaviek schválenej projektovej dokumentácie a v zmysle „Zmeny technického riešenia úpravy toku v úseku začiatok stavby – most pri Obecnom úrade“, naprojektovaného po povodniach z 25.7.2021 a 1.8.2021 (viď stať Účel a technický opis verejnej práce protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce / diela).
- SO01 V časti stavby bolo naprojektované zvodidlové zábradlie kotvené do rímsoy zhotoveného oporného múru v súčinnosti s ODI Trenčín a Správou ciest TSK ako i v zmysle a súlade s Dodatkom č. 1 Zmluvy o dielo nahradené baraneným zvodidlom realizovaným v súbehu so zhotoveným oporným múrom. (Od mosta pána Daňa po rampu do brodu oproti poľnohospodárskemu družstvu)
- SO01 V priebehu výstavby boli upravené definitívne polohy obnovovaných príjazdov s ohľadom na stávajúce vyústenia, požiadavky vlastníkov a katastrálne pomery (posun v rámci dotknutej parcely, viď geodetické zameranie, uvedené posuny boli konzultované a schválené s projektantom stavby).
- SO01 Bol upravený tvar a definitívna poloha schodísk do toku najmä z dôvodu akceptovania výškových podmienok príľahlých pozemkov, vždy po dohode s dotknutým vlastníkom (posun a tvar realizovaných schodísk je zrejmý z geodetického zamerania a vyznačenia v DSRS).
- SO01 – doplnenie odvodnenia cestnej komunikácie – v zmysle jednaní vedených so správcom komunikácie SC TSK počas výstavby).
- SO01 – doplnenie vyústenia súvisiace so zaústením odvedenia vnútorných vôd v rkm cca 10,448
- SO01 - odchýlka na pozemku parc. č. KN-C 558 k. ú. Veľké Košecké Podhradie z dôvodu zaviazania úpravy vo svahu po povodňovej situácii na Podhradskom potoku
- SO02 Stavebný objekt SO02 Preložka nadzemného vedenia NN, nebol realizovaný, stĺpy na brehovej čiare, ktoré mali byť v rámci stavby preložené boli v priebehu stavebných prác stabilizované a následne ochránené proti eróznej činnosti toku realizáciou oporného múru v zmysle odsúhlasenej PD, proti pôvodnému stavu sú dnes dotknuté stĺpy chránené i stavbou inštalovanými cestnými zvodidlami (1×zvodidlové zábradlie, 1× baranené zvodidlo).

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod so sídlom Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany IČO 36022047.
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému úradu.

3. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívatel'nosť, zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.

4. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, prípadná zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu stavebného úradu podľa § 85 stavebného zákona.

5. Navrhovateľ je povinný podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v termíne do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odstrániť drobné nedostatky skutočného realizovania stavby: V celej línii cesty dosypať a upraviť krajnice medzi opornými múrmi a hranou cestnej komunikácie.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uvedenie vodnej stavby do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím (§ 26 ods. 4 vodného zákona).

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod so sídlom Nábřeží Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany IČO 36022047 podal dňa 20. 07. 2022 a doplnil dňa 24. 08. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na kolaudáciu vodnej stavby „Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka“ realizovanej na pozemkoch C-KN parc. č. 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 666/6, 666/13, 666/12, 666/7, 666/1, 666/11, 829/62, 829/11, 659/2, 829/61, 829/10, 663/2, 64/3, 829/12, 55/2, 55/1, 55/3, 1, 53/2, 12/2, 12/1, 15/2, 24/2, 42/2, 36, 27/3, 27/1, 32/2, 31/2, 31/1, 33/2, 33/3, 829/13, 829/14, 829/15, 829/17, 829/16, 829/18, 569/5, 569/4, 570/4, 570/3, 555/3, 555/1, 555/2, 558, 553, 552/2, 552/1, 543/2, 543/1, 829/19, 524/2, 524/1, 518/2, 514/2, 514/1, 510/2, 510/1, 509/1, 498/2, 498/1, 462/2, 461/2, 829/21, 461/1, 829/22, 458, 459, 402/5, 829/33, 829/39, 829/36, 829/37, 829/34, 829/64, 829/38, 829/40, 829/41, 829/52, 829/43, 829/44, 829/42, 829/46, 829/47, 829/48, 829/53, 829/49, 829/50, 829/51, 1009/5, 1009/6, 999/2, 1044/2, 1009/7 a KN-E parcely číslo 213/1, 7196/509, 170, 50/1, 7205/501, 7196/506, 7104, 2170/502, 7106, 7108, 7109 katastrálne územie Veľké Košecké Podhradie.

Stavba bola povolená verejnou vyhláškou rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo spisu OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25. 10. 2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 25. 11. 2016.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod číslom OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-27 SUC dňa 22. 11. 2016 opravu chyby v písaní rozhodnutia číslo OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25. 10. 2016. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod číslom OÚ-IL-OSŽP-2017/000880-02 SUC dňa 12. 04. 2017 opravu chyby v písaní rozhodnutia číslo OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25. 10. 2016. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou rozhodnutím číslo OÚ-IL-OSŽP-2018/001360-05 SUC zo dňa 26. 10. 2018, právoplatné dňa 27. 11. 2018 predĺžil platnosť stavebného povolenia vodnej stavby „Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka“.

Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s § 73 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva na základe veľkého počtu účastníkov konania a z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-IL-OSŽP-2022/001523-003 zo dňa 26. 08. 2022 oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. 10. 2022.

Oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom s tým, že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Stavba „Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka“ bola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín vydal rozhodnutie č. OUŽP/2012/02006 – 019 IBD zo dňa 23. 07. 2012, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím spis. č. OU-IL-OSŽP-2017/001459-009 GRA zo dňa 21. 09. 2017, právoplatné dňa 26. 10. 2017 rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod číslom OÚ-IL-OSŽP-2017/001459-012 dňa 15. 11. 2017 opravu chyby v písaní rozhodnutia číslo OU-IL-OSŽP-2017/001459-009 GRA zo dňa 21. 09. 2017.

Zároveň špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s dokumentáciou skutočnej realizácie stavby – geodetická časť, spoločne s oznámením o začatí kolaudačného konania na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie a žiada o vydanie stanoviska k predmetnej stavbe podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov vyzval účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom pojednávaní oboznámili s podkladmi rozhodnutia, vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli do termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (klientske centrum prízemie č. d. 10) a pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním. Špeciálny stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Orgán štátnej vodnej správy upozornil, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Stavba je uskutočnená na pozemkoch C-KN parc. č. 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 666/6, 666/13, 666/12, 666/7, 666/1, 666/11, 829/62, 829/11, 659/2, 829/61, 829/10, 663/2, 64/3, 829/12, 55/2, 55/1, 55/3, 1, 53/2, 12/2, 12/1, 15/2, 24/2, 42/2, 36, 27/3, 27/1, 32/2, 31/2, 31/1, 33/2, 33/3, 829/13, 829/14, 829/15, 829/17, 829/16, 829/18, 569/5, 569/4, 570/4, 570/3, 555/3, 555/1, 555/2, 558, 553, 552/2, 552/1, 543/2, 543/1, 829/19, 524/2, 524/1, 518/2, 514/2, 514/1, 510/2, 510/1, 509/1, 498/2, 498/1, 462/2, 461/2, 829/21, 461/1, 829/22, 458, 459, 402/5, 829/33, 829/39, 829/36, 829/37, 829/34, 829/64, 829/38, 829/40, 829/41, 829/52, 829/43, 829/44, 829/42, 829/46, 829/47, 829/48, 829/53, 829/49, 829/50, 829/51, 1009/5, 1009/6, 999/2, 1044/2, 1009/7 a KN-E parcely číslo 213/1, 7196/509, 170, 50/1, 7205/501, 7196/506, 7104, 2170/502, 7106, 7108, 7109 katastrálne územie Veľké Košecké Podhradie. Listy vlastníctva predmetných pozemkov sú v spise.

Účelom navrhovanej stavby je realizácia úpravy Podhradského potoka, v rámci intravilánu obce Košecké Podhradie, ktorá zabezpečuje neškodné odvedenie povodňových prietokov, počas jarného topenia a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Strážovských vrchov.

Úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne a extraviláne obce a zároveň bude zabezpečovať protieróziu ochranu svahov a v neposlednej miere zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasť intravilánu obce.

Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. e) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniová stavba.

Ku kolaudačnému konaniu vydal Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko OU-IL-OSŽP-2022/001680-002 dňa 03. 10. 2022 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 03. 10. 2022 sa uskutočnilo vo veci ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. O priebehu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním bol spísaný dňa 03. 10. 2022 protokol č. OU-IL-OSZP-2022/001523-007 podľa ustanovení § 81a ods. 1 stavebného zákona.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podania a po uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním zistil, že podanie nemá predpísané náležitosti podľa § 73 ods. 2 vodného zákona, podanie neobsahuje údaje a dokumenty potrebné na posúdenie vplyvu žiadaného rozhodnutia na vodné pomery. Žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok stavebného povolenia stavby a nepredložil všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia v danej veci.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie preto rozhodnutím číslo spisu OU-IL-OSZP-2022/001523-009 zo dňa 31. 10. 2022, právoplatné dňa 22. 11. 2022 prerušil kolaudačné konanie na 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a vyzval navrhovateľa aby v danom termíne predložil Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie nasledovné doklady:

- zmluva o zriadení vecného bremena s účastníkom konania Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, prípadne iný doklad o majetkovo právnom vypořádání pozemkov katastrálne územie Veľké Košecké Podhradie vo vlastníctve a správe Slovenského pozemkového fondu
- súhlasné stanovisko účastníka konania Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina z dôvodu, že SO 02 Preložka nadzemného vedenia NN nebola realizovaná.

Dňa 20. 02. 2023 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhovateľ doručil list „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“ - doplnenie súhlasného stanoviska SPF s kolaudáciou stavby číslo Cz6292/2023/240/Ur, CS SVP OZ PN 1165/2023/4 zo dňa 20. 02. 2023 s kópiou Stanoviska SPF ku kolaudácii stavby „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“ číslo SPFS73298/2023/740/004, SPFZ005546/2023 zo dňa 11. 01. 2023.

Dňa 23. 02. 2023 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhovateľ doručil list „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka, objekt SO 02“ – oznámenie o zmene stavebníka číslo CZ6550/2023/240/Fi, CS SVP OZ PN 1165/2023/5 zo dňa 21. 02. 2023, kópiu listu adresovaného spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“ – prosba o súčinnosť z dôvodu nerefundácie finančných prostriedkov číslo /2023/240/Fi, CS SVP OZ PN/2023/ zo dňa 22. 02. 2023 a Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi prevodcom Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov a nadobúdateľom Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-IL-OSZP-2023/000105-014 zo dňa 24. 02. 2023 oznámil pokračovanie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upovedomil ich o nových podkladoch rozhodnutia. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie dal účastníkom konania možnosť, aby sa oboznámili s novými podkladmi rozhodnutia, vyjadrili sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do stanoveného termínu 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebník predložil orgánu štátnej vodnej správy doklady v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a sú potrebné pre rozhodnutie v predmetnej veci:

- písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku
- Dokumentácia skutočnej realizácie stavby, geodetická časť, Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka, vypracoval Ing. Milana Smaho, autorizovaný geodet a kartograf č. 754, 27. 06. 2022
- Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka, Zmena technického riešenia úpravy toku v úseku začiatok stavby – most pri Obecnom úrade z dôvodu zásadných zmien koryta spôsobenými povodňovými situáciami, vypracoval Ing. Karol Komora, autorizovaný stavebný inžinier.

- protokoly o vykonaných laboratórnych skúškach
- Závazné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici číslo sp. A/2022/1687-6939/2022 zo dňa 29. 09. 2022
- certifikáty použitých výrobkov
- stavebný denník
- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti zo dňa 28. 06. 2022, zhotoviteľ: TMG, a.s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO 31 645 909
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní číslo OU-IL-OSZP-2022/001626-002 zo dňa 05. 09. 2022

Vodná stavba je schopná užívania pre určený účel a v súlade s vodohospodárskymi záujmami. Skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Pri miestnej ohliadke na stavbe neboli zistené závady a nedorobky, ktoré by bránili užívaniu stavby.

Na stavbe boli realizované odchýlky oproti PD overenej v stavebnom konaní, ktoré sú riešené v rámci kolaudačného konania stavby (popis odchýlok od projektovaného návrhu):

- SO01 Stavba je zhotovená v zmysle požiadaviek schválenej projektovej dokumentácie a v zmysle „Zmeny technického riešenia úpravy toku v úseku začiatok stavby – most pri Obecnom úrade“, naprojektovaného po povodniach z 25.7.2021 a 1.8.2021 (viď stať Účel a technický opis verejnej práce protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce / diela).
- SO01 V časti stavby bolo naprojektované zvodidlóvé zábradlie kotvené do rímasy zhotoveného oporného múru v súčinnosti s ODI Trenčín a Správou ciest TSK ako i v zmysle a súlade s Dodatkom č. 1 Zmluvy o dielo nahradené baraneným zvodidlom realizovaným v súbehu so zhotoveným oporným múrom. (Od mosta pána Daňa po rampu do brodu oproti poľnohospodárskemu družstvu)
- SO01 V priebehu výstavby boli upravené definitívne polohy obnovovaných príjazdov s ohľadom na stávajúce vyústenia, požiadavky vlastníkov a katastrálne pomery (posun v rámci dotknutej parcely, viď geodetické zameranie, uvedené posuny boli konzultované a schválené s projektantom stavby).
- SO01 Bol upravený tvar a definitívna poloha schodísk do toku najmä z dôvodu akceptovania výškových podmienok priľahlých pozemkov, vždy po dohode s dotknutým vlastníkom (posun a tvar realizovaných schodísk je zrejмый z geodetického zamerania a vyznačenia v DSRS).
- SO01 – doplnenie odvodnenia cestnej komunikácie – v zmysle jednaní vedených so správcom komunikácie SC TSK počas výstavby).
- SO01 – doplnenie vyústenia súvisiace so zaústením odvedenia vnútorných vôd v rkm cca 10,448
- SO01 - odchýlka na pozemku parc. č. KN-C 558 k. ú. Veľké Košecké Podhradie z dôvodu zaviazania úpravy vo svahu po povodňovej situácii na Podhradskom potoku
- SO02 Stavebný objekt SO02 Preložka nadzemného vedenia NN, nebol realizovaný, stĺpy na brehovej čiare, ktoré mali byť v rámci stavby preložené boli v priebehu stavebných prác stabilizované a následne ochránené proti eróznej činnosti toku realizáciou oporného múru v zmysle odsúhlasenej PD, proti pôvodnému stavu sú dnes dotknuté stĺpy chránené i stavbou inštalovanými cestnými zvodidlami (1×zvodidlóvé zábradlie, 1× baranené zvodidlo).

Podrobnejší popis odchýliek v realizácii stavby Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka od začiatku stavby v rkm 9,786 proti toku.

(Poznámky a skratky v nasledujúcom texte: PB - pravobrežne, ĽB - ľavobrežne, OM - oporný múr)

- PB: Tvar schodov 1 v rkm 9,806 prispôsobený súčasnému stavu schodov na jestvujúci terén, ponechaná pôvodná časť schodov na terén mimo zábery stavby.
- PB: v napojení na zachovanú PB oporu príjazdu č. 1 v rkm 9,834 sú PB dopojenia oporných múrov zo spodnej aj hornej strany vzhľadom na reálnu polohu opory čiastočne mimo projekčne plánované zábery stavby (plošné rozsahy záberov do 1m2).
- ĽB projektované oplatenie dl. 65,0m na ľavom brehu bolo cez bránku pri schodoch č. 2 v rkm 9,828 dopojené ku konštrukcii zábradlia príjazdu č. 1 v rkm 9,834
- PB z dvoch schodov č.3 (rkm 9,856) a č. 4 (rkm 9,928) ústiacich na parcelu 666/1 boli zrealizované iba jedno schodisko v medziľahlej polohe na PB druhé zo schodísk bolo po dohode s vlastníkami presunuté na ĽB (prístup z p.č. 659/1 resp. 829/31

- e) PB nové oplatenie parcely č.666/1 bolo realizované v zmysle logického napojenia na zachované časti PB oplatenia pozemku, pri zachovaní resp. navýšení projektovaných dĺžok nového oplatenia.
- f) tvar a dĺžka schodov č. 6 (rkm 9,963) bol upravený v zmysle stávajúcej morfológie terénu - zalomené schodisko s vyústením na terén súbežne s komunikáciou a tokom.
- g) ĽB schody pod prístupom prejazdom k obecnému úradu boli odnesené v rámci povodní júl / august 2021, úprava pod obecným mostom - náhrada pôvodne navrhnutej dlažby za ťažký kamenný zához je podrobne popísaná v zmene technického riešenia, vyplývajúceho ako doplnok PD riešiaci stav a následky po povodniach v roku 2021.
- h) PB bola upravená výška PB oporného múru MP2 o rad IZT panelov výšky 700mm (doplnený tretí rad IZT panelov), tak aby bola stabilná priľahlá súbežná cestná komunikácia a PB svah.
- i) PB upravená výška OM v súbehu so spevneným povrchom nádvorja obecného úradu v Košeckom Podhradí, tak aby bola zaistená stabilita spevnených povrchov.
- j) PB upravená poloha schodov č. 7 projektovaných v rkm 10,050 v zmysle dohody s vlastníkom parcely s ohľadom na realizované spevnené plochy (nový záber na parcele OcÚ Košecké Podhradie 1,86m²)
- k) ĽB posun schodiska cca o 1,5m z dôvodu stávajúcich vyústení vôd (záber 0,69m² mimo pôvodný výkup, s pozitívnou bilanciou plôch získaných vlastníkom)
- l) ĽB nový plot osadený na ĽB OM ML1 v navýšenom rozsahu, (čiastočná náhrada zábradlia na OM)
- m) ĽB OM ML1 bol v častiach, kde to vyžadovala morfológia priľahlých terénov, najmä v súbehu s budovami navýšený v z výšky 1,7m na 1,9 m + rímsa (zámena IZT 700 za IZT 900 mm).
- n) PB doplnené schodisko ústiace na pozemok vlastníčky parcely č. 12/1 (Šišková Oľga), žiadosť vlastníčky, nový záber schodiskom 4,175 m²
- o) "uhnutie úpravy na PB" na úkor p.č. 27/1 (OcÚ Košecké Podhradie), z dôvodu stávajúcich a v katastri neevidovaných budov ĽB najmä na parcele č. 36 a mimo nej smerom do parcely toku (viď v žiadosti a DSRS priloženú ortofoto mapu a fotodokumentáciu z realizácie + porealizačnú. Záber na p.č. 27/1 mimo výkup 17,7m² Na parcele č.27/1 doplnené i schodisko do toku a pracovný vjaz mechanizmov do toku formou odstrániteľného zábradlia na rímse PBOM.
- p) nadmurovanie rímasy PBOM na pôvodnej opore / múre zasahuje do parcely 31/1 (mimo realizovaný výkup, ale jedná sa o nadmurovanie na pôvodnom múre)
- q) detto ĽB na parcele 7196/509 pod mostom v smere toku (nadmurovanie rímasy na stávajúcom OM)
- úpravy / odchýlky v rozsahu zásahov do vlastníctva p. M. Šnapkovej
- r) schody č. 14 projekčne v rkm 10,334 posunuté pod polohu lávky / opôr pre lávku v rkm 10,327 (výkup pre schody 555/2 realizovaný záber na p.č. 555/1) - posun a poloha schodov realizovaná na žiadosť a po dohode s p. Šnapkovou
- s) ĽB úprava polohy príjazdu na parcelu 543/3 (Poľovnícka organizácia PANCIER) do polohy rozhrania parciel 552/1 a 543/3 (obe Poľovnícka organizácia PANCIER) - cieľ - dohoda vlastníkov na ĽB o budúcom spoločnom používaní príjazdu (PANCIER - p.Šnapková) pre prístup a užívanie parciel č. 552/1 a 543/3 - P.o. PANCIER a p.č. 553,554/2 a 556/1 a 555/1 - Marta Šnapková. Posun polohy zároveň riešil realizovateľnosť novej opory PB ako i výhodnosť výškového a polohového napojenie na priľahlú cestnú komunikáciu PB.
- t) ZMP4 - teda začiatok PB OM MP4 nie je riešený priamim dopojením na pôvodný OM pozdĺž / na parcele KN-E č. 7196/509 ale zaviazaním do PB so záberom 0,937 m² mimo projektovaný záber do p.č. 558. Dôvodom tejto úpravy bol fakt, že pôvodný PB OM bol v tejto časti pri povodniach v r. 2021 úplne zničený a nahradený kamennou rovinou osadenou vo svahu na p.č. KN-E7196/509 a p.č. 558. Aby zvyšná časť rovnaniny zrealizovaná v rámci Povodňových zabezpečovacích prác mohla byť na svahu ponechaná, bolo zvolené zrealizované zaviazanie OM MP4 v jestvujúcom tvare a rozsahu.
- u) ĽB schody č. 15 na p.č. 543/3 z dôvodu dohôd o posune polohy príjazdu č. 2 z rkm 10,368 cca o 3,5m nižšie v smere toku nerealizované
- v) požadované osadenie zvodidiel / zvodidlového zábradlia (major Ondrejec, ODI TN) pred a za príjazdom č. 2 (posunutá poloha) si vyžiadalo obnovu pôvodných ríms vsúbehu s cestným telesom, do ktorých je nové zvodidlové zábradlie osadené. Obnova pôvodných ríms, objednávateľ a investor nepovažuje za zábery stavby
- w) PB, ĽB projektovaná lávka č. 5 (jej opory) v rkm 10,397 bola nahradená za opory príjazdu na žiadosť Obce Košecké Podhradie delegovanú starostom obce p. Čepákom. Jedná sa o budúce sprístupnenie parciel na ĽB toku
- x) ĽB OM MP4 je v styku s budovou s.č. 567 "U Hrnčiara" ukončený v zmysle pôvodnej betónovej úpravy PB (drobná poloha bodu KMP4 v smere toku)
- y) PB opora príjazdu č. 3 v rkm 10,437 nemala byť predmetom realizácie - stupeň degradácie oboch opôr vyvolal potrebu realizovania obnovy i pravej opory v styku so naviazaním na PB OM - ZMP5

z) ĽB schody č. 17 v rkm 10,474 posunuté realizačne asi v rozsahu 0,5 m proti toku - napojenie na rozšírenú oporu príjazdy č. 4 záber na p.č. 514/1 nie je v rozsahu nad zrealizovaný výkup pre stavbu (vyrovnania bilancia záber / výkup)

ba) ĽB poloha schodov č. 18, projekčne v rkm 10,505 s pozitívnym dopadom na zábery PB (záber menší ako zrealizovaný výkup) z dôvodu rotácie OM a trasovania koryta z dôvodu vplyvu akceptovania stávajúcich / ponechávaných premostení (príjazd č. 8 rkm 10,523).

bb) PB dopojenie PB OM MP5 k stávajúcej opore ponechaného príjazdu č. 8 v rkm 10,523 zasahuje mimo výkup stavby do obecnej parcely KN-C č. 7205/501 (LV 500 - OcÚ Košecké Podhradie)

bc) PB v rozsahu rímsy PB OM boli v miestach kde by rímsa bránila odtoku zrážkových vôd z komunikácie realizované jej odvedenia do toku prostredníctvom vynechania častí rímsy PB OM. Polohy a počet odpovedajú návrhu odsúhlasenému SC TSK a sú zrejmé z geodetického zamerania stavby.

bd) PB v súbehu s parkoviskom pri cintoríne, resp. protiľahlo k parcele KN-C č. 461/1(LB), bola pri realizácii navýšená výška PB OM, tak aby nedošlo k zosuvu a destabilizácii kontaktne uloženého cestného telesa.

be) ĽB dva stávajúce stĺpy NN vedenia v rozsahu PF34 (rkm 10,695) a PF36 (rkm 10,748) neboli preložené. Z dôvodu dobudovania rozsahu OM nad a pod polohou stĺpov a z dôvodu obáv zhotoviteľa a investora o ich stabilitu v čase zväčšených prietokov pristúpil zhotoviteľ k ich mechanickej stabilizácii a následnej realizácii oporného múru v styku s polohou týchto stĺpov.

Dodatočne boli stĺpy ochránené pred nárazom vozidiel osadením zvodidla a zvodidlového zábradlia.

Preložka SO02 nebola z dôvodov finančných a funkčných následne realizovaná.

bf) PB tvar schodov č. 19 bol upravený vzhľadom na morfológiu priľahlého terénu.

bg) Zvodidlové zábradlie popisované v PD pre realizáciu stavby bolo po dohode so zástupcami ODI TN a SC TSK nahradené za zvodidlové zábradlie realizované na rímsach PB OM (od príjazdu č. 2 po príjazd č. 9). Od príjazdu č. 9 (rkm 10,718) proti toku po zjazd do koryta a brod v rkm cca. 11,094 je realizované baranené cestné zvodidlo v súbehu cestnej komunikácie a PB úpravy toku (najmä z dôvodu výškového nesúladu rovín plochy cestnej komunikácie a rímsy PB OM ktorá sa drží nivelety dna toku resp. hladiny Q100).

bh) cca. 170 m baraneného zvodidla do zjazdu k brodu v rkm 11,094 proti toku realizovala v zmysle vzájomných dohôd SC TSK.

Pri kolaudačnom konaní, pri miestnej ohliadke dňa 03. 10. 2022 boli zistené drobné nedostatky skutočného realizovania stavby – správa ciest TSK žiada v celej línii cesty dosypanie a úpravu krajnice medzi opornými múrmi a hranou cestnej komunikácie, navrhovateľ je povinný odstrániť tento nedorobok v termíne do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa bodu 5 podmienok tohto rozhodnutia. Tieto drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaní stavby na určený účel.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaní stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.

Pri kolaudačnom konaní, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 03. 10. 2022 si účastník konania Ján Vrana bytom Veľké Košecké Podhradie č. 312, 018 31 Košecké Podhradie uplatnil námietku účastníka konania:

„Na základe životných skúseností vzhľadom na svoj vek som sa rozhodol ako jeden z najviac postihnutých povodňami v obci som sa ako materiálne postihnutý zapojiť sa protestovať voči rozhodnutiam ako riešia stav vykonaných prác na donom pozemku oproti obecnému úradu. Som rozhorčený vyjadreniami komisie, že projektant, ktorý sa neunúval zúčastniť sa pojednávania zrejme si neuvedomil svoj rozhodujúci podiel na sľužovaní stavebnej akcie. Som síce profesiami na inej úrovni, som i tak proti týmto rozhodnutiam. Som presvedčený, že na projektoch nerozhodoval osobne a samostatne. Vinníkov je nutné hľadať i v samotných účastníkoch prác. Som rozhodnutý bojovať za pravdu na hocikakom úrade i inštitúciách. Pravda musí zvíťaziť.“

Stavebný úrad na kolaudačné konanie vždy prizve projektanta. Projektant bol účastníkom stavebného konania a má právo zúčastniť sa kolaudačného konania, nie je však jeho účastníkom Projektant nie je povinný sa zúčastniť kolaudácie, je to jeho právo, nie povinnosť.

SVP, š.p. zabezpečil vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby v zmysel platnej legislatívy, ktorú vypracoval projektant, ako osoba odborne spôsobilá na projektovanie vodohospodárskych stavieb

– autorizovaný stavebný inžinier. K vypracovanej DSPaRS sa vyjadrovali všetky odborné organizácie, ktoré nespochybnili vypracovaný technický návrh danej stavby, podľa ktorej stavba bola aj realizovaná.

V čase realizácie stavby prišli dve po sebe povodne veľkého rozsahu, ktoré pánovi Vranovi spôsobili odplavenie časti pozemku pri prvej povodni a ďalšiu časť pozemku aj s drevenou šopou pri druhej povodni. Dodávateľ stavebných prác do času výskytu povodne na pozemku pána Vranu nerealizoval úpravu vodného toku. Zdevastovanie pozemku v takom rozsahu pána Vranu bolo možno spôsobené aj tým, že existujúce panely, ktorými si súkromní vlastníci chránili svoje pozemky nad pánom Vranom, boli povodňami strhnuté a pod mostom spôsobili škody.

Na návrh investora po dvoch povodniach bol prehodnotený technický návrh pod mostom pri obecnom úrade aj pri pozemku pána Vranu. Navrhnuté bolo a aj realizované výhodnejšie a technicky náročnejšie opevnenie svahov v tomto úseku - ťažkým kamenným záhozom.

Pri kolaudačnom konaní, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 03. 10. 2022 si účastníčka konania Marta Šnapková bytom Veľké Košecké Podhradie č. 404, 018 31 Košecké Podhradie uplatnila námietku účastníka konania:

„Kolaudačné konanie na úprave Podhradského potoka na k. ú. Veľké Košecké Podhradie nesúhlasím a považujem toto konanie za zmaťoché. Nakoľko sa tohto konania nezúčastnil projektant Ing. Komora. Považujeme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie za nedostatočne vypracované. Žiadam revíziu celého projektu.“

Stavebný úrad na kolaudačné konanie vždy prizve projektanta. Projektant bol účastníkom stavebného konania a má právo zúčastniť sa kolaudačného konania, nie je však jeho účastníkom. Projektant nie je povinný sa zúčastniť kolaudácie, je to jeho právo, nie povinnosť.

Existujúci oporný múr pri rodinnom dome pani Šnapkovej nebol súčasťou stavebného povolenia stavby a schválenej projektovej dokumentácie a nebol ani realizovaný, nakoľko nebolo na tento úsek vydané stavebné povolenie.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky dotknutých orgánov proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a uskutočneného konania vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti navrhovateľa a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 530,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (V. časť stavebná správa, položka 62a písm. g) – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.

Podľa ustanovení § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu, lehota na podanie odvolania podľa ustanovenia § 140c ods. 9 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia kolaudačného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, 36022047
2. Obec Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
3. verejnou vyhláškou účastníkom konania: vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba realizovaná
4. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :

5. Obec Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
 6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
 7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 8. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 12. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
 14. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
 15. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
 16. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
 17. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 18. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 50 Považská Bystrica
 20. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
 21. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA
 22. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
 23. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
- Prizvaní :
24. Ing. Karol Komora, Štefana Kráľika 16, 841 08 Bratislava, IČO 44615256 (projektant)
 25. TMG, a.s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO 31 645 909 (zhotoviteľ)
- Po nadobudnutí právoplatnosti:
26. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Košecké Podhradie a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Vyvesené na internete dňa: Zvesené na internete dňa:

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Košecké Podhradie o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Košecké Podhradie a na jeho internetovej stránke a po 15 dňoch, po jej zvesení o vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10174

Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01 Považská Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, OSZP, EIA, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Tria projekt s. r. o., Ing. Karol Komora, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
T M G , a.s., Priemyselná 9A, Prievidza

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE, VEREJNÁ VYHLÁŠKA,]
Identifikátor: OU-IL-OSZP-2023/000105-0003821/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Vít Ondráš
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 31.03.2023 10:54:55 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 31.03.2023 10:55:13 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-IL-OSZP-2023/000105-0003821/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Daniela Suchánková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Ilava
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 31.03.2023
Podpis a pečiatka: