


OKRESNÝ ÚRAD MALACKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Záhorácka 2942, 901 26 Malacky

Číslo spisu

OU-MA-OSZP-2024/007121-004

Malacky

25. 03. 2024



Rozhodnutie

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle §5, ods.1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

p o v o l e n i e

Výrok

na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods.1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona pre stavebníka:
CEVASERVIS a. s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava,
IČO: 31412670

na stavbu : „Samoobslužná umyvárka“

kat. úz.: Stupava

parc. č.: reg. „C“ 4137/2

Rozsah stavby:

SO 03 Kanalizácia a ORL

Stoka „B“ – cca 23,5 m - dažďové vody zo strechy do existujúcej dažďovej areálovej kanalizácie

Q – 2,1 l/s

Stoka „A“ – cca 25,5 m - z umyvárky do existujúcej splaškovej areálovej kanalizácie

Usadzovacia nádrž N Alfa 2m³

Odlučovač ropných látok ORL LO Alfa 3-1ss B – Q_{max} – 3 l/s, 031 mg/NEL

Q_{max} z umyvárky – 1,12 l/s

Revízná šachta – 1 ks

Kanalizačná šachta – Š1 – Š4

Objekt odvádza technologické a dažďové odpadové vody z čistiaceho procesu autoumyvárky a zo strechy objektu autoumyvárky.

Prečistené vody budú vypúšťané do splaškovej kanalizácie, dažďová kanalizácia mimo ORL bude napojená na existujúcu dažďovú kanalizáciu.

Všeobecné podmienky:

OU-MA-OSZP-2024/007121-0015005/2024

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.

Projektová dokumentácia bola spracovaná: Ing. Patric Ružič, PR projekt s.r.o..

Na dokončenie stavby sa určuje lehota do 31.03.2026.

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Investor do 15-tich dní po výberovom konaní oznámi tunajšiemu úradu dodávateľa stavby.

Povinnosti stavebníka:

Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

Dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.

Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí dotknutých výstavbou.

Pri montážnych a zemných prácach vo výkopoch treba dodržať bezpečnosť práce.

Pri realizácii kanalizácie požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN EN 73 6005, STN EN 75 5401, STN EN 75 5402 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia.

V prípade potreby rozkopávky stavebník požiada o rozkopávkové povolenie príslušný úrad.

SPP distribúcia žiada: - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9006430823,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu (NTL) a stredotlakého (STL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),

ZSD a.s. požaduje: Dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku ZSD a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

- Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie pozemných elektroenergetických zariadení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberateľ@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu ZD P.O.BOX 292, Bratislava.

- Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. – požaduje vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.

- Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. požiadať pracovníka SEZ BA o technický dozor.

- Stavba sa nachádza v blízkosti distribučných vedení NN, VN.

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
- # VaK Stupava s.r.o. požadujú:
 - Napojenie objektu bude možné až po skolaudovaní vodnej stavby a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 - UN a ORK musia mať vhodnú konštrukciu a veľkosť, správne umiestnenie a technické riešenie. Funkčný odlučovač ropných látok musí byť s certifikáciou a garantovanou úrovňou NEL na výstupe zo zariadenia 0,1 mg/l,
 - Požaduje neprekročiť max. ročnú spotrebu vody 1411 m³/rok (pri prevádzke 10 hod/deň a 350 dní/rok,
 - Producentovi určuje, aby po sprevádzkovaní novostavby „SAMOOBSLUŽNÁ UMYVÁRKA CEVASERVIS zabezpečoval: pravidelné komplexné čistenie ORL minimálne 4 x ročne, pravidelnú údržbu a servis ORL, v prípade potreby výmenu a regeneráciu filtrov, kontrolu funkčnosti zariadenia, vedenie prevádzkového poriadku ORL, splnenie technických noriem (STN EN 858-2, STN EN 858-1), pravidelné analýzy vypúšťanej OV z danej prevádzky v akreditovanom laboratóriu v podobe reprezentatívnej bodovej vzorky s intervalom min. 4 x ročne.
- : Oznamoval výsledky analýz odobraných vzoriek z vyprodukovaných odpadových vôd najneskôr 30 dní po doručení protokolu o skúške odobratej vzorky prevádzkovateľovi VK mesta Stupava – spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o..
- : Odosielať všetky potvrdenia o čistení ORL, odvoze a zneškodňovaní nebezpečných odpadov oprávnenou spoločnosťou – v zmysle kategorizácie odpadov – 161001, 130701, 050103, 150202, 050109 – každoročne, najneskôr do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľovi VK mesta Stupava s.r.o.
- Napojenie stavby je potrebné pred jej zasypaním nahlásiť na tel. číslo 0911 277 909 a dohodnúť si termín obhliadky. Pracovník VaK Stupava skontroluje celú realizáciu pripojenia a vyhotoví „Preberací protokol“. V prípade zasypania kanalizačnej prípojky bez obhliadky pracovníkom VaK Stupava bude stavebník nútený na vlastné náklady opäť jamu vykopať a sprístupniť k nahliadnutiu. V prípade ak by nebolo možné kanalizačnú prípojku z akýchkoľvek dôvodov odkopať, tak je potrebné za prítomnosti pracovníka VaK Stupava vykonať kontrolu kanalizačnej prípojky prostredníctvom kamery v celej dĺžke a odovzdať kamerový záznam na USB kľúči.
- # Slovak Telekom a.s.: - Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky tlkm. káble, následne počas realizácie rešpektovať a ochrániť pred poškodením.
 - v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom a.s.,
 - počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom a.s. v stavebnom denníku stavebníka,
 - pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiada prizvať prevádzkovateľa/správcu siete Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421346512662,
 - v prípade, že Slovak Telekom a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 (vo vyjadrení) je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku,
 - individuálne podmienky ochrany strácajú platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia alebo v prípade zmeny rozsahu/účelu stavby,
 - zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku,
 - v prípade poškodenia sietí ST z dôvodu stavebných prác, žiada Slovak Telekom a.s. túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. (t. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky,
 - v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
 - vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- ochranu alebo preloženie sietí realizovať v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.,
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- v lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 0907777474, hradil@suptel.sk,
- v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné poškodenie každého poškodenia zariadenia na t.č. 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez ich vedomia),
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- ďalej žiada, aby stavebník aj v čase začatia stavebných prác disponoval platným vyjadrením,
- ST upozorňuje, že v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Stavebník dodrží ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení ST a.s. č. 6612204605.

BVS a.s. žiada:

- Pri akejkoľvek stavebnej činnosti alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie rešpektovať zariadenia BVS a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. a výnimky z nich zostávajú zachované.

RNDr. Peter Vyskočil požaduje: Čistiareň odpadových vôd z autoumyvárky musí byť navrhnutá minimálne pre odstraňovanie saponátov, ropných látok a nerozpustných látok. To znamená že musí pozostávať minimálne z koagulačnej filtrácie, sorpčného filtra a sedimentačnej nádrže.

- Budúci prevádzkovateľ autoumyvárky poverí zaškolenú osobu, ktorá bude denne dohliadať na funkčnosť čistiarne a zabezpečí základné prevádzkové úkony (doplňovanie chemikálií do zásobníkov, kontrola a záznam meraných veličín a pod.). Okrem toho si budúci prevádzkovateľ autoumyvárky zabezpečí pravidelné servisné prehliadky čistiarne a to buď priamo u dodávateľa, alebo u dodávateľom poverenej spoločnosti. Požadovaná frekvencia servisných prehliadok je min. 1-krát ročne.

Počas stavebných prác nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

S drobným stavebným odpadom produkovaným počas výstavby ste povinný nakladať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta resp. obce.

Počas výstavby sa nepovoľuje vytvárať medzisklárky stavebného odpadu.

Stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a zhoršovaniu životného prostredia.

V prípade výkopových prác terén po ukončení stavebných prác vráti stavebník do pôvodného stavu.

Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 76 stavebného zákona a v súlade s ust. § 26, odst.3 vodného zákona o uvedenie stavby do užívania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V tomto konaní nebola vznesená námietka.

Ak sa s výstavbou nezačne do 24-och mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto a STN rozhodnutia, povolenie stráca platnosť.

Odôvodnenie

Stavebník, CEVASERVIS a. s., Cementársená 15, 900 31 Stupava v zastúpení Ing. Zuzana Kavická, Wolkerova 5, 900 31 Stupava, požiadal dňa 16.06.2023 Okresný úrad Malacky o povolenie vodnej stavby, objektu SO 03 Kanalizácia s ORL, ktorý je súčasťou stavby „Samoobslužná umyvárka“. Stavba bude realizovaná na pozemkoch, parc. č. reg. „C“ KN 4137/2, k. ú. Stupava. Prečistené vody budú vypúšťané do splaškovej kanalizácie, dažďová kanalizácia mimo ORL bude napojená na existujúcu dažďovú kanalizáciu.

Z dôvodu neúplnosti konania bolo toto prerušené rozhodnutím č.j. OU-MA-OSZP-2023/023073/108 zo dňa 08.08.2023. Začatie konania oznámil okresný úrad listom č.j.: OU-MA-OSZP-2023/023073 zo dňa 21.11.2023. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska, upustil v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Žiadateľ doložil súhlas podľa §§ 120 a 140b stavebného zákona vydaný príslušným úradom č. SU-29688/2607/2023-GEO zo dňa 13.09.2023. Vlastníctvo k pozemkom bolo preukázané LV č. 443.

K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: VaK Stupava č. 360/2023 zo dňa 11.10.2023, SPP č. TD/PS/0136/2023/Pe zo dňa 26.09.2023, ZD zo dňa 26.01.2023, Orange SLOVENSKO č. BA-3805 2022 zo dňa 10.10.2022, OU MA OSZP, OH č. OU-MA-OSZP-2022/022241-002 zo dňa 13.09.2022, OU MA OSZP, OPaK č. OU-MA-OSZP-2022/022608 zo dňa 03.10.2022, BVS a.s. č. 22902/2023/JL zo dňa 20.03.2023, ST č. 6612314058, TI č. 3102/1/2022, RNDr. Vyskočil zo dňa 20.02.2024.

Tunajší úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods.1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe hore uvedeného, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vôd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 100 eur, e – kolkom, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie má z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stupava a na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa: 26. 3. 2024 Zvesené dňa: 10. 3. 2024

v OU-MA-OSZP

v OU-MA-OSZP



Handwritten signature



Handwritten signature

Ing. Renáta Húšková, PhD.

OU-MA-OSZP-2024/007121-0015005/2024

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10204

Doručuje sa

Ing. Zuzana Kavická, Fándlyho 2400/38, 900 31 Stupava, Slovenská republika

CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, 900 31 Stupava, Slovenská republika

Mesto Stupava, 1. Dotknutí vlastníci a vlastníci susedných pozemkov – doručenie verejnou vyhláškou – vyvesenie mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava, Slovenská republika

Okresný úrad Malacky, 2. Vlastníci dotknutých pozemkov a vlastníci susedných pozemkov – doručenie verejnou vyhláškou – OU, OSZP Malacky, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky, Slovenská republika

Na vedomie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o., Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 145/5, 900 33 Marianka

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenie - Samoobslužná umyvárka]
Identifikátor:	OU-MA-OSZP-2024/007121-0015005/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MA 10204 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	25.03.2024 12:48:42 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	25.03.2024 12:48:42 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-MA-OSZP-2024/007121-0015005/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Janka Majcherová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Malacky IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	25.03.2024
Podpis a pečiatka:	