

Číslo spisu

OU-PT-OSZP-2023/000045-027

Poltár

22. 12. 2023



Rozhodnutie

Povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“

Účastníci konania:

1. PSVK, s.r.o. Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
3. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „tunajší úrad“), podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) po vykonaní vodoprávneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, § 81 ods. 4 a § 82 stavebného zákona

povoľuje

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 v zastúpení spoločnosťou PSVK, s.r.o. Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 165 543 (ďalej len „stavebník“):

1. Trvalé užívanie vodnej stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“ (ďalej len „vodná stavba“).
2. Zmenu vodnej stavby spočívajúcu v zmenách:
 - a) dĺžky trasy vodovodu SO-01 Kanadská ulica z 568,00 m na 569,00 m, a teda v predĺžení trasy vodovodu o 1,00 m,
 - b) počtu prípojok z 29 ks s dĺžkou 62,00 m na 27 ks s dĺžkou 49,46 m.

Užívanie vodnej stavby sa vymedzuje za účelom zásobovania obyvateľov ulice Kanadská v meste Poltár pitnou vodou.

Stavbu povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2021/000058-012 z 26. 01. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 03. 2021, na parcelách registra CKN č. 2528/1, č. 2526, č. 2528/4 a č. 2528/5 v katastrálnom území Poltár.

Pre trvalé užívanie vodnej stavby tunajší úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Vodnú stavbu je jej prevádzkovateľ povinný užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení tunajšiemu úradu, ktorý o nich rozhodne alebo nariadi nové konanie.
2. Podľa § 103 stavebného zákona je vlastník vodnej stavby povinný uchovávať dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva vodnej stavby je povinný odovzdať ju novému nadobúdateľovi a pri odstránení vodnej stavby tunajšiemu úradu.
3. Vlastník vodnej stavby je povinný:
 - a) po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vodnej stavby udržiavať vodnú stavbu v dobrom stave tak, aby vyhovovala základným požiadavkám na stavby, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, hygienických a iných závad, a aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo k ohrozeniu jej technického stavu.
 - b) vodnú stavbu prevádzkovať podľa dodatku prevádzkového poriadku Prevádzkový poriadok – doplnok č. 1 vypracovaný spoločnosťou HYDROECO s.r.o. Banská Bystrica, zákazkové číslo: 91 – 21 027, archívne číslo: 2021 - 31, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Zvadam, reg. č. 1500*A2, v mesiaci 11/2021 a o prevádzkovaní vodnej stavby viesť prevádzkový denník.

Odôvodnenie

Stavebník 20. 07. 2022 doručil tunajšiemu úradu návrh na vydanie povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby z 15. 07. 2022 podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 79 stavebného zákona (ďalej len „návrh“). K návrhu stavebník doložil:

1. Stavebné povolenie č. OU-PT-OSZP-2021/000058-012 z 29. 01. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 03. 2021.
2. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia z 25. 08. 2021.
4. Protokol o prepláchnutí a dezinfekcii potrubia z 20. 09. 2021.
5. Zápis o skúške funkčnosti hydrantov zo 07. 10. 2021.
6. Protokol o spojitosti signalizačného vodiča zo 07. 10. 2021.
7. Zápis o prevzatí ukončenia prác v ochrannom pásme cesty a v telese cesty.
8. Stanovisko SPP Distribúcia, a.s., Mlynské novy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/EX/0012/2022/Ve z 11. 01. 2022.
9. Zmluvu o poskytovaní služieb č. SD/9000 986/101/21 uzavretú medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a spoločnosťou PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica.
10. Porealizačné vyjadrenie spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. č. 198/2022 z 19. 01. 2022.
11. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec č. RUVZLC-186/2507/2022 z 21. 03. 2022.
12. Stanovisko Slovak Telecom, a.s., Karadžicova 10, 825 13 Bratislava z 10. 12. 2021.
13. Súhlas mesta Poltár, Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár č. Záznam 3890/2021 Spis 18/2021/STA zo 14. 12. 2021 s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
14. Protokol o skúške bodovej vzorky pitnej vody č. 306/2022 vyhotovený akreditovaným laboratóriom.
15. Stavebný denník stavby.
16. Vyhlásenia zhody použitých výrobkov.
17. Prevádzkový poriadok – doplnok č. 1 vypracovaný spoločnosťou HYDROECO s.r.o. Banská Bystrica, zákazkové číslo: 91 – 21 027, archívne číslo: 2021 - 31, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Zvadam, reg. č. 1500*A2, v mesiaci 11/2021.
18. Polohopisné a výskopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby vypracované spoločnosťou ALL GEO geodetická kancelária, Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, archívne číslo: 305/2021, vyhotovený Ing. Mariánom Hrehom, autorizačne overil Ing. Peter Fašang, autorizovaný geodet a kartograf, reg. č. 692.

19. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracovanú spoločnosťou HYDROECO s.r.o. Banská Bystrica, zákazkové číslo: 72 – 21 026, archívne číslo: 2021 - 30, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Zvatom, reg. č. 1500*A2, v mesiaci 11/2021.

Za účelom doplnenia návrhu stavebníka o chýbajúce doklady určené rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2021/000058-012 z 26. 01. 2021, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby, tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2022/000519-002 z 29. 07. 2022 vyzval stavebníka, aby odstránil nedostatky svojho podania a písomne doplnil svoj návrh o:

1. Vytyčovací protokol o vytýčení vodnej stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti pred začatím výstavby vodnej stavby podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona.
2. Kópiu zmluvy o dodávke vody.
3. Vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
4. Informáciu o zriadení vecného bremena na parcele registra CKN č. 2526, v katastrálnom území Poltár v prospech, Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava.
5. Splnomocnenie, ktorým Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. splnomocňuje spoločnosť PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica na konanie v predmetnej veci.

Stavebník svoj návrh doplnil 14. 09. 2022 a tunajšiemu úradu doručil:

1. Vytyčovací náčrt vyhotovený geodetickou kanceláriou ALL GEO, Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, arch. č. 255b/2020 v mesiaci 8/2021 autorizačne overil Ing. Peter Fašang, autorizovaný geodet a kartograf, reg. č. 692.
2. Opravu vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. č. 12469/2022 z 18. 08. 2022, v ktorom upúšťa od podmienky „Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť stavebnému úradu kópiu zmluvy o dodávke vody“.
3. Vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PT-OSZP-2022/000574-004 zo 07. 09. 2022.
4. Žiadosť o vypracovanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena č. 0022/2022/8044-105-01 zo 07. 09. 2022 odoslanú na Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.
5. Zmluvu o poskytovaní služieb č. SD/9000 986/101/21 uzavretú medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a spoločnosťou PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, v rámci ktorej je riešené aj splnomocnenie vykonať všetky kroky k úspešnej kolaudácii diela.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“ overenú v stavebnom konaní v roku 2017 vypracovala spoločnosť StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, č. zákazky: 102-04/256-2017, arch. č.: 2080, zodpovedný projektant: Ing. Marianna Fukasová, autorizovaná stavebná inžinierka, reg. číslo: 3480*TZ*4*24.

V rámci vodnej stavby bol vybudovaný verejný vodovod na Kanadskej ulici v Poltári a prepojenie Kanadskej ulice a Novej ulice v Poltári. Vybudovaním vodnej stavby je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou všetkých obyvateľov na Kanadskej ulici v Poltári a tiež zokruhovanie verejného vodovodu v uvedenej časti mesta Poltár.

Vodná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

Stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica

Stavebný objekt SO-02 Prepoj Kanadská a Nová ulica

Stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica začína napojením v miestnej komunikácii na už vybudované potrubie HDPE D160 na Kanadskej ulici v Poltári, pred rodinným domom č. 233/11, hneď za hydrantom, a je ukončený napojením na existujúce vodovodné potrubie na Ulici 9. mája v Poltári. Predmetné potrubie je realizované z rúr HDPE D160 x 9,5 mm PE100 PN10 s dĺžkou 568,0 m. Domové prípojky k rodinným domom sú z rúr HDPE D32 x 2,0 PE100 PN10 v celkovom počte 29 kusov a celkovej dĺžke 62,0 m. Každá prípojka je ukončená uzatváracou krytkou B Kappe. Vodovodné prípojky na súkromných pozemkoch, ako aj vodomerné šachty si vybudujú majitelia nehnuteľností na svoje náklady. Na trase je 5 kusov podzemných hydrantov DN80 a jedna oceľová chránička DN200 v dĺžke 1,0 m (na Ulici 9. mája, križovanie dažďovej kanalizácie).

Stavebný objekt SO-02 Prepoj Kanadská a Nová ulica začína napojením na navrhované potrubie HDPE D160 (stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica), a to na redukovanú tvarovku 160/110. Za napojením je osadený posúvadlový uzáver DN100 a potrubie pokračuje chodníkom zo zámkovej dlažby a pri podzemnom hydrante sa

napája na existujúce potrubie HDPE DN100. Predmetné potrubie bolo realizované z rúr HDPE D110 x 6,6 PE100 PN10 s dĺžkou 25,5 m. Navrhované potrubie je vybudované v zastavanom území mesta Poltár, prevažne v asfaltovom chodníku a miestnej komunikácii. Potrubie prepojenia Kanadskej a Novej ulice je uložené v chodníku zo zámkovej dlažby.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2022/000519-006 z 29. 09. 2022 upovedomil verejnou vyhláškou účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu a listom č. OU-PT-OSZP-2022/000519-007 z 29. 09. 2022 upovedomil o začatí vodoprávneho konania v predmetnej veci dotknuté orgány jednotlivo (ďalej len „upovedomenie“) podľa § 73 vodného zákona a súčasne podľa § 73 ods. 6 vodného zákona a § 80 stavebného zákona nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16. 11. 2022 o 09.30 hod. so stretnutím pozvaných na začiatku úseku verejného vodovodu, pred rodinným domom č. 233/11, na Kanadskej ulici v Poltári. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v upovedomení poučení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Dňa 04. 10. 2022 bola doručená námietka Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) č. SPFS47182/2022/750-004 zo 04. 10. 2022, v ktorom trvá na splnení požiadavky zriadenia vecného bremena na pozemku parcely registra CKN č. 2526 v katastrálnom území Poltár, a to odplatne v prospech SPF.

Ohliadkou vodnej stavby 16. 11. 2022 za účasti zástupcu stavebníka tunajší úrad zistil, že:

1. Vodná stavba je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní s nasledovnými zmenami:

a) dĺžky trasy vodovodu SO-01 Kanadská ulica z 568,00 m na 569,00 m, a teda v predĺžení trasy vodovodu o 1,00 m,
b) počtu prípojk z 29 ks s dĺžkou 62,00 m na 27 ks s dĺžkou 49,46 m.

2. Podzemné hydranty nie sú označené podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, na čo bol zástupca stavebníka zo strany príslušníkov ORHaZZ upozornený.

3. Stavebný objekt SO-02 Prepoj Kanadská a Nová ulica bol uskutočnený bez zmeny, v dĺžke 25,5 m.

16. 11. 2022 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko ORHaZZ pre účely kolaudácie vodnej stavby č. ORHZ-LC1-2022/000357-002 zo 16. 11. 2022, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby s podmienkou označenia všetkých 5 ks podzemných hydrantov v zmysle § 8 ods. 8 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, a to najneskôr do 16. 12. 2022. Dňa 14. 12. 2022 bola tunajšiemu úradu zaslaná fotodokumentácia splnenia podmienky označenia hydrantov.

Na základe doručenej námietky SPF tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2022/000519-012 z 24. 11. 2022 vyzval stavebníka na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona a § 19 ods. 3 správneho poriadku v rozsahu doplnenia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o doklad o zriadení vecného bremena a jeho zapísaní do príslušného katastra nehnuteľnosti na parcele registra CKN č. 2526 v katastrálnom území Poltár, zapísaného na liste vlastníctva č. 2028 v podiele 4/5 v spoluvlastníctve nezistených vlastníkov, zastúpených SPF, a zároveň listom č. OU-PT-OSZP-2022/0000519-013 z 24. 11. 2022 predmetné konanie prerušil.

Dňa 10. 03. 2023 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie zistených nedostatkov o 120 dní z dôvodu, že stavebník nedisponuje dokladom o zriadení a zapísaní vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľnosti. Tunajší úrad žiadosti vyhovel a listom č. OU-PT-OSZP-2023/000045-017 zo 06. 04. 2023 stanovenú lehotu predĺžil.

Dňa 13. 07. 2023 bola tunajšiemu úradu doručená opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie zistených nedostatkov o 120 dní z dôvodu, že stavebník nedisponuje dokladom o zriadení a zapísaní vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľnosti. Tunajší úrad žiadosti vyhovel a listom č. OU-PT-OSZP-2023/000045-019 z 26. 07. 2023 stanovenú lehotu predĺžil.

Dňa 06. 11. 2023 stavebník doplnil podanie o Rozhodnutia Okresného úradu Poltár, katastrálneho odboru, č. vkladu V 762/2023 z 13. 10. 2023 a č. vkladu V 764/2023 z 27. 10. 2023 o povolení vkladu vecného bremena. Túto skutočnosť tunajší úrad overil na portáli OverSi.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2023/000045-021 z 08. 11. 2023 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „OÚ BB, OOP“) o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia z nasledovných dôvodov:

1. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámiť písomne účastníkov konania so všetkými podkladmi pre rozhodnutie a oboznámiť ich o práve pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
2. Následne vo veci rozhodnúť.

OÚ BB, OOP listom č. OU-BB-OOP3-2023/009691-053 z 10. 11. 2023 tunajšiemu úradu vyhovel a lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžil o 60 dní.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2023/000045-023 z 20. 11. 2023 upovedomil verejnou vyhláškou účastníkov konania o predĺžení lehoty podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2023/000045-024 z 20. 11. 2023 oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, že sa pred vydaním rozhodnutia môžu v stanovenej lehote vyjadriť k jeho podkladom, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V stanovenej lehote, a ani do termínu vydania tohto rozhodnutia sa žiadny účastník konania k podkladom pre vydanie rozhodnutia nevyjadril.

Potvrdenia o zverejnení verejných vyhlášok boli zo strany mesta Poltár doručené 08. 12. 2023.

Správny poplatok bol uhradený v hodnote 250.- eur, podľa položky 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Tunajší úrad preskúmal návrh stavebníka, všetky doložené doklady a na základe výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného 16. 11. 2022 a predložených dokladov zistil, že trvalým užívaním vodnej stavby za podmienok uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia nie sú ohrozené, ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy spoločnosti a ani práva účastníkov konania.

Tunajší úrad vyhovel návrhu stavebníka a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmaná súdom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 9 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli tunajšieho úradu, na jeho webovom sídle a na úradnej tabuli mesta Poltár a na jej webovom sídle.

Mesto Poltár je povinné po zverejnení a zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabule bezodkladne zaslať tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa: Pečiatka a podpis

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10227

Doručuje sa

PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Poltár, Železničná 1, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec, Slovenská republika
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Námestie Tuhárske 12, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie slobody, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0006546/2023

Vec: Povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	05.01.2024 09:00	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Áno	Masárová Iveta, Ing.	