



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
odbor požiarnej prevencie

Č. p.: PHZ-1539/2008

Bratislava 14. 7. 2008

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru

V Bratislave

Vec: Označovanie a akcieschopnosť zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov
podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. – usmernenie

V súvislosti s označovaním a zabezpečovaním akcieschopnosti zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z.“) Vám zasielame nasledovné usmernenie:

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarom“) a upravuje vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho vodovodu a zdrojov vody na hasenie požiarov (ďalej len „zdrojov vody na hasenie požiarov“).

V súlade s § 5 písm. a) citovaného zákona o ochrane pred požiarom je jednou z základných povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa z hľadiska zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, okrem iného „obstarávať a inštalovať... požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov...so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave“. Z uvedeného vyplýva, že uvedenú povinnosť je povinná realizovať **právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pre potreby ktorej sa v objekte, zariadení, resp. priestore inštalujú zariadenia na dodávku vody na hasenie požiaru (§ 5 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.)**. Uvedené právne subjekty sú povinné zabezpečovať taktiež označovanie odberných miest, ktoré sú uvedené v § 8 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., ktoré boli zriadené pre tzv. účinné zdolávanie požiaru stavieb v ich vlastníctve, resp. užívaní. Uvedené platí aj pre odberné miesta vytvorené na verejnom vodovode, ak sa s vlastníkom

verejného vodovodu (napr. vodárenskou spoločnosťou, obcou , mestom) nedohodnú inak.

V danom prípade nie je vlastníkom verejného vodovodu, na ktorom sú vytvorené aj odberné miesta pre účely zásobovania vodou na hasenie požiarov za tieto odberné miesta zodpovedný, keďže za verejný vodovod, ani jeho súčasť sa nepovažujú okrem iného tiež „... zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany“ (§ 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov).

V súvislosti so zabezpečovaním vody na hasenie požiaru pre stavby vo vlastníctve fyzických osôb – občanov, plní základné povinnosti vo vzťahu k vyššie uvedeným zariadeniam na dodávku vody na hasenie požiarov Obec (§ 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarom). Z uvedenej povinnosti sú následne odvodené tiež niektoré ustanovenia vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. (napr. § 9 ods. 7 a 8), ktoré uvedenú zákonnú povinnosť bližšie upravujú.

Čo sa týka povinnosti investora verejného vodovodu zabezpečiť už pri jeho výstavbe také parametre, aby zabezpečil aj dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov sa uvádza, že takto definovaná povinnosť nie je obsiahnutá v zákone o ochrane pred požiarom ani v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. v tejto súvislosti v § 7 ods. 2 uvádza, že „verejný vodovod“ je zdroj vody vtedy, ak zabezpečuje dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov, má vybudované odberné miesto a hasenie požiaru vodou z verejného vodovodu je ekonomicky a technicky výhodnejšie ako zriadenie vonkajšieho požiarneho vodovodu .

Vybavuje : pplk. Mgr. Pavol Komár
tel. : 02 / 4859 3490

Prezident
Hasičského a záchranného zboru

pplk. Mgr. Alexander Nejedlý v. r.

Za správnosť: pplk. Mgr. Pavol Komár

