

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová ulica 22, 826 86 Bratislava 29

A

14

Č.p.: PHZ-1149/OP-2006

Bratislava 23.5.2006

ASSENT družstvo
Exnárova 2
821 03 Bratislava

Vec: Výklad §55 ods. 2 v nadväznosti na § 57 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obdržalo po odstúpení Krajským riaditeľstvom HaZZ Bratislava Vašu žiadosť o výklad § 55 ods. 2 v nadväznosti na § 57 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len vyhláška č. 94/2004 Z. z.) a v predmetnej veci Vám dáva nasledovné vyjadrenie.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. vonkajšia komunikácia tvorí chránenú únikovú cestu typu B, ak je oddelená od susedných požiarnych úsekov požiarными deliacimi konštrukciami z konštrukčných prvkov druhu D1 alebo druhu D2 s požiarным uzáverom typu EW. Požiadavka zakotvená v § 55 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. o nutnosti vetrania umelým vetraním chránenú únikovú cestu spájajúcu viac ako tri nadzemné podlažia, ktorá je v nadzemnej časti stavby, ktorá má požiarnu výšku viac ako 22,5 m neplatí na chránenú únikovú cestu, ktorú tvorí vonkajšia komunikácia, pretože takáto chránená úniková cesta nie je v uzatvorenom priestore, a preto tam nevzniká potreba vetrať ju umelým vetraním.

Dovoľujeme si upozorniť, že v zmysle § 57 ods. 4 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. vonkajšia komunikácia podľa odsekov 2 a 3, ktorá tvorí chránenú únikovú cestu, nesmie byť vystavená možnosti zadymenia ani účinkom vysokých teplôt z požiarne otvorených plôch z nižších podlaží ani zo susedných požiarnych úsekov a nesmie byť v požiarne nebezpečnom priestore.

Vybavuje: por. Ing. Ondrichová
tel.: 02/4859 3496
fax: 02/4463 7535
e-mail: phazz.opp@stonline.sk

Prezident
Hasičského a záchranného zboru

plk. Ing. Jozef Paluš

