


POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE 50Hz, 400V / TN-C-S
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41:2007
 - čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
 - čl. 411.3.2 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE
 - čl. 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
- KRYTIE : IP30/20
- PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZHORA
- ROZVÁDZAČ JE PLASTOVÝ, MONTÁŽ POD OMIETKU

VYPRACOVAL	J. RUMAN	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANÍČEK	 <div>POTRAVINOPROJEKTY s.r.o. POLIANKY 5 841 01 BRATISLAVA e-mail: janicek@pbc.sk Tel.:0902232159</div>	
ZODP. PROJ.	J. RUMAN	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL		
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY		
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany				
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY			ZÁK.ČÍSLO 39 - 337 - 2016	
ČÍSLO SO/PS	SO-23 VÁŽNICA			DÁTUM 04. 2020	PARÉ
				STUPEŇ PROJEKT	
				FORMÁT 2xA4	
				ARCH.Č. 03413	
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ELEKTRO	Rozvádzač RS-23			--	E-03