

Napätová sústava:
3 NPE ~50Hz 400V/ 230V TN-C-S
PELV =50V

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí:
ZI.411.1 ochrana mojm napätím PELV

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
podľa STN 33 2000-4-41

ZI.412.1 ochrana izolovaním živých častí
ZI.412.2 ochrana zbraňami alebo krytmi
ZI.412.4 ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
podľa STN 33 2000-4-41
ZI.413.1.3 – samostatným odpojením napájania

POZNÁMKY:

- Je zobrazený podzemný inžinierske siete sú zakreslené len informatívne, pred zopätitím zemných inžinierske siete J je povinný vytyčiť všetky podzemné inžinierske siete!
- Investor je povinný odovzdať stavenisko so všetkými vytyčenými podzemnými sieťami.
- Zemné práce vykonávať s veľkou opätnosťou. V miestach križovania alebo súdehu s cudzími inž. sieťami výkopy vykonávať ručne!
- Pri ukladaní vedenia do zeme dodržať STN 73 6005

LEGENDA:

SKAO – Stanica katódovej ochrany istene pred elektronom 40/3/C (dodávka NES nové dielnicu.)
Káblové NN pripojka z SPP do SKAO v káblovej rýhe 35x70cm chránené červenou výstražnou fóliou

AU – anódové uzemrenie koliačnica R65 200m v zemi



A-1 spojovací objekt pre anódové uzemrenie chránený bet. skružkou

jednosmerné rozvedky KO

CKR-J 4x16 pre A1 v trubke IES 63

CKR-0 4X10 napojenie vodovodu v trubke IES 63

CKR-J 4x4 napojenie meracej sondy MS110 pri bode napojenia na vodovod v trubke IES 63

dĺžkový vodovod, v správe Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nitra
vodovod, v správe Obec Čechy
kanalizácia, v správe Obec Čechy
plynovod STL, v správe SPP-distribúcia a.s., RC JUH Komárno
oznamovacie vedenia DOK.MTS v správe Slovak Telekom a.s., proc. N.Zámky
NN a kat. ochrana, v správe Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nitra
oznamovacie vedenie, v správe Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nitra
oznamovacie vedenie, v správe Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nitra

ANODA – KOLAČNICA R65 dl.200m

SO 204 Preložka stanice katódovej ochrany		vlastník	
KN-C	LV	KN-E P.Č.	Ing. Takáčová Blanka r. Šuljaková, 941 32 Čechy 10
	812	812/3	PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812	502	812/2	Tatárova Emília, r. Kútiková, Čerešňovej
			PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812			Orbis Štefan, Čechy 130
			Orbis Milán, Křížna 5005/36, 940 01 Nové Zámky
812	702	812/1	PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812	647	351	SPP
812	647	363	Obec Čechy
352/2	1	350/2	Obec Čechy
352/2	340	357	PD Kolia, 941 33 Kolia + 6 vlastníci
352/2	340	362/1	detto
352/2	376	471	PD Kolia, Píškova, r. Taronová, Ing. Zúžo, Huharovo
352/2	38	522	PD Kolia
905		C - 355/10	SVR
	1	C - 350/40	Obec Čechy
352/45	702	C - 350/42	Obec Čechy
352/45	481	483/1	PD Kolia
		483/2	PD Kolia

pohľad:A
pohľad:B
pohľad:C
pohľad:D

KN-E P.Č.		vlastník	
KN-C	LV	KN-E P.Č.	Ing. Takáčová Blanka r. Šuljaková, 941 32 Čechy 10
	812	812/3	PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812	502	812/2	Tatárova Emília, r. Kútiková, Čerešňovej
			PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812			Orbis Štefan, Čechy 130
			Orbis Milán, Křížna 5005/36, 940 01 Nové Zámky
812	702	812/1	PD KOI.7A, 941 33 Kolia
812	647	351	SPP
812	647	363	Obec Čechy
352/2	1	350/2	Obec Čechy
352/2	340	357	PD Kolia, 941 33 Kolia + 6 vlastníci
352/2	340	362/1	detto
352/2	376	471	PD Kolia, Píškova, r. Taronová, Ing. Zúžo, Huharovo
352/2	38	522	PD Kolia
905		C - 355/10	SVR
	1	C - 350/40	Obec Čechy
352/45	702	C - 350/42	Obec Čechy
352/45	481	483/1	PD Kolia
		483/2	PD Kolia

VÝPRAVUJAL	ODP. PRUJ. PROFESIE	KONTROLOVAL	ODP. PRUJ. STAVBY
Ing. Tomáš Széroz	Ing. Povol Széroz	Ing. Povol Széroz	Ing. Povol Széroz
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862
OKRES: Nové Zámky	OBEC: Ku. Čechy		
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.			
Katódová ochrana			
SO204-Preložka stanice katódovej ochrany			
Situácia 1:1000			
ZAK. ČÍSLO: 1139		ARCHIVNÉ ČÍSLO: C.VYKRESU	
1139/2011		1	

BIZAR
jezsrar@mail.com.sk
0905 619 862

FORMAT: B A4

DATUM: 09.11.2011

STUPEŇ: RP

MERITKO: 1:1000

1139/2011