

PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov (prostredia) , vypracovaný odbornou komisiou
dňa 12.11.2011 v NOVÝCH ZÁMKOCH

Zloženie komisie :

predseda : Ing. PAVOL SZÁRAZ - špecialista elektro

členovia : p.LADISLAV SZÁRAZ ,Ing.TOMÁŠ SZÁRAZ

Výrobok : KATÓDOVÁ OCHRANA

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, Stanovenie základných charakteristík,

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVSR,
Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy,
Výkresy stavebnej časti

Upozornenie :

Ak sa zmení charakter využitia priestorov a pod., musí sa prostredie prehodnotiť a preveriť, či jestvujúce zariadenia (hlavne elektrické) zodpovedajú zmeneným podmienkam.

Krytie elektrických prístrojov, elektrických predmetov a zariadení a vyhotovenie elektrickej inštalácie musí vyhovovať uvedeným prostrediam v zmysle požiadaviek STN .

Komisia na základe vyššie uvedeného stanovuje prostredia v riešených priestoroch nasledovne :

OSTATNÉ PRIESTORY : podľa STN 33 200-5-51

kódy vonkajších vplyvov : AA8, AB8, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1



Podpis predsedu komisie



NOVÉ ZÁMKY

Vypracoval : Ing. Pavol Száraz

Príloha č.1