PÔDORYS
M 1:100



PÔDORYS
M 1:100



REZ B-B
M 1:100



REZ A-A
M 1:100



REZ C-C
M 1:100



SCHÉMA VÝSTUŽE OPÔR
M 1:50



SCHÉMA VÝSTUŽE KRÍDLA
M 1:50



STAVEBNÉ MATERIÁLY		PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY	
BETÓN:			
OPORA:	C 30/37 XC4, XF2, XD1, (SK) Cl 0,2-Dmax16, S3	VÝKRES TVARU :	X
ZÁKLAD:	C 30/37 XC2, XF3, (SK) Cl 0,2-Dmax16, S3		
PODKLADNÝ BETÓN:	C12/15 X0,(SK) Cl 1,0-DmaxZZ, S3	VÝKRES VÝSTUŽE :	X
OCEĽ:			
BETÓNÁRSKA VÝSTUŽ B500B, fyk=500 MPa, trieda ťažnosti "B", podľa STN EN 1992 1-1			

POZNÁMKY :

KÓTY V ZÁTVORKÁCH PATRIA PRE OPORU Č.4

KRYTIE VÝSTUŽE [mm] :

STAVEBNÝ PRVOK :	NK							
	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c
VNÚTORNÉ/ SPODNÉ	40	50						
VONKAJŠIE/ HORNÉ	40	50						

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VLOŽIEK d_r [mm]:

POLKRUHOVÝ HÁK, PRAVOUHLÝ HÁK, SLUČKA, OHYBY

ØD	≤ 16 mm	> 16 mm
Ød$_r$	4D	7D

f [mm]	≥ 100	Ø50 ≤ f ≤ 100	< 50
Ød$_r$	10D	15D	20D

POZNÁMKY:
- Pre hodnoty modulov pružnosti jednotlivých pevnostných tried betónov, je nutné splniť ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1(čl.3.1.3, tab.3.1)

D
SO 02

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ	HL. PROJEKTANT: ING.J.ANTOL
	VYPRACOVAL: ING.J.KURUC	KONTROLOVAL: ING.M.RUSÍN
OBJEDNÁVATEĽ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja		
OKRES: STROPKOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: KRUŠINEC, STROPKOV		DÁTUM: 06/2018
STAVBA: Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č.3584-001 Krušinec		STUPEŇ: DSP(DP)
		Č.ZÁKAZKY: 2907/2018
		MIERKA: 1:100, 1:50
OBJEKT: SO 02 - MOST 3584-001 Krušinec		Č. PRÍLOHY: 6 / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝSTUŽE OPÔR		