KATASTRÁLNE ÚZEMIE
POVRCH JESTVUJÚCEHO ÚZEMIA
POVRCH NOVONAVRHOVANÉHO ÚZEMIA
VZDIALENOSŤ LOMOV
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV

PARCHOVANY	
TERÉN	
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	CHODNÍK
3.50	
V1	V2

101.3
OCHRANA VODOVODU č.2
V PARCHOVANOCH
ckm 15,815
MIERKA 1:200/100



HLBKA VÝKOPU	1.50					1.49	1.50				
KÓTA DNA POTRUBIA	120.75					120.81	120.82	120.82			
KÓTA TERÉNU	122.25					122.31	122.32				
STANIČENIE [Km],[m]	116.00					3.20	3.30	3.50			
	0.0							0.003.5			

DN(D)chráničky[mm]–MATERIÁL–DLŽKA [m]
SKLON [promile] – DLŽKA [m]
ULOŽENIE

DN200– POLENÁ PVC CHRÁNIČKA–3.50
20.0–3.50
PIESOK

SAČUROV	
TERÉN	
KOMUNIKÁCIA	CHODNÍK
10.00	
V1	V2

101.3
OCHRANA VODOVODU č.1
V SAČUROVE
ckm 6,985
MIERKA 1:500/100



HLBKA VÝKOPU	1.85			1.85
KÓTA DNA POTRUBIA	133.39			133.50
KÓTA TERÉNU	135.14			135.25
STANIČENIE [Km],[m]	129.00			10.000
	0.0			0.010

D200–POLENÁ PE CHRÁNIČKA–10.00
11.0–10.00
PIESOK

SAČUROV	
TERÉN	
KOMUNIKÁCIA	CHODNÍK
10.00	
L1	L2

101.3
OCHRANA PLYNOVODU
V SAČUROVE
ckm 6,985
MIERKA 1:500/100



HLBKA VÝKOPU	1.55			1.55
KÓTA DNA POTRUBIA	133.63			133.79
KÓTA TERÉNU	135.03			135.19
STANIČENIE [Km],[m]	129.00			10.000
	0.0			0.010

D200–POLENÁ PE CHRÁNIČKA–10.00
16.0–10.00
PIESOK

UPOZORNENIE :

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- NIVELETA JESTVUJÚCEHO POTRUBIA JE ZAKRESLENÁ ORIENTAČNE. PREDLŽENIE CHRÁNIČKY PRISPÔSOBIŤ JESTVUJÚCEJ NIVELETE A JESTVUJÚCEMU PROFILU VODOVODNÉHO A PLYNOVODNÉHO POTRUBIA !!!
- V MIESTACH OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!!!

101.3

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOPRO-JEKT
ING. SZABÓOVÁ	ING.SZABÓOVÁ	ING.VÁHOVSKÝ	Exnárova 13, 080 01 Prešov
			tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
KRAJ : PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM: 10/2018
INVESTOR: SSC IVSC KOŠICE			STUPEŇ: DSP+DP+DRS
STAVBA : I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY			FORMÁT: 3xA4
			MIERKA: 1:200(500)/100
OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79			Č.PRÍLOHY: 3.3 / Č.SÚPRAVY:
PODOBJEKT: OCHRANA JESTVUJÚCICH VEDENÍ			
OBSAH: POZDĽŽNY PROFIL VODOVODU A PLYNOVODU			

KATASTRÁLNE ÚZEMIE
POVRCH JESTVUJÚCEHO ÚZEMIA
POVRCH NOVONAVRHOVANÉHO ÚZEMIA
VZDIALENOSŤ LOMOV
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV

PARCHOVANY	
TERÉN	
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	CHODNÍK
3.50	
V1	V2

101.3
OCHRANA VODOVODU č.2
V PARCHOVANOCH
ckm 15,815
MIERKA 1:200/100



HLBKA VÝKOPU 1.50 1.49 1.50
KÓTA DNA POTRUBIA 120.75 120.81 120.82 120.82
KÓTA TERÉNU 122.25 122.31 122.32
STANIČENIE [Km],[m] 116.00 3.20 3.30 3.50
0.0 0.003.5

DN(D)chráničky[mm]–MATERIÁL–DLŽKA [m]
SKLON [promile] – DLŽKA [m]
ULOŽENIE

DN200– POLENÁ PVC CHRÁNIČKA–3.50
20.0–3.50
PIESOK



HLBKA VÝKOPU 1.85 1.85
KÓTA DNA POTRUBIA 133.39 133.50
KÓTA TERÉNU 135.14 135.25
STANIČENIE [Km],[m] 129.00 0.000 10.000
0.0 0.010

D200–POLENÁ PE CHRÁNIČKA–10.00
11.0–10.00
PIESOK

101.3
OCHRANA PLYNOVODU
V SAČUROVE
ckm 6,985
MIERKA 1:500/100



HLBKA VÝKOPU 1.55 1.55
KÓTA DNA POTRUBIA 133.63 133.79
KÓTA TERÉNU 135.03 135.19
STANIČENIE [Km],[m] 129.00 0.000 10.000
0.0 0.010

D200–POLENÁ PE CHRÁNIČKA–10.00
16.0–10.00
PIESOK

UPOZORNENIE :
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- NIVELETA JESTVUJÚCEHO POTRUBIA JE ZAKRESLENÁ ORIENTAČNE. PREDLŽENIE CHRÁNIČKY PRISPÔSOBIŤ JESTVUJÚCEJ NIVELETE A JESTVUJÚCEMU PROFILU VODOVODNÉHO A PLYNOVODNÉHO POTRUBIA !!!
- V MIESTACH OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!!!

101.3

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOPRO-JEKT
ING. SZABÓOVÁ	ING.SZABÓOVÁ	ING.VÁHOVSKÝ	Exnárova 13, 080 01 Prešov
			tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
KRAJ : PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM: 10/2018
INVESTOR: SSC IVSC KOŠICE			STUPEŇ: DSP+DP+DRS
STAVBA : I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY			FORMÁT: 3xA4
			MIERKA: 1:200(500)/100
OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79			Č.PRÍLOHY: 3.3 / Č.SÚPRAVY:
PODOBJEKT: OCHRANA JESTVUJÚCICH VEDENÍ			
OBSAH: POZDĽŽNY PROFIL VODOVODU A PLYNOVODU			