



DETAIL PE, PVC CHRÁNIČKY PRI ZVAROVANÍ



DETAIL



- PRIÍPRAVA DELENEJ CHRÁNIČKY
1. POZDĽŽNE ROZREZANIE PE, PVC CHRÁNIČKY
 2. ÚPRAVA ZVAROVACÍCH PLÔCH NA "V" – ZVAR
PO OBOCH STRANÁCH – SLUŽÍ NA OCHRANU POTRUBIA PRED TEPLOM A ISKRAMI
 3. NAVRTANIE OTVOROV NA ČUCHAČKU (U PLYNOVODU)

MONTÁŽ DELENEJ CHRÁNIČKY

4. NASUNUTIE DELENEJ CHRÁNIČKY NA JESTVUJÚCE POTRUBIE , NA KTOROM SÚ OSADENÉ KLZNE OBJÍMKY
5. KONTROLA VYSTREDEŇA POTRUBIA
6. OČISTENIE A ODMASTENIE CHRÁNIČKY V MIESTE ZVÁRANIA
7. ZAVARENIE DELENEJ CHRÁNIČKY EXTRUDEROM K JESTVUJÚCEJ CHRÁNIČKE
8. ZAVARENIE DELENEJ CHRÁNIČKY POZDĽŽNE EXTRUDEROM
9. MONTÁŽ 1KS PE ČUCHAČKY PE D32 NA JEDNOM KONCI CHRÁNIČKY (U PLYNOVODU)
10. KONTROLA ZVARU
11. MONTÁŽ GUMOVEJ MANŽETY NA KONIEC CHRÁNIČKY
12. POREALIZAČNÉ ZAMERANIE CHRÁNIČKY
13. PODSYP A OBSYP POTRUBIA PIESKOM
14. ZÁSYP JAMY PREVIEŠŤ ŠTRKODRVOU SO ZHUTNENÍM

POZNÁMKA

PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP JE POVINNÁ SPRACOVAŤ FIRMA, KTORÁ BUDE REALIZOVAŤ OCHRANU VODOVODU A PLYNOVODU A MUSÍ TO DAŤ NA ODSÚHLASENIE WS RESP. SPPIII

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>VOJTECH PROJEKT</div><div>Extrúzia 13, 080 01 Prešov</div><div>tel. 0807/930 427, e-mail: vojtechprojekt@gmail.com</div></div>	
ING.SZABOVA	ING.SZABOVA	ING.VÁHOVSKÝ		
<i>JS</i>	<i>JS</i>	<i>Michal</i>		
KRAJ:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			
OBJEDNÁVATEĽ:	SSC INSC KOŠICE		DAŤUM:	10/2018
			STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
1/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY			FORMÁT:	2x44
	REKONŠTRUKCIA CESTY 1/79		MIERKA:	-
PODOBJEKT:	OCHRANA JESTVUJÚCICH VEDENÍ		Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
	DETAIL PE CHRÁNIČKY PRI ZVAROVANÍ		3.6	