








LEGENDA

- 
- NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM

NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP

SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)
- 
- KÁBEL NN

VN VEDENIE

VODOVOD

KANALIZÁCIA

PLYNOVOD

EL. SIEŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SÍŤÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

101

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHO EXNÁROVA 13, 080 01 PREŠOV TEL. 0907/930 427, E-MAIL: VAHOPROJEKT@GMAIL.COM	
Ing. Prevuzhňák	Ing. Prevuzhňák	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ: PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL: SSC IVSC KOŠICE			STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA: I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY			FORMÁT:	2A4
OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79			MIERKA:	1:500
OBSAH: 101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA Č.8			Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			9	