


POLENÁ CHRÁNIČKA NA JESTVUJÚCOM POTRUBÍ



VÝKAZ MATERIÁLU

POPIS MNOŽSTVO

OCHRANA VODOVODU č.1 V OBCI SAČUROV, ckm 6,985
JESTVUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE, D110, PE
PE POLENÁ CHRÁNIČKA, D200x7,7 L=10 m
KLZNÉ OBJÍMKY TYP "F" h =25 mm 14 ks
TESNIACA MANŽETA , MODEL "DU" 110x200 1 ks



OCHRANA PLYNOVODU V OBCI SAČUROV, ckm 6,985
JESTVUJÚCE PLYNOVODNÉ POTRUBIE, D110, PE
PE POLENÁ CHRÁNIČKA, D200x7,7 L=10 m
KLZNÉ OBJÍMKY TYP "F" h =25 mm 14 ks
TESNIACA MANŽETA , MODEL "DU" 110x200 1 ks

OCHRANA VODOVODU č.2 V OBCI PARCHOVANY, ckm 15,815
JESTVUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE, DN100, PVC
PVC POLENÁ CHRÁNIČKA, DN200 L=3,5 m
KLZNÉ OBJÍMKY TYP "F" h =25 mm 8 ks
TESNIACA MANŽETA , MODEL "DU" 110x200 1 ks

POZNÁMKA

TESNIACU MANŽETU JE NUTNÉ POUŽIŤ OTVORENÚ DELENÚ.
TÁTO MANŽETA SA UZATVÁRA POMOCOU LEPIDLA VULKANIZÁCIOU ZA STUDENA.

101.3

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOPROJEKT Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.SZABÓOVÁ	ING.SZABÓOVÁ	ING.VÁHOVSKÝ		
				
KRAJ: PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEĽ: SSC IVSC KOŠICE			STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA: I/79 VRANOV NAD TOPLÓU- PARCHOVANY			FORMÁT:	2xA4
OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79			MIERKA:	–
PODOBJEKT: OCHRANA JESTVUJÚCICH VEDENÍ			Č.PRÍLOHY: 3.5	Č.SÚPRAVY:
OBSAH: POLENÁ CHRÁNIČKA NA JESTV. POTRUBÍ				