

LEGENDA

NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM

A — NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)

KÁBEL NN

VN VEDENIE

VODOVOD

KANALIZÁCIA

PLYNOVOD

EL. SIEŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

101

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOPROJEKT Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
Ing. Prevužňák	Ing. Prevužňák	ING.VÁHOVSKÝ	

KRAJ:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ	DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL:	SSC IVSC KOŠICE	STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA:	I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY	FORMÁT:	2A4
		MIERKA:	1:500
OBJEKT:	REKONŠTRUKCIA CESTY I/79	Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
OBSAH:	101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA č.5	6	