



- LEGENDA**
- — — — — NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM
 - — — — — A NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)
 - — — — — B NAVRHOVANÝ výložník VUD 30-A-OP SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)

- — — — — KÁBEL NN
- — — — — VN VEDENIE
- — — — — VODOVOD
- — — — — KANALIZÁCIA
- — — — — PLYNOVOD

EL. SIETĚ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOPROJEKT Exnádrova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
Ing. Prevuzhák		Ing. Prevuzhák	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ:		PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ		DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL:		SSC IVSC KOŠICE		STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA:		I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY		FORMÁT:	2A4
OBJEKT:				MIERKA:	1:500
OBSAH:		101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA č.9		Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
				10	