



LEGENDA

NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM

NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP

SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)

KÁBEL NN

VN VEDENIE

VODOVOD

KANALIZÁCIA

PLYNOVOD

EL. SIETĚ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

| | | | | |
|---|----------------|--------------|--|------------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: | <div>VÁHOPROJEKT</div> <div>Exnárova 13, 080 01 Prešov</div> <div>tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com</div> | |
| Ing. Prevuzňák | Ing. Prevuzňák | ING.VÁHOVSKÝ | | |
| KRAJ: PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ | | | DÁTUM: | 10/2018 |
| OBJEDNÁVATEL: SSC IVSC KOŠICE | | | STUPEŇ: | DSP+DP+DRS |
| STAVBA: I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY | | | FORMÁT: | 2A4 |
| OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79 | | | MIERKA: | 1:500 |
| OBSAH: 101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA č.3 | | | Č.PRÍLOHY: | Č.SÚPRAVY: |
| | | | 4 | |