



LEGENDA

- — — — — KÁBEL NN
— — — — — VN VEDENIE
— — — — — VODOVOD
— — — — — KANALIZÁCIA
— — — — — PLYNOVOD
- — — — — NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM
A NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)

EL. SIĚŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIŤÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

101

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHO Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
Ing. Prevuzňák	Ing. Prevuzňák	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ: PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL: SSC IVSC KOŠICE			STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA: I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY			FORMÁT:	2A4
OBJEKT: REKONŠTRUKCIA CESTY I/79			MIERKA:	1:500
OBSAH: 101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA č.4			Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			5	