

LEGENDA

NAVROVANÉ VEDENIE NN

JESTVUJÚCE VEDENIE NN

JESTVUJÚCE VEDENIE NN DEMONTOVAŤ

JESTVUJÚCI STLP NN DEMONTOVAŤ

NAVROVANÝ STLP NN

KÁBEL TELEFÓNNY

KÁBEL NN

VODOVOD

KANALIZÁCIA

PLYNOVOD

EL. SIĚŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :



OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRIZVÁŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIŤÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

621

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VIAHO PROJEKT Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: viahoprojekt@gmail.com	
Ing. Prevuzhák		Ing. Prevuzhák	ING. VÁHOVSKÝ		
					
KRAJ:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ			DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL:	SSC INSC KOŠICE			STUPEŇ:	DSP + DP + DRS
STAVBA:	I/79 VRANOV NAD TOPLŤOU- PARCHOVANY			FORMÁT:	2A4
OBJEKT:	621 - Úprava nn vedenia			MIERKA:	1:500
OBSAH:	SITUÁCIA			Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
					2