

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

● ●
podľa rozdeľovníka
● ●

Váš list číslo/zo dňa
85613/2019/30.09.2019

Naše číslo
OU-TV-OSZP-2019/013464-004

Vybavuje/linka
Ing.Kolesár/0566688850

Trebišov
7.11.2019

Vec

„ÚV Boľany – VDJ Kráľovský Chlmec – stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. etapa“.
- oznámenie o začatí vodoprávneho povolenia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom č.85613/2019/INV-Pa zo dňa 30.09.2019, doručeným dňa 24.10.2019 bol Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice o vydanie vodoprávneho povolenia pre stavbu „ÚV Boľany – VDJ Kráľovský Chlmec – stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. etapa“.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona a § 61 ods.1, 2 stavebného zákona, v súlade § 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby „ÚV Boľany – VDJ Kráľovský Chlmec – stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. Etapa“, účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Navrhovaná stavba je umiestnená v extraviláne Kráľovský Chlmec na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 15139 („E“ 5139), 15143(„E“ 5143), 15153/1(„E“ 5148,5144), 15153/4(„E“ 5145), 15153/3 („E“ 5154), 15158/1(„E“ 5158), 15158/5(„E“ 5158), 15158/2(„E“ 5159), a extraviláne a intraviláne Bačka na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 593 („E“ 3026,3025,3024,3023,3022,3021,3020,3019,3017,3016,3015), 553 („E“ 550, 551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564/1,565,566,567,568,569,570,571,527,5



73,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595, 596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618), 556(„E“ 550,549/1), 551, 549(„E“ 549/11), 550(„E“ 549/1), 594/1(„E“ 1040), 643(„E“ 643), 642(„E“ 642), 655(„E“ 1458,1459,1460,1461,1462,1464/1,1464/2 .

Stavebná úprava v rámci stavby zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia v celkovom rozsahu 3713,00 m, ktoré bude budované z potrubia HDPE PN10 profilu D450x26,7 mm.

Vodovodné potrubie bude ukladané v pôvodnej trase starého výtlačného potrubia. Trasa bude umiestnená prevažne v ochrannom pásme cesty I/79. Vodovodné potrubie križuje cestu III/55336 a odvodňovací kanál (pravostranný prítok Krčanského kanála)

Objekty na trase :

SO 01 – Stavebné úpravy na výtlačnom potrubí – klasická výkopová technológia (km 0,0-0,468 a km 0,648-3,713)

Stavebná úprava v rámci SO01 zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia z rúrového materiálu HDPE PN10 D450x26,7 mm, realizovanú klasickou výkopovou technológiou v rozsahu 3533,00 m.

Na začiatku trasy stavebnej úpravy výtlačného potrubia v jestvujúcej armatúrnej šachte v km 0,000 je potrebné zrealizovať novú úpravu armatúr (uzáver a montážna vložka). Prestup nového potrubia cez stenu šachty bude cez otvor starého potrubia DN500 mm, ktorý sa po zabudovaní rúry HDPE D450 mm utesní . Stavebná úprava jestvujúcej šachty bude spočívať v osadení nového štvorcového poklopu 60x60 cm . V stene šachty sa osadí nový oceľový rebrík.

Na vodovodnom potrubí sa osadia sekčné uzávery v potrebných uzloch (v mieste odbočky Biel' na všetky smery, v km 1,700 a za kalníkom č.2) Okrem toho bude ešte uzáver osadený pred kalníkom a vzdušníkom. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou.

V trase stavebných úprav sa v najvyšších bodoch trasy osadia 3 ks automatických vzdušníkov. Budú osadené na odbočke z hlavného potrubia, umiestnené v objektoch jestvujúcich armatúrnych – vzdušníkových šachtách. V každej šachte bude osadený automatický odzdušňovací a zavzdušňovací ventil Duojet.

Stavebná úprava jestvujúcej vzdušníkovej šachty bude spočívať v osadení nového štvorcového poklopu 60x60 cm.

V najnižších bodoch trasy je potrebné osadiť kalníky. Na potrubí sa osadia 3 ks kalníkov. Ako odkalňovacie

V km 2,807 trasy vodovodného potrubia dôjde ku križovaniu s odvodňovacím kanálom. Križovanie bude realizované výkopovou technológiou prekopania koryta kanála. Vodovodné potrubie v dnovej časti bude uložené do HDPE chráničky DN600 mm v dĺžke 5,00 m. Nad chráničkou sa zrealizuje ťažký kamenný zához, dno a svahy sa upravujú do pôvodného stavu.

V km 0,649 trasy výtlačného potrubia je potrebné prepojiť navrhované výtlačné potrubie s prívodom vody smer obce Biel'. Na odbočke bude osadený uzáver so zemnou zákopovou teleskopickou súpravou.

V km 3,713 trasy je potrebné prepojiť navrhované výtlačné potrubie s už rekonštruovaným úsekom potrubia v rámci I.etapy výstavby. Potrubie bude napojené pred jestvujúcim uzáverom.

Počas výstavby vodovodného potrubia môže dôjsť k poškodeniu jestvujúcej drenáže na dotknutých pozemkoch. Predpokladá sa oprava v rozsahu 125,00 m z keramickej trativodky 10 a 250,00 m z flexibilných drenážnych trubiek DN65 mm PVC-U.

SO 02 – Stavebné úpravy na výtlačnom potrubí – bezvýkopová technológia – relining (km 0,468-0,648).

Rekonštrukcia v rámci SO02 zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia z rúrového materiálu HDPE PN10 D450x26,7 mm v rozsahu 180,00 m, realizovanú bezvýkopovou technológiou. Je to úsek umiestnenia jestvujúceho vodovodného potrubia v krajnici cesty I.triedy a križovanie cesty III.triedy. Nové potrubie D450 mm HDPE bude zatiahnuté do starého OC potrubia DN 500 mm.

Vzhľadom na to, že predmetná stavba bude umiestnená v pôvodnej trase a ide o udržiavacie práce, podľa § 39 a) ods.3 písm. c) stavebného zákona, sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby (vyjadrenie Obce Bačka – stavebný úrad č.2019/97-02/SÚ zo dňa 09.09.2019).

V predmetnej veci sa nariaďuje ústne pojednávanie , ktoré sa uskutoční dňa

12.12.2019 o 10,00 hod

so zrazom pozvaných na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, Trebišov (budova VUB, 1.poschodie č.d. 230).

Do dokladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika č. 32, Trebišov (1. poschodie budova VÚB č. dverí 231).

Účastníci konania podľa § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (správny poriadok) majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov.

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Rozdeľovník:

1. Obec Bačka – stavebný úrad, Hlavná 130, 076 84 Bačka
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
5. OR Hasičského a záchranného zboru, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov OSŽP - úsek OH
7. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
8. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
11. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
16. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
17. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
18. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
19. Nafta, a.s., Votrubova 1, 829 09 Bratislava
20. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb formou verejnej vyhlášky:
 - Úradná tabuľa obec Bačka
 - Úradná tabuľa mesto Kráľovský Chlmec
 - Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
 - Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Ing.Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2019/013464-004 zo dňa 07.11.2019. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.