



- LEGENDA:**
- ① Pieskové lôžko
 - ② Obsyp potrubia pieskom zhutnený po vrstvách – Epr,r – min.40 MPa
 - ③ Kanalizačné potrubie kamenina DN 300
 - ④ Zásyp ryhy štrkopieskom zhutneným po vrstvách ,Epr,r=min 40 MPa
 - ⑤ Zarezanie okrajov
 - ⑥ Asfaltová zálievka –samolepiaca natavovacia páska
 - ⑦ Príložné paženie
 - ⑧ Ochranná vrstva–štrkodrva ŠD31,5 Gc–hr.200mm,Epr,r=min.60 MPa
 - ⑨ Podkladová vrstva–Betón C12/15–hr.200 mm
 - ⑩ Spojovací postrek C50BP4–množstvo 0,4–0,6 kg/m2
 - ⑪ Obrusná vrstva–asfaltobetón–”AC 8 obrus”–hr.50 mm
 - ⑫ Vyhľadávací vodič Cu
 - ⑬ Výstražná fólia bielej farby
 - ⑭ Tlakové pop trubie HDPE (D 80,125,160,200)
 - ⑮ Kanalizačné potrubie kamenina, PVC DN 300
 - ⑯ Kryt vozovky–asfaltový betón strednozrný–hr.50mm
 - ⑰ Spojovací postrek
 - ⑱ Asfaltový betón strednozrný–hr.50mm
 - ⑲ Podklad vozovky–obalované kamenivo–hr.150mm
 - ⑳ Podklad vozovky–štrkopiesok spevnený cementom–hr.150mm
 - ㉑ Zásyp výkopovou zeminou
 - ㉒ Drenážna rúra DN150
 - ㉓ Obsyp potrubia – štrkodrva 16~32mm

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		StVS–SERVISING s.r.o.	
ING.DZIACKA, ING.HLAVATÝ		ING.DZIACKA		974 00 BANSKÁ BYSTRICA	
OBJEDNÁVATEL	SEVAK a.s. ŽILINA	Č.ZAKAZKY	102-02/13-2019		
MIESTO STAVBY	DLHÉ POLE,SVEDERNÍK,DIVINA,DIVINKA	STUPEŇ	DÚR		
NÁZOV STAVBY		DÁTUM	2019		
		FORMÁT	4A4		
		ARCH.ČÍSLO	2184		
PRÍLOHA		MIERKA:	1:25	Č.PRÍLOHY:	B.4