



PÔDORYS :



REZ : A - A



LEGENDA :

OZN.	POPIS	POČET
1	PODKLADNÝ BETÓN – C12/15	
2	VODOSTAVEBNÝ BETÓN T–T100–C20/25	
3	KÝNETA – BETÓN– C25/30	
4	SPÁDOVÝ BETÓN – C12/15 –hr. 50–60 mm	
5	KANALIZAČNÝ POKLOPOVÝ RÁM A VÍKO Ø 600 BEZ OTVOROV, DN400	1 KS
6	ODTOK– PVC DN 300	
7	PRÍTOK– PVC DN 300	
8	KANALIZAČNÉ STUPADLO POPLASTOVANÉ	4 KS
9	VRETOVÉ STAVÍTKO DN300	1 KS
10	UZÁVEROVÝ POKLOP LIATINOVÝ	1 KS
11	STROPNÁ DOSKA 1500/1500/200 mm S OTVOROM DN600	1 KS
12	ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIALOM	
13	IZOLÁCIA STROPU – PN+IPA	
14	VYSPRAVENIE ŠPÁR CEM. MALTOU	

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	StVS –SERVISING s.r.o. 974 00 BANSKÁ BYSTRICA	
ING.HLAVATÝ		ING.DZIACKA		
OBJEDNÁVATEL	SEVAK a.s. ŽILINA		Č.ZÁKAZKY	102-02/13-2019
MIESTO STAVBY	DLHÉ POLE,SVEDERNÍK,DIVINA,DIVINKA		STUPEŇ	DÚR
NÁZOV STAVBY ODKANALIZOVANIE OBCÍ DLHÉ POLE, SVEDERNÍK, DIVINA			DÁTUM	2019
			FORMÁT	3A4
			ARCH.ČÍSLO	2184
PRÍLOHA UZÁVEROVÁ ŠACHTA			MIERKA: 1:25	Č.PRÍLOHY: B.13