



VZOROVÉ ULOŽENIE "HD-PE" POTRUBIA

M = 1 : 10




VÝKOP



ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA (dimenzia potrubia "DN", vonkajší priemer rúry "d")

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU (VÝŠKA SVAHU KU JEHO PÔDORYSNEJ DÍŽKE)	HĺBK DNA (m)	ŠÍRKA DNA b v m AK d MĀ ROZMER v m		
			DO 0,4	0,4 - 1,0	CEZ 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÍ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	ĽUBOVOLNÝ	d + 0,7 MIN. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,6 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6	DO 2,50	d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
			d + 0,3 MIN. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		CEZ 2,50 - 5,00	d + 0,4 MIN. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6	CEZ 5,00	d + 0,5 MIN. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		PROJEKT		TSB PROJECT,S.R.O. TECHNICAL-SYSTEM-BUILDING		
TSB Project, s.r.o. Bešeňová č. 191 034 83 Bešeňová		Juraj Krúžliak		PSP				
Ing. Maroš SALVA - autorizovaný stavebný inžinier mob: + 421 907 593 237 maros.salva@gmail.com		MIESTO STAVBY: parc.č. KN-C 277/4, 277/29, 277/54, 308/1, 308/6 k.ú. Benice		ÚRAD: Liptovský Mikuláš				
		INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš		CHARAKTER STAVBY: Novostavba				
OBJEKT: IBV BENICE								
ČASŤ: SO 02 - VODOVOD								
OBSAH: Vzorové uloženie potrubia								
DÁTUM: Jún / 2019		ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: 24 - 2019		MIEŠKA: 1 : 10		FORMÁT: 2 x A4	ČÍSLO VÝKRESU: 05	SADA: