


OBVODOVÝ UZEMŇOVAČ TYPU "B"-REZ



LEGENDA:

- 1 – povrchový zvod na PV17
- 2 – skúšobná svorka
- 3 – vodič pospojovania k vnútornému LPS
- 4 – ochranná trubka UPRM40
- 5 – vodič spojenia LPS
- 6 – obvodový uzemňovač z FeZn 30x4mm
- 7 – izolácia z bitúmenu, vodotesná vrstva

LEGENDA:

- FeZn30x4 – obvodový uzemňovač typu "B"
- AlMgSi D8 – zvodový zemniaci drôt
- SZ – skúšobná svorka
- SO – svorka k odvodňovacím žlabom
- SS – spojovacia svorka
- UPRM40 – ochranná trubka PE
- SS40 – držiak ochrannej trubky UPRM
- SR02 – odbočná svorka k uzemňovaciemu vedeniu
- PV21 – podpera vedenia na ploché strechy
- PV17 – podpera vedenia na zateplené fasády
- SK – svorka krížová
- JP20 – zachytávacia tyč bez osadenia, L2m
- Bet. – podstavec k zachyt.tyči JP
- Plast – podložka k bet.podstavcu D3338
- StSt – nerezový klin pre bet.podstavec
- SJ3F – svorka k zachytávacej tyči paralelná
- ZT2 – zemniaca tyč l=2m

0=12,6m

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	PARE:	
D.Šlauka, Aut.Ing.	D.Šlauka,Aut.Ing.	Ing.M.Salva			
ZDRUŽENÝ URAD: Liptovský Mikuláš					
INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš					
STAVBA: Automatická tlaková stanica, KN-C 277/29,54, 308/1,6 k.ú. Benice					
OBJEKT:	IBV BENICE SO 02 – VODOVOD			DATUM:	XI.2019
				FORMAT:	3xA4
				PROJEKT:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
ČASŤ:	02.170–Ochrana pred bleskom			ZÁKAZKA č.: E24096/19	
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA ATS			MIERKA: 1:50	VÝKRES č.: 01