

D.Šlauka,Aut.Ing. Nábřežie 1868/14, 031 01 L.Mikuláš tel.:0903 537 191	Číslo projektu E24096/19	Číslo dokumentu XI.2019	Revízia: -
---	-----------------------------	----------------------------	---------------

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.096/2019

Platí pre PD – E24096/19

Vypracoval: D.Šlauka,Aut.Ing, Nábřežie 1868/14 031 01 Lipt. Mikuláš
(názov organizácie)

Zloženie komisie:

	Meno:	Funkcia:
Predseda:	Ing.Salva Maroš Dušan Šlauka, Aut.Ing. Ing. M.Malobický	HIP elektroprojektant projektant
Názov objektu (stavby):	ATS IBV Benice , KN-C 277/29,54, 308/1,6	
Miesto stavby:	Benice	
Investor:	Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Lipt. Mikuláš	
Podklady použité na	stavebné podklady, požiadavky dodávateľa a investora	
Prílohy:	č.E - Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia	
Opis technologického procesu a zariadenia:	V priestoroch novonavrhovanej ATS IBV Benice - je priestor normálny (1.NP) a zvlášť nebezpečný (nádrž vody bez elektrovýzbroje -1.PP), zvlášť nebezpečný aj mimo budovy.	
Rozhodnutie:	V zmysle : STN EN 332000-5-51, sa určí ochrana elektrických zariadení pred vonkajšími vplyvmi, podľa Tab. 51A ktorej tabuľková časť tvorí súčasť tohto dokumentu. <u>Komisia určila vonkajšie vplyvy podľa prílohy N3 ako štandardné.</u> Rozčlenenie priestorov bolo navrhnuté v zmysle NZA.6.	
Zdôvodnenie:	Vzhľadom na charakter prevádzky a vykonávaných prác v popisovaných priestoroch, kde nie sú nutné osobitné podmienky prevádzkovania, bolo rozhodnutie komisie jednoznačné.	

Dátum: 29. Novembra 2019.....

podpis predsedu komisie

D.Šlauka, Aut. Ing. Nábřežie 1868/14, 031 01 L.Mikuláš tel.:0903 537 191	Číslo projektu E24096/19	Číslo dokumentu XI.2019	Revízia: -
---	-----------------------------	----------------------------	---------------

Príloha E (informatívna)

Tabuľka vonkajších vplyvov:

Kód Vonkajší vplyv Druh vplyvu:	Priestor							
	Všetky miestn. Druh III. a VI.					Mimo Priestor budovy Druh VI.		
AA Teplota okolia	AA5					AA7		
AB Atmosferické podmienky	AB5					AB8		
AC Nadmorská výška	AC1					AC1		
AD Výskyt vody	AD2 (AD8-v nádrži vody)					AD3		
AE – Výskyt cudzích pevných telies	AE1					AE1		
AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1					AF1		
AG – Mechanické namáhanie - nárazy	AG1					AG1		
AH – mechanické namáhanie - vibrácie	AH1					AH1		
AK – Výskyt rastlín alebo plesní	AK1					AK1		
AL – Výskyt živočíchov	AL1					AL1		
AM – Elektromagnetické Elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1 Všetky hladiny					AM1		
AN – Slnéčné žiarenie	-					AN2		
AP – Seizmické účinky	AP1					AP1		
AQ – Búrková činnosť	-					AQ3		
AR – Pohyb vzduchu	AR1					-		
AS – Vietor	-					AS2		

D.Šlauka, Aut. Ing. Nábřežie 1868/14, 031 01 L.Mikuláš tel.:0903 537 191	Číslo projektu E24096/19	Číslo dokumentu XI.2019	Revízia: -
---	-----------------------------	----------------------------	---------------

Kód Vonkajší vplyv	Priestor								
	Všetky miestnos ti					Mimo Priestor budovy			
BA – Schopnosť osôb	BA4					BA4			
BC – kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2					BC2			
BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1					BD1			
BE – Povaha spracovaných a skladových látok	BE1					BE1			

CA – Stavebné materiály	CA1					CA1			
CB – Konštrukcia budovy	CB1					CB1			