


**ROZVODNÉ SIETE:** 3/PEN/AC 230/400V,50Hz,TN-C
3/N/PE/AC 230/400V,50Hz,TN-C-S
3/Nch/PE/AC 230/400V,50Hz,TN-S
1/Nch/PE/AC 230V,50Hz,TN-S
2L/AC 24V-SELV

**VONKAJŠIE VPLYVY:** AA7,AB8,AC1,AD2,AD3,AD8,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ2,AR2, AS2,BA4,BC2,BD1,CA1,CB1

**OCHRANNÉ OPATRENIA:**

základná ochrana–izoláciou, krytmi el.predmetov
doplnková ochrana–prúdovými chráničmi
malým napätím–SELV
ochrana pri poruche–samočinným odpojením napájania, ochranné uzemnenia a ochranné pospájanie

Pic = 22,857kW
Pik = 2,0kW
s = 0,7
Ps = 16,0kW

**POZNÁMKA:** Prívod a vývody hornou aj dolnou stenou roozvádzača!

## ROZVÁDZAČ RS1

oceloplechová rozvodnica na povrch R 600x800x200mm, atypická s dverami a strieškou, IP54/20, 70M, vonku




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | HIP | KONTROLOVAL | PARE: |
| D.Šlauka, Aut.Ing. | D.Šlauka,Aut.Ing. | Ing.M.Salva | | |
| | | | | |
| ZDRUŽENÝ URAD: Liptovský Mikuláš | | | | |
| INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš | | | | |
| STAVBA: Automatická tlaková stanica, KN-C 277/29,54, 308/1,6 k.ú. Benice | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEKT: | IBV BENICE<br>SO 02 – VODOVOD | DATUM: | XI.2019 |
| | | FORMAT: | 2xA4 |
| | | PROJEKT: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE |
| ČASŤ: | 02.160–Elektroinštalácia | ZÁKAZKA č.: | E24096/19 |
| OBSAH VYKRESU: | ROZVÁDZAČ RS1 | MIERKA: 0 | VÝKRES č.: 02 |