



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia stredného Váhu I. Púchov  
020 71 Nimnica

**Dage Slovakia, s.r.o.**  
Univerzitná 8498/25  
010 08 Žilina

Váš list číslo / zo dňa

/

Naše číslo

CS SVP OZ PN 4688/2019/2 Ing. Michal Gábor (0903 403 220)

Vybavuje / linka

v Žiline dňa 9.10.2019

## **Vec: I/64 Porúbka – Most 107 – vyjadrenie k DSP**

Listom doručeným dňa 21.5.2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k PD horeuvedenej stavby za účelom vydania stavebného povolenia. Následne po konzultácii ste zapracovali naše pripomienky a doplnenú PD ste opätovne predložili na odsúhlasenie.

PD rieši rekonštrukciu mostného objektu e.č. 64-107, ktorý sa nachádza na rozmedzí katastrov Porúbka a Lietavská Lúčka a prevádza cestu I/64 ponad vodný tok Rajčanka. Existujúci most so stredovým pilierom bude zbúraný a na jeho mieste postavený nový most bez stredového piliera.

Betónová gravitačná opora č. 1 bude posunutá smerom do stredu koryta cca o 5,0 m, betónová gravitačná opora č. 2 sa bude nachádzať cca na mieste pôvodnej opory, stredový pilier bude odstránený. Mostný objekt prevedie prietok Q100 s rezervou 0,81 m.

V rámci výstavby mosta bude realizovaná úprava pravého a ľavého brehu koryta toku pomocou kamennej rovnaniny ukladanej na sucho s vyklynovaním, hmotnosť kameňa 250 kg. Úprava brehu bude ukončená dnovou pätkou o rozmeroch 1,0 m x 1,0 m, sklon svahu bude 1:1,5 a 1:2.

Ľavý breh bude upravený v pôvodnom smere a tvare, v dĺžke 15,0 m na vtokovej strane mosta, 21,7 m pod mostom a 12,5 m na výtokovej strane. Pravý breh bude rozšírený v smere k opore č.1 a bude upravený v dĺžke 13,5 m na vtokovej strane mosta, 15,8 m pod mostom a 13,0 m na výtokovej strane.

SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Rajčanka súhlasí s vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu za nasledovných podmienok:

- Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách
- V zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, je nutné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác pre objekty v dotyku s vodným tokom pred zahájením realizácie predmetných objektov

- K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a ukončeniu realizačných prác požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., Ing. Michal Gábor, tel.: 0903 403 220
- Úprava koryta toku na vtokovej strane, pod mostom a na výtokovej strane zostane súčasťou mostného telesa, vo vlastníctve investora stavby
- Upozorňujeme, že vlastník mosta je v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách povinný dbať o jeho riadnu údržbu a o jeho statickú bezpečnosť, tak aby neohrozovalo plynulý odtok vôd. Zároveň je vlastník premostenia povinný odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku
- V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov

SVP š.p. si ponechá predloženú PD „Mosta 107“ pre účel kontroly realizácie stavby.

s pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,  
štátny podnik  
Odštepňý závod Piešťany  
Nábřežie Ivana Krasku 3/834  
921 80 Piešťany -35-

**Ing. Rastislav Čibenka**  
riaditeľ Správy povodia stredného Váhu I

 Na vedomie: OZ Piešťany