POZDĽŽNY REZ

M 1:100

V OSI KOMUNIKÁCIE I/64



POZNÁMKY :

- TVAR VYSTUPKOV POD LÔŽISKÁ (VÝŠKA A ROZMERY) JE ORIENTAČNÝ A DEFINITÍVNE BUDÚ UPRESNENÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU LOŽÍSK
- ROZMERY KAPSY PRE OSADENIE MOSTNÝCH ZÁVEROV SÚ ORIENTAČNÉ A DEFINITÍVNE BUDÚ UPRESNENÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU MOSTNÝCH ZÁVEROV
- PREDPÄTÉ/NEPREDPÄTÉ LOŽÍSKA BUDÚ DOPRACOVANÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU LOŽÍSK
- ULOŽENIE ELASTOMÉRNYCH LOŽÍSK NA PODPIERACH SA USKUTOČNÍ PODĽA V.4–MOSTY, LIST 302.05
- PODMIENKY POUŽITIA SPOJOVACÍCH POSTREKOV MEDZI VRSTVAMI VOZOVKY:
  - NA SPOJENIE KRYTU VOZOVKY S OCHRANNOU VRSTVOU IZOLÁCIE SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK SI TO VYŽADUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE ZHOTOVENIE OBRUSNEJ VRSTVY
  - NA SPOJENIE OCHRANNEJ VRSTVY IZOLÁCIE S IZOLÁCIOU SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK JE UVEDENÝ VO VYHLÁSENÍ O ZHODE IZOLAČNÉHO SYSTÉMU
- ODVODNENIE MOSTA SA USKUTOČNÍ PODĽA VL 4–MOSTY, LIST 501.03, 502.01.
- PRECHODOVÁ DOSKA KONČÍ NA ÚROVNI ZEMNEJ PLÁNE V ZMYSLE TP 113/2019
- VŠETKY REVÍZNE SCHODISKÁ PRI OPORÁCH BUDÚ OPATRENÉ OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM – KORÓZNE OPATRENIA – STUPEŇ III.
- NA SPODNEJ STAVBE SA TRVALÝM SPÔSOBOM VYZNAČÍ ROK UKONČENIA VÝSTAVBY NOSNEJ KONŠTRUKCIE (ODTLAČKOM ČÍSELNEJ MATRICE DO BETÓNU), ZMYSLE STN 736201
- SPEVNENIE BREHOV KAMENNOU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMEŇA DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA SA UROBÍ V ZMYSLE VZORKOVÝCH MOSTNÝCH LISTOV V.4–MOSTY, list 1.202.01
- PREDMETNÝ MOSTNÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ : PORÚBKA
- VŠETKY ZASYPANÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY SA OPATRIA NÁTEROM ALP+2xALN PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI.
- UKONČENIE NÁTEROV PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI SA VYKONÁ CCA 150mm POD UPRAVENÝM TERÉNOM

STAVEBNÝ MATERIÁL :

STAVEBNÝ MATERIÁL	PEVNOSTNÁ TRIEDA	STUPEŇ PROSTREDIA KONŠTRUKCIE
BETÓNOVÉ SCHODISKO	C30/37	XC2,XF2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C35/45	XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
MOSTNÉ KRÍDLO	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
NOSNÁ KONŠTRUKCIA-DOSKA	C35/45	XC4,XD2,XF2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
OPORA	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
PILOTA	C30/37	XC2,XA2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S4
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15	X0 (SK)
BETÓN POD ĽAŽBU	C25/30	XC3,XF2, (SK), Cl 0,4, Dmax 16, S3
PODĽŽNOSNÉ BLOKY	C35/45	XC4,XD1,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
PREDHODOVÁ DOSKA	C25/30	XC2,XF2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
RÍMSOVÝ PREFABRIKÁT	C35/45	XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
ZÁVERNÝ MÚRIK	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
BETONÁRSKA VYSTUŽ		B–500B

ZOZNAM SÚVISIACICH OBJEKTOV :

D101	OPRAVA CESTY I/64
D102	CHODNÍK
D201	MOST EV.Č. 64-107 PONAD RAJČIANKU
D301	OPRAVA RAJČIANKY
D601	PRELOŽKA KÁBLA SLOVAK TELEKOM
D602	OPRAVA NN VEDENIA SSE–D
D603	OPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D201

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:	I/64 PORÚBKA - MOST 107	PROJEKTANT:	DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 29, 010 08 Žilina +421 907 888 777 zilina@daqe.sk
OBJEKT:	MOST EV.Č. 64-107 PONAD RAJČIANKU		
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES - POZDĽŽNY REZ	ČÍSLO ZÁKAZKY:	19-002L
		DÁTUM:	04/2019
INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina		STUPEŇ:	DSP
KRAJ: Žilinský	OKRES: Žilina	K.Ú.: Porúbka, Lietavská Ľúčka	MIERKA: 1:100
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ĽUKÁŠ ROLKO		FORMÁT: 6 x A4
NAVRHOL / VYPRACOVAL: Ing. Peter Litvík	KONTROLOVAL: ING. ĽUKÁŠ ROLKO		ČÍSLO PRÍLOHY: 03 / SÚPRAVA: