

POZNÁMKY :

- TVAR VÝSTUPOV POD LÔŽSKA (DĹŽKA A ROZMERY) JE ORIENTAČNÝ A DEFINITÍVNE BUDÚ UPRESNENÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU LÔŽSK
- ROZMERY KAPSÍ PRE OSADENIE MOSTNÉHO ZÁVERU SÚ ORIENTAČNÉ A DEFINITÍVNE BUDÚ UPRESNENÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU MOSTNÉHO ZÁVERY
- PREDNASTAVENIE LOŽÍSK BUDE DOPRACOVANÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU LOŽÍSK
- ULOŽENIE HRNCOVÝCH LOŽÍSK NA PODPERÁCH SA USKUTOČNÍ PODĽA VL.4–MOSTY, LIST 302.05
- PODMIENKY POUŽITIA SPOJOVACÍCH POSTREKOV MEDZI VRSTVAMI VOZOVKY:
  - NA SPOJENIE KRYTU VOZOVKY S OCHRANNOU VRSTVOU OCĽ/ACE SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK SI TO VYŽADUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE ZHOTOVENIE OBRUSNEJ VRSTVY
  - NA SPOJENIE OCHRANNEJ VRSTVY OCĽ/ACE S OCĽ/ACOU SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK JE UVEDENÍ VO VYHLÁSENÍ O ZHODE OCĽ/ACIEHO SYSTÉMU
- ODVODNENIE MOSTA SA USKUTOČNÍ PODĽA VL 4–MOSTY, LIST 501.03, 502.01
- PRECHODOVÁ DOSKA KONČÍ NA ÚROVNI ZEMNEJ PLÁNE V ZMYSLE TP 113/2019
- VŠETKY REVÍZNE SCHODISKÁ PRI OPORÁCH BUDÚ ZAISTENÉ OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM – KOROZNÉ OPATRENIA – STUPEŇ III.
- NA SPODNÚ STRANE SA PRÁVNY SPÔSOBOM VYZNAČÍ ROK UKONČENIA VÝTAVNÝCH NOSNEJ KONŠTRUKCIE (ODSTAĽKOVÁ GUMENNEJ MATRICE DO BETÓNU), ZMYSLE STN 736201
- SPEVNENIE BRIEHOV KAMENNOU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMEŇA DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA SA UROBÍ V ZMYSLE VZORKOVÝCH MOSTNÝCH LISTOV VL4–MOSTY, list 6.202.01
- PREMOSTENÝ MOSTNÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ : PORÚBKA
- VŠETKY ZASYPANÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY SA OPATRIA NÁTEROM ALP+2xALN PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI.
- UKONČENIE NÁTEROV PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI SA VYKONÁ CCA 150mm POD UPRAVENÝM TERÉNOM

KONŠTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE

– ASFALTOVÝ KOBEREC MOSTOVÝ, MODIFIKOVANÝ	SMA_{11-I}	40 mm	STN EN 13108-5
– SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ	PS CSP	0,50kg/m²	STN 73 6129: 2009
– ASFALTOVÝ BETÓN SYREDNOZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	AG_{11-I}	45 mm	STN EN 13108-1
– SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ	PS CSP	0,50kg/m²	STN 73 6129: 2009
– CELOPLOŠNÁ IZOLÁCIA ASFALT. MOD. PÁSMI S VYSTUŽNOU VLOŽKOU		5 mm	STN 73 6242: 2010
– ZAPEČŤAŤUJÚCA VRSTVA VOZOVKA SPOLU			STN 73 6242: 2010
		90 mm	

STAVEBNÝ MATERIÁL :

STAVEBNÝ MATERIÁL	PEVNOSTNÁ TRIEDA	STUPEŇ PROSTREDIA KONŠTRUKCIE
BETÓNOVÉ SCHODISKO	C30/37	XC2,XF2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C35/45	XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
MOSTNÉ KRÍDLO	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
MONOLITICKÁ DOSKA	C35/45	XC4,XD2,XF2 (SK)–Cl 0,1–Dmax 16, S3
OPORA	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
PILOTA	C30/37	XC2,XA2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S4
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15	X0 (SK)
BETÓN POD DLAŽBU	C25/30	XC3,XF2, (SK), Cl 0,4, Dmax 16, S3
PODLOŽNÍKOVÉ BLOKY	C35/45	XC4,XD1,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
PREDHODOVÁ DOSKA	C25/30	XC2,XF2 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
RÍMSOVÝ PREFABRIKÁT	C35/45	XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 16, S3
ZÁVERNÝ MURÍK	C30/37	XC4,XD2,XF4 (SK)–Cl 0,4–Dmax 22, S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B–500B	

LEGENDA :

- LOMOVÝ KAMEŇ HR. 300mm DO BETÓNU HR. 200mm (OPEVNENIE V KORYTE RIEKY)
  LOMOVÝ KAMEŇ HR. 200mm DO BETÓNU HR. 150mm (OPEVNENIE POZDĹŽ KRÍDIEL)
- LOMOVÝ KAMEŇ SÚČASŤ OBJEKTU 301

LEGENDA ČIAR:

- OZNAMOVACÍ KÁBEL TELEKOM
- OZNAMOVACÍ KÁBEL PRELOŽKA, TELEFÓN, ROZHLAS
- OZNAMOVACÍ KÁBEL TELEFÓN, ROZHLAS, NAOZEMNÉ
- NN KÁBEL
- NN KÁBEL PRELOŽKA
- STL PLYN
- KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
- KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

ZOZNAM SÚVISIACICH OBJEKTOV :

D101	ÚPRAVA CESTY I/64
D102	CHODNÍK
D201	MOST EV. Č. 64-107 PONAD RAJČIANKU
D301	ÚPRAVA RAJČIANKY
D601	PRELOŽKA KÁBLA SLOVAK TELEKOM
D602	ÚPRAVA NN VEDENIA SSE–D
D603	ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

INVESTOR:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D201

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:	I/64 PORÚBKA - MOST 107	PROJEKTANT:	DAQE Slovakia s.r.o. Uničovská 24, 010 08 Žilina +421 908 847 187 pilnaik@daqe.sk
OBJEKT:	MOST EV.Č. 64-107 PONAD RAJČIANKU		
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES - PÔDORYS	ČÍSLO ZÁKAZKY:	19-002L
		DÁTUM:	04/2019
INVESTOR: Slovenská správa ciest - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina		STUPEŇ:	DSP
KRAJ: Žilinský OKRES: Žilina		MIERKA:	1:100
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT:	12 x A4
NÁVRHOVÍ - VYPRACOVAL: ING. PETER LITVÍK	KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY:	02
		SÚPRAVA:	