

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (VoP)
Podľa prílohy č.2 k vyhláške č.162/2013 Z.z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Signaline HD
Signaline HD SKM03

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Signaline HD + číslo káblového navijáka
Signaline HD SKM03 + Sériové číslo

3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 54-5:2002 – harmonizovaná norma – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou

VdS 2344:2012-07 – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou

VdS 2503:1996-12/5.6 – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou

EN 54-5:2000 + A1:2002/4., 5.3, 5.18 – harmonizovaná norma – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: **Nevzťahuje sa**

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Automatická požiarňa detekcia a Elektrická požiarňa signalizácia

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: **“Signaline“ je registrovaná obchodná značka:**

XYZ Ltd
Unit 20 RiverPark
Soho
London QU1 7UH
United Kingdom

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

XYZ Ltd
Unit 20 RiverPark
Soho
London QU1 7UH
United Kingdom

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2003 Z. z.:

System 1 – uplatňuje sa len pre harmonizovanú oblasť, v neharmonizovanej oblasti má byť správne uvedené „System I“

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

DIN EN54-5: 2001-03 Tepelný detektor- bodový detektor

VdS vykonaná typová skúška a inšpekcia výrobnéj fabriky a kontroly produktovej výroby a prebiehajúci dohľad, hodnotenie a sumarizovanie kontroly produktovej výroby a následne bol vydaný certifikát o zhode kontroly produktovej výroby. – nie je označením SK certifikátu, pracovné vzory certifikátov sú na linku: <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/posudzovanieparametrov-stavebnych-vyrobkov/pracovne-vzory-certifikatov>

- nie je uvedená slovenská autorizovaná osoba, zoznam je na linku <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/posudzovanieparametrov-stavebnych-vyrobkov/autorizovane-osoby-a-notifikovane-osoby>

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie EN54-5:2000 – uvádza sa určená norma (pre tento komponent STN EN 54-28)
Minimálna odozva	Class C	
Napájanie	15 do 30 VDC	
Odber v pokoji	28 mA	
Odber pri alarme	58 mA	

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: