

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
PHZ-OPP4-2020/003775-1

Vybavuje
pplk. Ing. Miroslav Malatinec

Bratislava
22 . 12. 2020

Vec

Doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností a doklady o overení zhody vlastností komponentov požiarotechnických zariadení s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami - usmernenie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri kolaudačnom konaní podľa § 40c ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.“) pri posudzovaní dokladov preukazujúcich splnenie parametrov podstatných vlastností a dokladov o overení zhody vlastností komponentov požiarotechnických zariadení (ďalej len „PTZ“) s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami, vydáva v predmetnej veci nasledujúce usmernenie.

Podľa § 40c ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zoznam predkladaných dokladov v kolaudačnom konaní uvedený v prílohe č. 8. ods. II citovanej vyhlášky, v súlade s ktorou krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru požadujú predloženie okrem iného:

- a) dokladov preukazujúcich splnenie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 133/2013 Z. z.“) a
- b) dokladov o preukázaní zhody technických zariadení a technologických zariadení podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“).

Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších patria medzi PTZ stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia (ďalej len „SHZ“), zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ďalej len „ZOTaSH“) a elektrická požiarňa signalizácia (ďalej len „EPS) vrátane hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len „HSP“).

Vybrané komponenty PTZ zároveň patria medzi stavebné výrobky.



Jednotlivé skupiny stavebných výrobkov a ich systémy posudzovania parametrov sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (ďalej len „vyhláška MDV SR č. 162/2013 Z. z.).

Podrobný zoznam komponentov a k nim prislúchajúce technické špecifikácie sú uvedené v aktuálnej verzii dokumentu „Technické špecifikácie ku skupinám výrobkov“ z februára 2020, ktorý je uvedený na webovom stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Aktuálnu verziu dokumentu „Technické špecifikácie ku skupinám výrobkov“, je možné nájsť na linku: <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/posudzovanie-parametrov-stavebnych-vyrobkov/technicke-specifikacie-vhodne-na-posudzovanie-parametrov-pracovna-verzia>.

Z prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z. a „Technických špecifikácií ku skupinám výrobkov“ vyplýva, že vybrané komponenty PTZ patria do nasledovných skupín stavebných výrobkov:

1. **Komponenty ZOTaSH:** Skupiny stavebných výrobkov 4003 a 4004.
2. **Komponenty SHZ:** Skupiny stavebných výrobkov 4101 až 4106.
3. **Komponenty EPS vrátane HSP:** Skupiny stavebných výrobkov 4201 až 4206.

Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike (ďalej len „domáci trh“) a ich prístupňovania na domácom trhu sú určené zákonom č. 133/2013 Z. z.

Stavebné výrobky uvádzané na domáci trh môžu podliehať **harmonizovanej oblasti** alebo **neharmonizovanej oblasti**.

Stavebné výrobky v **harmonizovanej oblasti** sú tie stavebné výrobky, pre ktoré sú príslušné technické špecifikácie určené na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku uvedené v príslušnom rozhodnutí komisie Európskej únie k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „nariadenie EPaR č. 305/2011“). Stavebné výrobky v harmonizovanej oblasti sú uvedené aj v prílohe č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z. a podrobnejšie v aktuálnej verzii dokumentu „Technické špecifikácie ku skupinám výrobkov“, pri ktorých je systém posudzovania parametrov uvedený arabskými číslami.

Na stavebné výrobky v **harmonizovanej oblasti** sa vzťahujú harmonizované technické normy (ďalej len „hEN“) alebo boli pre ne vydané európsky hodnotiaci dokument (ďalej len „EAD“) alebo európske technické posúdenie (ďalej len „ETA“).

Vo vyššie uvádzanom dokumente „Technické špecifikácie ku skupinám výrobkov“ je rozdelenie, aké technické špecifikácie prislúchajú k jednotlivým stavebným výrobkom. V prípade stavebných výrobkov z **harmonizovanej oblasti** sú to hEN alebo EAD alebo ETA.

V prípade stavebných výrobkov z **harmonizovanej oblasti**, na ktoré sa vzťahuje hEN alebo EAD alebo bolo vydané ETA je iba jedna možnosť preukázania podstatných parametrov a to, že výrobca vypracuje „vyhlásenie o parametroch“ v súlade s prílohou III. nariadením EPaR

č. 305/2011 alebo, s prílohou III delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014 z 21. februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky. Vyhlásenie o parametroch sa v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 133/2013 Z. z. predloží v štátnom jazyku alebo s priloženým prekladom do štátneho jazyka.

Ak sa však na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne hEN ani EAD ani ETA a výrobky sú regulované na národnej úrovni štátu pôvodu, resp. štátu uvedenia na trh, ide o **neharmonizovanú oblasť**.

Stavebné výrobky v **neharmonizovanej oblasti** sú tie výrobky, pre ktoré príslušné technické špecifikácie určené na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku nie sú uvedené v príslušnom rozhodnutí Komisie EÚ k nariadeniu EPaR č. 305/2011, ale sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z., nakoľko Slovenská republika si určila špecifické podmienky na ich zabudovanie do stavby. Pri týchto stavebných výrobkoch je v prílohe č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z. systém posudzovania parametrov uvedený rímskymi číslami. Podrobnejšie je systém posudzovania parametrov k jednotlivým komponentom PTZ uvedený v aktuálnej verzii dokumentu „Technické špecifikácie ku skupinám výrobkov“.

V prípade stavebných výrobkov z **neharmonizovanej oblasti** možno na posudzovanie podstatných vlastností výrobku použiť slovenskú technickú normu, ktorá je určenou normou alebo SK technické posúdenie, ak určená norma neexistuje. Na základe výsledku posudzovania výrobca vypracuje „SK vyhlásenie o parametroch“ v štátnom jazyku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z.

Pre stavebné výrobky z **neharmonizovanej oblasti** je možné uplatniť klauzulu vzájomného uznávania podľa § 28 zákona č. 133/2013 Z. z. V prípade stavebných výrobkov, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v Tureckej republike, alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého štátu Európskeho združenia voľného obchodu, sa podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh podľa zákona č. 133/2013 Z. z. sa nevzťahujú.

V rámci klauzuly vzájomného uznávania dokladov ku komponentom PTZ, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v Tureckej republike, alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého štátu Európskeho združenia voľného obchodu, je možné akceptovať certifikáty vydané autorizovanou osobou z týchto štátov, avšak ak takýto výrobok bol v danom štáte uvedený na trh ako stavebný výrobok s použitím príslušnej technickej špecifikácie platnej v danom štáte, ktorou môže byť napr.: určená technická norma.

V prípade komponentov PTZ, ktoré patria medzi určené výrobky elektrické, nakoľko nie sú uvedené v prílohe č. 2 „Zoznam elektrických zariadení a javov, ktoré nie sú určenými výrobkami“ nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 148/2016“) sa predkladajú vyhlásenia o zhode.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú stanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Preto musia mať pred uvedením na trh (distribúciou, predajom):

- posúdenú zhodu s technickými požiadavkami, ktoré sú stanovené v príslušných nariadeniach vlády Slovenskej republiky, alebo v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie – smerniciach nového prístupu, ktoré sú implementované do nariadení vlády Slovenskej republiky,
- označenie CE na dôkaz, že zhoda bola posúdená a že výrobok vyhovuje technickým požiadavkám – označenie CE pripája na výrobok výrobcu, alebo jeho splnomocnenec,
- ES vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo jeho splnomocnencom ktoré, sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

Ku komponentom PTZ sa na základe vyššie uvedeného predkladajú vyhlásenia o zhode:

- a) na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) podľa nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
- b) na elektrickú bezpečnosť (LVD, uvádza sa ak komponent používa od 50V do 1000V striedavé napätie (AC) a od 75V do 1500V jednosmerné napätie (DC)) podľa nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z.
- c) bezpečnosť materiálov (RoHS) podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia,
- d) na bezpečnosť v prípade ak využívajú rádiové spojenie (R&TTE).

V prípade ak sa komponenty PTZ používajú v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musí sa predložiť vyhlásenie o zhode s uvedením príslušných kritérií pre zaradenie komponentu PTZ tak, aby bol schopný prevádzky v danom prostredí.

Ak je sídlo výrobcu mimo EÚ, na vyžiadanie orgánu dozoru, musí byť dovozca schopný predložiť dokumentáciu, že výrobok vyhovuje a má posúdenú bezpečnosť, pričom distribútor ju musí viesť sprostredkovať. Za kvalitu, bezpečnosť, značenie a informácie pre spotrebiteľa je plne zodpovedný výrobca.

Zhrnutie:

Podľa prílohy č. 8, ods. II vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zoznam predkladaných dokladov v kolaudačnom konaní je:

- 1. doklad preukazujúci splnenie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov podľa osobitného predpisu:**
 - **V prípade stavebných výrobkov z harmonizovanej oblasti (vzťahujú sa hEN alebo EAD alebo boli pre stavebné výrobky vydané ETA) sa predkladá „vyhlásenie**

o parametroch“ vydané výrobcom (v štátnom jazyku alebo s priloženým prekladom do štátneho jazyka).

- V prípade stavebných výrobkov z neharmonizovanej oblasti sa predkladá:
- „SK vyhlásenie o parametroch“ vydané výrobcom (v štátnom jazyku) alebo
 - Doklady, preukazujúce, že uvedený komponent PTZ bol vyrobený alebo uvedený na trh ako stavebný výrobok v inom členskom štáte Európskej únie, Švajčiarsku a Turecku, alebo bol vyrobený v súlade s právom týchto štátov (§28 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch).
2. doklad o preukázaní zhody technických zariadení a technologických zariadení podľa osobitného predpisu sa jedná o „vyhlásenie o zhode“ v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha usmernenia 1/6



plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Príloha usmernenia

Zoznam dokladov v prílohe usmernenia:

1. **Vyhlásenie o parametroch č. DOP190204** pre tlačidlový hlásič požiaru typ: FDM1101 poskytnuté spoločnosťou Siemens s. r. o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava IČO: 31 349 307, ktoré je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS,
2. **EU Vyhlásenie o zhode** pre tlačidlový hlásič požiaru typ: FDM1101 poskytnuté spoločnosťou Siemens s. r. o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava IČO: 31 349 307, ktoré je vydané v súlade s požiadavkami smerníc Európskeho parlamentu a rady pre EMC a RoHS,
3. **Vyhlásenie o parametroch č. DOP190201** pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 poskytnuté spoločnosťou Siemens s. r. o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava IČO: 31 349 307, ktoré je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS,
4. **EU Vyhlásenie o zhode** pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 poskytnuté spoločnosťou Siemens s. r. o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava IČO: 31 349 307, ktoré je vydané v súlade s požiadavkami smerníc Európskeho parlamentu a rady pre EMC, LVD a RoHS,
5. **SK Vyhlásenie o parametroch** - nesprávne. Červenou farbou sú uvedené chyby s vysvetlením.
6. **EU Vyhlásenie o zhode** - nesprávne. Červenou farbou sú uvedené chyby s vysvetlením.

