

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Č.p.: PHZ-1342/OP-2005

Bratislava 13. 6. 2005.

Krajské riaditeľstvo  
Hasičského a záchranného zboru  
v Bratislave  
pplk. JUDr. Olbřimková  
Staromestská 6  
811 03 Bratislava

A

(15)

Vec: Žiadosť o výklad vybraných ustanovení vyhlášky č. 96/2004 Z. z. - odpoveď

K č.p.: KRHZ-506/OPP-2005

Prezídium Hasičského a záchranného zboru k žiadosti o určenie vhodných ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z. aplikovateľných pri posúdení možnosti ukladania horľavých kvapalín a ich predaja v predajniach, ktoré z titulu veľkosti pôdorysnej plochy a obsadenia osobami sú zhromažďovacím priestorom a tiež k vyjadrenému názoru týkajúceho sa predmetnej problematiky v liste KRHZ-506/OPP-2005 Vám oznamuje nasledovné.

Názor o vzájomnej väzbe ustanovenia § 16 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška o kvapalinách“) začleňujúceho zhromažďovací priestor k priestorom, kde nie je dovolené ukladanie horľavých kvapalín a ustanovenia § 13 ods. 1 citovanej vyhlášky umožňujúceho ukladať uvedené látky v požiarom úseku predajného priestoru, ktorý je veľkosťou plochy a obsadením osobami zhromažďovacím priestorom a hierarchickom nadradení ustanovenia § 16 písm. d) nad ustanovenie § 13 ods. 1 vyhlášky o kvapalinách považujeme za kontraproduktívny a účelový.

Nesprávna interpretácia vyhlášky realizovaná vykonaním komparácie výhradne textov ustanovení § 13 ods. 1 a § 16 písm. d) t. j. len porovnaním pozitívneho vyjadrenia o ukladaní horľavých kvapalín v požiarom úseku predajného priestoru bez prihliadnutia na prílohu č. 1 tabuľku č. 2 vyhlášky o kvapalinách a negatívneho vyjadrenia zakazujúceho ukladať horľavé kvapaliny v zhromažďovacom priestore vedie k záveru, že v predajnom priestore je uloženie horľavých kvapalín a ich distribúcia akceptovateľné iba dovtedy, kým tento priestor svojou veľkosťou a obsadením osobami nie je zhromažďovacím priestorom.

Ak sa však ustanovenie § 13 ods. 1 vyhlášky o kvapalinách zámerne neredukuje iba na textovú časť, ale prihliadne sa na prílohu č. 1 tabuľku č. 2 vyhlášky o kvapalinách upravujúcu najväčší objem horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti v predajnom priestore – v predajnom sklade, ale aj v predajni a zoberie sa na zreteľ variant z predposledného stĺpca tabuľky alebo posledného stĺpca tabuľky, kde je zakotvená korešpondencia medzi plochami nad 500 m<sup>2</sup> do 1000 m<sup>2</sup> a nad 1000 m<sup>2</sup> a objemom horľavých kvapalín uložených na týchto plochách, potom je zrejmé, že je

akceptovateľný aj variant predajne s uloženými a distribuovanými horľavými kvapalinami, ktorá je zhromažďovacím priestorom.

V nadväznosti na definíciu zhromažďovacieho priestoru uvedenú v § 92 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. a bod 6.1 tabuľky STN 73 0818 „Obsadenie objektov osobami“ obsahujúci pôdorysnú plochu v m<sup>2</sup> na jednu osobu predajňa situovaná v prvom nadzemnom podlaží alebo druhom nadzemnom podlaží bude určite zhromažďovacím priestorom, avšak príloha č. 1 tabuľka č. 2 vyhlášky o kvapalinách uvádza ako sme už prezentovali vyššie objemy horľavých kvapalín umiestniteľné aj v takýchto priestoroch.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. pre ochranu pred požiarom a ako vecný gestor vyhlášky o kvapalinách v plnom rozsahu súhlasí s vaším názorom vyjadreným v poslednom odseku listu KRHZ-506/OPP-2005 z 12. 5. 2005 týkajúcim sa uplatnenia § 13 ods. 1 vyhlášky o kvapalinách, ak ide o predajný priestor – napríklad predajňu s uloženými alebo distribuovanými horľavými kvapalinami, ktorý je zároveň ako priestor zhromažďovacím priestorom.

Pripomíname, že § 13 ods. 1 vyhlášky o kvapalinách je potrebné aplikovať spoločne s jej prílohou č. 1 tabuľkou č. 2 a konštatujeme, že ak v obchodnom dome, v ktorom bola podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa platného kolaudačného rozhodnutia umiestnená predajňa s horľavými kvapalinami spĺňajúca aj dimenziu zhromažďovacieho priestoru, pričom na danej ploche nebolo uložených viac horľavých kvapalín, ako ustanovuje citovaná vyhláška a orgán štátneho požiarneho dozoru vykonávajúci protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej túto situáciu vyhodnotil ako porušenie § 16 písm. d) vyhlášky o kvapalinách, nepostupoval pri svojej činnosti správne.

Vybavuje: mjr. Ing. Wesselényi  
Tel: 02 4859 3494

Prezident  
Hasičského a záchranného zboru  
plk. Ing. Jozef Paluš

