

-
- Podľa rozdeľovníka
-
-

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-2
020/023748-002

Vybavuje/linka
Ing. Zuzana Migrová

03. 07. 2020

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV Vieska, Slovenská Nová Ves - Vodovod, splašková a dažďová kanalizácia (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Dňa 01.06.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka HD Building, s. r. o., 919 04 Lošonec 580 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Zásobovanie vodou, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“

realizovanej v rámci hlavnej stavby: „IBV Vieska – Slovenská Nová Ves“, na pozemkoch v k. ú.: Slovenská Nová Ves, parc. č.: 533/64, 536/84, 536/79, 533/66, 537/34, 533/52, 537/27, 536/90, 537/37, 533/2, 536/107 a 533/81.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ - ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie pre navrhovanú IBV Vieska (79 RD) v k. ú. Slovenská Nová Ves spolu s vybudovaním dažďovej kanalizácie pre navrhovanú miestnu komunikáciu.

Navrhovaný verejný vodovod sa napojí na novobudovaný vodovod D110, ktorý sa nachádza v ceste pred riešenou IBV. Navrhované sú tri vetvy verejného vodovodu („V1“ - „V3“) z HDPE, DN 100 celkovej dĺžky 855,3 m. Vodovodné odbočky k rodinným domom sú navrhované z rúr DN 32 v celkovej dĺžke 458 m.

Navrhovaná je gravitačná splašková kanalizácia, ktorá bude tvorená tromi vetvami („K1“ - „K3“). Každá navrhovaná vetva kanalizácie sa napojí na novobudovanú splaškovú kanalizáciu DN 300 vybudovaním sútokovej šachty. Celková dĺžka navrhovanej kanalizácie je 655,5 m, materiál PVC-U, DN 300. Navrhnutých je 79 ks domových kanalizačných odbočiek z rúr z PVC-U D 160 celkovej dĺžky 448 m.

Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať vody z povrchového odtoku z navrhovanej komunikácie do vsakovacích studní, ktoré budú vybudované popri komunikácii. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude pozostávať z 11 samostatných vetiev so zaústením do 14 vsakovacích studní. Trasa potrubia bude začínať napojením na uličnú vpusť a bude vedená stredom jazdného pruhu vo vzdialenosti min. 1 m od okraja komunikácie. Samotný vsakovací objekt je navrhovaný v zeleni. Pred každou vsakovacou studňou bude osadená sútoková šachta DN 1000, ktorá bude mať filtračno-usadzovaciu funkciu. Tri vetvy dažďovej kanalizácie s väčším prietokom dažďovej vody, situované pri vstupe do IBV, budú mať vybudovanú dvojicu vsakovacích studní, ktoré budú spojené potrubím z PVC rúr DN 300 dĺžky 20 m. Toto potrubie bude mať funkciu rozdeľovaciu a bude v sklone 0%. Vsakovacie studne budú osadené do hĺbky cca 15 m.

Nakoľko sú OÚ ŠVS dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym šetrením.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 234 v stránkové dni:

pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00

štvrtok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Upresnenie doručovania:

OÚ Trnava, odbor pozemkový a lesný

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OSZP3-2020/023748-002

HD Building, s.r.o., Lošonec 580, 919 04 Lošonec
Obec Slovenská Nová Ves, Slovenská Nová Ves 30, 919 42 Slovenská Nová Ves
Radomír Daniš, Klčovany 685, 919 08 Boleráz
Mário Hrabovský, Lošonec 580, 919 04 Smolenice
Stefan Dulovecz, Ulica Jiráskova 6045/23, 917 02 Trnava 2
Šimon Koniarik, Dušnica 546/35, 906 38 Rohožník na Záhorí
Agnesa Kureková, Školské Námestie 393/25, 906 38 Rohožník na Záhorí
Bystrík Vidašič, Boleráz 661, 919 08 Boleráz
Lucia Adamcová, Ulica Andreja Hlinku 3660/4, 917 01 Trnava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
MAVOS, s.r.o., Voderady 262, 919 42 Voderady
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava 10
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV Vieska, Slovenská Nová Ves - Vodovod, splašková a dažďová kanalizácia (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)]
Identifikátor:	OU-TT-OSZP3-2020/023748-0067546/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Rudolf Kormuth
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Trnava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	03.07.2020 10:03:08
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	03.07.2020 10:03:22
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-TT-OSZP3-2020/023748-0067546/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Migrová Zuzana, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Trnava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	03.07.2020
Podpis a pečiatka:	