

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-2024/292519-011

Bratislava

14. 05. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (časová verzia predpisu účinná od 1.4.2023 do 31.3.2024) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“ umiestnenej v okrese Bratislava III, v Mestskej časti Bratislava – Rača a v Mestskej časti Bratislava - Vajnory, ktoré predložil navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 rozhodol takto:

Zámer navrhovanej činnosti „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (časová verzia predpisu účinná od 1.4.2023 do 31.3.2024) sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- V projektovej dokumentácii pre územné konanie preukázať súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPN Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov).
- Odporúča sa realizovať variant 1 navrhovanej činnosti – uloženie dvojitého káblového vedenia do zeme s menším negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- V rámci dokumentácie pre územné konanie predložiť ako súčasťou dokumentácie dendrologický posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou s určením drevín v trase líniovej stavby a s vyznačenými drevinami určenými na výrub. Výrub drevín vykonať mimo obdobia hniezdenia vtákov.

4. Navrhnuť (v spolupráci so ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy) a realizovať preventívne opatrenia na ochranu chránenej rastliny iskerník bočnokvetý - *Ranunculus lateriflorus* DC v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie a následne v projekte pre organizáciu výstavby.
5. Navrhnuť ochranu zachovalých drevín pri stavebných prácach tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo neskoršiemu úhynu, opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a podľa Arboristického štandardu 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.
6. V súvislosti s terénnymi úpravami a so zamedzovaním šírenia a odstraňovania invázných druhov rastlín rešpektovať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 450/2019.
7. Navrhnuť opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín na rozrušených povrchoch terénu bezprostredne po realizácii stavby.
8. Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (RÚSES) a prijať opatrenia na minimalizáciu zásahov do prvkov RÚSES v zmysle § 3 zákona o OPaK - regionálneho biokoridoru Račiansky potok s prítokmi (RBk XVII) a regionálneho biokoridoru Vajnorský potok (RBk XIII).
9. Rešpektovať upozornenie Hlavného mesta SR Bratislavy, že navrhovanou činnosťou môže byť križovaný/dotknutý aj bezmenný prítok Gaštanového kanála (k. ú. Rača, pozemky reg. „C“, p. č. 7077, 7076). Uvedenú informáciu overiť a v prípade potvrdenia križovania zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
10. Rešpektovať v rámci prípravy projektovej dokumentácie ochranné pásmo vo vzdialenosti 10 m na obidve strany od koryta vodných tokov (XVII. Regionálny biokoridor Račiansky potok s prítokmi a XVIII. regionálny biokoridor Potok Struha).
11. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať situáciu s líniovou stavbou v čitateľnej mierke s vyznačením odstupovej vzdialenosti od koryt vodných tokov v kritických úsekoch.
12. Rešpektovať upozornenie Hlavného mesta SR Bratislavy o existencii skládok odpadov v lokalite Žabí Majer (Žabí Majer III., registračné číslo 8564 a Žabí Majer I. registračné číslo 8562). Uvedené upozornenie preveriť a zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
13. V rámci projektovej dokumentácie zohľadniť, že sa v predmetnom území nachádzajú environmentálne záťažové skládky odpadov a územie leží v oblasti so stredným radónovým rizikom podľa stanoviska MŽP SR.
14. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením napr. vodnou hmlou.
15. Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie popísané v kapitole IV./10 predloženého zámeru navrhovanej činnosti s osobitným dôrazom na protiprašné opatrenia.
16. Rešpektovať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v prípade potreby realizovať vhodné protihlukové opatrenia.
17. V projektovej dokumentácii pre osobitné povoloňavacie konania rešpektovať v plnom rozsahu požiadavky týkajúce sa odpadov podľa stanoviska Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
18. Realizovať environmentálne opatrenia deklarované navrhovateľom v zámere a v doplňujúcich informáciách zverejnených na webovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/v8714_v8715-vajnory-zabi-majer

Odôvodnenie

Úkony pred vydaním rozhodnutia:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosťou SPIE Elektrovod, a.s., Prievozská 4C, 824 66 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 08.11.2023 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, časová verzia predpisu účinná od 1.4.2023 do 31.3.2024 (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“ (ďalej len „zámer“ a „zámer navrhovanej činnosti“). Zámer vypracovala spoločnosť Enviplan, s.r.o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava, v novembri 2023.

Príslušný orgán začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní dňom podania zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom, o čom upovedomil listom č. OU-BA-OSZP3-2023/429318-002 zo dňa

10.11.2023 účastníkov konania, rezortný orgán, ako aj dotknuté orgány, povoľujúce orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer navrhovanej činnosti v prílohe. Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/v8714_v8715-vajnory-zabi-majer oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti, ktoré obsahovalo základné údaje o zámere navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a informáciu o predložení oznámenia o zámere navrhovanej činnosti zverejnil aj na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava. Dotknutá obec – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní informovala o zámere navrhovanej činnosti verejnosť na vývesnej tabuli magistrátu na www.bratislava.sk v dňoch od 16.11.2023 do 11.12.2023 a zámer navrhovanej činnosti bol k dispozícii na nahliadnutie v informačnom centre magistrátu Služby občanom – Front Office.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Rozsah a umiestnenie zámeru navrhovanej činnosti:

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba trasy vyvedenia výkonu z elektrickej stanice ESt Vajnory (vo výstavbe) do ESt Žabí Majer pomocou dvoch nových VVN (110kV) vedení (V8714, V8715) v dvoch samostatných variantoch – variant 1 podzemným káblovým vedením VVN a variant 2 vonkajším nadzemným vedením VVN. Jedná sa o líniovú stavbu. V súvislosti s posilnením napájania distribučnej sústavy pre oblasť hlavného mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia z prenosovej sústavy dochádza k návrhu výstavby ESt Vajnory (400/100/22kV), ktorá bude umiestnená v k.ú. Vajnory. V rámci posilnenia distribučnej sústavy bude zrealizované prepojenie existujúcej ESt Žabí Majer a navrhovanej ESt Vajnory dvoma existujúcimi vonkajšími VVN nadzemnými elektrickými vedeniami V8709 a V8829 (dvojité vedenie na rovnakých podperných bodoch) a dvoma VVN navrhovanými káblovými vedeniami V8714 a V8715. V lokalite výstavby ESt Vajnory sú v súčasnosti vedené 2x 110kV vonkajšie nadzemné vedenia (V8708, V8709), ktoré prepájajú elektrické stanice BEZ BA – Pezinok a Žabí Majer – Pezinok. Po vybudovaní predmetnej ESt Vajnory sa tieto linky do nej zaústia a vzniknú vedenia V8829/8709 (Vajnory – Žabí Majer) a V8708/8711 (Vajnory - Pezinok). Tieto by mali byť doplnené dvoma VVN navrhovanými káblovými vedeniami V8714 a V8715.

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Bratislava III, v katastrálnom území MČ Rača a MČ Vajnory. Zoznam parciel riešeného územia tvorí prílohu č.2 a č.3 zámeru. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce aj mimo zastavaného územia obce. Pozemky sú podľa katastra vedené ako druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Ostatná plocha; Trvalý trávny porast; Orná pôda; Záhrada; Vodná plocha. Pozemky druhu Orná pôda sú využívané pre rastlinnú výrobu. Navrhovaná činnosť rešpektuje povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov je zaradený do tabuľky 2. Energetický priemysel, položka č. 15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie (časť B - zisťovacie konanie pre prahové hodnoty 220 kV a viac s dĺžkou od 5 km do 15 km alebo od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km) . Zisťovacie konanie príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručiť písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia zámeru podľa § 23 odsek 1 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadať.

V súlade s § 23 odsek 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Mestská časť Bratislava –Rača, oddelenie územného plánovania, Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava – Rača (list č. 21700/1672/2023/UP-VIR zo dňa 23.11.2023, doručený e-podaním dňa 23.11.2023)

Mestská časť Bratislava-Rača preferuje Variant 1, kde namiesto štvoritého vonkajšieho nadzemného vedenia bude zachované pôvodné dvojité vonkajšie nadzemné vedenie, ku ktorému bude pridané nové dvojité podzemné vedenie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava odporúča realizáciu variantu 1 navrhovanej činnosti v podmienkach tohto rozhodnutia (podmienka č. 2).

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava (záväzné stanovisko č. RÚVZBA/OHŽPaZ/16196/32837/2023 zo dňa 21.11.2023, doručené e-podaním dňa 27.11.2023)

Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na posudzovaní zámeru podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer,“ okres Bratislava III, v k. ú. Rača a Vajnory.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba trasy vyvedenia výkonu z elektrickej stanice ESt Vajnory (toho času vo výstavbe) do elektrickej stanice ESt Žabí Majer, pomocou dvoch nových VVN (110kV) vedení (V8714, V8715), a to v dvoch samostatných variantoch – variant 1 podzemným káblovým vedením VVN a variant 2 vonkajším nadzemným vedením VVN. Variant 1 rešpektuje v prevažnej miere trasu koridoru s existujúcim vonkajším nadzemným vedením v zmysle schváleného územného plánu. K existujúcemu dvojitému vonkajšiemu nadzemnému vedeniu bude pridané nové dvojité podzemné vedenie. Variant 2 rieši rozšírenie existujúceho dvojitého vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia na štvorité. Jedná sa o líniovú stavbu, ktorá bude v prevažnej miere vedená v existujúcom ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného vedenia. Dĺžka úseku V8714 je 6930 m a dĺžka úseku V8715 je 6850 m.

V predloženej zámere sa uvádza: „Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie hluku ani emisie z ovzdušia. Obyvatelia v okolí trasy nového vedenia VVN nebudú ovplyvňovaní škodlivinami z emisií, prípustné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší sa prevádzkou nezvýšia. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom nezmenený, jedná sa o líniovú stavbu, ktorá emisie neprodukuje. Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.“

Navrhovaná činnosť nepredstavuje ohrozovanie verejného zdravia, ani neprípustné zhoršenie podmienok bývania v okolí. Bude ďalej posúdená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava záväzné stanovisko RÚVZ berie na vedomie.

3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (list č. MAGS 60522/2023-570518 zo dňa 24.11.2023, e-podanie doručené dňa 28.11.2023)

Z hľadiska územného plánovania:

Obsah, rozsah a podrobnosť predloženej dokumentácie zámeru neumožňuje celkové posúdenie zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN“). Vzťah k ÚPN Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán územného plánovania podľa §140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyjadri vo svojom záväznom stanovisku. Podkladom pre posúdenie je dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vyjadrenie OÚ BA:

Posúdenie súladu s platnou ÚPN je v zámere popísané v kapitole IV.12. Potrebný súlad navrhovanej činnosti s ÚPD vyhodnotí v rámci povoľovacieho konania povoľujúci orgán podľa osobitného predpisu. Navrhovanú činnosť alebo jej zmenu nie je možné povoliť pokiaľ nebude v súlade s ÚPD. Okresný úrad Bratislava požiadavku na preukázanie súladu s ÚPN zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka č. 1).

Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry: Bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava vyjadrenie Hlavného mesta SR Bratislavy berie na vedomie.

Zeleň, tvorba krajiny: V texte zámeru sa uvádza „Výstavba novej trasy VVN si vyžiada výrub drevín mimo vegetačného obdobia v trase, ktorých počet a druhy bude určený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.“ a „Súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie bude aj dendrologický posudok s určením drevín v trase líniovej stavby a s vyznačenými drevinami určenými na výrub.“ Uvedené berieme na vedomie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie bude dendrologický posudok s určením drevín v trase líniovej stavby a s vyznačenými drevinami určenými na výrub. Okresný úrad Bratislava zahrnul do podmienok rozhodnutia požiadavku na predloženie dendrologického posudku k povolovaciemu konaniu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (podmienka č. 3).

Počas výstavby je potrebné rešpektovať okolité dreviny, zabezpečiť ich ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu č. 2 Ochrana stromov pri stavebnej činnosti.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava požiadavky Hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu drevín počas výstavby zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č.5).

Ochrana prírody a krajiny, ÚSES: V mieste realizácie navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany. Nepredpokladáme významný vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia a ich ochranné pásma v zmysle § 17, územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle § 28, územia medzinárodného významu v zmysle § 28b a chránené stromy v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava vyjadrenie Hlavného mesta SR Bratislavy k ochrane prírody a krajiny berie na vedomie.

Odporúčame realizovať variant č. 1 s uložením vedenia VVN do zeme, ktorý nerozširuje ochranné pásmo VVN, je prijateľnejší z hľadiska vizuálneho vnímania, budúceho rozvoja, ochrany zdravia a podporuje ochranu avifauny.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava odporúča realizáciu variantu 1 navrhovanej činnosti v podmienkach tohto rozhodnutia (podmienka č. 2).

V súvislosti s terénnymi úpravami a so zamedzovaním šírenia a odstraňovania invázných druhov rastlín žiadame rešpektovať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 450/2019.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že v rámci realizácie terénnych úprav budú vykonané opatrenia na zamedzenie šírenia a odstraňovania invázných druhov rastlín. Okresný úrad Bratislava požiadavku Hlavného mesta SR Bratislavy k prevencii a manažmentu introdukcie a šírenia invázných druhov zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 6). Okresný úrad Bratislava zaviazal navrhovateľa realizovať environmentálne opatrenia deklarované navrhovateľom v zámere a v doplňujúcich informáciách (podmienka č. 18).

Žiadame rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (RÚSES) a minimalizovať zásahy do prvkov RÚSES v zmysle § 3 zákona o OPaK - regionálneho biokoridoru Račiansky potok s prítokmi (RBk XVII) a regionálneho biokoridoru Vajnorský potok (RBk XIII).

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava požiadavku Hlavného mesta SR Bratislavy na rešpektovanie RÚSES zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 8).

Ovzdušie: Vzhľadom na charakter činnosti je potrebné počas realizácie zámeru uplatňovať opatrenia na obmedzenie prašnosti a rešpektovať zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava požiadavku Hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu ovzdušia počas výstavby zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 14, 15).

Vody:

Upozorňujeme na to, že na základe predložených podkladov a dostupných informácií máme za to, že navrhovanou činnosťou môže byť križovaný/dotknutý aj bezmenný prítok Gaštanového kanála (k. ú. Rača, pozemky reg. „C“, p. č. 7077, 7076). Uvedené žiadame preveriť a v prípade potvrdenia križovania zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava rešpektovanie upozornenia Hlavného mesta SR Bratislavy na potenciálne križovanie bezmenného prítoku Gaštanového kanála zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 9).

Hluk:

Z hľadiska ochrany pred hlukom je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie neboli neprekračované najvyššie prípustné hladiny hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., a súčasne sa rešpektovali ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava požiadavku Hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu pred hlukom zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka č. 16).

Odpady:

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame dopracovať tabuľku s predpokladanou produkciou odpadov vznikajúcich počas výstavby o predpokladané množstvá a navrhované spôsoby ich následného nakladania podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. (činnosťou R alebo D), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a VZN č. 6/2020 v platnom znení.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava požiadavky Hlavného mesta SR Bratislavy týkajúce sa odpadov zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka č.17).

Upozorňujeme na to, že v lokalite Žabí Majer sú evidované aj skládky odpadov Žabí Majer III., registračné číslo 8564 a Žabí Majer I. registračné číslo 8562. Odporúčame uvedené preveriť a zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava rešpektovanie upozornenia Hlavného mesta SR Bratislavy o existencii evidovaných skládok v danej lokalite zahrnul do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č.12).

Záver:

K súladu/nesúladu navrhovaného zámeru s platným znením ÚPN sa Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán územného plánovania podľa § 140a ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov vyjadrí vo svojom záväznom stanovisku k investičnej činnosti.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 1

Odporúčame realizovať variant č. 1 s uložením VVN vedenia do zeme, ktorý nerozširuje ochranné pásmo VVN - je prijateľnejší z hľadiska vizuálneho vnímania, budúceho rozvoja, ochrany zdravia a podporuje ochranu avifauny.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 2

Vo vzťahu k ochrane prírody je potrebné rešpektovať prvky RÚSES a minimalizovať zásahy do RBk XVII Račiansky potok s prítokmi a RBk XIII Vajnorský potok, zabezpečiť ochranu okolitých drevín rastúcich pozdĺž navrhovanej líniovej stavby, ktoré nebudú predmetom výrubu v súlade so zákonom o OPaK, normou STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristickým štandardom č. 2 Ochrana stromov pri stavebnej činnosti.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 5, 8

V súvislosti s terénnymi úpravami žiadame rešpektovať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 450/2019.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 6

S ohľadom na ochranu a kvalitu ovzdušia je potrebné počas realizácie terénnych úprav aplikovať primerané protiprašné opatrenia na obmedzovanie alebo znižovanie znečisťovania ovzdušia.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 14, 15

Upozorňujeme, že realizáciou navrhovanej činnosti môže byť dotknutý aj bezmenný prítok Gaštanového kanála. Uvedené žiadame preveriť a v prípade križovania zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 9

Z hľadiska hluku je potrebné počas výstavby zabezpečiť, aby neboli prekračované najvyššie prípustné hladiny hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z..

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 16

Vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi žiadame doplniť údaje v zmysle časti „Odpady“ tohto stanoviska. Upozorňujeme aj na 2 skládky odpadov Žabí Majer I a Žabí Majer III.

Vyjadrenie OÚ BA:

Zohľadnené v podmienke č. 12, 17

4. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (list č. 6234/2023-5.3 89461/2023 zo dňa 28.11.2023, doručený elektronicky dňa 28.11.2023)

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba trasy (ďalej len „predmetné územie“) vyvedenia výkonu z elektrickej stanice ESt Vajnory (vo výstavbe) do ESt Žabí Majer pomocou dvoch nových VVN (110kV) vedení (V8714, V8715) v dvoch samostatných variantoch – variant 1 podzemným káblovým vedením VVN a variant 2 vonkajším nadzemným vedením VVN, ide o líniovú stavbu. Informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch, ložiskách nerastných surovín a environmentálnych záťažiacich sú s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti a

štádiom procesu posudzovania vplyvov primerané. Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd a ložísk nerastných surovín sú v dokumente s ohľadom na charakter a štádium procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti popísané taktiež primerane. Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť znečistenia horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť znečistenia horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti. Vplyv zámeru navrhovanej činnosti realizáciou technických opatrení nebude predstavovať významný negatívny vplyv na horninové prostredie. Za predpokladu štandardnej prevádzky zámeru navrhovanej činnosti sa neočakávajú vplyvy, ktoré by mali významný negatívny vplyv na režim podzemných a povrchových vôd. V predmetnom území sa nachádzajú environmentálne záťaž, skládky odpadov a územie leží v oblasti so stredným radónovým rizikom tak, ako je to zobrazené na mape (príloha).

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava rešpektovanie upozornenia MŽP SR o existencii evidovaných environmentálnych záťaží, skládok a stredného radónového rizika v danej lokalite zahrnul do podmienok vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia (podmienka č.13).

5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán OPaK, , Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (záväzné stanovisko, interné podanie č. OU-BA-OSZP3-2023/435019-2/HRB zo dňa 30.11.2023, doručené dňa 4.12.2023)

Riešené územie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) navrhovaná líniová stavba prechádza cez, ale najmä v súbehu so XVII. Regionálnym biokoridorom Račiansky potok s prítokmi a tiež cez XVIII. regionálny biokoridor Potok Struha. Dotknuté môžu byť najmä odstránením časti brehových porastov, ale aj zriadením ochranného pásma VVN, ktoré by zasahovalo do priestoru biokoridoru. Preto je potrebné rešpektovať ochranné pásmo vo vzdialenosti 10 m na obidve strany od koryta vodných tokov. Dodržaním tejto vzdialenosti sa predíde výrubu brehových porastov v budúcom ochrannom pásme nových vedení VVN. Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom a právnické osoby sú povinné navrhovať opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu, a premietnuť ich už do návrhov projektov a plánov. Predpokladá sa zásah do nelesnej drevinovej vegetácie v niektorých lokalitách.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že ochranné pásma budú v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie v maximálnej miere zohľadnené. Okresný úrad Bratislava, zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť rešpektovať ochranné pásma v zmysle požiadavky orgánu OPaK (podmienka č. 10). Okresný úrad Bratislava zaviazal navrhovateľa realizovať environmentálne opatrenia deklarované navrhovateľom v zámere a v doplňujúcich informáciách (podmienka č. 18).

Na dotknutých pozemkoch sa nepredpokladá výskyt biotopov chránených druhov rastlín. V blízkosti elektrickej stanice ESt Vajnory a teda aj napájajúceho sa vedenia VVN sa nachádza lokalita s výskytom chránenej rastliny druhu iskerník bočnokvetý – *Ranunculus lateriflorus* DC. Plocha s jeho výskytom bola vytýčená parcelami č. 2124/1, 4, 5, 2125/1, 4, 5 v k.ú. Vajnory. Podľa § 34 ods. 1 zákona OPK je zakázané chránenú rastlinu úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode. Za porušenie tohto ustanovenia môže byť uložená pokuta do výšky 33 193,91 €. Táto plocha môže byť ohrozená najmä počas realizácie stavby stavebnými mechanizmami, ktoré by zachádzali do tejto lokality, preto je potrebné navrhnuť preventívne opatrenia na jej ochranu. Výskyt chránených druhov živočíchov nie je vylúčený. Najpočetnejšou skupinou výskytu chránených živočíchov sú vtáky a obojživelníky naviazané na malé vodné toky.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že preventívne opatrenia na ochranu chránenej rastliny *Ranunculus lateriflorus* DC budú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie a následne projektu pre organizáciu výstavby. Okresný úrad Bratislava, zahrnul do podmienok rozhodnutia povinnosť navrhnuť realizovať opatrenia na ochranu chránenej rastliny *Ranunculus lateriflorus* v zmysle požiadavky orgánu OPaK (podmienka č. 4).

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme:

Vypracovať situáciu s líniovou stavbou v čitateľnej mierke s vyznačením odstupovej vzdialenosti od korýt vodných tokov v kritických úsekoch.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že požiadavka bude v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie v maximálnej miere zohľadnená. Okresný úrad Bratislava požiadavku akceptoval a zahrnul do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 11).

Uviest' rozsah nevyhnutného výrubu drevín (§ 47 ods. 3 až 5)

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že požiadavka bude v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie v maximálnej miere zohľadnená. Okresný úrad Bratislava požiadavku týkajúcu sa výrubu akceptoval a zahrnul do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 3).

Navrhnuť opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín na rozrušených povrchoch terénu bezprostredne po realizácii stavby.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že požiadavka bude v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie v maximálnej miere zohľadnená. Okresný úrad Bratislava požiadavku akceptoval a zahrnul do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 7).

V spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Dunajské luhy, pracovisko Bratislava navrhnuť a do PD zapracovať preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany blízko sa nachádzajúcej lokality chránenej rastliny iskerníka bočnokvetého – *Ranunculus lateriflorus* DC.

Vyjadrenie OÚ BA:

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že požiadavka bude v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie v maximálnej miere zohľadnená. Okresný úrad Bratislava požiadavku akceptoval a zahrnul do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 4).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, dotknutý orgán ochrany prírody okresu nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienky dodržania navrhovaných opatrení.

Vyjadrenie OÚ BA:

Okresný úrad Bratislava vyjadrenie orgánu OPaK berie na vedomie.

K podkladom na vydanie rozhodnutia sa v lehote stanovenej listom č. OU-BA-OSZP3-2023/292519-010 zo dňa 18.1.2024 písomne nevyjadril žiaden subjekt .

Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov:

Príslušný orgán na základe zámeru a stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 a uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov zistil nasledujúce skutočnosti

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:

V porovnaní s nulovým variantom počítá Variant 1 a 2 s výstavbou trasy vyvedenia výkonu z elektrickej stanice ESt Vajnory (vo výstavbe) do ESt Žabí Majer pomocou dvoch nových VVN (110kV) vedení (V8174, V8715) v dvoch samostatných variantoch – variant 1 podzemným káblovým vedením alebo variant 2. vonkajším nadzemným vedením. Jedná sa o líniovú stavbu. V súvislosti s posilnením napájania distribučnej sústavy pre oblasť hlavného

mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia z prenosovej sústavy dochádza k návrhu výstavby ESt Vajnory (400/100/22kV), ktorá bude umiestnená v k.ú. Vajnory. V rámci posilnenia distribučnej sústavy bude zrealizované prepojenie existujúcej ESt Žabí Majer a navrhovanej ESt Vajnory dvoma existujúcimi vonkajšími VVN nadzemnými elektrickými vedeniami V8709 a V8829 a dvoma VVN navrhovanými káblovými vedeniami V8714 a V8715. V lokalite výstavby ESt Vajnory sú v súčasnosti vedené 2x 110kV vonkajšie nadzemné vedenia (V8708, V8709), ktoré prepájajú elektrické stanice BEZ BA – Pezinok a Žabí Majer – Pezinok. Po vybudovaní predmetnej ESt Vajnory sa tieto linky do nej zaústia a vzniknú vedenia V8829/8709 (Vajnory – Žabí Majer) a V8708/8711 (Vajnory - Pezinok). Tieto by mali byť doplnené dvoma VVN navrhovanými káblovými vedeniami V8714 a V8715. Vzhľadom na urbanistické a technické požiadavky bol zvolený ako optimálny - Variant 1 a to uloženie dvojitého káblového vedenia do zeme. Stavba káblového (podzemného) VVN vedenia má pozitívny efekt na celkovú urbanizáciu dotknutého územia a zníženie ochranného pásma vedenia VVN vzhľadom na vzdušné (nadzemné) vedenie, ktoré bolo navrhované v ostatnom riešení územného plánu.

Požiadavky na vstupy:

Detailné údaje o vstupoch sú uvedené v dokumentácii zámeru v kapitole IV/bod 1. Požiadavky na vstupy.

ZÁBER PÔDY - Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde čiastočne k záberu poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná činnosť rešpektuje povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SPOTREBA VODY - Počas realizácie navrhovanej činnosti budú využívané mobilné WC boxy a pitná voda bude predbežne zabezpečovaná dovozom. Pri prácach na ESt Žabí Majer bude zabezpečený odber úžitkovej vody z jestvujúcich zdrojov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nevzniká potreba napojenia na verejný vodovod a pri prevádzke sa nepredpokladá potreba úžitkovej vody.

ENERGETICKÉ ZDROJE - Počas výstavby a úprav rozvodne ESt Žabí Majer sa zabezpečí napojenie zariadenia staveniska na elektrickú energiu. Zabezpečenie zemným plynom sa počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti nepredpokladá.

DOPRAVNÉ RIEŠENIE - V priebehu prípravy staveniska a realizácie môže dochádzať ku krátkodobému dopravnému zaťaženiu komunikácií súčasnej dopravnej infraštruktúry v území. Po realizácii navrhovanej činnosti budú v prípade potreby opráv a udržiavacích prác využívané existujúce dopravné infraštruktúry v území.

Údaje o výstupoch:

Detailné údaje o výstupoch sú uvedené v dokumentácii zámeru v kapitole 4, bod 2. Údaje o výstupoch.

OVZDUŠIE - Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie.

VODY - Vzhľadom na rozsah a celkovú dobu výstavby sa predpokladá súčasné nasadenie cca 30 pracovníkov, pre ktorých bude dimenzované mobilné chemické sociálne zariadenie. Počas prevádzky navrhovanej činnosti odpadové vody vznikať nebudú.

ODPADY - Pri výkopových prácach odstránená humózná vrstva ako i vykopaná zemina sa budú skladovať vedľa výkopu oddelene. Po osadení káblových vedení sa väčšia časť vykopanej zeminy použije na spätný zásyp. Terén sa uvedie do pôvodného stavu zhotovením humóznej vrstvy bez zostatku. Vzniknuté odpady budú zhromažďované v pristavených kontajneroch. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

HLUK A VIBRÁCIE - Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv bude

obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie hluku.

ŽIARENIE, TEPLA, ZÁPACH - V súvislosti s Variantom 2 s prevádzkou navrhovanej činnosti sa bude žiarenie vyskytovať vo forme elektromagnetického žiarenia. Elektromagnetické žiarenie bude dosahovať hodnotu $E=10-15$ kV/m. Úroveň elektromagnetického poľa navrhovanej činnosti elektrického vedenia 2x110 kV bude klesať pod 200 nT vo vzdialenosti 100 m od jeho krajného vodiča. Hodnota nad 200 nT je definovaná ako nadmerná úroveň pre človeka. Pri 110kV sa posúdenie nevyžaduje. Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli šíriť zápach a teplo.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF - Zakladanie stavieb stožiarov ani vedenie kábla pod zemou nezmení povahu geologického podložia ani výrazne nezmení reliéf dotknutého územia.

VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY - Zásobovanie vodou bude krátkodobo počas výstavby z existujúceho verejného vodovodu, prípadne bude voda dovážaná na miesto stavby a splaškové vody vznikať nebudú. Navrhovaná činnosť nebude v kontakte s povrchovými vodami.

VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU - Jedná sa o líniovú stavbu, ktorá neprodukuje emisie. Pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť v súvislosti s výstavbou ku krátkodobému nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trasách prístupových ciest.

VPLYVY NA PÔDU - Základným vplyvom navrhovanej stavby na pôdu je jej trvalý záber. Kontaminácia pôdy sa počas prevádzky nepredpokladá, predstavuje iba riziko pri náhodných havarijných situáciách).

VPLYVY NA KRAJINU - Činnosť nebude mať pri variante 1 vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny a štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená. Pri variante 2 poloha koridoru nového vedenia VVN rešpektuje súčasnú štruktúru krajiny, napriek tomu môže vytvárať vizuálny smog.

VPLYV NA OBYVATELSTVO - Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Nové vedenie VVN prispeje k zabezpečeniu prevádzky distribučnej sústavy s dôrazom na zlepšenie spoľahlivosti zásobovania elektrinou.

VPLYV NA FAUNU A FLÓRU - Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany. Na trase vzdušného vedenia VN cez lokality vysokej vegetácie platia obmedzenia pre výšku rastu stromov a krov nad stanovenú mieru. Vegetácia, ktorá presiahne výšku 3 metre bude musieť byť odstránená. V lokalitách navrhovanej činnosti sa vyskytuje viac druhov vtákov. Druhy, ktoré sú najviac ohrozené elektrickým prúdom zo stožiarov distribučných vedení, sú dravce a iné veľké sedavé vtáky, ktoré ich často používajú ako bidlá na lov a ako hniezdiská. Okrem toho, ku takmer všetkým úrazom elektrickým prúdom dochádza na vedeniach nízkeho a stredného napätia (<15 kV): vedenie vysokého napätia má zriedka živé a uzemnené komponenty dostatočne blízko na to, aby sa vták mohol dotknúť oboch naraz. Uloženie káblových vedení VVN do zeme je z hľadiska vplyvov na faunu a flóru vhodnejším riešením.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Výstavba novej trasy VVN si vyžiada výrub drevín mimo vegetačného obdobia v trase, ktorých počet a druhy bude určený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Navrhovaná činnosť nie je v kolízii s prvkami územného systému ekologickej stability a ani s lokálnymi migračnými koridorami. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany. Užívanie územia na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia siete NATURA 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia) ani na územia spadajúce pod medzinárodný dohovor o ochrane mokradí (Ramsarský dohovor), nakoľko sa tieto v dotknutom území ani v jeho

bezprostrednom okolí nenachádzajú. Územie navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny, ani nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

ZÁVERY ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoloňavacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoloňavacích konaní. Cieľom zisťovacieho konania je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Okresný úrad Bratislava v rámci zisťovacieho konania posúdil obsah a štruktúru zámeru navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní, pričom prihliadal na povahu a rozsah zámeru navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Po preverení skutkového stavu je možné konštatovať, že zámer navrhovanej činnosti neopomenul žiadne predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov. Zámer navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych chránených území národnej siete ani európskej sústavy chránených území. Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo v dotknutom území. Navrhovaná činnosť nebude zdrojom zvýšeného hluku, vibrácií a zápachu významne ovplyvňujúcich zdravotný stav človeka.

Príslušný orgán vychádzal tiež zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, rezortného orgánu, povoloňujúcich orgánov), ktoré dôkladne preštudoval a podrobne sa zaoberal ich vyhodnotením. Okresný úrad Bratislava zohľadnil opodstatnené požiadavky vyplývajúce z doručených stanovísk a zahrnul ich do záväzných podmienok tohto rozhodnutia. Väčšinu pripomienok doručených v rámci zisťovacieho konania je možné vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a pri povoloňovaní činnosti podľa osobitných predpisov, čo je v kompetencii povoloňujúcich orgánov.

Príslušný orgán upozorňuje, že rozhodnutím zo zisťovacieho konania nedochádza k realizácii navrhovanej činnosti. Rozhodnutie je len predpokladom pre ďalšie konania podľa osobitných predpisov, v ktorých sa bude rozhodovať či navrhovaná činnosť bude, alebo nebude povolená a realizovaná.

Okresný úrad Bratislava na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, preskúmania a odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti a doplňujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutej verejnosti konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných a organizačných opatrení a podmienok určených v tomto rozhodnutí, nebude zámer navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti. Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto rozhodnutím, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní a podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zámeru navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Vajnory (OVM), Roľnícka 9282, 831 07 Bratislava-Vajnory, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, orgán OPaK okresu, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

SPIE Elektrovod, a. s., Prievozska 4C, 824 66 Bratislava-Ružinov

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „ V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“,]
Identifikátor: OU-BA-OSZP3-2024/292519-0206963/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Branislav Gireth
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 14.05.2024 15:09:55 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 14.05.2024 15:10:06 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BA-OSZP3-2024/292519-0206963/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Leana Halas
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Bratislava
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 15.05.2024
Podpis a pečiatka: