



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **ERAA, s.r.o., Námestie sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec, IČO 50 383 825**

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona:

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

SO 03 - Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie:

SO 03.01 – Predĺženie verejného vodovodu

SO 03.02 – Verejná splašková kanalizácia

v rámci stavby „**IBV LIPINY III**“, na pozemkoch parc. číslo reg. „C“ 7055/19, 7055/20, 5654, 5653, reg. „E“ 1-5554, 1-5850/7, 10-5714/1, 10-5714/101, 10-5691/2, k. ú. Hlohovec.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 25.06.2019 pod číslom 38341/2019/196/DAV.

Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Rozhodnutí o umiestnení stavby č. 38341/2019/196/DAV zo dňa 25.06.2019 vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 09.02.2021 po číslom 2708/2021/938/MORA.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydal miestne príslušný orgán územného plánovania Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec dňa 28.02.2020 pod číslom 6134/2020/1847/DAV.

Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Záväznom stanovisku č. 6134/2020/1847/DAV zo dňa 28.02.2020, vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 06.05.2021 pod číslom 13925/2021/2256/MORA.

Účel vodnej stavby:

Napojenie navrhovanej IBV LIPINY III na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu.

Vodná stavba obsahuje:**SO 03.01 Predĺženie verejného vodovodu**

- Vodovodné potrubie z rúr D110 (110x10,0) z HDPE – SDR11, PE100 rúr tlakových: vetva V1 dĺžky 476,95 m, vetva V2 dĺžky 260,00 m, vetva V3 dĺžky 62,50 m (spolu 799,45 m)
- Podzemné požiarne hydranty DN80 v počte 6 ks (PH1 – PH6)
- Akumulačná nádrž KL PN 22 (Klartec), 4000/3600/2600 mm, objem 22,5 m³
- Automatická tlaková stanica, osadená v železobetónovej šachte 2400/2500/2110 mm
- HAWLE prírubový T-kus + 3x prírubový posúvač + zemná súprava č. 9500E2 + poklop č. 2050

SO 03.02 Verejná splašková kanalizácia

- Gravitačná splašková kanalizácia z rúr PVC-U DN 315x7,7: vetva K1 dĺžky 79,85 m, vetva K2 dĺžky 282,50 m, vetva K3 dĺžky 30,00 m (spolu 392,35 m)
- Revízne šachty D900 z betónových prefabrikovaných skruží s liatinovými poklopami: Š1 – Š9 (9 ks)
- Prečerpávací stanica PČŠ – prefabrikovaná, ø2500 mm
- Tlaková splašková kanalizácia z rúr HDPE DN 90x8,2: vetva T1 dĺžky 676,60 m
- Betónové šachty ø1000 s liatinovými poklopami ŠTx (ktorá bude slúžiť na havarijné prečerpávanie), ŠT1, ŠT2, v šachtách bude osadený 2xnožový uzáver AVK DN100+T-kus+príruba+spojka C52
- Oceľová chránička DN200 (v mieste križovania s cestou II/507) dĺžky 14,5 m
- Kanalizačné šachty D900 z betónových prefabrikovaných skruží s liatinovými poklopami: Š101 – Š104 (4 ks)

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.

Projektant: 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec

Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Štajer

2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

3. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

4. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.

5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

6. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.

8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

10. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom, je stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

11. Požiadavky dotknutých orgánov:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2020/002341-001 zo dňa 13.01.2020:

- Okresný dopravný inšpektorát v Trnave podľa § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov týmto vydáva záväzné stanovisko – súhlas cestnému správnomu orgánu, ktorým je Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava na vydávanie povolení – výnimiek zo zákazu činnosti v ochranných pásmach ciest II. a III. triedy v jeho územnej pôsobnosti.

ODI Trnava žiada dodržať nasledovné podmienky:

1. Počas realizácie stavby v ochrannom pásme ciest nesmie prísť k poškodeniu a znečisťovaniu vozovky cesty,
2. v prípade, že pri budovaní stavby bude akýmkoľvek spôsobom obmedzená premávka na pozemnej komunikácii, prípadne na chodníku je potrebné postupovať podľa bodu 3 tohto záväzného stanoviska,
3. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest TTSK, stanovisko č. 00308/2020/SÚCTt-4-1600 zo dňa 19.03.2020:

S navrhovaným riešením stavby súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

- Križenie cesty II/507 vodovodom a kanalizáciou musí byť kolmé a riešené bezvýkopovou metódou, napr. pretláčaním. Musia byť vedené v chráničke min. 1,2 m pod niveletou cesty, v mieste priekopy 1,0 m pod dnom križujúcej priekopy. Montážne jamy musia byť mimo cestné teleso min. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy resp. násypu.

- Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty II/507, ktoré je 25 m od osi vozovky cesty. Pre objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty (prípojky inžinierskych sietí, oplotenie, prístupové komunikácie,...) musíte mať od nás a správneho orgánu ciest povolenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.

- Nakoľko každý rok v čase od 15.11 – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/513 vykonávané mimo uvedený termín.

- Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Červeník, č. tel. 033/7342340. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko OU-TT-OUCDPK-2020/020737/Ha zo dňa 30.04.2020:

Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a) a § 11 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako aj § 16 vyhl. Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti ERAA s.r.o., Nám. sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec zo dňa 27.04.2020 a so súhlasným záväzným stanoviskom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI1-2020/002341-001 zo dňa 13.01.2020 a stanoviskom Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 00308/2020/SÚCTt-4-1600 zo dňa 19.03.2020

výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/507 v k. ú. Hlohovec – v km 68,95 vo vzdialenosti 7,0 m osi vozovky bude umiestnené predĺženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

1. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov cesty.
2. Počas realizácie stavby v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k poškodeniu a znečisťovaniu vozovky cesty. Prípadné obmedzenie premávky musí byť označené príslušným prenosným dopravným značením, o ktoré je potrebné požiadať tunajší úrad.
3. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 00308/2020/SÚCTt-4-1600 zo dňa 19.03.2020 a v záväznom stanovisku ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI1-2020/002341-001 zo dňa 13.01.2020.
4. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba povolená.
5. Vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné vopred oznámiť Správe a údržbe ciest TTSK Trnava, stredisko Červeník, č. t. 033/7342340.
6. Toto povolenie nenahrádza povolenia, ktoré sú potrebné podľa ustanovení zákona č. 52/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmien.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko OU-TT-OUCDPK-2020/020734/Ha zo dňa 07.05.2020:

Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný podľa § 2 ods. 1 a 3 zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a), ako aj § 8, ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti ERAA s.r.o., Nám. sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec zo dňa 27.04.2020 a so súhlasným záväzným stanoviskom ORPZ Trnava – ODI Trnava vydaným pod č. ORPZ-TT-ODI1-2020/002341-001 zo dňa 13.01.2020 a stanoviskom Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 00308/2020/SÚCTt-4-1600 zo dňa 19.03.2020

povoľuje zvláštne užívanie cesty II/507 v km 66,164, ktorým je uloženie – predĺženie vodovodu a kanalizácie v k. ú. Hlohovec za týchto podmienok:

1. Kríženie ciest pretláčaním z dôvodu uloženia prípojky vody a kanalizácie bude urobené v čase od 01.06.2020 do 15.11.2020. Kríženie cesty II/507 vodovodom a kanalizáciou musí byť kolmé a riešené bezvýkopovou metódou. Musia byť vedené v chráničke, min. 1,2 pod niveletou cesty v mieste priekopy 1,0 m pod dnom križujúcej priekopy. Montážne jamy musia byť mimo cestné teleso min. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy resp. násypu.

2. Za práce na pretláčaní cesty je zo strany žiadateľa zodpovedný: p. Rácik, 0905418 001. Stavebné práce bude vykonávať: oznámené bude po ukončení výberového konania.
3. V prípade obmedzenia dopravy, pracovisko označí žiadateľ prenosným dopravným značením podľa zák. čísl. 8/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov o cestnej doprave a vyhl. č. 9/2009 Z. z., v znení neskorších zmien, ktorou sa vykonáva uvedený zákon, o ktoré je potrebné požiadať tunajší úrad.
4. Na telese cesty II/507 nesmie byť ukladaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu podľa požiadaviek správcu cesty.
5. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava, cestmajstra strediska Červeník, č. t. 033/7342340, ktorému je potrebné min. 3 dni vopred oznámiť začatie prác. Pri realizácii je potrebné dodržať podmienky a pripomienky SÚC TTSK Trnava číslo 00308/2020/SÚCTt-4-1600 zo dňa 19.03.2020 a záväzného stanoviska ORPZ-ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI1-2020/002207-005 zo dňa 13.01.2020.
6. Žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení prác písomne zvolať odovzdanie predmetného úseku cesty. Na odovzdanie musia byť pozvaní Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Bc. Haršányiová, Správa a údržba ciest TTSK Trnava, cestmajster strediska Červeník, t. č. 033/7342340.
7. Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť, prípadne i zrušiť, čím investorovi nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých nákladov.
8. Toto povolenie nenahrádza povolenia, ktoré sú potrebné podľa ustanovení zákona č. 52/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmien.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-478-001/2017 zo dňa 15.05.2017:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom požiarnej ochrany Petrom Bokorom v máji 2017 ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.
- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-160-001/2020 zo dňa 20.02.2020:

- Rozsah zmien oproti pôvodnému stavu pozostáva zmenou napojenia jestvujúceho rozvodu vody mesta Hlohovec z Koperníkovej ulice na nové napojenie vodovodu zo Sládkovičovej ulice. Dimenzia potrubia, technické vybavenie a ostatné podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavby sa nemenia.
- Navrhnutá zmena stavby s hore uvedenými zmenami, vzhľadom na pôvodnú projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracovanú špecialistom požiarnej ochrany Petrom Bokorom v 05/2017, posúdenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného Zboru v Piešťanoch pod č. ORHZ-PN1-478-001/2017 zo dňa 15.05.2017 označené vyhotovenie č. 6, nevyžaduje nové posúdenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby a pôvodná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby a nami vydané stanovisko k tejto dokumentácii pod č. ORHZ-PN1-478-001/2017 zo dňa 15.05.2017 ostávajú v platnosti.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 11.05.2020:

- Keďže k dnešnému dňu nebola medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy a Žiadateľom uzatvorená zmluva o pripojení, ZSD si vyhradzuje právo na zmenu technických podmienok pripojenia. Konkrétne technické podmienky pripojenia budú dohodnuté až v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy a budú závislé od aktuálnych technických možností sústavy (v čase podania žiadosti o pripojenie), pričom nie je vylúčené, že tieto môžu byť iné, ako v čase vydania stanoviska a zároveň nie je vylúčené, že v čase podania žiadosti o pripojenie už nebude mať naša spoločnosť dostatočnú kapacitu na pripojenie požadované v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: SO 03 Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie, Hlohovec mestská časť 03 – Juh, urb. Obvod 14 – Teplá dolina, k. ú. Hlohovec podľa projektovej dokumentácie spracovanej: časť elektro Ľuboš Kopaj, 4/2020, za týchto podmienok:

1. V záujmovom území sa nachádzajú distribučné káblové vedenia ZSD. Pred začiatkom výkopových prác požadujeme vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. V ochrannom pásme káblových vedení je možné výkopové práce vykonávať iba ručne. Pri budovaní vodovodu a kanalizácie žiadame o dodržiavanie STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

2. Miestom pripojenia odberného miesta ATS s požadovaným odberom $P_i - 2,2 \text{ kW}$ a $P_s - 1,8 \text{ kW}$ bude jestvujúca káblová distribučná sústava NN, istíaca skriňa SR č. 29-813 na ulici Sládkovičova. Prípojka bude vybudovaná zemným káblom NAYY-J $4 \times 16 \text{ mm}^2$ cez poistkovú skriňu SR č. 29-813 do elektromerovej rozvodnice RE. Miestom pripojenia odberného miesta PČŠ s požadovaným odberom $P_i - 1,5 \text{ kW}$ a $P_s - 1 \text{ kW}$ bude novovybudovaná káblová distribučná sústava NN a istíaca skriňa v lokalite IBV Lipiny. Prípojka bude vybudovaná zemným káblom NAYY-J $4 \times 16 \text{ mm}^2$ cez novovybudovanú poistkovú skriňu SR do elektromerovej rozvodnice RE.

3. Fakturačné merania spotreby el. energie budú priame, v elektromerových rozvádzačoch osadených na hranici parcely stavebníka a verejnej komunikácie, prístupné pracovníkom ZSE a.s. každú dennú i nočnú hodinu, zodpovedný investor stavby. Odporúčame nainštalovať „RE“ plastový z dôvodu používania bezdrôtovej komunikácie, minimálne 600 mm nad upraveným terénom. Hodnota ističa pred elektromerom pre ATS môže mať max. $I_n = 16\text{A}/3$ pre PČŠ môže mať max. $I_n = 25\text{A}/3$ v charakteristike B.

4. Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa tvorí majetkovú hranicu vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení Žiadateľa, v tomto prípade vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini SR č. 29-813 pre ATS a vývodové svorky poistkových spodkov v novovybudovanej SR v lokalite IBV Lipiny.

5. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonávať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

7) Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612034444 zo dňa 08.12.2020:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/KS/1175/2020/Mo zo dňa 11.09.2020:

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu

požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 702 15,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. 1763/200720/NM/IS,

- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Trnava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2021/8719-2/30762/KSI zo dňa 22.04. 2021:

- S realizáciou stavby súhlasí s podmienkami:

1. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vyjadrenie č. RÚVZ/2020/01583 zo dňa 02.03.2020:

- V zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k návrhom na územné konanie, na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb.
- K návrhom na stavebné povolenie sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje.

Slovenský pozemkový fond, vyjadrenie č. SPFZ/2018/090260 zo dňa 13.05.2019:

Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec, autorizovaný architekt Ing. arch. Matej Dudon s dátumom 07/2018 pod číslom zákazky 2018107 (ďalej len „PD“) bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SPF“) a to:

- KN E p. č. 5850/7 druh pozemku ostatná plocha o výmere 3009 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 5830 v celosti

Slovenský pozemkový fond súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby podľa PD na dotknutom pozemku SPF za nasledovných podmienok:

- na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- k realizácii stavby je potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemku SPF
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., vyjadrenie č. 1229/2020/6 zo dňa 25.11.2020:

K návrhu vodovodu:

Projektová dokumentácia uvádza vybudovanie predĺženia verejného vodovodu HDPE DN 110x10, napojeného na jestvujúci verejný vodovod na Sládkovičovej ulici. Za napojením bude osadená akumulčná nádrž 4000/3600/2600 mm s objemom 22,5 m³ a automatická tlaková stanica, osadená v železobetónovej šachte 2400/2500/2110 mm. Ďalej sa uvádza vybudovanie 35 ks vodovodných prípojek HDPE DN 32x3,0. Predpokladaná potreba vody je 0,63 l/s. Požiadavka minimálneho pretlaku 2,50 MPa.

Pripomienky uvedené v stanovisku č. 273/2020/4 z 5.3.2020 a ich posúdenie po doplnení projektovej dokumentácie:

1. Žiadame doplniť návrh prevádzky verejného vodovodu – identifikácia prevádzkovateľa verejného vodovodu.

Identifikácia prevádzkovateľa bola doplnená. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. (ďalej v sratke VSHC) ako budúci prevádzkovateľ upozorňuje, že prevádzka vodovodu je možná až po vydaní povolenia na užívanie vodnej stavby a uzatvorenia zmluvného vzťahu o prevádzke. Prevádzka VV do doby odovzdania do majetku mesta Hlohovec je za odplatu. Vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a sú vo vlastníctve vlastníka nehnuteľnosti. Práva a povinnosti odberateľov sú upravené zákonom č. 442/2002 Z.z.

2. Žiadame doplniť návrh na zabezpečenie požiarnej vody vrátane hydrotechnického prepočtu jej potreby. Potrebu požiarnej vody žiadame zohľadniť pri návrhu veľkosti akumulačnej nádrže v zmysle zásad návrhu vodojemov.

Návrh bol doplnený o návrh zabezpečovania požiarnej vody . Návrh čerpadiel ATS a vodojemu zodpovedá tejto požiadavke.

3. Riadiaci systém ATS musí byť kompatibilný a prepojený s dispečingom Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. (ďalej v skratke VSHC). Prenos do dispečingového systému zabezpečuje spoločnosť Energyr spol. s r.o., IČO 31 568 645.

Požiadavka bola zapracovaná.

4. Prestupy cez steny je potrebné riešiť liatinovými tvarovkami.

Riešenie prestupov šachiet bude predmetom realizačnej dokumentácie. VSHC požaduje predloženie realizačnej dokumentácie na schválenie. Bez schválenia realizačnej dokumentácie budúcim prevádzkovateľom nebude možné stavbu prevádzkovať.

5. Vstupy do akumulačnej nádrže musia byť zabezpečené vstupom z uzatvoreného priestoru (zo strojovne alebo z nadzemnej krytej časti).

Kompletné stavebné riešenie ATS bude predmetom realizačnej dokumentácie. VSHC požaduje predloženie realizačnej dokumentácie na schválenie. Bez schválenia realizačnej dokumentácie budúcim prevádzkovateľom nebude možné stavbu prevádzkovať.

6. Požadujeme upraviť meranie vody dodanej do predĺženia verejného vodovodu prepojením vodomera na systém stáleho merania prietokov.

Požiadavka bola zapracovaná osadením vodomera s loggerom na výtlaku do spotrebiska (viď automatická tlaková stanica - technologická schéma).

7. Žiadame doplniť do návrhu akumulačnej nádrže technické riešenie dnového výpustu vrátane havarijného prepadu a ich zaústenie do verejnej kanalizácie na ul. Sládkovičova.

Požiadavka bola zapracovaná (viď automatická tlaková stanica - technologická schéma). Komplexné riešenie bude predmetom realizačnej dokumentácie. VSHC požaduje predloženie realizačnej dokumentácie na schválenie. Bez schválenia realizačnej dokumentácie budúcim prevádzkovateľom nebude možné stavbu prevádzkovať.

8. Žiadame doplniť návrh pripojenia akumulácie ATS stanice na verejný vodovod.

Požiadavka zapracovaná v technickej správe, v realizačnej dokumentácii požadujeme upresniť dimenziu vodovodnej prípojky. Pripojenie požadujeme v rozsahu DN80 – DN100.

9. Strojovňa musí byť zabezpečená voči zaplaveniu. Odporúčame vybudovať čerpaciu jímku s čerpadlom ako ochranu proti zaplaveniu. Odpad z čerpacej jímky je potrebné zaústiť do kanalizačnej prípojky.

Požiadavka bola zapracovaná (viď automatická tlaková stanica - technologická schéma). Komplexné riešenie bude predmetom realizačnej dokumentácie. VSHC požaduje predloženie realizačnej dokumentácie na schválenie. Bez schválenia realizačnej dokumentácie budúcim prevádzkovateľom nebude možné stavbu prevádzkovať.

10. Za strojovňou ATS požadujeme osadiť hydrant na prípadné vypúšťanie vetvy V1. Taktiež požadujeme zachovať hydrant PH1.

Zapracované do výkresovej časti PD.

11. V mieste križovania s cestou II/507 musí byť vodovodné potrubie uložené v oceľovej chráničke a vycentrovane klznými objímkami a uzatvorené manžetami. Na oboch stranách

musia byť umiestnené uzávery a hydranty tak, aby sa dal vytvoriť obtok križovania s cestou II/507.

Zpracované do výkresovej časti PD.

12. Na vetve V3 požadujeme osadiť na oboch stranách koncové hydranty (tzn. osadenie hydrantu aj v staničení 0,000 vo funkcii vzdušníka pre vetvu V3)

Zpracované do výkresovej časti PD.

13. V bodoch napojenia jednotlivých vetiev nepoužívať liatinové t-kusy s integrovaným posúvačom. Body je potrebné riešiť ako body napojenia z normovaných prírubových liatinových tvaroviek s pridaním prírubového posúvača. VSHC si vyhradzuje právo posúdiť kvalitu materiálu, ktorý sa má na realizáciu použiť. Pri posudzovaní sa bude postupovať na základe skúseností VSHC.

Zpracované do PD.

14. Tlakovú skúšku predĺženia vodovodu požadujeme vykonať vodou so skúšobným pretlakom v hodnote 1,3 maximálneho násobku prevádzkového tlaku. VSHC musí byť prizvaná k tlakovým skúškam.

Na požiadavke trváme. K termínu zahájenia všetkých skúšok je stavebník poninný zabezpečiť dostatočné množstvo elektrickej energie a vody. Prevádzkovateľ poskytne potrebné množstvo vody za odplatu.

15. Uvedenie predĺžení do prevádzky je možné len na základe kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutia na užívanie vodnej stavby) špeciálneho stavebného úradu.

Na požiadavke trváme. Pre prevádzku vodovodu po vydaní povolenia na užívanie vodnej stavby je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu o prevádzke. Prevádzka VV do doby odovzdania do majetku mesta Hlohovec je za odplatu.

16. Trasa vodovodu v časti od bodu napojenia po územie s novými pozemkami musí byť označená trasovými stĺpikmi s orientačnými tabuľkami.

Na požiadavke trváme. V miestach s možným vznikom majetkovej ujmy vlastníka nehnuteľnosti bude požiadavka prehodnotená počas realizácie.

17. Vodovodné prípojky požadujeme napájať cez navrtavacie pásy s celoliatinou objímkou. Odporúčaný typ HOD506/HOD515.

Na požiadavke trváme.

18. Vodovodnú prípojku pre pozemok č. 35 požadujeme presunúť mimo požadované opoltené pásma PČK. Umiestnenie hydrantu v oplostenom priestore sa povoľuje.

Zpracované do výkresovej časti PD.

19. Ku kolaudačnému konaniu predloží stavebník návrh prevádzkového poriadku VV na doplnenie do prevádzkového poriadku VSHC.

Na požiadavke trváme.

K návrhu kanalizácie:

Projektová dokumentácia uvádza vybudovanie gravitačnej a tlakovej splaškovej kanalizácie pre napojenie navrhovanej IBV, zaústenej do jestvujúcej verejnej kanalizácie na ulici Sládkovičova. Gravitačná splašková kanalizácia navrhovaná z PVC hrdlových rúr DN300 je zaústená do prečerpávacej stanice PČS. Z PČS je rozvod vedený ako tlaková splašková kanalizácia HDPE DN 90x8,2. Kanalizačné prípojky pre navrhované objekty budú z PVC DN 160x4,2. Budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie bude Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o..

1. Projektová dokumentácia neobsahuje návrh riešenia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, striech, navrhovaných komunikácií napr. formou vsaku resp. retenčnej nádrže. Keďže kanalizácia je navrhovaná ako splašková, príslušný stavebný úrad určí podmienky nakladania s vodami z povrchového odtoku na pozemku stavebníka. Návrh nakladania vôd z povrchového odtoku z navrhovanej komunikácie je potrebné odkonzultovať s budúcim správcom. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. sa uličné vpuste a ich prípojky nepovažujú za súčasť verejnej kanalizácie.

Projektová dokumentácia uvažuje s odvedením vôd z povrchového odtoku do vsakov. S uvedeným návrhom súhlasíme. V prípade nedostatočnej kapacity vsakov resp. nevhodnej geologickej skladby VSHC nebude súhlasiť so zaústeným týchto vôd do VK. Upozorňujeme, že dažďové vpusty nie sú súčasťou VK, ich prípadná údržba bude za odplatu.

2. Spádovanie stoky K2 požadujeme upraviť na minimálny sklon 1,4%. Minimálne krytie 2m.

Zpracované do výkresovej časti PD. Úseky s nedodržaním krytia sú po konzultácii akceptovateľné v prípade použitia rúr z plnostenného PVC SN8 alternatívne z PP.

3. Spádovanie stoky K3 požadujeme prispôsobiť k návrhu K2.

Zpracované do výkresovej časti PD. Úseky s nedodržaním krytia sú po konzultácii akceptovateľné v prípade použitia rúr z plnostenného PVC SN8 alternatívne z PP.

4. Návrh stoky K1 požadujeme doplniť o čistiace šachty na potrubí v tlakovom režime v rozpätí 200m (požadujeme dobudovanie 3 ks šacht svetlého priemeru 1,0 m - s osadením liatinového T kusu v priamom smere, vybaveného nožovými uzávermi na oboch stranách a prírubou typu X na odbočení).

Zpracované do výkresovej časti PD. V jednotlivých šachtách je potrebné uvažovať s troma nožovými uzávermi. V miestach s možným vznikom majetkovej ujmy vlastníka nehnuteľnosti bude požiadavka prehodnotená počas realizácie.

5. V mieste križovania s cestou II/507 musí byť tlakové kanalizačné potrubie uložené v oceľovej chráničke a vycentrované klznými objímkami a uzatvorené manžetami.

Zpracované do výkresovej časti PD.

6. Pre návrhy materiálov stoky K2 a K3 odporúčame však zvážiť použitie materiálu PP.

Na odporúčaní trváme. Akceptovateľné materiály rúr VK sú z plnostenného PVC SN8 alternatívne z PP.

7. V šachte Š9 požadujeme osadenie kanalizačného uzáveru z nereze, s vyvedením ovládania uzáveru pod poklop VK. VSHC si vyhradzuje právo posúdiť kvalitu materiálu, ktorý sa má na realizáciu použiť. Pri posudzovaní sa bude postupovať na základe skúseností VSHC.

Na požiadavke trváme.

8. Pri PČS požadujeme vybudovať šachtu pre havarijné prečerpávanie.

Zpracované do výkresovej časti PD.

9. Návrh PČS požadujeme upraviť na čerpadlá Flygt Concenter, spätné klapky na výtlakoch považujeme osadiť maximálne do výšky 1,5 m od dna. Potrubné rozvody výtláčnych potrubí vrátane spúšťacích zariadení čerpadiel požadujeme upraviť na nerezové. Návrh požadujeme doplniť o záchytný koš na hrubé predčistenie.

Zpracované do výkresovej časti PD. Záchytné zariadenie bolo alternatívne navrhnuté ako hrablicová stena. Návrh je z pohľadu VSHC akceptovateľný.

10. Doplniť vybavenie PČS ramenom pre dvíhanie bremien (čerpadiel a záchytného koša).

Komplexné riešenie osadenia zdvíhacieho zariadenia bude predmetom realizačnej dokumentácie. VSHC požaduje predloženie realizačnej dokumentácie na schválenie. Bez schválenia realizačnej dokumentácie budúcim prevádzkovateľom nebude možné stavbu prevádzkovať.

11. Riadiaci systém prečerpávacej stanice splaškových vôd musí byť kompatibilný s dispečingom VSHC. Dodávateľ je uvedený v časti vodovod.

Požiadavka bola zapracovaná.

12. Priľahlý priestor k PČS požadujeme oplotiť.

Na požiadavke trváme.

13. Tesnostná skúška sa vykoná metódou vzduch za prítomnosti zástupcov VSHC.

Na požiadavke trváme.

14. Ku kolaudačnému konaniu predloží stavebník návrh prevádzkového poriadku VK na doplnenie do prevádzkového poriadku VSHC.

Na požiadavke trváme.

Všeobecne:

Na všetkých uvedených všeobecných požiadavkách uvedených v stanovisku č. 273/2020/4 z 5.3.2020 trváme.

1. Pred zahájením prác je potrebné požiadať VSHC o vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich prípojk.
2. Začiatok realizácie je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi VV a VK minimálne 14 dní vopred.
3. Stavebník je povinný počiť si tak, aby nebránil prevádzke VV a VK, prípadne ich údržbe a oprave.
4. Každé poškodenie VV a VK vrátane ich prípojk musí byť hlásené neodkladne na čísla poruchovej služby.
5. Práce spojené s ostrými prepojami vrátane dodávky materiálov smie vykonávať výlučne Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
6. Na kontrolných dňoch a pri spätných úpravách požadujeme uvedenie všetkých obnovou dotknutých častí a zariadení na verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do pôvodne funkčného stavu (jedná sa o uzatváracie armatúry, hydranty, zemné súpravy, poklopy, šachty, vyhládavacie vodiče a pod.). Termín kontrolných dní ako i termín kontroly pri spätných úpravách musí byť stanovený v 7-dňovom predstihu. Výkon dozoru prevádzkovateľa VV a VK (kontrola) sa vykoná na základe objednávky stavebníka.
7. Dozor prevádzkovateľa VV a VK je oprávnený na zápis zistení do stavebného denníka. Kontrolou bude zisťované prípadné poškodenie, rozsah prípadného poškodenia, úprava poklopov do úrovne nového terénu a pod. Následne budú stanovené požiadavky pre nápravné opatrenia.
8. Dozor prevádzkovateľa VV a VK je oprávnený na zápis zistení do stavebného denníka pri náhodných kontrolách (na tieto kontroly sa nevzťahuje objednávka na výkon dozoru prevádzkovateľa VV a VK – tieto kontroly nebudú splatnené).
9. Po realizácii požadujeme zameranie skutkového stavu v systéme súradníc S-JTSK v DWG a DGN súbore. Rovnako doplnok k prevádzkovým poriadkom požadujeme v elektronickej forme v editovateľnom formáte.

Konečné stanovisko k realizačnej dokumentácii Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. zaujme po jej predložení. Nepredloženie realizačnej dokumentácie bude mať vplyv na prevzatie do prevádzky. Nedodržanie uvedených podmienok je v rozpore s týmto vyjadrením.

Lehota platnosti vyjadrenia je jeden rok od dátumu vydania. V lehote platnosti je možné požiadať o predĺženie vyjadrenia. Ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať o nové vyjadrenie. Bez platného vyjadrenia nie je možné stavbu realizovať resp. v nej pokračovať.

Technická inšpekcia, a.s., stanovisko zo dňa 26.04.2021:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1 Projektová dokumentácia neobsahuje sprievodnú a súhrnnú technickú správu – rozpor s § 9 ods. 1 písm. a) a b1) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA)

2.2 Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA)

Pripomienky a upozornenia:

2.3 Nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51.(EZ)

2.4 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA)

SO 03.01:

2.5 Vodomerná šachta, výkres č. 09 – prierezoové otvory v málo používaných vstupných otvoroch do šacht alebo kanálov nesmú mať nijaký rozmer menší ako 0,6 m. Uvedený rozmer sa nesmie zužovať rebríkmi alebo stúpačkami, je potrebné riešiť v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení – Kalové čerpadlo PČS, podľa v.č. 06, SO 03.02 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

12. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

13. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

14. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

15. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

17. Na dotknuté pozemky, ktorých vlastníkom nie je stavebník ERAA, s.r.o., Námestie sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec, IČO 50 383 825, bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník: **ERAA, s.r.o., Námestie sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec, IČO 50 383 825**, podal dňa 18.01.2021 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb: „SO 03 - Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie: SO 03.01 – Predĺženie verejného vodovodu; SO 03.02 – Verejná splašková kanalizácia“ v rámci stavby „IBV LIPINY III“, na pozemkoch parc. číslo reg. „C“ 7055/19, 7055/20, 5654, 5653, reg. „E“ 1-5554, 1-5850/7, 10-5714/1, 10-5714/101, 10-5691/2, k. ú. Hlohovec.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 25.06.2019 pod číslom 38341/2019/196/DAV.

Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Rozhodnutí o umiestnení stavby č. 38341/2019/196/DAV zo dňa 25.06.2019 vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 09.02.2021 po číslom 2708/2021/938/MORA.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydal miestne príslušný orgán územného plánovania Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec dňa 28.02.2020 pod číslom 6134/2020/1847/DAV.

Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Záväznom stanovisku č. 6134/2020/1847/DAV zo dňa 28.02.2020, vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 06.05.2021 pod číslom 13925/2021/2256/MORA.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo:

- projektová dokumentácia stavby vypracovaná projektantom 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec z 01/2020;
- súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov;
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Trnavským samosprávnym krajom a ERAA, s.r.o. zo dňa 04.03.2020;
- výpisy z listu vlastníctva č. 6685; 10538, 10539, 10536, 10541, 10542
- súhlasy spoluvlastníkov pozemku s uložením IS na ich pozemkoch a so zastupovaním v stavebnom konaní
- nájomná zmluva č. 132/2019 medzi Mestom Hlohovec a ERAA, s.r.o.
- kópie z katastrálnej mapy na pozemky po ktorých sa bude predmetná stavba uskutočňovať;
- rozhodnutie o umiestnení stavby od Mesta Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, vydané dňa 25.06.2019 pod číslom 38341/2019/196/DAV;
- Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Rozhodnutí o umiestnení stavby č. 38341/2019/196/DAV zo dňa 25.06.2019 vydané stavebným úradom Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 09.02.2021 po číslom 2708/2021/938/MORA
- záväzné stanovisko od Mesta Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, vydané dňa 28.02.2020 pod číslom 6134/2020/1847/DAV;
- Oznámenie o oprave administratívnej chyby v Záväznom stanovisku č. 6134/2020/1847/DAV zo dňa 28.02.2020, vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, dňa 06.05.2021 pod číslom 13925/2021/2256/MORA.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil verejnou vyhláškou dňa 16.03.2021 listom číslo OU-HC-OSZP-2021/000146-002 začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 400,- Eur, stanovený podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, stavebník uhradil bankovým prevodom.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. ERAA, s.r.o., Námestie sv. Michala 26, 920 01 Hlohovec
2. Jurčáková Lucia, Hodžova 390/35, 949 01 Nitra
3. Snopka Jozef, Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec
4. Snopková Marta, Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec
5. Jurík Milan, Tajovského 1169/2, 920 01 Hlohovec
6. Bunčiak Mário, Svätopeterská 3894/83B, 920 01 Hlohovec
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec - projektant
9. Ing. Miroslav Štajer, Nová 2803/1, 901 01 Malacky - projektant
10. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
11. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
12. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknutým orgánom:

13. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
20. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, ODI, Starohájska 3, 917 10 Trnava
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
22. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
23. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
24. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu