



53

• Okresný úrad Trenčín
• OSŽP, odd. správy vôd
• Hviezdoslavova 0/3
• 911 01 Trenčín
• Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
	OU-PD-OSZP-2022/002558-015	Ing. Stanislava Kašubová/ +421 961572961	22. 02. 2022

Vec

Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť
- záväzné stanovisko

Dňa 22.12.2021 bola Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená od Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, žiadosť zo dňa 22.12.2021, pod č. OU-TN-OSZP-2021/01359/051, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), k návrhu na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou“, stavebníka Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní toto

záväzné stanovisko :

Na základe predložených podkladov – Vyhodnotenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť vypracovaného navrhovateľom Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, dňa 31.01.2022, pod č. 664/2022, oznámenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len povoľovací orgán) o začatí vodoprávneho konania zo dňa 11.10.2019, oznámenia o pokračovaní vodoprávneho konania zo dňa 24.06.2021, žiadosti spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, o vydanie vodoprávneho povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd doručenej povoľujúcemu orgánu dňa 16.09.2019, doplnenia tejto žiadosti doručenej povoľovaciemu orgánu dňa 11.06.2021, projektovej dokumentácie (Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť pro Prievidzi, spracovateľ ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2860*A2, Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou, doplnenie – rozšírenie projektu pre areál Púšť pri Prievidzi, vypracovanú v zmysle výzvy povoľovacieho orgánu a

Telefón	E-mail	Internet	IČO	
+421961572960	oszp.pd@minv.sk		00151866	
Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-TN-OSZP-2022/006376	053	0017609/2022	Externý doručený záznam	bežnými elektronicke

Podľa § 38 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Prílohou žiadosti OÚ Trenčín o záväzné stanovisko podľa § 38 zákona o posudzovaní k vydaniu vodoprávneho rozhodnutia na stavbu „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť“ boli nasledovné podklady:

- Oznámenie OÚ Trenčín o začatí vodoprávneho konania č. OU-TN-OSZP2-2019/030572-004 zo dňa 11.10.2019,
- Oznámenie OÚ Trenčín o pokračovaní vo vodoprávnom konaní č. OU-TN-OSZP-2021/001359-021 zo dňa 24.06.2021,
- Žiadosť na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby č. 9248/2019 zo dňa 12.09.2019,
- Doplnenie žiadosti na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby č. 4337/2021 zo dňa 08.06.2021,
- Vyhodnotenie podmienok z rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PD-OSZP-2019/0002767-019 zo dňa 23.01.2019, právoplatné 12.04.2019, k navrhovanej činnosti „Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť“, vypracované stavebníkom dňa 31.01.2022, pod č. 664/2022,
- Projektová dokumentácia Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť pro Prievidzi, spracovateľ ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier,
- Projektová dokumentácia Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou, doplnenie – rozšírenie projektu pre areál Púšť pri Prievidzi, spracovateľ KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier,
- Stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 2312/2021/8 zo dňa 6.7.2021,
- Rozhodnutie OÚ Trenčín č. OU-TN-OSZP2-2019/014109-008 zo dňa 08.08.2019 o tom, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16a ods. 6 písm. b) vodného zákona,
- Stanovisko k vypúšťaniu použitých geotermálnych vôd Ministerstva zdravotníctva SR, Bratislava č. S19009-2021-1KŽ-3 zo dňa 23.07.2021,
- Stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava zo dňa 03.06.2019.

Predmetom vodoprávneho povolenia je vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Hydrogeologický vrt Š1 NB IV – vrt, stavebné objekty SO E.1 Strojovňa nad vrtom a rozvod geotermálnej vody, SO E.2 Bazén, spolu so súvisiacimi prevádzkovými súbormi - podľa § 26 vodného zákona, ďalej vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných geotermálnych vôd z tohto vodného zdroja podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona a vydanie povolenia na vypúšťanie využitých geotermálnych vôd do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Podľa vyhodnotenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania, vypracovaného stavebníkom Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, dňa 31.01.2022, pod č. 664/2022, k navrhovanej činnosti „Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť“ a ostatných predložených podkladov možno konštatovať, že podmienky rozhodnutia boli zohľadnené a v rozsahu pre uvedené vodoprávne konanie sú splnené. V predložených podkladoch sú uvedené informácie týkajúce sa spôsobu úpravy odobranej geotermálnej vody, režim jej čerpania, popis jej využitia, spôsob ich vypúšťania po použití, ako aj zabezpečenie zachovania kvality povrchovej vody v recipiente. V predložených dokumentoch sa geotermálna voda (GTV) neoznačuje, nenazýva a nepropaguje ako liečebná voda. OÚ Trenčín vydal dňa 08.08.2019 pod č. OU-TN-OSZP2-2019/014109-008 rozhodnutie o tom, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16a ods. 6 písm. b) vodného zákona. V tomto štádiu povoľovacieho procesu vydania povolení podľa vodného zákona, nie je potrebné mať vydaný súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.

Vrt Š1-NB IV bol vybudovaný v období od mája 2014 do novembra 2015 ako prieskumný v prieskumnom území „Púšť – termálne podzemné vody“. Navrhovateľ bude z vrtu Š1-NB IV odoberať max množstvo geotermálnej vody 18,0 l.s-1 a odobranú vodu využívať ako zdroj tepla v existujúcom rekreačnom stredisku Púšť, zdroj TUV a ako zdroj vody pre vonkajší bazén, ktorý bude obnovený. Využitím geotermálnej vody z vrtu Š1-NB IV ako zdroj tepla bude nahradený terajší zdroj tepla v rekreačnom stredisku, ktorým je kotol na pevné palivo. Z dôvodu zabezpečenia vykrytia nerovnomernosti potreby termálnej vody bude vrt vystrojený tromi čerpadlami. Choď čerpadiel bude riadený frekvenčnými meničmi v závislosti od tlaku vody vo výtláčnom potrubí. Teplota čerpanej GTV je 52 °C. Vykurovanie bude zabezpečené cez výmenník tepla, teplota GTV bude schladená na 35 °C. Ďalšie ochladzovanie

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



54

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
12.09.2019

Naše číslo
OU-TN-OSZP-2022/000576-054

Vybavuje/linka
Ing. Jana Hurajová/672

Trenčín
03. 03. 2022

Vec

Vodoprávne konanie „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou“ - doplnenie oznámenia o začatí konania a oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej „OÚ Trenčín“) ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „Správny poriadok“) vedie na návrh stavebníka Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza (ďalej „stavebník“) konanie o povolení vodnej stavby „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou“ podľa § 26 vodného zákona a súčasne o povolenie na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona v súvislosti s navrhovanou vodnou stavbou a vypúšťanie využitých GTV do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

V zmysle záverov prijatých na ústnom pojednávaní do zápisnice dňa 15. 07. 2021 OÚ Trenčín listom zo dňa 21. 07. 2021 v súlade s § 33 ods. 2 Správneho poriadku oboznámil účastníkov konania s dovtedajším priebehom konania a oboznámil ich s podkladmi pre vydanie povolení.

Stavebník dňa 21. 12. 2021 doručil na OÚ Trenčín projektovú dokumentáciu „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou Doplnenie – rozšírenie projektu pre areál Púšť pri Prievidzi“. Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Alexander Kubis (0623*SP*A2) KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno v novembri 2021. Táto projektová dokumentácia rozširuje rozsah a obsah dokumentácie „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou“, vypracovanej Ing. Jánom Janecom, spoločnosťou ENVIGEO a.s. Banská Bystrica z novembra 2018 a priamo na túto projektovú dokumentáciu nadväzuje.

Predmetom projektovej dokumentácie „Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou Doplnenie – rozšírenie projektu pre areál Púšť pri Prievidzi“ je využitie geotermálnej energie z vrtu Š1 NB IV ako zdroja teplej úžitkovej vody pre ubytovacie a prevádzkové objekty rekreačného zariadenia stavebníka v lokalite Púšť pri Prievidzi. Stavba sa uskutoční na pozemkoch KN-C č. 7576/1, 7582/1, 7582/2, 7581/2, 7576/25, 7577 a KN-E č. 4895 (KN-C č. 7575/1), v k. ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka LV 6379.

Stavba sa člení na stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbor (PS)

SO E.1 Strojovňa nad vrtom a rozvod geotermálnej vody

- E.1.1 Čerpacia stanica geotermálnych vôd
- E.1.2. Elektrická prípojka a elektrická inštalácia – čerpacia stanica geotermálnych vôd
- E.1.3. Výtlačné a odpadové potrubie geotermálnych vôd

SO E.2 Bazén

- E.2.1. Stavebná časť
- E.2.2. Areálové rozvody NN

- PS F.1. Čerpacia stanica geotermálnych vôd
- PS F.2 Technologická časť bazénu
- PS F.3 Technologická časť tepelnej centrály

Podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona, oznamujeme účastníkom konania doplnenie vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd a vypúšťanie využitých geotermálnych vôd do povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, že OÚ Trenčín sú dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od nariadenia ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky alebo pripomienky uplatniť v lehote do 8 dní od doručenia tohto oznámenia. V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 vodného zákona sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

V súlade s § 23 ods. 1 a s 33 ods. 2 Správneho poriadku sa môžete oboznámiť s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, 3. posch. č. dverí 306 tel. č. 032/741 1670 v úradných hodinách po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Zároveň Vás týmto listom oboznamujeme v súlade s § 33 ods. 2 Správneho poriadku s doplnenými podkladmi rozhodnutia:

1. doplnenie žiadosti stavebníka listom č. 4337/2021 zo dňa 18. 08. 2021 – doloženie dokladov a stanovísk, (Príloha č. 1) ktorého súčasťou sú:

- (1) Doplnok PD (Čerpacia stanica – zostava) technické riešenie čerpacej stanice nad vrtom Š1 NB IV,
- (2) stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Prievidza zo dňa 02. 07. 2021,
- (3) stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany k vypúšťanie použitých geotermálnych vôd do povrchových vôd č. CS SVP OZ PN 2312 /2021/8 zo dňa 06. 07. 2021,
- (4) stanovisko HORSKÉHO KOMPOSESORÁTU, pozemkového spoločenstva Prievidza č. 65/2021 zo dňa 22. 07. 2021,
- (5) stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a zriadiel, Bratislava č. S19009-2021-IKŽ-3 zo dňa 23. 07. 2021 k vypúšťaniu použitých geotermálnych vôd do povrchových vôd,
- (6) záväzné stanovisko Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov č. OU-PD-OSZP-2021/021454-002 zo dňa 03 08. 2021,
- (7) stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany k odberu podzemnej vody z vrtu Š1 NB IV č. CS SVP OZ PN 6370 /2021/02 zo dňa 04. 08. 2021,

2. záväzné stanovisko mesta Prievidza podľa § 120 ods. 2 vodného zákona a § 140 ods. b) stavebného zákona k doplnenej projektovej dokumentácii č. I.3-7062-2022/1310 zo dňa 12. 01. 2022 (Príloha č. 2),

3. nové záväzné stanovisko Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov č. OU-PD-OSZP-2022/002558-015 zo dňa 22. 02. 2022 (Príloha č. 3).

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Správneho poriadku Vám dávame možnosť sa vyjadriť k pokladom rozhodnutia do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Hviezdoslavova 3, Trenčín. V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 vodného zákona sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Príloha: podľa textu

Na vedomie

Mesto Prievidza, Námestie slobody 5/14, 971 01 Prievidza 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Ľimbová 2, 010 08 Žilina 8
Slovenský rybársky zväz MO Prievidza, Bottova ulica 5, 971 01 Prievidza 1

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP-2022/000576-054

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1
JUDr. Ctíbor Stacha, advokát, Košovská cesta, 971 01 Prievidza 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Horský komposesorát pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 1
ENVIGEO, a.s., Kyncel'ová, 974 11 Banská Bystrica 11
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno 1
Ing. Peter Malík - „pm“PROJEKT, Nová Stráž, Vtáče'j záhrady 11, 945 01 Komárno 1
MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o., Školská 619/1A, 922 02 Krakovany
HD s. r. o., Brusno 551, 972 32 Chrenovec-Brusno
EL-PROJEKT s. r. o., Pod hrádkom 0, 971 01 Prievidza 1
POLLAK, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 29, 900 29 Nová Dedinka
Ing. Miroslav Tužinský, Dunajské nábrevie 2529/38, 945 05 Komárno 5
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PRIEVIDZI, Vápenická 4, 971 73, Prievidza
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza