PHZ real, s.r.o.
K výstavisku 689/13
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
	OU-TN-OSZP2-2026/036831-002	Mgr. Dana Beláková	08. 09. 2026

Vec
„Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ – záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „OÚ Trenčín“) bola dňa 17.07.2026 doručená žiadosť spoločnosti PHZ real, s.r.o., K výstavisku 689/13, 911 01 Trenčín, IČO: 56 517 173 (ďalej „spoločnosť PHZ real, s.r.o.“) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej „vodný zákon“), či sa pred povolením činnosti/stavby „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ (ďalej „činnosť/stavba“) vyžaduje výnimka.

Predmetom navrhovanej činnosti/stavby je vybudovanie novej studne PHZ-1. Areál spoločnosti PHZ real, s.r.o. v Trenčíne je zásobovaný pitnou a úžitkovou vodou z vŕtanej studne HV-117, ktorá sa od vrtu PHZ-1 nachádza cca 180 m. Spoločnosť Fischer TireTech Slovakia, s.r.o., K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín, plánuje vŕtanú studňu HV-117 zrušiť a preto spoločnosť PHZ real, s.r.o. sa rozhodla vybudovať nový – vlastný vodný zdroj na báze vŕtanej studne v areáli pozemku, ktorý vlastní na parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá.

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu obce Trenčín, v katastrálnom území Kubrá, v priemyselnej zóne Trenčín – Pod Sokolicami.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie projekt rieši zriadenie vŕtanej studne a zriadenie prípojky vody pre zásobovanie haly PHZ real, s.r.o. a prívod vody od studne k obvodovému plášťu haly + prepojenie na jestvujúci prívod technologickej vody do haly. Prívod vody bude napojený na výstupné potrubie technológie ponorných čerpadiel v armatúrovej šachte 2450*2750*1800 mm.

Navrhovaná studňa PHZ-1 sa nachádza vo vzdialenosti 1 460 m od vodárenského zdroja Sihoť – studne S-1, ktorý je dlhodobo nevyužívaný.

Súčasťou žiadosti spoločnosti PHZ real, s.r.o. je projektová dokumentácia stavby „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“, ktorú vypracoval Ing. Juraj Knapp, (autorizovaný stavebný inžinier – 0924*A2*) v júni 2026 (ďalej „projektová dokumentácia“). Jej súčasťou je technická správa – vŕtaná studňa a technická správa – prívod vody.

Ďalej súčasťou žiadosti je aj rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody pre navrhovanú činnosť/stavbu zo dňa 13.07.2026, por. č.: 1072/2026, sp. č.: 13129/2026-2.3 a ev. č.: 34045/2026, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia, sekcia odpadov a geológie (ďalej „rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody zo dňa 13.07.2026, sp. č.: 13129/2026-2.3“).

Dňa 03.08.2026 doplnila spoločnosť PHZ real, s.r.o. žiadosť a predložila odborný hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval dňa 26.07.2023 RNDr. Juraj Minárik – Progeo, Halalovka 23, 911 08 Trenčín, pre spoločnosť Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o., K výstavisku 13, 912 50 Trenčín (ďalej „hydrogeologický posudok“), ktorá mala byť pôvodným investorom studne. Vznikom novej spoločnosti PHZ real, s.r.o. prešiel areál do jej vlastníctva a novým investorom je spoločnosť PHZ real, s.r.o.

Súčasne spoločnosť PHZ real, s.r.o. doplnila dňa 03.08.2026 žiadosť a predložila aj záverečnú správu z geologickej úlohy „Trenčín – hydrogeologický prieskumný vrt PHZ-1, výpočet množstiev podzemných vôd v kategórií B“ (ďalej „záverečná správa“), ktorú vypracovala v októbri 2025 spoločnosť Hydropol – Rudolf Polák, s. r. o., Rajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35735279 (nový názov spoločnosti HYDROPOL s. r. o.).

OÚ Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva k navrhovanej činnosti/stavbe „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ na základe predloženej projektovej dokumentácie a súvisiacich podkladov

záväzné stanovisko

podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú činnosť/stavbu „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

Predmetnú navrhovanú činnosť/stavbu bolo potrebné posúdiť z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice č. 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva – rámcová smernica o vode (ďalej „RSV“). Článok 4.7 RSV je do slovenskej legislatívy transponovaný v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Spoločnosť PHZ real, s.r.o. v súčasnosti odoberá podzemnú vodu z vŕtanej studne HV-117, ktorá je vybudovaná v kvartérnych piesčitých štrkoch Váhu cca 186,4 m severozápadným smerom od vrtu PHZ-1 a podľa záverečnej správy má schválené využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórií B v množstve 4,0 l.s-1 s minimálnou hladinou 207,13 m n. m. Spoločnosť Fischer TireTech Slovakia, s.r.o., plánuje vŕtanú studňu HV-117 zrušiť a preto spoločnosť PHZ real, s.r.o. sa rozhodla vybudovať nový – vlastný vodný zdroj na báze vŕtanej studne, ktorý bude využívaný na technologické účely.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie projekt rieši zriadenie vŕtanej studne a zriadenie prípojky vody pre zásobovanie haly PHZ real, s.r.o. a prívod vody od studne k obvodovému plášťu haly + prepojenie na jestvujúci prívod technologickej vody do haly.

Vrt PHZ-1 sa nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu obce Trenčín, k. ú. Kubrá. Bol odvŕtaný v roku 2025 do hĺbky 8,5 m. Zabudovaný je PVC rúrou o priemere 500 mm s filtrom od 3 do 8 m p. t. Filter je z PVC UGI filtrov 530/610. Uzáverom vrtu je oceľový poklop, dno vrtu je tiež z ocele. Vrt zachytáva podzemnú vodu kvartérnych sedimentov.

Z hľadiska požiadaviek § 16 zákona ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či realizácia činnosti/stavby „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny a režimu útvaru podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov.

Útvar podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov má plochu 1069,302 km2.

Na základe hodnotenia stavu útvaru v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022) bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave.

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí územie do hydrogeologického rajónu QM 038 Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny.

Podľa záverečnej správy prieskumné územie vrtu PHZ-1 tvorí záverečnú severnú časť Trenčianskej kotliny, ktorá tu hraničí s Ilavskou kotlinou a na severnom a východnom kraji s Trenčianskou vrchovinou.

Územie je súčasťou ľavostrannej údolnej nivy Váhu na severnom kraji Trenčianskej kotliny. Údolná niva je vyplnená kvartérnymi fluviálnymi sedimentami – piesčitými štrkmi Váhu. V prevažnej časti sú uložené na mezozoických horninách, prevažne na porušených vápencoch, dolomitických vápencoch a na slieňoch.

Fluviálne náplavy pozostávajú z vrchnej vrstvy náplavových hlín rôzneho stupňa piesčitosti a ílovitosti o hrúbke cca 2 - 3 m a podložných piesčitých štrkov prevažne hrubozrnných. Piesčité štrky sú sivé až svetlosivé. Ich hrúbka je okolo 6 m.

Vodný zdroj PHZ-1 je súčasťou severného okraja hydrogeologického rajónu QM 038 Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny. Severný kraj rajónu, kde je vybudovaný hydrogeologický prieskumný vrt PHZ-1 patrí čiastkovému rajónu VH 10 – aluvium nivy Váhu.

Uvažovaným odberom podzemnej vody 2,0 l.s-1 z dobre zvodnených a priepustných piesčitých štrkov údolnej nivy Váhu nepríde k negatívnemu ovplyvneniu okolitého životného prostredia. Uvažovaný odber len v minimálnej miere ovplyvní výšku hladiny podzemnej vody.

Podľa záverečnej správy vodný zdroj PHZ-1 sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja Sihoť – studňa S-1. Studňa S-1 je hlboká 10 m a je dlhodobo nevyužívaná. Od vrtu PHZ-1 je vzdialená cca 1460 m. Využiteľné množstvo podzemnej vody tohto vrtu je 18,0 l.s-1. Vzhľadom na vzdialenosť vrtov a využiteľné množstvo podzemnej vody 18,0 l.s-1 pre studňu S-1, nie je predpoklad vzájomného sa ovplyvňovania týchto zdrojov. Odberom vody zo studne S-1 v množstve 18,0 l.s-1, príde k poklesu hladiny podzemnej vody vo vzdialenosti 850 od nej len o 5 cm. Naviac, uvažovaný vodný zdroj PHZ-1 bude náhradným zdrojom vody miesto vodného zdroja HV-117, ktorý má povolenie na odber vody a je tiež súčasťou uvedeného ochranného pásma a od začiatku odberu vody z PHZ-1 sa z neho odber výrazne zníži – teda súčasný stav vplyvu odberu vody zo štrkopieskov údolnej nivy Váhu prostredníctvom PHZ-1 a HV-117 na vodárenský zdroj S-1 sa nezmení.

Lokalizácia vrtu PHZ-1 nie je súčasťou ochranných pásiem prírodných minerálnych a ani liečivých prírodných vôd a ani súčasťou ochrany prírody väčšej ako 2. stupeň.

Podľa záverečnej správy sa environmentálne záťaže nachádzajú v širšom okolí vrtu PHZ-1 a sú mimo hydraulického vplyvu odberu podzemnej vody.

Severne od PHZ-1 je chránená vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy – odberom podzemnej vody z vrtu PHZ-1 nepríde k jej ovplyvneniu.

Územie okolia vrtu PHZ-1 sa nachádza v zraniteľnom území z hľadiska znečistenia vôd dusičnanmi podľa smernica Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

Odber podzemnej vody z vrtu PHZ-1 bude spoločnosť PHZ real, s.r.o. využívať na technologické účely.

Vrt PHZ-1 sa nachádza na okraji ľavostrannej údolnej nivy Váhu tesne pod Trenčianskou vrchovinou a podzemnú vodu bude odčerpávať zo zvodnenej dobre priepustnej štrkopiesčitej vrstvy fluviálnych náplavov Váhu.

Podľa záverečnej správy podzemná voda prúdiaca v piesčitých štrkoch má pôvod v mezozoických horninách – dolomitoch a vápencoch Trenčianskej pahorkatiny. Merná hodnota špecifického odtoku podzemnej vody z nich je 5,0 – 9,0 l.s-1.km-1, čo dáva dostatočnú záruku pre dopĺňanie množstva podzemnej vody, ktorá sa bude odčerpávať z vrtu PHZ-1.

Odber podzemnej vody sa bude realizovať v hydrogeologickom rajóne Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny QM 038. V tomto rajóne sú využiteľné množstvá podzemnej vody 840,0 m3 a odber je 0,01915 m3.s-1, teda bilančný stav je dobrý.

Rozhodnutím MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody zo dňa 13.07.2026, sp. č.: 13129/2026-2.3 bolo schválené využiteľné množstvo podzemnej vody 2,0 l.s-1 (63 072 m3.rok-1) v kategórii B, krátkodobé maximálne odberné množstvo 4,0 l.s-1 a minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 206,74 m n. m. pre vrt PHZ-1.

Podľa hydrogeologického posudku, na základe vykonaného hydrogeologického skúmania územia, je možné v danom území vybudovať nový zdroj vody s dostatočným množstvom vody pre potreby prevádzky spoločnosti Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o. (v súčasnej dobe spoločnosť PHZ real, s.r.o.) a navrhovanú studňu PHZ-1 je možné prevádzkovať bez negatívneho vplyvu na vodné pomery územia, na vodárenský zdroj Sihoť a na ostatné zdroje v okolí.

Na základe predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a súvisiacich príloh sa preto vplyv navrhovanej činnosti/ stavby „Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona na zmenu režimu, hladiny a stavu podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov nepredpokladá. Preto nie je pred povolením navrhovanej činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom ku konaniu podľa § 26 vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[„Vŕtaná studňa, parc. č. 1175/14, k. ú. Kubrá“ – záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení]
Identifikátor:	OU-TN-OSZP2-2026/036831-0106230/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Jana Hurajová
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	08.09.2026 11:32:17 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	08.09.2026 11:32:36 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-TN-OSZP2-2026/036831-0106230/2026	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Dana Beláková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Trenčín IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	08.09.2026
Podpis a pečiatka:	