

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom -21-	
19. 08. 2024 ONP 2024/0040382	
Číslo záznamu:	Číslo:
Prílohy: 13 BPO	Vybavuje: 1097/13319-001 HS5

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

V Trenčíne, dňa 16. 8. 2024

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie pre vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

Spoločnosť NICOLL ONE s.r.o., Veľké Stankovce 795, Trenčianske Stankovce, IČO 52 021 530 v zastúpení ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B na základe splnomocnenia Vás žiada o stavebné povolenie v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pre vodnú stavbu „Odvodnenie betónovej plochy, Horná Streda, p. č. 985/1“.

Účelom objektu je odvodnenie dažďovej vody z betónovej plochy cez uličný vpust, prečistenie vody v odlučovači ropných látok a jej zaústenie do vsakovacích boxov.

Stavba bude realizovaná na pozemku reg. C-KN parc. č. 985/1 v k. ú. Horná Streda, evidovanom ako „zastavaná plocha a nádvorie“.

Súčasne žiadame o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku pri zaústení do vsakovacích boxov po prečistení v ORL.

Údaje súvisiace s povolením vypúšťania vôd z povrchového odtoku :

Účelom objektu je odvedenie dažďových vôd z betónovej plochy cez uličný vpust po prečistení v odlučovači ropných látok ENVIA TNC 8 S – II, NEL 0,1 mg/l, výrobca PURECO so zaústením do vsakovacích boxov X – BOX o ploche 1 800 x 5 400 x 600 mm. Na betónovú plochu nie sú zvedené dažďové vody zo strechy blízkej budovy. Celá dažďová kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 16,9 m.

NICOLL ONE s.r.o.
Veľké Stankovce 795, IČO: 52 021 530

Hydrotechnický výpočet dažďovej vody:

Celková plocha komunikácií a chodníkov	400,0 m ²
Odtokový koeficient	0,9
Periodicita intenzity dažďa	0,2
Intenzita 15 min. dažďa	192,0 l/s/ha
Celkové množstvo dažďovej vody	7,68 l/s

Kontaktná osoba vo veci žiadosti:

Ing. Andrea Gavendová, gavendova@enexconsult.sk, mobil: +421 911 414 413

enex
consulting

ENEX consulting, s. r. o.
Horná Streda 1987/858 • Trenčín 911 05
IČO: 50 401 572 • IČ DPH: SK2120308916
Obch. reg. OS TN odd. Sro vložka č.: 33928/R

.....
NICOLL ONE s.r.o.
v zastúpení
ENEX consulting, s.r.o.

Prílohy:

- 3 x Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (zdravotechnika), Stavba „Odvodnenie betónovej plochy, Horná Streda, p.č. 985/1, vypracovanej spol. Peter Ondro – OSIPK, 06/2024
- Hydrogeologický posudok AQUA-GEO, s.r.o., č. 15/2024: Zberný dvor Horná Streda – vsak dažďových vôd
- Obec Horná Streda, Záväzné stanovisko č. OCUHS/S2024/00462 zo dňa 03.07.2024
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, ŠSOH, Odvodnenie betónovej plochy, Horná Streda, p.č. 985/1“, k. ú. Horná Streda - vyjadrenie k územnému konaniu č. OU-NM-OSZP-2024/011377-002 zo dňa 02.07.2024
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, SVS, Vyjadrenia k PD stavby "ODVODNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY, HORNÁ STREDA, p. č. 985/1", parc. č. 985/1, k. ú. Horná Streda č. OU-NM-OSZP-2024/011388-002 zo dňa 02.07.2024
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, ŠOPaK, Odvodnenie betónovej plochy“, k. ú. Horná Streda - záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia č. OU-NM-OSZP-2024/011386-002 zo dňa 02.07.2024
- SPP – distribúcia, a.s., Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0577/2024/Ga zo dňa 1.8.2024
- Západoslovenská distribučná, a.s., Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 26.7.2024
- Slovak Telekom, a.s., Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., č. 6612420154 zo dňa 18.07.2024
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Horná Streda – odvodnenie betónovej plochy – stanovisko č. SVP 4100/2024/21 zo dňa 15.07.2024
- Adresy vlastníkov nehnuteľností, susediacich s parcelou č. 985/1 v k. ú. Horná Streda
- Splnomocnenie zo dňa 23.05.2024