

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2023/023323-006

Prievidza

26. 06. 2023



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006
(ďalej stavebník)

požiadal dňa 30.03.2023 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby verejného vodovodu Kanianka – zásobovanie vodou, novostavba prívodného potrubia do VDJ Kanianka a rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach, líniová stavba je umiestnená:

- v k.ú. Bojnice

na pozemkoch KN-C parcelné č. 610/1, 3212, 3221, 3222, 3223, 3224,

- v k.ú. Dubnica

na pozemkoch KN-E parcelné č. 9-76/1, 9-78/2, 79, 9-81/1, 9-81/2, 9-83/1, 86/11, 86/14, 87, 9-98/4, 9-101/1, 104, 106/1, 9-107, 9-119, 120/1, 9-120/3, 125, 9-126, 9-128, 9-186/1, 9-192, 9-194/4, 9-195/2, 9-197, 199, 200, 9-200/1, 201, 9-201/1, 202, 9-202/3, 203, 9-203/2, 204, 9-204/2, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 9-279/4, 9-287, 9-288, 9-293/2, 9-295/2, 300, 9-300/2, 306/1, 307/1, 311/1, 313/1, 313/2, 314/2, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 332, 333, 690/2, 9-691, 693/1, 725, 728, 729, 730, 745/2, 754, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 773, 774, 776, 788, 795/4, 795/5, 795/9, 801, 802, 803, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 948, 949, 950, 951, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1-1132/2, 1562/5, 1565/209, 1578, 1584, 1585/1, 91-2692/2,

na pozemkoch KN-C parcelné č. 339/3, 417, 498/1, 818/1, 818/4, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/7, 833/6, 833/14, 848, 849, 851/3, 910/2, 913/2, 626/4, 926/92, 979/1,

- v k.ú. Kanianka

na pozemkoch KN-E parc. č. 1-690/2, 1606/21, 1610/2, 1652, 1653, 1745/1, 1762/1, 1762/2, 1780, 1862, 1871,

na pozemkoch KN-C parc. č. 1674/3, 1674/5, 1674/354, 1674/536, 1674/792, 1762/4, 1871/18, 2840, 2841, 2845, 2846.

Účastníci konania:

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Bojnice, primátor mesta,

3. Obec Kanianka, starosta obce
4. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
5. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Ján Pieš - Bývalá spoločnosť urbárikov obce Kanianka, pozemkové spoločenstvo, Kukučínova 223/4, 972 17 Kanianka
7. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
8. Peter Németh, , Apfelstrasse 245, 336 11 Bielefeld, Nemecko
9. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11
10. STAD SK, s.r.o., Lány 1415/48, 972 01 Bojnice
11. AQUAMAAT, spol. s r.o., Nemce, Ing. Tomáš Hronec
12. Ostatní účastníci konania – ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, prostredníctvom verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Bojnice, obce Kanianka a Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní rozhodol:

podľa § 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

p o v o ľ u j e

stavebníkovi uskutočnenie vodnej stavby

- v k.ú. Bojnice

na pozemkoch KN-C parcelné č. 610/1, 3212, 3221, 3222, 3223, 3224,

- v k.ú. Dubnica

na pozemkoch KN-E parcelné č. 9-76/1, 9-78/2, 79, 9-81/1, 9-81/2, 9-83/1, 86/11, 86/14, 87, 9-98/4, 9-101/1, 104, 106/1, 9-107, 9-119, 120/1, 9-120/3, 125, 9-126, 9-128, 9-186/1, 9-192, 9-194/4, 9-195/2, 9-197, 199, 200, 9-200/1, 201, 9-201/1, 202, 9-202/3, 203, 9-203/2, 204, 9-204/2, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 9-279/4, 9-287, 9-288, 9-293/2, 9-295/2, 300, 9-300/2, 306/1, 307/1, 311/1, 313/1, 313/2, 314/2, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 332, 333, 690/2, 9-691, 693/1, 725, 728, 729, 730, 745/2, 754, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 773, 774, 776, 788, 795/4, 795/5, 795/9, 801, 802, 803, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 948, 949, 950, 951, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1-1132/2, 1562/5, 1565/209, 1578, 1584, 1585/1, 91-2692/2,

na pozemkoch KN-C parcelné č. 339/3, 417, 498/1, 818/1, 818/4, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/7, 833/6, 833/14, 848, 849, 851/3, 910/2, 913/2, 626/4, 926/92, 979/1,

- v k.ú. Kanianka

na pozemkoch KN-E parc. č. 1-690/2, 1606/21, 1610/2, 1652, 1653, 1745/1, 1762/1, 1762/2, 1780, 1862, 1871,

na pozemkoch KN-C parc. č. 1674/3, 1674/5, 1674/354, 1674/536, 1674/792, 1762/4, 1871/18, 2840, 2841, 2845, 2846,

podľa predloženej projektovej dokumentácie Kanianka – zásobovanie vodou, vypracovaná spoločnosťou AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6475*A2, 09/2021, zákaz. číslo 2020/011.

Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Bojnice, dňa 11.11.2022, pod č. mesta SP/776/2022, právoplatné 28.11.2022.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice ako príslušný stavebný úrad dňa 06.04.2023 pod č. SP/305/2023.

Účel vodnej stavby - zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zabezpečením dostatočného množstva pitnej vody pre obce Kanianka a Poruba vybudovaním nového prívodného potrubia a zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre okrajovú časť mesta Bojnice časť Dubnica výmenou existujúceho potrubia za potrubie s vyšším profilom.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Projekt stavby rieši vybudovanie prívodného potrubia napojeného na diaľkový vodovod Turček – Handlová – Prievidza, ktorým bude privedená voda do VDJ HTP Kanianka v celkovej dĺžke cca 2 944,43 m a rekonštrukciu existujúceho vodovodného potrubia v Bojniciach v celkovej dĺžke cca 1 400 m. Kapacita existujúceho vodojemu VDJ DTP Kanianka je 650 m³.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 Prívodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (THP) do VDJ HTP Kanianka – prívodné potrubie sa napojí na existujúce vodovodné potrubie DN 400 mm navrtávacím pásom. Trasa v intraviláne mesta je navrhovaná v komunikácii III/1775 až po koniec mesta Bojnice časť Dubnica. Za mestom Bojnice mimo intravilán mesta až po obec Kanianka je trasa navrhnutá mimo telesa komunikácie III/1775. Trasa križuje uvedenú komunikáciu a vodné toky Dubnička, Ploský potok. V obci Kanianka ďalej pokračuje v miestnej komunikácii, vedľa parkovísk, voľným terénom medzi bytovkami smerom k prístupovej ceste k vodojemu Kanianka. Nové potrubie bude vedené vedľa existujúceho prívodného potrubia do vodojemu z Tužiny. Prítok vody z Tužiny alebo z Turčeka sa bude regulovať novou armatúrnou šachtou so servouzávermi. ATS na trase bude napojená samostatnou NN prípojkou z verejnej distribučnej siete v majetku SSD, a.s.

SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach – trasa rekonštrukcie je riešená v zastavanom území mesta v komunikácii III/1775, v trase existujúceho vodovodu jeho výmenou za nové vodovodné potrubie. Nové potrubie sa napojí na existujúci rozvod vody z LTH DN 200 mm za križovatkou ulíc Školská a Komenského. Následne od križovatky Velvárskej a Dubnickej ulice bude rekonštrukcia vodovodného potrubia (SO 02) a vybudovanie prívodného potrubia z diaľkového vodovodu THP do vodojemu HTP Kanianka (SO 01) vedené v súbahu v spoločnej ryhe, v ceste III/1775 až po koniec rekonštrukcie vodovodného potrubia. Trasa križuje vodný tok Dubnička riadeným mikrotunelovaním. V trase je navrhnuté osadenie podzemných hydrantov DN 80 a DN 100, ktoré budú mať funkciu kalníkov, vzdušníkov a sekčných uzáverov. V rámci riešených úsekov rekonštrukcie vodovodu sú navrhnuté aj vodovodné prípojky k jednotlivým RD a prepojenia na existujúce vodovodné potrubia z bočných ulíc. Posúdením existujúceho vodojemu DTP Kanianka 650 m³ bolo preukázané, že nie je potrebné riešiť zvýšenie existujúceho zásobného objemu.

Podmienky povolenia:

1. Vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch uvedených na strane 1 a 2 tohto rozhodnutia v katastrálnom území Bojnice, Dubnica, Kanianka, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť spoločnosťou AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6475*A2, 09/2021, zákaz. číslo 2020/011. Overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.

3. Vodnú stavbu bude uskutočňovať oprávnený zhotoviteľ. Vedenie uskutočňovania vodnej stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
4. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
9. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
12. Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.
13. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna správa v odpadovom hospodárstve list č. OU-PD-OSZP-2020/024935-002 zo dňa 28.09.2020:

S realizáciou uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok:

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

- štátna správa ochrany prírody a krajiny list č. OU-PD-OSZP-2022/019220-002 zo dňa 10.05.2022:

Plánovanú stavbu je možné realizovať a umiestniť pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín v extraviláne vydáva tunajší úrad. Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie list č. OU-PD-OSZP-2022/019348-002 zo dňa 22.04.2022:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) zákona o posudzovaní, v zmysle § 56 písm. c) zákona o posudzovaní na základe uvedeného konštatuje, že predmetná navrhovaná činnosť nie je činnosťou uvedenou v § 18 zákona o posudzovaní, a preto nie je predmetom konania podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní.

b) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-TN-OSZP2-2022/017103-002 zo dňa 28.04.2022:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva k navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „Kanianka, zásobovanie vodou“ záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú stavbu/činnosť „Kanianka, zásobovanie vodou“ nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

c) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 1206/2023/2, CZ 4185/2023 zo dňa 01.02.2023:

Stavbou dochádza ku križovaniu 3 x vodného toku Dubnička, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 583, BP Kanianky (Ploský), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 585 a bezmenného prítoku, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, bez čísla v správcovstve. Ochranné pásmo uvedených vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehových čiar resp. 4,0 m od vonkajšieho obvodu potrubia pri zatrubnenom vodnom toku. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

Križovania vodných tokov sú riešené formou riadeného pretlaku. Pri pretláčaní je štartovacia a cieľová jama pretlaku umiestnená mimo ochranné pásmo vodného toku. Vedenie v mieste križovania je umiestnené v chráničke, pričom chránička je v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma. Hĺbka vedení pod dnom potrubia je 0,75 m pri zatrubnenom vodnom toku (bezmenný prítok) a pri ostatných križovaniach je min. 1,28 m pod dnom koryta vodného toku.

Súčasťou stavby je aj výustný objekt gravitačného odvedenia ATS na vodnom toku Dubnička. Na konci potrubia je navrhnutá spätná klapka a opevnenie výustného objektu je navrhnuté z dlažby z lomového kameňa na šírku 2,0 m obojstranne od osi potrubia.

SVP, š. p. Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany Vám dáva na základe predloženej PD súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri súbahu vedenia s vodným tokom dodržať ochranné pásmo vodného toku.
- K stavebným prácam pri súbahoch a pri križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Poláková tel. 0914 398245), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaniach a pri súbahoch boli realizované v súlade s našimi podmienkami, resp. v súlade s PD ktorá nám bola predložená na odsúhlasenie. Nevyhotovenie a nepodpísanie zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Miesta križovaní vodných tokov po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“ - Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Podľa predloženej PD stavba zasahuje do pozemkov par. č. KN-E 1562/5, 795/5,693/1 v k.ú. Dubnica a KN-E 1610/2, 690/2 v k.ú. Kanianka, ktoré sú v správe našej organizácie. Využitie uvedených pozemkov je potrebné doriešiť na Oddelení správy majetku SVP, š.p., územná pôsobnosť Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
- Výustný objekt nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku. Začiatok prác ohlásiť našej organizácii (Ing. Poláková tel. 0914 398245), počas prác sa riadiť pokynmi úsekového technika.
- Po realizácii výustného objektu pobrežný pozemok uviesť do pôvodného stavu.
- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).

d) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica list č. 2238/2023-102-018 zo dňa 21.2.2023: Vzhľadom na to, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú existujúce inžinierske siete, je potrebné rešpektovať ochranné pásma v zmysle §19 Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je zároveň podľa ustanovenia druhej vety ods. 18 § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) dotknutým orgánom podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pre umiestnenie predmetnej stavby podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa ustanovenia § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. žiada určiť nasledujúce požiadavky:

K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzuje pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti kanalizačného potrubia tejto verejnej kanalizácie.

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica a Kanianka, vzniká podľa ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia).

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie na pozemkoch v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica a Kanianka, je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách kanalizačného potrubia tejto verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m.

Vodná stavba „Kanianka - zásobovanie vodou“ a pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica a Kanianka, a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom týchto pozemkov.

V pásme ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané:

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- b) vysádzať trvalé porasty,
- c) umiestňovať skládky,
- d) vykonávať terénne úpravy.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ je povinný na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejnej kanalizácie vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vodnej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“.

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica list č. 1893/2023 zo dňa 09.02.2023: V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod LT DN 100 v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (StVPS, a. s.), Závod 03 Prievidza, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

(StVS, a. s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. V záujmovom území sa nachádza verejná kanalizácia DN 300 v rôznych materiálových zloženiach (kamenina, betón, PP, PVC) v správe našej spoločnosti.

Pripomienky k technickému riešeniu stavby:

- Všetky viditeľné armatúry (hydranty, poklapy) na pôvodnej trase verejného vodovodu, ktoré sú v styku s terénom, požadujeme demontovať. Uvedené požadujeme doplniť do výkazu výmer a rozpočtu stavby.
- Prepojenie navrhovanej rekonštrukcie verejného vodovodu s existujúcim verejným vodovodom v správe StVPS, a. s., realizuje výlučne StVPS, a. s na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre Závod 03 Prievidza. Napojenie bude realizované na náklady žiadateľa.
- Požadujeme stavbu nového verejného vodovodu a rekonštrukciu verejného vodovodu realizovať v zmysle „Technických štandardov“, ktoré sú uvedené na stránke www.stvs.sk, sekcia investičné projekty.
- Počas realizácie rekonštrukcie vodovodného potrubia požadujeme zabezpečiť prítomnosť zástupcov našej spoločnosti, a o vykonaných prácach je potrebné vyhotoviť zápis do stavebného denníka a príslušnú fotodokumentáciu.
- V dôsledku rekonštrukcie verejného vodovodu nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných prevádzkových podmienok, musí byť zaručená primeraná ochrana potrubia a umožnený trvalý prístup k vodovodu počas výstavby a aj po sprevádzkovaní stavby pešo aj mechanizmami.
- Podľa § 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, sa za verejný vodovod ani jeho súčasť nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si túto požiadavku musí investor zabezpečiť iným spôsobom.

Požadujeme:

- Aby parcely, kde bude situovaný verejný vodovod v správe našej spoločnosti, boli verejné prístupné, vyňaté zo súkromných pozemkov. K verejnému vodovodu musí byť zabezpečený prístup pre prípad vykonávania opráv a údržby na vodovodnom potrubí pešo aj mechanizmami.
- Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej siete.

Pripomienky za oblasť OPP a BOZP:

Za oblasť ochrany pred požiarimi a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s uvedeným riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súhlasíme.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a. s. v záujmovom území stavby:

- Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a. s., tieto zakresliť do PD. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvislé zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nasledovne:
 - 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemeru 500 mm,
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestnené v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
- V pásme ochrany verejného vodovodu podľa § 19 ods. 5) Zákona č. 442/2002 Z. z. je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu / verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty okrem trvalého trávneho porastu; umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbahu vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať minimálne vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Podmienky realizácie stavby:

1. Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a. s., Závod 03 Prievidza) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
2. Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodov (StVPS, a. s., Závod 03 Prievidza) začatie prác.
3. Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodov na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
4. Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolť samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.

Na preberacie konanie požadujeme predložiť a odovzdať doklady v nasledovnom rozsahu:

- 2 x územné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie),
- 2 x stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie),
- 2 x kolaudačné rozhodnutie (po kolaudácii stavby) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie),
- 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdenú zhotoviteľom diela + 1 x DC,
- 2 x dokumentáciu geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela + x DC,
- 2x doplnok prevádzkového poriadku stavby spracovaný v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 + 1 x CD,
- 2 x zápisy o vykonaných tlakových skúškach vodovodu, objektov, o vykonaní preplachu potrubia a o skúške funkčnosti signalizačného vodiča,
- 2 x stavebný denník,
- 2 x PD protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- 2x rozhodnutie o vyhlásení pásma ochrany verejného vodovodu,
- doklady osvedčujúce kvalitu používaných materiálov a dodávok t. j. atesty, certifikáty, protokoly, prehlásenia výrobcov, resp. predajcov, o zhode,
- fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác
- zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotoviteľom stavby s uvedením termínu záručnej doby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov,
- doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania,
- doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých sa podľa skutočného stavu zameraného geometrickým plánom stavba nachádza (upozorňujeme že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma verejného vodovodu prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma verejného vodovodu zasahujú).

Obchodno-technické podmienky:

Obchodno-technické podmienky žiadame prerokovať so Zákazníckym centrom StVPS, a. s., Závod 03 Prievidza, Vladimíra Clementisa 52 Prievidza.

- Objednávka vytýčenia existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.
- Objednávka na prepojenie novovybudovaného vodovodného potrubia na existujúce vodovodné potrubie.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

- Porealizačné vyjadrenie StVPS, a. s., Závod 03 Prievidza, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu predmetnej stavby, súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Kaniačka - zásobovanie vodou“.

f) LESY SR, š.p., list č. 11093/2023 zo dňa 18.4.2023:

Ako správca lesného majetku štátu a obhospodarovateľ lesných pozemkov so stavbou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Potrubie bude uložené v dostatočnej hĺbke a pri križovaní lesných ciest bude uložené v predpísanej chráničke (po lesných cestách sa pohybujú odvozné súpravy do hmotnosti 40 ton). Lesné pozemky slúžia aj lesnej výrobe a po lesných porastoch sa bežne pohybuje lwsná technika o hmotnosti nad 20 ton.
- Po zasypaní výkopu bude trasa viditeľne vytýčená a označená povrchovým značením primeraným spôsobu obhospodarovania lesných pozemkov.
- Umiestnenie, začiatok, harmonogram prác, pohyb pracovných mechanizmov a mimoriadnu ťažbu dohodnúť v dostatočnom časovom predstihu s vedúcim Lesnej správy Prievidza a odborným lesným hospodárom – Ing. Marcel Trgiňa, elektronickou poštou na adrese: marcel.trgiňa@lesy.sk.
- Vlastník alebo investor stavby vykoná opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 zákona o lesoch.
- Všetky práce budú vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých lesných porastov a nebola obmedzená hospodárska činnosť a boli dodržané zásady ochrany lesných pozemkov v zmysle § 5 zákona o lesoch a na zákaz niektorých činností na lesných pozemkoch v zmysle § 31 zákona o lesoch.
- Najneskôr v kolaudačnom konaní bude LESOM SR, š.p. predložený geometrický plán na porealizačné zameranie stavby a znalecký posudok na stanovenie výšky za zriadenie vecného bremena (§ 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), následne bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena.

g) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín list č. SC/2022/954-2 zo dňa 13.06.2022:

S realizáciou a vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kaniačka, zásobovanie vodou“ v k.ú. Bojnice. Dubnica. Kaniačka súhlasíme iba za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom znení) a platné STN;
- akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK;
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest (od 01.11. do 31.03.);
- dodržiavať podmienky vyjadrenia SC TSK pod č. SC/2020/1517-2 zo dňa 23.10.2020;
- dodržiavať podmienky vyjadrenia TSK pod č. TSK/2022/06770-2 zo dňa 26.05.2022;
- pred zahájením prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovanej stavby, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva, ktorú žiadame prejednať so zástupcom správcu komunikácie;
- stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie III. triedy zástupcovi správcu komunikácie;
- stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu SC TSK (p. Ing. Peter Bezdek, tel: 0911154746) stavebný stav cestnej komunikácie III. triedy a príslušenstva cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác;
- stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie III. triedy a príslušenstva cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK;
- po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie, dotknutého stavebnými prácami, preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcom správcu komunikácie;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostné objekty prípadne na objekty priepustov na ceste III. triedy;
- pozdĺžne prekopávky pre uloženie vodovodného potrubia v cestnej komunikácii opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusného krytu vozovky v rozsahu celej šírky dotknutej cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Vodorovné dopravné značenie v celom úseku cestnej komunikácie dotknutej stavebnými prácami bude obnovené na náklady investora;
- vodovodné potrubie vo vozovke cesty III. triedy umiestniť v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel. V prípade umiestnenia vodovodných uzáverov, šúpatiek vo vozovke cesty ich žiadame upraviť do budúcej nivelety vozovky tak, aby neboli utopené a ani nevyčnievali;
- žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava - zhutnenie a konečná úprava;

- v prípade poklesu, zvlnenia dočasnej spätnej úpravy je zhotoviteľ/stavebník povinný okamžite prepadnuté miesto opraviť - zabezpečiť zjazdnosť cestnej komunikácie;
- zhotoviteľ/stavebník zabezpečí vykonávanie bežnej a zimnej údržby na cestnej komunikácii I 11. triedy do termínu správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia resp. predčasného užívania stavby. V dostatočnom časovom predstihu oznámi správcovi komunikácie SC TSK - Ing. Petrovi Bezdekovi a na odbor dopravy TSK zodpovednú osobu a kontaktné údaje za bežnú a zimnú údržbu dotknutej cesty;
- materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť spätne použitý na zásyp ryhy, ryhu požadujeme zasypať štrkodrvinou s dôsledným zhutnením tak, aby bola zabezpečená únosnosť cestnej komunikácie pre príslušnú triedu komunikácie;
- skladbu dočasnej a konečnej povrchovej úpravy na ceste 1(1/1775 realizovať v zmysle vyjadrenia TSK zo dňa 26.05.2022;
- stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť zrealizované prostredníctvom odbornej firmy;
- žiadame vykonať statické záťažovacie skúšky certifikovaným laboratóriom za prítomnosti zástupcu správcu komunikácie na únosnosť doplnených konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle STN, EN v mieste výkopu ryhy, následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške;
- žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie III. triedy;
- realizáciou konečných spätných úprav nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie III. triedy;
- ak realizáciou stavebných prác dôjde k obmedzeniu zabezpečovania (zimnej/letnej) údržby cestnej komunikácie III. triedy, stavebník bude zabezpečovať v dotknutom úseku zjazdnosť cestnej komunikácie do doby odstránenia závad a nedorobkov;
- zemné práce pri budovaní nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa cesty III. triedy;
- vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a i.);
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty, .../;
- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, nerovnosti v napojení, novovybudovaný systém odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch bude narušovať stabilitu, poškodzovať cestu III. triedy alebo ak realizáciou uvedenej stavby dôjde k poškodeniu akejkoľvek časti telesa cestnej komunikácie, mostného objektu alebo bude obmedzované zabezpečovanie údržby cestnej komunikácie a cestného príslušenstva, prípadne vzniknú iné škody na telese cestnej komunikácie III. triedy a na mostnom objekte, stavebník na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky;
- z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené Okresným úradom;
- prenosné DZ a ich osadenie si zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady;
- počas prác musí zostať prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m;
- výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku neustále v správe a údržbe žiadateľa;
- po ukončení realizačných prác očistiť cestné komunikácie a cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania nášmu zástupcovi. Stavebník/zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plynutia záručnej doby priebežne a bez meškania odstraňovanie závad v cestnom telese, ktoré vznikli ako dôsledok zásahu do cestných komunikácií a následne nahrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

Vyjadrenie sa vydáva pre potreby zvláštného užívania, dočasného dopravného značenia a čiastočnej uzávierky. SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

h) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín (ďalej TSK) list č. TSK/2022/06770-2 zo dňa 26.05.2022:

TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou dotknutej stavby za nasledovných podmienok:

- pred zahájením stavebných prác žiadame vykonať miestnu obhliadku za účasti zástupcu správcu komunikácie III. triedy - Správy ciest TSK, cestmajsterstvo Prievidza - Ing. Peter Bezdek, tel. 0911/154 746, email: peter.bezdek@sctsk.sk,
- pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby za účasti zástupcu SC TSK vypracuje pasport dotknutej cesty III. triedy a zariadení, príslušných mostných objektov, priepustov,... a odovzdá zástupcovi Správy ciest TSK;
- križovanie cestnej komunikácie III. triedy žiadame realizovať riadením pretláčaním kolmo popod cestnú komunikáciu v min. hĺbke 1,6 m, vrátane budúcich vodovodných prípojok; ktoré budú uložené v chráničke. Štartovacia a cieľová jama (2x2 m) nesmie zasahovať do cestného telesa cesty, min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
- pri pozdĺžnych rozkopávkach pri rekonštrukcii vodovodného potrubia a prírodného potrubia z diaľkového vodovodu THP do vodojemu HTP Kaniaňka a vodovodných prípojkách k nehnuteľnostiam, ktoré bude uložené v cestnom telese cesty III/1775 obrusná vrstva krytu vozovky pri konečnej úprave bude položená na celú šírku dotknutej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia (v zastavanom území po hranu obrubníka chodníka, ak sa na okraji vozovky nachádza betónová prídlážba, tá bude vybratá, vymenená za novú a následne uložená do krajnice cesty..) Ku všetkým stavebným úpravám, ktoré budú realizované na ceste III. triedy bude prizvaný zástupca SC TSK, cestmajsterstvo Prievidza - Ing. Peter Bezdek
- Skladba konečnej povrchovej úpravy na ceste III/1775 /Asfaltobetónový koberec ACH obrus, I. trieda PmB 50 mm, spojovací postrek modifikovaný/
- Skladba dočasnej úpravy ryhy na ceste III/1775, asfaltový betón AC11 obrus, Ltrieda PmB hr. 50 mm spojovací postrek modifikovaný 0,5kg/m², asfaltový betón AC 16 L, Ltrieda hr. 50 mm (bude položený s presahmi 500 mm na oba strany ryhy), spojovací postrek 0,5 kg/m², hydraulicky stmelená zmes CBGM 8/10....200 mm, štrkodrava ŠD 0-63 200 mm (spolu 500 mm),
- vedenie trasy vodovodného potrubia vo vozovke cestnej komunikácie III. triedy umiestniť v strede jazdného pruhu, t.j. mimo jazdnú stopu vozidiel; V prípade, že budú vodovodné uzávery, šúpatka umiestnené vo vozovke cesty, tie upraviť do budúcej nivelety vozovky.
- trasu vodovodného potrubia v rámci stavby žiadame umiestniť mimo mostné objekty, cestné priepusty ciest III. triedy;
- vodovodné potrubie mimo zastavaného územia žiadame uložiť mimo cestné teleso cesty III. triedy (bez zásahu do odvodňovacieho zariadenia - za hranu priekopy, za hranu päty násypu, svahu,..)
- pri umiestnení trasy vodovodného potrubia v cestnej komunikácii III. triedy vhodným spôsobom preukázať stiesnené pomery;
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty III. triedy počas realizácie stavby, do odovzdania zrealizovanej stavby bude zabezpečovať investor, respektíve zhotoviteľ stavby;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál (zemina, stavebný materiál,...) v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1775;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka zamedziť k znečisteniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1775. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom okamžite na vlastné náklady;
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- uložením dotknutého vedenia vodovodu do cestného telesa cesty Č. III/1775 nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. III/1775 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku;
- NN prípojka k ATS (E1.8) bude vedená riadením pretláčaním v chráničke v dĺžke 15 m, v min. hĺbke 1,2 m popod cestu III/1775 pracovné jamy budú mimo cestné teleso cesty III. triedy. Realizáciou nedôjde po poškodeniu cestného telesa cesty III. triedy.
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- dodržať podmienky stanovené správcou komunikácie Správa ciest TSK;
- ak v rámci dotknutej stavby budú stavebné objekty budované na pozemkoch Trenčianskeho samosprávneho kraja žiadame do 60 dní od ukončenia realizácie stavby, stavebných objektov respektíve do začatia kolaudačného konania na dotknutú stavbu, stavebné objekty investor predloží na tunajší úrad geometrický plán

porealizačného zamerania stavebných objektov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania;

- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi o použitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení počas realizácie stavebných prác a o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie; viď. link: <https://www.minv.sk/?ziadosti> OUPD OCDPK;

- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať zástupcu správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku a kontrolu zrealizovaných prác a zápisnične uviesť písomne do protokolu. V prípade, že sa počas obhliadky zistí, že vplyvom rekonštrukcie, výstavby vodovodu došlo k poškodeniu ciest, cestného telesa a príslušných zariadení je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom čase;

- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby;

- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, nedostatočné rozhládové pomery, prípadne iné nedostatky, investor stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;

- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

i) Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina (ďalej len SSD), list zn. 202212-SP-0205-1 zo dňa 16.01.2023:

Stredoslovenská distribučná, a.s. /ďalej SSD/súhlasí za nasledujúcich podmienok:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD – v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

V prípade križovania podzemných vedení VN a NN s jednotlivými stavebnými objektmi je potrebné dodržať STN 34 1050. Podzemné vedenie musí byť uložené v hĺbke min. 1m v chráničke (v betónových žľaboch alebo rúra FXKVR). V opačnom prípade je potrebné vykonať uloženie kábla do predpísanej hĺbky a káblovej chráničky ako preložku v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45.

Pri výkopoch a odhalení zemných káblov je potrebné vopred oznámiť a prizvať SSD ku kontrole križovania z VN a NN vedením.

Počas stavebných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich distribučných NN podperných bodov.

Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčenie podzemných vedení, ktoré bude realizované na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv.>, pri ktorom bude dodávateľ stavebných prác preukázateľne oboznámený o blízkosti energetických zariadení. Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za úhradu v zmysle platného cenníka. Pred začatím prác musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že na uvedených parcelách je uložené podzemné elektrické vedenie.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajších podzemných vedení VN a NN, t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka.

V prípade poruchy na el. vedení uloženom v predmetných parcelách a pri jej odstraňovaní SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. V prípade, že príčina poruchy bude identifikovaná ako poškodenie v súvislosti so stavebnými prácami, prip. nedodržaním podmienok tohto stanoviska, SSD si vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody spôsobenej poruchou.

SSD si vyhradzuje v zmysle zákona č. 251/2012, § 11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbeku a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

j) Slovak Telekom, a.s., list č.6612301630 zo dňa 20.01.2023:

Pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete -Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner - Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

k) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list č. S18087-2023-IKŽ-2 zo dňa 24.04.2023: Realizácia vodnej stavby sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) a vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel v nadväznosti na charakter a lokalizáciu stavby a ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. si k vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanianka – zásobovanie vodou, novostavba prívodného potrubia do VDJ Kanianka a rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach“ na vyššie uvedených pozemkoch v k. ú. Bojnice, Dubnica a Kanianka (stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica), z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, uplatňuje nasledovné podmienky a požiadavky:

- 1) Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
- 2) Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov (Havarijný plán).
- 3) Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov.
- 4) V nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody.
- 5) Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na bod 4 tohto stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správnenému orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov.
- 6) Všetky práce budú vykonávané podľa príslušného projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
- 7) V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, s priložením príslušnej dokumentácie.

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z.

1) Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s., (ďalej len SPP-D), list č. TD/NS/0012/2023/Kr zo dňa 05.01.2023:

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia - STL plynovody, STL pripojovacie plynovody ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

m) Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, list č. 775/2022 zo dňa 16.08.2022: Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch súhlasí s realizáciou stavby ako užívateľ dotknutých pozemkov. Tento súhlas vydávame pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

n) Obec Kanianka, list č. 644/2022/3969 zo dňa 18.07.2022 a list č. 646/2022/3970 zo dňa 18.07.2022: Vyjadrenie vydané ako správny orgán pre miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií - v prípade záberu verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie v dostatočnom predstihu požiadať príslušný správny orgán, ktorým je obec Kanianka, o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, - po ukončení stavebných prác uviesť teleso komunikácie (prípadne chodníka alebo trávinatej plochy) do pôvodného stavu.

Obec Kanianka ako vlastník pozemkov v katastrálnom území Kanianka súhlasí s realizáciou líniovej stavby „Kanianka - zásobovanie vodou“ na pozemkoch vo vlastníctve obce Kanianka. Dňa 26.10.2021 bolo obecným zastupiteľstvom obce Kanianka schválené uzatvorenie zmluvy č. M/9001092/0954/2021 zo dňa 11.11.2022 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi StVS a.s. Banská Bystrica a obcou Kanianka ako vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov v k.ú. Kanianka za účelom realizácie stavby „Kanianka - zásobovanie vodou. Jedná sa o pozemky stavbou dotknuté, vedené v k.ú. Kanianka:
 - reg. C-KN: 1674/3, 1674/5, 1745/1,
 - reg. E-KN: 1606/21, 1653, 1862, 1652, 2845,
 prípadne ďalšie zamerané po realizácii stavby GP.

o) Mesto Bojnice, list č. ORRaŽP/78/2022 zo dňa 19.07.2022 a list č. RRaŽP 1202/2020-2 zo dňa 03.12.2020: Vyjadrenie vydané ako správny orgán pre miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií - mesto Bojnice požaduje, aby vedenie vodovodného potrubia bolo v maximálnej novej miere (ak to existencia ostatných sietí umožňuje) ukladané do chodníkov pre peších, ktoré sú realizované zámkovou dlažbou. V prípade križovania miestnych komunikácií požadujeme vykonávať ukladanie potrubia pod komunikáciu pretlačením s minimalizovaním zásahov do celistvých povrchov. Pred realizáciou diela je potrebné požiadať mesto Bojnice ako cestný správny orgán o všetky potrebné povolenia spojené so zvláštnym užívaním miestnych komunikácií. Vo vydaných povoleniach budú určené podmienky rozkopávok.

Záväzné stanovisko vydané ako príslušný orgán v zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - po prerokovaní Vašej žiadosti v komisii výstavby pri MsZ, mesto Bojnice k predloženej PD „Kanianka - zásobovanie vodou“ vypracovanou firmou AQUAMAAT, spol. s r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce, nemáme námietky.

p) Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k PD stavby č. 2803/2/2022: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 1.1. V technickej správe v časti PS 01 AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICA
 - STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ je nedostatočne riešená obsluha vyhradených technických zariadení tlakových - tlakových expanzných nádob - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 17 ods. (3) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 1.2. V technickej správe v časti PS-01 AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICA
 - STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ, nie sú uvedené požiadavky na vykonávanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových - tlakové expanzné nádoby - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 9, § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 1.3. Projekt (E.1.8 NN prípojka k ATS) neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie

rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z.

v znení neskorších predpisov.

1.4. V projekte el. zariadenia (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - na zariadení nie je hlavný vypínač technologického zariadenia uzamykateľný vo vypnutej polohe - rozvádzače RMD1 a RMD2 - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č.453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1(33 2200).

1.5. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

1.6. V projekte el. zariadenia (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - prepínače režimov v rozvádzačoch RMD1 a RMD2 nie sú uzamykateľné, blokovateľné v každej polohe - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 9.2.3.5 STN EN 60204-1(33 2200)

1.7. V projekte el. zariadenia (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke / ovládacie obvody napájané zo zdroja U1 v rozvádzačoch RMD1 a RMD2 - sekundárna strana nie je spojená s ochranným obvodom - mínus poí / - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č.453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 9.4.3.1 STN EN 60204-1 (33 2200).

1.8. V projekte el. zariadenia (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - nie všetky zásuvkové obvody 230 V v rozvádzačoch RMD1 a RMD2 určené na napájanie mobilných zariadení určené na vonkajšie použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A sú chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom menším alebo rovným 30 mA - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl.411.3.3 STN 33 2000-4-41.

Upozornenie:

1.9. V technickej správe (G.2 PS - 02 Automatická tlaková stanica, D.4 PS - 04 Armatúrna šachta, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP) je uvedená neplatná STN 33 2000-3.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom

- expanzná nádoba 180l/25bar vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

Technické zariadenie tlakové - expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia a upozornenie nebránia vydaniu stavebného povolenia.

r) Slovenský pozemkový fond, list č. SPFS89984/2023/750 SPFZ73330/2023 zo dňa 19.04.2023:

Stanovisko k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby : „Kanianka – zásobovanie vodou, novostavba prírodného potrubia do VDJ Kanianka a rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach“ umiestnenej na pozemkoch viacerých parciel, ako líniová stavba v k.ú. Bojnica, Dubnica a Kanianka v okrese Prievidza:

- Ak stavbou alebo jej súčasťami, sú dotknuté pozemky SPF vydá fond na účely územného konania na požiadanie navrhovateľa súvisiace záväzné stanovisko.

s) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2022/027529-002 zo dňa 09.09.2022:

- Stavebník včas pred realizáciou stavby požiadava o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/1775, o určenie použitia prenosných dopravných značiek na ceste III/1775 a čiastočnej uzávierky cesty III/1775 v zmysle žiadosti a príloh uvedenej na adrese http://www.minv.sk/?tlaciva_OCDPK_PD, kde budú stanovené bližšie podmienky.

- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1775 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
- Stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestnom pozemku cesty III/1775 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta III/1775 poškodzovaná, alebo znečisťovaná.

t) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, list č. OU-PD-PLO1-2021/023888-006 zo dňa 15.12.2021:

Ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“) nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že :

- budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 cit. zákona
- navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kanianka a mesta Bojnice.
- V prípade, že navrhovaný zámer nie je v súlade s územným plánom obce, resp. obec nemá vypracovanú a schválenú územnoplánovacia dokumentáciu a záber poľnohospodárskej pôdy presiahne celkovú a konečnú výmeru do 1 000 m² je potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov o udelenie súhlasu podľa §13 - §15 zákona.
- Nakoľko plánovanou výstavbou dôjde aj k záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné aby investor pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadal tunajší úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle §17 a pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať o vydanie stanoviska v zmysle § 18 citovaného zákona.

u) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, ODI, list č. ORPZ-PD-ODI-54-3 70/2021 zo dňa 20 09 2021:

- súhlasí so stavbou za dodržania nasledovných podmienok:
- prenosné dopravné značenie bude zrealizované v zmysle platných technických podmienok a noriem, vyhotovené v súlade so Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dopravné značky a dopravné zariadenia budú počas celej doby použitia funkčné, to znamená zabezpečené proti spadnutiu, pootočeniu, udržiavané v čistote, bez poškodenia, umiestnené kolmo na smer jazdy vozidiel a pod.,
- v povolení cestného správneho orgánu bude presne uvedené, kto zodpovedá za dopravné značky a dopravné zariadenia. Uvedená bude aj adresa zodpovednej organizácie, meno a kontaktné telefónne číslo osoby, ktorá zabezpečí odstránenie prípadne zistených nedostatkov a pod.,
- pred samotným umiestnením prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení prizvať na kontrolu ich umiestnenia a vyhotovenia zástupcov cestného správneho orgánu, zodpovedného projektanta a zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza,
- o na komunikácii je potrebné zabezpečiť prejazdnú šírku komunikácie min. 3,00 m,
- v prípade tvorenia sa kolón požadujeme ručné riadenie cestnej premávky náležite poučenými a preškolenými osobami - oblečení v bezpečnostných reflexných vestách a budú starší ako 18 rokov,
- na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného dopravného značenia a rozhodnutie na zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie od príslušného cestného správneho orgánu v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- v prípade potreby premiestňovania trasy pohybu nemotorových účastníkov, riadne vyznačiť koridor pre ich pohyb,
- miesto prác je potrebné zabezpečiť zábránami a pod. z dôvodu zabránenia pádu chodcom a cyklistom,
- dopravné značky a dopravné zariadenia budú bezprostredne po skončení prác odstránené a cestná premávka nebude nijakým spôsobom obmedzovaná,
- komunikácia bude po ukončení prác uvedená do pôvodného stavu,
- primeraným spôsobom informovať majiteľov dotknutých nehnuteľností o termíne realizácie prác a čase dopravných obmedzení na komunikácii,
- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov cestnej premávky na komunikácii jednoznačne pochopiteľne a dobre rozpoznateľné,

- presný termín zvláštneho užívania pozemných komunikácií vzhľadom na plán realizácie rok 2022, je nutné predložiť v tomto roku na príslušný cestný správny orgán a odsúhlasiť ho po dohode s príslušným dopravným inšpektorátom,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie na realizáciu stavby, umiestnenie prenosného dopravného značenia, stanoviská iných dotknutých orgánov štátnej správy a pripomienky, námietky iných predmetnou stavbou dotknutých, ako aj ostatných účastníkov konania.

Okresný dopravný inšpektorát Prievidza si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo

Ďalšie podmienky:

- Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- Počas realizácie a prevádzky stavby dodržať opatrenia na ochranu kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona.
- Všetky zemné a stavebné práce zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd. Používané mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave, nesmie dochádzať k úniku znečisťujúcich látok na terén.
- V prípade mimoriadneho úniku znečisťujúcich látok z motorových vozidiel alebo stavebných mechanizmov neodkladne vykonať technické opatrenia na ochranu kvality vôd, znečistenie okamžite odstrániť a zasiahnuté miesto uviesť do pôvodného stavu.
- Ku kolaudácii stavby vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
- V súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách investor stavby podá návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby v prospech SPF. Investor vyzve písomne SPF na uplatnenie si náhrady za zriadenie vecného bremena spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena.
- Dodržať podmienky uzavretých zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica a vlastníkami stavbou dotknutých pozemkov.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 24.05.2022 pod č. KPUTN-2022/9625-3/43320/Osw rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum formou sledovania odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác stavby Kanianka – zásobovanie vodou.
2. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, vydal dňa 27.03.2023 rozhodnutie o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa na obdobie 3 rokov.

Majetkoprávne vzťahy

Líniová stavba sa bude realizovať v k. ú. Bojnice, Dubnica a Kanianka, v intraviláne a aj extraviláne týchto katastrálnych území. V prípadoch, ak bude podzemná stavba realizovaná pozdĺž existujúcich komunikácií a v existujúcom telese pozemných komunikácií, v ich ochrannom pásme vrátane chodníkov a príľahlých pásov zelene, a ak vodná stavba nesúvisí s existujúcou pozemnou komunikáciou, ani s prevádzkou na dotknutých pozemkoch, podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám. Pozemné komunikácie sú existujúcimi stavbami a vlastnícke práva vlastníkov už zastavaných pozemkov nebudú dotknuté nad rámec súčasného stavu. Vodná stavba nijakým spôsobom neovplyvní využitie a účel dotknutých pozemkov.

K dotknutým pozemkom Slovenského pozemkového fondu (ďalej SPF) v extraviláne k.ú. Bojnice, Dubnica, Kanianka, vznikne stavebníkovi zákonné vecné bremeno podľa § 26 ods. 8, zákona č. 364/2004 Z.z. zákona o vodách v znení neskorších predpisov. V súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách investor stavby podá návrh na vykonanie záznamu tohto zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby. Investor vyzve písomne SPF na uplatnenie si náhrady za zriadenie vecného bremena spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena.

Vlastníci pozemných komunikácií (mesto Bojnice, obec Kanianka, TSK) písomne vyjadrili svoj súhlas s realizáciou predmetnej vodnej stavby. Trasa podzemnej líniovej stavby vodovodu bola právoplatne určená vydaným územným rozhodnutím. Stavebník má s Petrom Némethom, Apfelstrasse 245, Bielefeld – SRN, uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/0726/2021 (pozemky KN-C p.č. 498/1, 851/3, k.ú. Dubnica), s Bývalou spoločnosťou urbármikov obce Kanianka pozemkovým spoločenstvom uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/0971/2021 a M/9001092/0971/2021-1 (pozemky KN-C p.č. 2840, 2841, 2846, pozemky KN-E p.č. 1871, 1762/1, k.ú. Kanianka), s Trenčianskym samosprávnym krajom uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena reg. č. 0937/2022 (pozemky KN-E p.č. 107, 279/4, k.ú. Dubnica), s LESMI SR, š.p., uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena reg. č. 0309/2022 (pozemky KN-C p.č. 3212, 3221, 3222, 3223, 3224, k.ú. Bojnice, pozemok KN-C p.č. 979/1, KN-E p.č. 745/2, 795/9, k.ú. Dubnica), s obcou Kanianka uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/0954/2021 (pozemky KN-C p.č. 1674/3, 1674/5, 1745/1, KN-E p.č. 1606/21, 1653, 1862, 1652, 2845, k.ú. Kanianka), s mestom Bojnice uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/0718/2021 (pozemky KN-C p.č. 417, 818/1, 818/4, 830/3, 830/6, 848, 849, KN-E p.č. 1585/1, 1584, 1132/2, 1578, 87, 101/1, 104, 120/3, 128, 186/1, 86/11, 86/14, 120/3, 128, k.ú. Dubnica a pozemok KN-C 610/1 v k.ú. Bojnice), so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena reg. č. 0460/2023 (pozemky KN-E p.č. 690/2, 693/1, 1562/5, k.ú. Dubnica, pozemky KN-E p.č. 690/2, 1610/2, k.ú. Kanianka), so spoločnosťou STAD SK, s.r.o., uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/1471/2021 (pozemky KN-C p.č. 910/2, 913/2, 926/4, 926/92, k.ú. Dubnica).

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 786/1.

Odôvodnenie

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, podal dňa 30.03.2023 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby verejného vodovodu Kanianka – zásobovanie vodou – líniová stavba v k. ú. Bojnice, Dubnica, Kanianka.

Správny orgán listom č. OU-PD-OSZP-2023/023323-003 zo dňa 18.04.2023 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom a začatie stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania uviedol miesto kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a určil lehotu, v ktorej mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky. V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky k predmetu konania.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Bojnice, dňa 11.11.2022, pod č. mesta SP/776/2022, právoplatné 28.11.2022. Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice ako príslušný stavebný úrad dňa 06.04.2023 pod č. SP/305/2023.

Oznámenie o začatí konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania zaslal Okresný úrad Prievidza, OSŽP, štátna vodná správa všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. OU-PD-OSZP-2023/023323-003 zo dňa 18.04.2023. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym

fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podľa § 26 ods. 1, 2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli tunajšieho úradu, ako aj na úradnej tabuli mesta Bojnice a obce Kanianka.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušné orgány obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín; Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK, EIA; Okresný úrad Trenčín, OSZP; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; MO SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava ; OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; ORHaZZ; Technická inšpekcia, a.s., Bratislava; O2 Network, s.r.o., Bratislava; Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch – Brezanych, Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ; Lesy SR, š.p..

Námietky neboli vznesené, orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Špeciálny stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného-vodoprávneho konania upozornil, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. Preto na oznámenie SPF o vydaní záväzného stanoviska na účely územného konania na požiadanie navrhovateľa neprihliada. Územné rozhodnutie bolo mestom Bojnice dňa 11.11.2022 vydané pod č. SP/776/2022 a dňa 28.11.2022 správoplatené.

K dotknutým pozemkom Slovenského pozemkového fondu (ďalej SPF) v extraviláne k.ú. Bojnice, Dubnica, Kanianka, vznikne stavebníkovi zákonné vecné bremeno podľa § 26 ods. 8, zákona č. 364/2004 Z.z. zákona o vodách v znení neskorších predpisov. V súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách investor stavby podá návrh na vykonanie záznamu tohto zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby. Investor vyzve písomne SPF na uplatnenie si náhrady za zriadenie vecného bremena spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena. Žiadateľ StVS, a.s. Banská Bystrica s vlastníkmi pozemkov (fyzické a právnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Stavba zabezpečí zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, jej dostatočného množstva pre obce Kanianka a Poruba vybudovaním nového prívodného potrubia a zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre okrajovú časť mesta Bojnice časť Dubnica výmenou existujúceho potrubia za potrubie s vyšším profilom.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6475*A2, 09/2021, zákaz. číslo 2020/011.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 1 261 000,- €.

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 800,- € podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy
- overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje prostredníctvom verejnej vyhlášky účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podľa § 26 ods. 1, 2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby, musí byť verejná vyhláška vyvesená po dobu 15 dní spôsobom miestne obvyklým, na úradnej tabuli obce podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Príloha k verejnej vyhláške:
prehľadná situácia stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Bojnice, (vyvesiť verejnú vyhlášku), Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Obec Kanianka, (vyvesiť verejnú vyhlášku), SNP 583/1, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Ján Pieš, Kukučínova 4, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3, 921 01
Piešťany, Slovenská republika
Peter Németh, ,
STAD SK s.r.o., Lány 1415/48, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
AQUAMAAT spol.s r.o., Ing. Tomáš Hronec, Lúčna 48, 974 01 Nemce, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Prievidza, OSŽP – ŠS OPK, ŠS OH, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, PLO - oded. pozemkového + odd. lesného hospodárstva, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, ODI, M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, 971 01 Prievidza 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch, Nedožery - Brezany, 972 12 Nedožery
- Brezany
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0037440/2023

Vec: Povolenie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	30.06.2023 08:35	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Áno	Barbieriková Mária, Ing.	