


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/034914-008

Prievidza
14. 12. 2023



Rozhodnutie

Povolenie da dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník obec Nitrica, 972 22 Nitrica č. 489, IČO 00 318 329 v zastúpení StVS – servicing, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica podal dňa 26.09.2023 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu s názvom Kanalizácia a ČOV obce Nitrica, umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Račice a Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica a zároveň požiadal o skúšobnú prevádzku s dobou trvania 12 mesiacov.

Účastníci konania:

1. Obec Nitrica v zastúpení StVS – servicing, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2. SVP, š.p., Povodie horného Váhu, o.z., Piešťany
3. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
5. Urbársky spolok, Pozemkové spoločenstvo Nitrica
6. Ostatní účastníci konania - líniová stavba – vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) stavebníkovi:

obec Nitrica, 972 22 Nitrica č. 489, IČO 00 318 329

v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona a § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v platnom znení

p o v o ľ u j e

dočasné užívanie vodnej stavby s názvom Kanalizácia a ČOV obce Nitrica na skúšobnú prevádzku do 30.11.2024.

Líniová stavba je umiestnená na pozemkoch:

v katastrálnom území Račice na pozemkoch C-KN parc. č. 10/3, 17/3, 73/3, 103, 125, 276/1, 284, 292/1, 293/3, 296/8, 296/16, 300/11, 370, 371, 418, 423, 478, 479, 713, 715/4, 715/5, 715/6, 722/2, 359/1, 359/17, 105/3, 94/1, 301/1, 300/9, 145, 2102/2, 715/11, 719/4, 717/4, 716/12, 716/11, 722/1, 276/7 a v katastrálnom území Dvorníky nad Nitricou na pozemkoch C-KN parc. č. 88/1, 90, 110/12, 165, 166/1, 242/3, 242/4, 242/6, 243, 248/2, 248/3, 248/8,

248/9, 260, 291/3, 291/4, 291/7, 354, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/8, 388/3, 421/1, 421/3, 439, 590/3, 591/1, 729/1, 730/1, 749/7, 788, 789, 791/1, 821/47, 793/1, 289, 257/3, 110/10, 110/11, 91/2, 87/3, 87/5, 790/5, 790/6, 124, 591/4, 729/5, 364/18, 291/43, 291/41, 361/2, 364/18; obec Nitrica, podľa povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a podľa zamerania skutočného vyhotovenia stavby, ktoré vyhotovila spoločnosť EasyMap s.r.o., Ulica mieru 282, Námestovo – vetva A1; vetva A2; vetva A3; vetva A3 časť 2; zberač B, B', B5 – 2 časť; zberač A; vetva A5, B7, B8, B9; zberač B, B', B5 – 1 časť; zberač B1, B2; zberač B2, B4, B3, B6; vetva C4; vetva c1; vetva C4, C5; vetva C1, C4; vetva C2, C3; zberač C; zberač AA'; zberač A autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Jurajom Rosinčinom, č. aut. 245 a geometrické plány: na zameranie stavby ČOV 1, čerpacej stanice 1 - č. 46474803-75/2023 a na vysporiadanie pozemkov, zameranie ČOV 2, čerpacej stanice 2 - 46474803-76/2023 autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Petrom Kozákom, č. aut. 1142 a úradne overených Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 1011/2023.

Povolenie na nakladanie s vodami a zriadenie vodohospodárskeho diela „Kanalizácia a ČOV obce Nitrica“ vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. ŽP 120/93/ŠVS zo dňa 26.03.1993, právoplatné dňa 14.05.1993. Zmena lehoty dokončenia stavby bola vydaná Okresným úradom v Prievidzi, odborom životného prostredia pod č. OZP/1676/2002/ŠVS dňa 29.05.2002 a Obvodným úradom životného prostredia pod č. OUŽP/2008/00856 dňa 16.04.2008.

Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal dňa 31.10.2016 Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2016/014882, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2023.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia Nováky pod č. ŽP 1068/92-ŠSS dňa 22.01.1993, právoplatné dňa 24.02.1993.

Zmenu územného rozhodnutia vydala obec Dolné Vestenice ako určený stavebný úrad pod č. 445/2015/213/SOÚ dňa 29.10.2015, právoplatné dňa 23.12.2015.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 Kanalizácia

SO-01.1 Kanalizácia – 1. časť - realizované úseky stokovej siete – z potrubia PVC DN 300mm - zberač A dĺžky 694,70 m; zberač A dĺžky 183,06 m; zberač AA dĺžky 475,34 m; vetva A1 dĺžky 358,97 m; vetva A2 dĺžky 166,99 m; vetva A3 dĺžky 451,88 m; vetva A4 dĺžky 69,33 m (z PVC DN 200mm); zberač C dĺžky 346,76 m; vetva C1 dĺžky 258,40 m; vetva C4 dĺžky 488,61 m v celkovej dĺžke 3 494,04 m. V trase existujúcej kanalizácie bolo na trase osadených 76 ks kanalizačných šácht.

SO-01.2 Kanalizácia – 2. časť – novobudované úseky stokovej siete - z potrubia PVC DN 300mm - vetva A5 dĺžky 92,93 m; vetva A6 dĺžky 22,83 m; vetva AA1-2 dĺžky 36,48 m; vetva C2 dĺžky 199,31 m; vetva C3 dĺžky 93,65 m; vetva C5 dĺžky 583,05 m; vetva C6 dĺžky 14,45 m; vetva C7 dĺžky 23,43 m; zberač B dĺžky 646,41 m; zberač B' dĺžky 120,23 m; vetva B1 dĺžky 304,98 m; vetva B2 dĺžky 261,16 m; vetva B3 dĺžky 141,24 m; vetva B4 dĺžky 61,78 m; vetva B5 dĺžky 46,13 m; vetva B6 dĺžky 68,37 m; vetva B7 dĺžky 276,87 m; vetva B8 dĺžky 94,30 m; vetva B9 dĺžky 19,36 m v celkovej dĺžke 3 064,23 m. V trase novovybudovanej kanalizácie bolo na trase osadených 86 ks kanalizačných šácht.

SO-02 ČOV 1 typ ECOWA 1500M – pozostávajúca zo 16 ks železobetónových vodotesných nádrží. Nad 8 ks nádrží je umiestnená manipulačná budova, v ktorej je umiestnená časť technologického zariadenia a soc. zázemie pre výkon občasnej obsluhy zariadení.

SO-03 Prípojka vody – zdroj vody – vrтанá studňa hĺbky 20,00 m, situovaná v oplatenom areáli ČOV 1, s osadeným ponorným čerpadlom a s výtlačným potrubím dĺžky 10,20 m, zaústneným do nadstavby ČOV 1. Nad vrтанou studňou je osadená armatúrna šachta s technológiou.

SO-04 Elektro prípojka - bola osadená jednofázová TS V s poistkovým spodkom a transformátorom 100 kVA s vonkajším ovládaním a rozvádzač NN typu RST, z ktorého je napojená ČOV.

SO-05 Technológia ČOV – základom biologického stupňa je technologická linka pozostávajúca z dvoch samostatných nezávislých jednotiek, ktoré združujú procesy biologického čistenia vody (denitrifikácia, nitrifikácia, separovanie kalu, kalové hospodárstvo).

SO-06 Kanalizačné zaústenia – celkovo sa realizovalo 409 ks kanalizačných zaústení PVC DN 150 mm celkovej dĺžky 2 176,81 m, 15 ks DN 100 mm dĺžky 25,29 m a 1 ks DN 200 mm dĺžky 20,09 m.

SO-07 ČOV2 (areál ZŠ) typ ECOWA 200M – pozostávajúca s 3 ks železobetónových vodotesných nádrží s potrebným vybavením – modifikovaná ČOV pracuje ako dlhodobá nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu a filtráciou vyčistených odpadových vôd so zahustením podielom aktivovaného kalu v separačnej zóne. ČOV bola konštruovaná ako biologická pozostávajúca z hrubého predčistenia, čerpacej stanice ČS2, dvoch biologických reaktorov a kalojemu.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Pri vypúšťaní odpadových vôd dodržať podmienky povolenia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 31.10.2016 vydaného pod číslom OU-PD-OSZP-2016/014882 v časti I.
2. Minimálna početnosť odberov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky – 12 vzoriek odoberaných v približnom mesačnom intervale.
3. Výsledky rozborov zasielať na vedomie tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy raz ročne v písomnej forme do 31.januára nasledujúceho roka.
4. Záruka na konečnú povrchovú úpravu komunikácii zrealizovanú po dočasných spätných úpravách sa uplatňuje v lehote 60 mesiacov (záručná lehota).
5. Zabezpečiť, aby dopravné značky boli umiestnené a vyznačené v zmysle schváleného projektu v súlade s platnými normami a s podmienkami tohto určenia použitia trvalého dopravného značenia na ceste III/1771 a za podmienok uvedených v súhlasnom stanovisku OR PZ SR – ODI v Prievidzi č.j. ORPZ-PD-ODI-24-120208/2023 zo dňa 29.11.2023.
6. Určená dopravná značka nesmie zasahovať do prejazdneho profilu cesty III/1771.
7. Určenú dopravnú značku na ceste III/1771 riadne udržiavať.
8. Z bezpečnostného hľadiska v rozhládovom trojuholníku nesmie byť nič z umiestnené, okrem nízko rastúcej zelene do výšky max. 50 cm.
9. Umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste III/1771 bude vykonané odborné odborne spôsobilou osobou (organizáciou).
10. Zabezpečiť umiestnenie určených dopravných značiek na III/1771 súčasne s dopravnými značkami na účelovej ceste v zmysle predloženého projektu. Príslušným orgánom na určenie použitia dopravných značiek na účelovej ceste je obec Nitrica.
11. OR PZ SR – ODI v Prievidzi si vyhradzuje právo možnosti požadovať posun, premiestnenie resp. odstránenie uvedeného zariadenia v prípade zistenia jeho negatívneho vplyvu na plynulosť resp. bezpečnosť cestnej premávky.
12. OÚ, odbor dopravy si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu cesty III/1771, bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste III/1771, záujmy správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
13. Pravostranný násyp pozdĺž rieky Nitrica v blízkosti výustného objektu kanalizácie z ČOV2 a v úseku od výustného objektu smerom k štátnej komunikácii vrátiť do pôvodného stavu, pretože vplyvom prejazdu techniky a výkopových prác došlo k zmene figúry násypu, k zníženiu nivelety násypu a vytvoreniu koľají.
14. Zmluvne doriešiť so SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, oz, Piešťany (správca pozemkov) využitie pozemku KN-C parc. č. 590/3 a KN-E parc. č. 90 v k.ú. Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica.
15. Pred uplynutím termínu skúšobnej prevádzky podať orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s vyhodnotením skúšobnej prevádzky ČOV.
16. Na základe skúšobnej prevádzky ČOV dopracovať a schváliť prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku ČOV.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v konaní neuplatnili námietky.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 5 906/2.

Odôvodnenie

Stavebník obec Nitrica, 972 22 Nitrica č. 489, IČO 00 318 329 v zastúpení StVS – servicing, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica podal dňa 26.09.2023 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu s názvom Kanalizácia a ČOV obce Nitrica, umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Račice a Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica a zároveň požiadal o skúšobnú prevádzku s dobou trvania 12 mesiacov.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad predložený návrh na vydanie povolenia na užívanie stavby preskúmal a dňa 16.10.2023 oznámil verejnou vyhláškou začatie konania účastníkom konania a zároveň ich upozornil, že uplatniť svoje pripomienky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh na kolaudáciu stavby a skúšobnú prevádzku na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.11.2023.

K užívaniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania: OÚ Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva vydal dňa 22.11.2023 súhlasné stanovisko; RÚVZ Prievidza vydal dňa 02.10.2023 pod č. RUVZPD/OHŽPaZ/1379/5904/2023 súhlasné stanovisko; Inšpektorát práce Trenčín vydal dňa 20.11.2023 pod č. IPTN-ODD BOZP/KON/2023/3092-2023/22487 záväzné stanovisko, ktorým súhlasil s uvedením do prevádzky na skúšobnú dobu 12 mesiacov; obec Dolné Vestenice ako určený úrad ochrany ovzdušia vydala stavebníkovi dňa 05.12.2023 pod č. OÚN393/2023;DV196/2023/OcU súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia ČOV 1 ECOWA 1500M a pod č. OÚN394/2023;DV197/2023/OcU súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia ČOV 2 ECOWA 200M; Slovenská správa ciest, SC TSK vydala dňa 9.11.2023 pod č. SC/2023/1539-1 súhlasné stanovisko; OR HaZZ v Prievidzi vydalo dňa 23.02.2023 pod č. ORHZ-PD1-2023/000794 súhlasné stanovisko; SVP, š.p., OZ Piešťany vydal dňa 20.11.2023 pod č. SVP 7243/2023/1; 35343/2023 súhlasné stanovisko s podmienkami, ktoré boli prenesené do podmienok pre dočasné užívanie stavby; správcovia inžinierskych sietí vydali súhlasné stanoviska.

Ku konaniu o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku boli predložené:

1. Doklad o vytýčení stavby
2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia – rozvádzač RMT2 – el. inštalácia v ČOV 2 zo dňa 20.6.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia – jednosťpová TS zo dňa 31.10.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia – rozvádzač RH1 a jeho napojenie do siete NN zo dňa 5.10.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia – rozvádzač RO1 a jeho napojenie do siete NN zo dňa 5.10.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške – bleskozvod na objekte zo dňa 9.10.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške – zásuvková rozvodnica ZS1 zo dňa 5.10.2023
 - Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške – napojenie napájacieho okruhu WLO1 káblom CYKY-J 4x70 z trafostanice NN do RT1 zo dňa 5.10.2023.
 - Technická inšpekcia, a.s., BA – Osvedčenie o skúške vyhradeného technického zariadenia zo dňa 15.11.2022
3. Doklady o overení požadovaných vlastností použitých výrobkov a návody na obsluhu od zariadení: Vyhlásenia o parametroch použitých materiálov - kanalizačné potrubia, šachty, tvarovky rúry, liatinové poklapy, kamenivo; protokoly o skúške pevnosti v tlaku betónu; inšpekčné certifikáty – oceľ; vyhlásenia o zhode použitých materiálov; protokoly o skúške nerovnosti povrchov; protokoly o skúške - rozbor asfaltových zmesí, osvedčenia od elektro materiálu, katalógové listy, certifikáty, atesty, pasport tlakovej nádoby, záručné listy.
4. Dokumentáciu overenú orgánom štátnej vodnej správy pri povolení vodnej stavby.
5. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby z 9/2023 vypracovanú spoločnosťou Hydrocoop spol. s r.o., Bratislava, zodp. projektant Ing. Jozef Repík, autorizovaný stavebný inžinier č. aut. 2308*A2.
6. Kópiu stavebného povolenia.
7. Zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré vyhotovila spoločnosť EasyMap s.r.o., Ulica mieru 282, Námestovo – vetva A1; vetva A2; vetva A3; vetva A3 časť 2; zberač B, B',B5 – 2 časť; zberač A; vetva A5, B7, B8, B9; zberač B, B',B5 – 1 časť; zberač B1, B2; zberač B2, B4, B3, B6; vetva C4; vetva c1; vetva C4,

C5; vetva C1, C4; vetva C2, C3; zberač C; zberač AA'; zberač A autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Jurajom Rosinčinom, č. aut. 245 a geometrické plány: na zameranie stavby ČOV 1, čerpacej stanice 1- č. 46474803-75/2023 a na vysporiadanie pozemkov, zameranie ČOV 2, čerpacej stanice 2 - 46474803-76/2023 autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Petrom Kozákom, č. aut. 1142 a úradne overených Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 1011/2023.

8. Stavebný denník

9. Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku.

10. Protokol o zaškolení obsluhy, zápis zo zaškolenia obsluhy.

11. Protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby zo dňa 26.09.2023, ktorého prílohou č. 1 bol zoznam nedorobkov a lehoty ich odstránenia, ktoré boli v stanovenom termíne odstránené;

Slovenský pozemkový fond Bratislava súhlasil s vydaním stavebného povolenia na stavbu ČOV a kanalizácia obce Nitrica za podmienky, že na dotknuté pozemky SVP, neznámych vlastníkov a vo vlastníctve SR bude do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno. Obec Nitrica a SPF Bratislava uzatvorili:

1. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 03723/2023-PKZO-B40249/23.00 na pozemky neznámych vlastníkov v k.ú. Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica, tak ako je zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena č. 51716445-74/2023 zo dňa 04.09.2023 overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 1028/2023 dňa 20.09.2023 (záber 120,54 m²).

2. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 03720/2023-PKZO-B40248/23.00 na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v k.ú. Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica, tak ako je zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena č. 51716445-74/2023 zo dňa 04.09.2023 overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 1028/2023 dňa 20.09.2023 (záber 35 m²).

Dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozené zdravie a bezpečnosť osôb, ani životné prostredie, bezpečnosť práce a technických zariadení a iné právom chránené záujmy.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatku.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním odvolania na úrade, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Nitrica podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

pečiatka, podpis:

Ing. Darina Mjartanová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

StVS - servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Obec Nitrica, Nitrica 489, 972 22 Nitrica, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Urbársky spolok, Pozemkové spoločenstvo v Nitrici, Nitrica 489, 972 22 Nitrica, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Registrátúrne číslo záznamu: 0069432/2023

Vec: Rozhodnutie - povolenie na dočasné užívanie stavby Kanalizácia a ČOV obce Nitrica na skúšobnú prevádzku - verejná vyhláška

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	14.12.2023 08:53	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		