


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/014401-007

Prievidza
05. 09. 2024



Rozhodnutie

stavebné povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 požiadal dňa 19.06.2024 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Diviaky nad Nitricou – čerpacia stanica, na pozemku KN-E parcela číslo 87 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou.

Obec Diviaky nad Nitricou vydala dňa 27.04.2020 pod č. 35/2019/507/SOÚ rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV Vikárky, SO 01 komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu s prípojky vody, armatúrna šachta, pásmo ochrany verejného vodovodu (súčasťou tohto stavebného objektu bola prečerpávacía šachta na pozemku KN-E parc. č. 87), SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 07 Rozšírenie VO, SO 08 Rozšírenie siete IT; rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2020.

Dňa 15.05.2024 pod číslom 31/2024/SOÚ vydala obec Diviaky nad Nitricou v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účastníci konania:

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
- Obec Diviaky nad Nitricou
- AQUAMAAT, s.r.o., Lúčna 48, Nemce
- ostatní účastníci konania - vlastníci susedných pozemkov KN-C parcely č. 88, 89/2, 89/4, 89/1, 91, 92, 84, 86, 80, 78, 72/5, 72/3, 72/1, 169/1 a 150/1 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou.

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje vodnú stavbu s názvom Diviaky nad Nitricou – čerpacia stanica

na pozemku KN-E parcela číslo 87 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť AQUAMAAT, s.r.o., Nemce, zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6475*A2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Technický popis vodnej stavby:

Predmetom projektu je vybudovanie čerpacej stanice, ktorá pomôže vylepšiť zásobovanie obce pitnou vodou. Pomocou navrhovanej čerpacej stanice bude voda prečerpávaná do obecného vodojemu.

Čerpacia stanica – prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž vnútorných rozmerov 2,1x3,8x2,2 m, so vstupným rozmerom 0,9x0,6 m, ktorý bude uzatvorený poklopom s vyvýšeným rámom s vetracou hlavou. V čerpacej stanici bude osadený konektor s výkonom 0,5 KW pre zabezpečenie dostatočnej teploty v čerpacej stanici. Dno ČS sa vypáduje do kalovej priehlbne o rozmeroch 0,3x0,3 m, na odčerpávanie vody v prípade opráv.

Samotná ATS sa osadí na betónový blok, do ktorého sa ukotví. V ATS budú umiestnené dve vertikálne inline-čerpadla každé o výkone $Q=5,38$ l/s s dopravnou výškou 40,6 m, z ktorých bude jedno slúžiť ako záloha. Prítokové a odtokové potrubia budú spoločné a budú na nich umiestnené uzatváracie armatúry. Na odtoku bude uzatváracia armatúra vybavená servo pohonom, vodomerom s diaľkovým prenosom dát, spätnou klapkou a tlakovou nádržou PN 25 o objeme 180 l. Čerpadla budú riadené frekvenčnými meničmi. Na základovej doske bude osadený rozvádzač. Prepojovacie potrubia od existujúceho rozvodu vody po čerpaciu stanicu sú navrhnuté z HDPE PE100 SDR 17PN10 dxs 110x6,6 mm celkovej dĺžky 2 x 5,0 m a bude na nich umiestnený vyhládavací vodič.

Prípojka NN elektrickej energie bude z existujúceho podperného bodu dĺžky 17,5 m a realizuje sa káblom AYKY-J4x16; v celej dĺžke bude uložená v chráničke.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude umiestnená na pozemku KN-E parc. č. 87 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou, ako je zakreslená v situácii a projektovej dokumentácii, schválenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Právo stavebníka k realizácii vodnej stavby na pozemku KN-E parc. č. 87 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou vyplýva zo Zmluvy č. 0467/2024 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka, medzi obcou Diviaky nad Nitricou (vlastník pozemku) a spoločnosťou StVS, a.s., Banská Bystrica (stavebník).
3. Stavba musí byť v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona uskutočnená v súlade s týmto stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavbu, uvedené v § 48 až § 53 stavebného zákona.
4. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia vyhlášky MP SVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Pri vodnej stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl. stavebného zákona, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy a EN.
6. Vodná stavba bude uskutočnená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. V prípade neukončenia výstavby vodnej stavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie orgán štátnej vodnej správy ešte pred jej uplynutím.
8. Spôsob výstavby: zhotoviteľom – výberovým konaním.
9. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
10. Podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vedenie stavby oprávnenou osobou vo funkcii stavbyvedúceho.
11. Stavebník oznámi začiatok výstavby vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.

12. Stavebník pred začatím stavby musí zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti (§ 45 ods. 4 stavebného zákona) a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. O vytýčení stavby bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

13. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a viesť od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník.

14. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

15. Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.

16. Vodná stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s § 43d stavebného zákona tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti, vyhovovala základným požiadavkám na stavbu. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy STN a EN.

17. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. Údaje na štítku budú obsahovať najmä názov stavby podľa stavebného povolenia, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, čísla jednotlivých stavebných povolení, názov stavebníka, názov zhotoviteľa stavby, meno jeho stavbyvedúceho, termín začatia stavby a termín jej ukončenia stavby.

18. Počas uskutočňovania vodnej stavby budú dodržané technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

19. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, potrebná na uskutočňovanie vodnej stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

20. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

21. Dodržať nasledovné podmienky na ochranu verejných záujmov pri realizácii/výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva. list č. OU-PD-OSZP-2024/008984-002 zo dňa 09.04.2024:

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby predložiť ku kolaudácii stavby k žiadosti o vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2024/012756-003 zo dňa 04.06.2024:

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.(§ 47 ods. 1 zákona).
- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na vyrub drevín vydáva obec.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list č. OU-PD-OKR-2024/009132-003 zo dňa 16.04.2024:

- Súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, list č. PSSR-007656/2024 zo dňa 08.04.2024:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásit' najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podateľňa.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedeným telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené huteľné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác po ich ukončenie.
- KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 3103/2024-121-040 zo dňa 16.05.2024:

Pripomienky k technickému riešeniu:

- Podrobnejšie spracovať PD ASRTP a prenos na dispečing.
- Všetky viditeľné armatúry (hydranty, poklopy) na pôvodnej trase verejného vodovodu, ktoré sú v styku s terénom demontovať.
- V dôsledku obnovy verejného vodovodu, nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných prevádzkových podmienok, musí byť zaručená ochrana potrubia a umožnený trvalý prístup k vodovodu počas realizácie stavby a po sprevádzkovaní pešo aj mechanizmami.

- Prepojenie navrhovanej ČS s existujúcim verejným vodovodom v správe StVPS, a.s., realizuje výlučne StVPS, a.s. na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre Závod 03 Prievidza. Napojenie bude zrealizované na náklady žiadateľa.
- Stavbu realizovať v zmysle Technických štandardov, ktoré sú uvedené na stránke www.stvs.sk, sekcia investičné projekty.
- Počas realizácie stavby ČS zabezpečiť prítomnosť zástupcov spoločnosti (zabezpečí p. Sladkay) a o vykonaných prácach je potrebné vyhotoviť zápis do stavebného denníka a príslušnú fotodokumentáciu.
- K verejnému vodovodu musí byť zabezpečený prístup pre prípad vykonávania opráv a údržby na vodovodnom potrubí pešo aj mechanizmami.
- Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej siete.

Podmienky ochrany inžinierskych sietí:

- Pred zahájením prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza prevádzka vodovodov Nováky zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v našej správe.
- Pri umiestnení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. nasledovne: 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne jej prevádzkovateľa.
- Požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Sladkay, tel. 0907 854 081, 048/4327 322.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu vykonať zápisy do stavebného denníka.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.

Podmienky realizácie stavby:

- Zabezpečiť priamu účasť zástupcov spoločnosti pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodov začatie prác.
- Prizvať prevádzkovateľa vodovodov na prevzatie prác výstavbou zakrytých a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/02036/2024/Kr zo dňa 5.3.2024:

V záujmovom území sa nachádza STL plynovod a STL pripojovací plynovod.

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.

- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác môže SPP-D podať podnet na SOI.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 80 zákona o energetike umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Žiadne.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 5.3.2025, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSD, a.s., Žilina, list č. 202403-NP-0896-1 zo dňa 02.04.2024 (vyjadrenie k pripojeniu do distribučnej sústavy v majetku SSD, a.s.):

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzický vytyčiť.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník SSD v danej lokalite.

- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD realizovať v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z.z.

- Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD.

- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5.

- Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ.

- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ na požiadanie povinný predložiť do SSD.

- Platnosť vyjadrenia je 12 mesiacov od jeho vystavenia.

- Žiadateľ dňa 10.04.2024 uzatvoril so SSD „Zmluvu o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy“ č. 202403-NP-0896.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612408488 zo dňa 21.03.2024 (platnosť do 21.09.2024):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Správa ciest TSK Trenčín, list č. SC/2024/621-1 zo dňa 24.04.2024 - súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, osadením prenosného dopravného značenia a výjazdom na cestu II/574 za nasledovných podmienok :

- Dodržiavať stavebný zákon (č. 50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (č. 135/1961 Zb. v platnom znení) a STN.
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie, resp. zmeny v pracovných postupoch predložiť na schválenie SC TSK.
- Dodržať podmienky vyjadrenia ORPZ SR –DI č.j. ORPZ-PD-ODI -564-295/2021zo dňa 2.8.2021 v zmysle „Projektu organizácie dopravy a rozmiestnenia prenosného dopravného značenia“.
- Začiatok a ukončenie realizačných prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie p. Juraj Môcik, mobil 0902 978 645, mail: juraj.mocik@setsk.sk, rešpektovať jeho usmernenia.
- Zemné práce pri budovaní nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie II. triedy. Práce budú vykonávané bez zásahu do cestnej komunikácie II/574.
- V prípade znečistenia cesty II. triedy vozidlami stavby alebo stavebnými mechanizmami stavebník/žiadateľ bez prietahov vykoná očistenie cestnej komunikácie na vlastné náklady a zabezpečí, aby k znečisťovaniu nedochádzalo. V prípade poškodenia nahlási zástupcovi správcu komunikácie a dohodne spôsob odstránenia závydy.

- Počas prác nesmie byť vplyvom výkonu prác a výjazdom vozidiel zo stavby obmedzená cestná premávka na ceste II/574 nad rámec prenosného dopravného značenia určeného DI.
- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky pre začatím prác osadiť prenosné dopravné značenie schválené príslušným ORPR SR, ODI a určené Okresným úradom Prievidza, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Osadenie, správu a údržbu dočasného prenosného dopravného značenia a zariadenia zabezpečí objednávateľ/stavebník na vlastné náklady.
- Dopravné značky a ich nosné konštrukcie osadiť v dostatočnej vzdialenosti od okraja cesty, nesmú zasahovať do vozovky.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť počas celej doby použitia funkčné, zabezpečené proti spadnutiu, pootočeniu, čisté bez poškodenia.
- Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je potrebné zakryť.
- Po ukončení prác dočasné prenosné značenie ihneď odstrániť.
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v dostatočnom predstihu pred zahájením stavebných prác požiadať cestný správny orgán (UO PD, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a určenie a osadenie dočasného prenosného dopravného značenia.
- SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Obec Diviaky nad Nitricou, list č. OcÚ DNN-83/2024/POD zo dňa 02.05.2024:

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok. Stavba je nevyhnutná pre doplňovanie pitnej vody v rozvodnom potrubí obce vzhľadom na plánovaný rozvoj obce (lokalita Vikárky).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania námietky neuplatnili.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 24 vodného zákona zmeniť alebo zrušiť.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 10 169/1.

Odôvodnenie

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 požiadal dňa 19.06.2024 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Diviaky nad Nitricou – čerpacia stanica, na pozemku KN-E parcela číslo 87 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou.

Stavebník nie je vlastníkom pozemku KN-E parc. č. 87 v kat. území Diviaky nad Nitricou, na ktorom sa má stavba zrealizovať, tunajšiemu úradu predložil Zmluvu č. 0467/2024 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka, medzi spoločnosťou StVS, a.s., Banská Bystrica (stavebník) a obcou Diviaky nad Nitricou (vlastník pozemku).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podaný návrh preskúmal a dňa 20.06.2024 stavebníka vyzval na zaplatenie správneho poplatku. Po jeho zaplatení úrad podaný návrh opätovne preskúmal a zistil, že stavebník nepreukázal vlastnícky vzťah k pozemku alebo iné právo k pozemku, ktoré by ho oprávňovalo na ňom zriadiť stavbu, preto stavebníka vyzval na doplnenie podania a zároveň konanie prerušil. Stavebník žiadosť v určenom termíne doplnil. Tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 09.08.2024 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala právnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠOPaK; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; SSD, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; StVS, a.s., Banská Bystrica, SC TSK Trenčín; MO SR, odbor správy nehnuteľného majetku štátu. Námietky neboli vznesené, Orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do podmienok povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Diviaky nad Nitricou vydala dňa 27.04.2020 pod č. 35/2019/507/SOÚ rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV Vikárky, SO 01 komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu s prípojky vody, armatúrna šachta, pásmo ochrany verejného vodovodu (súčasťou tohto stavebného objektu bola prečerpávacía šachta na pozemku KN-E parc. č. 87), SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 07 Rozšírenie VO, SO 08 Rozšírenie siete IT, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2020.

Dňa 15.05.2024 pod číslom 31/2024/SOÚ vydala obec Diviaky nad Nitricou v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6475*A2.

Rozpočtový náklad: 51 228,-€

Správny poplatok bol uhradený v predpísanej výške 200,- € v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka č. 60 písm. g) predpokladaný stavebný náklad nad 50 000,- eur do 100 000,- eur vrátane, sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (stavebného povolenia) podaním odvolania na úrade, ktorý toto povolenie vydal.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný

deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obec Diviaky nad Nitricou žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika
AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, Slovenská republika

Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Registrátúrne číslo záznamu: 0051586/2024

Vec: Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Diviaky nad Nitricou - čerpacia stanica

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	05.09.2024 09:38	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		