


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/011941-009

Prievidza
16. 09. 2024



Rozhodnutie

Povolenie na užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie,
povolenie na osobitné užívanie vôd

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, IČO 00318019, podal dňa 15.05.2024 žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby „Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany“, časť:

- SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany,
 - Splašková kanalizácia: Vetva I., Vetva II., Vetva III., Vetva IV, Vetva V., Vetva VI.,
- líniová stavba v katastrálnom území Bystričany, obec Bystričany a o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd.

Účastníci konania:

1. Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany, Slovenská republika
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany
3. Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
4. Ostatní účastníci kolaudačného konania líniovej stavby – verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.0 Oz. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi

obci Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany,
IČO 00318019,

I.
Podľa § 24 ods. 2 vodného zákona

r u š í

časť I. rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PD-OSZP-2020/013022-004 zo dňa 29.05.2020, právoplatným dňa 02.07.2020 - povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Bystričany cez ČOV do povrchových vôd - do vodného toku Bystrica.

II.

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie komunálnych odpadových vôd

z verejnej splaškovej kanalizácie obce Bystričany cez mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd (kapacita 1 950 EO) do vodného toku Bystrica.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- max. hod. prietok Q_{max} 9,95 l/s,
- priemerný prietok Q_{priem} 3,39 l/s,
- priemerný denný prietok Q_d 292,5 m³/deň,
- ročný prietok Q_r 106 763 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- kontinuálne meranie okamžitého prietoku a pretečeného množstva odpadovej vody v mernom objekte na odtoku z ČOV.

2. Prípustné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ

CHSKCr :

- koncentrácia p 50 mg/l; m 100 mg/l;

BSK5 (ATM):

- koncentrácia p 10 mg/l; m 20 mg/l;

NL :

- koncentrácia p 5 mg/l; m 10 mg/l;

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- vodný tok Bystrica, rkm 1,1, ľavý breh, číslo hydrologického poradia 4-21-11-069, č. toku 452,
- kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Bystričany po prečistení v mechanicko-biologickej ČOV (kapacity 1950 EO),
- počas trvania privalových dažďov aj vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd cez odľahčovaciu komoru umiestnenú na stokovej sieti polodelenej sústavy pred ČOV,
- prevažujúci charakter vypúšťaných vôd - komunálne odpadové vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly:

a) Miesto odberu vzoriek - na odtoku z ČOV v mernom objekte. Čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

b) Spôsob odberu vzoriek - hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

c) Minimálna početnosť odberu vzoriek - 6 vzoriek ročne, približný interval 2 mesiace.

d) Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak hodnota „m“ nie je prekročená v žiadnej z odobratých vzoriek a maximálne v 1 vzorke za posledných 12 mesiacov sú prekročené prípustné hodnoty „p“.

- Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

5. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- a) Producent odpadových vôd je povinný sledovať kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.
- b) Prietok a množstvo vypúšťaných odpadových vôd vyhodnocovať z meraní v mernom objekte na odtoku z ČOV. Producent odpadových vôd je povinný vykonávať overenie meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradiel, archivovať údaje 5 rokov.
- c) Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname ČOV.

6. Spôsob odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy: Výsledky meraní a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať orgánu štátnej vodnej správy 1x ročne v písomnej forme do 30. januára nasledujúceho roka.

7. Ďalšie podmienky:

- Verejnú kanalizáciu a ČOV udržiavať v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku podľa schváleného prevádzkového poriadku.

ČASOVÁ PLATNOSŤ POVOLENIA:

- Povolenie platí na dobu 10 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

- Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

III.

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 84 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje užívanie vodnej stavby

Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany,

časť:

SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany

Splašková kanalizácia: Vetva I., Vetva II., Vetva III., Vetva IV, Vetva V., Vetva VI.,

líniová stavba v k.ú. Bystričany, obec Bystričany, podľa povolení na uskutočnenie vodnej stavby, povolení zmien vodnej stavby pred dokončením a podľa dokumentácie skutočného realizovania stavby

Líniová stavba je umiestnená v k. ú. Bystričany na pozemkoch:

SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany:

- KN-C parc. č. 440/10, 440/12, 440/13, 440/15, 440/16, 440/2

Splašková kanalizácia:

Vetva I (pozostáva z I.A, I.B, I.C, I.D) – Dlhá ul. KN-C parc.č. 985 (KN-E 1284), 1014/1 (KN-E 1301/2), 1014/3, 990 (KN-E 1284), 1015/1 (KN-E 1285/2), 1004 (KN-E 1288/2), 991 (KN-E 1288/2), Štúrova ul. KN-C 992 (KN-E 1288/2), Švermova ul. KN-C č. 983 (KN-E 1302/2), 984 (KN-E 1402/2)

Vetva II (pozostáva z II.A, II.B) – ul. Mierová a ul. Osloboditeľov KN-C parc.č. 1010 (KN-E 1286/2), 1013 (KN-E 1287)

Vetva III. – ul 1. mája KN-C parc. č. 1008 (KN-E 211/5), ul Hlboká KN-C 1009 (KN-E 1288/1)

Vetva IV. – ul Dlhá KN-C parc.č. 1003, 991 (KN-E: 1288/2, 1311)

Vetva V. – KN-C parc. č. 1000/1, 1000/2, 998 (KN-E 731/10), 1005/2

Vetva VI. (pozostáva z VI.A) – KN-C parc. č. 997 (KN-E 731/36), 998 (KN-E 731/10).

Účelom stavby je odvádzanie a čistenie komunálnych vôd z obce Bystričany verejnou kanalizáciou, ich prečistenie v MB ČOV a následné odvedenie do recipientu Bystrica.

Na vodnú stavbu boli vydané stavebné povolenia:

- SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany – povolenie na osobitné užívanie vôd a na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2020/013022-004 zo dňa 29.05.2020, právoplatné dňa 02.07.2020,
- Splašková kanalizácia – Vetva I., II., III. – povolenie vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2017/022591 zo dňa 11.12.2017, právoplatné dňa 10.01.2018, predĺženie platnosti stavebného povolenia pod č. OU-PD-OSZP-2020/004497-004 zo dňa 03.01.2020, právoplatné dňa 07.02.2020,
- Splašková kanalizácia – Vetva IV. - povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi pod č. OÚŽP/2008/02466 zo dňa 12.12.2008, povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením, predĺženie lehoty dokončenia stavby, vydal Obvodný úrad životného prostredia pod č. OÚŽP/2011/01781 zo dňa 04.11.2011 a Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-PD-OSZP/2016/021978 zo dňa 11.11.2016,
- Splašková kanalizácia – Vetva V., Vetva VI. - vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2017/000709 zo dňa 29.03.2017, právoplatné dňa 09.05.2017 – rozhodnutie stratilo svoju platnosť, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.09.2020 nové povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pod č. OU-PD-OSZP-2020/004112-006, právoplatné 19.10.2020.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 22.02.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/014180-009, právoplatné dňa 28.03.2023.

Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracovala spoločnosť STVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, v 10/2022 pod č. zákazky 102-04/466-2022.

Súbornú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vyhotovil Ing. Michal Mišík – Geodetická kancelária, Martina Rázusa 5828/32/B, 984 01 Lučenec, dňa 07.06.2022 pod č. zákazky 44918119-22/2021, porealizačné zameranie SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany dňa 12.09.2022 pod č. zákazky 44918119-31/2019. Geodetickú dokumentáciu autorizačne overila Ing. Zuzana Uhrinová, autorizovaný geodet a kartograf č. 961.

Geometrický plán č. 5/2023 na zameranie stavby ČOV vyhotovil GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza dňa 20.1.2023, autorizačne overil Ing. Peter Petráš, autorizovaný geodet a kartograf č. 671, a úradne overil Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor dňa 27.01.2023 pod č. 64/23.

Vodná stavba obsahuje:

V rámci stavby boli v obci Bystričany vybudované nové kanalizačné vetvy, zberače splaškovej kanalizácie s kanalizačnými šachtami a s kanalizačnými zaústeniami k jednotlivým nehnuteľnostiam v uliciach, kde kanalizácia nebola. Zberače z potrubia PVC DN 250, 300, sú napojené na už vybudovanú kanalizačnú sieť zaústenú do existujúcej obecnej MB ČOV, ktorej kapacita bola rozšírená pre celú obec na 1 950 EO.

Rozsah kanalizácie:

Vetva I.A – PVC DN 300, dl. 541,95 m + 218,34 m

Vetva I.B – PVC DN 250, dl. 84,09 m

Vetva I.C – PVC DN 250, dl. 236,96 m

Vetva I.D – PVC DN 250, dl. 122,49 m

Vetva II.A – PVC DN 300, dl. 166,49 m

Vetva II.B – PVC DN 250, dl. 276,56 m

Vetva III. – PVC DN 250, dl. 429,29 m

Vetva IV. – PVC DN 300, dl. 643,29 m

Vetva V. – PVC DN 300, dl. 587,55 m

Vetva VI. – PVC DN 250, dl. 353,44 m

Vetva VI.A – PVC DN 250, dl. 88,67 m

Dĺžka kanalizácie spolu 3749,12 m

Kanalizačné zaústenia:

- 281 ks, dĺžka spolu 1965,66 m

SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany:

Stavebné objekty:

SO 02.1 ASZŽV

SO 02.2 Stavebné úpravy navrhovanej technológie

SO 02.3 Prijazdová komunikácia a spevnené plochy

SO 02.4 Stavebné úpravy existujúcej budovy ČOV

Prevádzkové súbory:

PS 01 Mechanické predčistenie

PS 02 Čerpacia stanica

PS 03 Biologické čistenie

PS 04 Membránová separácia

PS 05 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 06 Kalové hospodárstvo

PS 07 MaR – ASRTP

PS 08 Merný objekt a výustný objekt

PS 09 ASZŽV

Podmienky užívania stavby:

1. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov v zmysle Zmluvy č. 04/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd uzatvorenej dňa 13.01.2023.
2. Na základe skúšobnej prevádzky zaktualizovať a schváliť prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku ČOV, ako aj prevádzkový a manipulačný poriadok obecnej kanalizácie.
3. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
4. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
5. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke stavby, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Trvale uchovávať dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 7 916/2.2, 3.1 (7 802).

Odôvodnenie

Stavebník obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, IČO 00318019, podal dňa 15.05.2024 žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby „Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany“, časť SO 02 Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany a Splašková kanalizácia - Vetva I., Vetva II., Vetva III., Vetva IV, Vetva V., Vetva VI., líniová stavba v katastrálnom území Bystričany, obec Bystričany a o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd.

Pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby, Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2024/011941-002 zo dňa 30.05.2024 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a zároveň kolaudačné konanie prerušil. Stavebník bol upozornený, že pokiaľ žiadosť v rozsahu podľa uvedenej výzvy v určenej lehote nedoplní, tunajší úrad v súlade s § 73 ods. 14 vodného zákona v znení neskorších predpisov konanie zastaví.

Dňa 18.07.2024 bolo podanie doplnené a správny orgán dňa 19.07.2024 oznámil začatie kolaudačného konania a konania o povolení vypúšťania komunálnych odpadových vôd účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Vzhľadom k tomu, že konanie sa týka líniovej stavby orgán

štátnej vodnej správy začatie konania s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním oznámil verejnou vyhláškou.

Na konaní o uvedení vodnej stavby do trvalého užívania a o povolení vypúšťania komunálnych odpadových vôd, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.08.2024, bolo zistené, že skúšobná doba prevádzkovania kanalizácie je dokončená a zo skúšobnej prevádzky bolo vypracované vyhodnotenie. Neboli zistené závady brániace jej užívaniu a boli predložené všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia. Na konaní bol spísaný protokol.

K uvedeniu vodnej stavby do trvalej prevádzky – kolaudácii stavby a k povoleniu vypúšťania komunálnych odpadových vôd dali stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania - SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, SPHN Topoľčany pod č. SVP 587/2024/10 – CZ 50883/2024 zo dňa 28.06.2024, Krajský pamiatkový úrad Trenčín list č. Z-PUSR-059299/2024 zo dňa 22.07.2024, Inšpektorát práce Trenčín, list č. IPTN_IPTN/BEZ/2024/301-2024/16031 zo dňa 29.07.2024, OR HaZZ v Prievidzi list č. ORHZ-PD1-2024/000697-002 zo dňa 26.07.2024, obec Bystričany.

Stavebník bol na konaní ústne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia v zmysle protokolu, ktorý podpísali všetci zúčastnení. Po doplnení potrebných dokladov dňa 21.08.2024, správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 22.02.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/014180-009, právoplatné dňa 28.03.2023,
- zmluva č. 04/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd uzatvorená dňa 13.01.2023 s prevádzkovateľom vodnej stavby EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní – zloženie odpadovej vody na prítoku, na odtoku, prietoky na výustnom objekte z ČOV za sledované obdobie,
- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Bystričany,
- prevádzkový poriadok ČOV Bystričany.

Orgán štátnej vodnej správy zrušil časť I. rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PD-OSZP-2020/013022-004 zo dňa 29.05.2020, právoplatným dňa 02.07.2020 - povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Bystričany cez ČOV do povrchových vôd (do vodného toku Bystrica) a vydal nové povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd.

Počas skúšobnej prevádzky ČOV a kanalizácie nedošlo k závažným technickým zmenám zasahujúcim do procesu čistenia odpadových vôd. Počas skúšobnej prevádzky boli na ČOV privádzané odpadové vody z obce Bystričany za sledované obdobie 03/2023 – 10/2023. Prevádzkovanie bolo prevádzkané v zmysle prevádzkového poriadku ČOV a kanalizácie oprávnenou osobou na prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Z vyhodnotenia skúšobnej prevádzky vyplýva, že počas sledovaného obdobia skúšobnej prevádzky bol denne sledovaný a zaznamenávaný prítok odpadových vôd a odtok prečistených vôd. Počas skúšobnej prevádzky bola sledovaná kvalita vypúšťaných vôd v ukazovateľoch CHSKCr, BSK5, NL. Vzhľadom na to, že stanovené limity kvality vyčistenej odpadovej vody na odtoku z ČOV boli príliš nízke, v ukazovateľoch určených v povolení na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd v sledovanom období došlo k prekročeniu povolených limitných hodnôt. Pri ich porovnaní s limitmi uvedenými v NV SR č. 359/2022 Z.z. boli prečistené vody v stanovených limitných hodnotách. Ďalej počas skúšobnej prevádzky bolo zistené, že množstvo odpadových vôd na prítoku bolo v porovnaní s projektovanou kapacitou 47 %. Na základe zistení a výsledkov skúšobnej prevádzky bol správca recipientu SVP, š.p. stavebníkom požiadaný o stanovisko k uvedeniu vodnej stavby do trvalej prevádzky a o stanovenie upravených limitných hodnôt na odtoku z ČOV. Správca recipientu - vodného toku Bystrica vo svojom stanovisku zo dňa 28.06.2024 súhlasil s trvalou prevádzkou a odporučil limitné hodnoty na odtoku upraviť. Povolené koncentračné hodnoty v daných ukazovateľoch na odtoku sú v súlade so stanoviskom správcu vodného toku.

Správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. Vlastník a prevádzkovateľ vodnej stavby bude stavbu užívať v nadväznosti na osobitné užívanie vôd uvedené v časti II. tohto rozhodnutia. Vlastník stavby je povinný zabezpečiť odbery a rozbery vzoriek vyčistených vôd z ČOV podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., rozbery je potrebné robiť akreditovanými laboratóriami. Povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd z ČOV je na 10 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Na konaní bolo zistené, že vodná stavba je schopná ďalšej prevádzky. Správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd. Užívaním vodnej stavby nebude ohrozený verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia. V konaní neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

Správny orgán zistil, že skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Užívaním stavby počas trvalej prevádzky v súlade s určenými podmienkami nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia. Podľa preskúmaných dokladov kolaudovaná stavba je spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na jeho webovom sídle. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame obec Bystričany verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Škultétyho 1359/9, 955 01
Topoľčany, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, IV Banská Bystrica, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov, Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, OH, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, CDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

Registrátorne číslo záznamu: 0054022/2024

Vec: Povolenie vodnej stavby do trvalej prevádzky a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvor	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	18.09.2024 12:23	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		