

•  
• Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nitra

OU-NR-OSZP3-2022/008375-003

Ing. Alena Zaujecová

17. 05. 2022

Vec

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“

Na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) bolo doručené dňa 16.12.2021 podanie ohľadom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci existujúcej vodnej stavby pod názvom „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu kanalizácie“, ako príslušnému špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 55ods. písm. c) a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od žiadateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Žiadosť sa týkala navrhovaných stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“ v k. ú. mesta Nitra,

stavebné úpravy ako aj udržiavacie práce sa týkajú:

„Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu kanalizácie“

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V rámci ohlásenia stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“ bude vybudovaná

- SO 01 –Rekonštrukcia verejného vodovodu

V rozsahu:

# HDPE PE100plus SC/RC SRD 17, PN 10, DN 100 (D110x6,6mm) v celkovej dĺžke 773,95 m

Prislúchajúce prepoje

# HDPE PE100plus SC/RC SRD 17, PN 10, - DN 100 (D110x6,60mm) v dĺ.- 5,40 m

- DN 80 ( D90x5,40mm) v dĺ.- 12,00 m

- SO 01.1 –Rekonštrukcia prípojok vody

V rozsahu:

# HDPE PE 100plus SC/RC SRD 17, PN 10 - DN 50 ( D63x3,80mm) v dĺ.- 51,60 m

- DN 40 ( D50x3,00mm) v dĺ.- 18,20 m

- DN 25 ( D32x2,00mm) v dl.- 456,90 m

• SO 02 – Rekonštrukcia verejnej kanalizácie

V rozsahu:

# Potrubie zberača „C“ bude vyvložkované zaťahovaním rukáva v dĺžke 765,95 m

Úpravy budú realizované na:

# Katastrálne územie: k. ú. Nitra

# Dotknuté parcely:

• Parcely reg. „C“ č. :354, 713, 810/2, 891/1, 898, 476, 460/1, 433/1, 410/1, 409/1,

Účel vodnej stavby:

• Rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia, ktoré sa nachádza v komunikácii na ulici J. Kráľa mesta Nitra, z dôvodu zlého technického stavu potrubia.

Presný technologický postup a opis jednotlivých častí stavebných úprav je popísaný v priloženej dokumentácii – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu kanalizácie“ (spracovateľ: Ing. Ivan Novák, IST, s.r.o, 1 Máj 173/11, 911 01 Trenčín, v termíne 10/2020)

Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

Vyššie uvedený dátum sa považuje za deň ohlásenia (stavebných úprav).

OÚ Nitra ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní predložených podkladov a projektovej dokumentácie oznamuje investorovi

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

že nakoľko je predmetná vodná stavba už povolená a uvedená do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci existujúcej vodnej stavby – Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu kanalizácie, zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona postačí ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu úradu (špecializovanému stavebnému úradu pre vodné stavby).

Realizácia uvedenej investície – stavebných úprav a udržiavacích prác, podľa predložených podkladov a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivanom Novákom, IST, s.r.o, 1 Máj 173/11, 911 01 Trenčín, v termíne 10/2020, neovplyvní podstatne životné prostredie, má charakter stavebných úprav a udržiavacích prác k hlavnej stavbe, s tým, že dôjde k výmene jestvujúceho lapača tukov za nový.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované vyššie uvedeným žiadateľom

K predloženému ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác k existujúcej vodnej stavbe boli doložené nasledovné doklady:

# žiadosť,

# správny poplatok

# projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav – 2x,

# situačný výkres riešeného územia

# vyjadrenia dotknutých orgánov

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu drobnej stavby a udržiavacích prác pre navrhovanú akciu: stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“:

nemá pripomienky a súhlasí

za splnenia nižšie uvedených podmienok:

I. Všeobecné podmienky:

- realizáciu investície uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej) dokumentácie (vypracovanej: Ing. Ivanom Novákom, IST, s.r.o, 1 Mája 173/11, 911 01 Trenčín, v termíne 10/2020),
- pri uskutočňovaní a stavebných úprav dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN)
- oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum začatia prác – stavebných úprav a to 3 dni pred ich realizáciou ako aj následné ukončenie týchto prác,
- 3 dni pred začatím stavebných úprav a bezprostredne po ich ukončení je potrebné prizvať pracovníkov tunajšieho úradu (pracovníkov OÚ Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku štátnej vodnej správy) na tvaromiestnu ohliadku, v rámci ktorej budú skontrolované podmienky tohto oznámenia
- po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší účel,
- po zrealizovaní stavebných úprav je potrebné dodržiavať obdobne povinnosti vlastníka resp. prevádzkovateľa vodnej stavby (§53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
- v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné náklady,
- použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné technické normy,
- pre realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. plynovodu a pod.), komunikácií. a pod.,
- pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície,
- pri tankovaní mechanizmov pohonnými hmotami je potrebné dodržiavať § 39 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnené osoby počas celej doby realizačných prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy a udržiavacie práce,
- nakoľko tieto stavebné úpravy nepodliehajú kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií je nutné zrealizovať najneskôr pred ukončením stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
- v rámci udržiavacích prác a stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na stavenisku),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu vodohospodárskych objektov
- stavebné úpravy je možné začať realizovať až po doručení tohto oznámenia,
- stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

# Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

# v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

# stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

# stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

# stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

# stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

# pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

# v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

# vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

# ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela. email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

# prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

# stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

# stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

# každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

# upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

# stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.  
# stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

# stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

# v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

# V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

# OSOBITNÉ PODMIENKY:

# Upozorňujeme že v oblasti ulíc Janka Kráľa a Župného námestia (pozemky parc. č. 125, 141/14, 141/25) sa nachádza plynárenské zariadenie – zemný elektrický prepojovací kábel na plynovod ako súčasť aktívnej protikorózneho ochrany. Ktorý bude predmetnou stavbou dotknutý a v predloženej projektovej dokumentácii jeho poloha nie je vyznačená, z uvedeného dôvodu žiadame v čase pred zahájením realizácie stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie predložiť na SPP-distibúcia, a.s. LC Nitra, Levická 9, 949 01 Nitra odd. prevádzky (vybavuje p. Chujac/ 037 2423707, boris.chujac&@spp-distibúcia.sk) situáciu doplnenú o chýbajúci zakres.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Listom zo dňa 07.04.2021

# V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 22kV a 1kV káblové vedenia, ktorých ochranné pásmo žiadame rešpektovať. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o presné vytyčenie podzemných elektrických vedení. Podzemné káblové vedenia sme Vám orientačne zakreslili do predloženej situácie.

# Požadujeme dodržiavanie ochranného pásma všetkých VVN, VN, a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

List č. OU-NR-OSZP3-2021/014600-002 zo dňa 15. 03. 2021

# Zhromažďovať odpady utriedené podľa odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

# Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie

# Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

# Pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

# Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

# Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OPK

List č. OU-NR-OSZP3-2021/014596-02/F14 zo dňa 08. 03. 2021

# Pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy drevín sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4

Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

#### # 4.2.4 Hĺbenie výkopov

# Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadajú a ošetrí.

#### # 4.2.4.1 Ochranné opatrenia

# V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodených stromov alebo ich koreňov. Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pred zamýšľaným výkopom vybudovať ochranná clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony (obrázok 4 v STN).

# V riešenom území nesmú byť realizované alebo v prevádzke také stavebné objekty, ktoré by pôsobili ako pascovým efektom pre živočíchy (odkryté jamy, nádrže, šachty, nekryté alebo nevhodne kryté odtokové žľaby s nevhodným typom poklopov a pod.). V prípade ich existencie ich upraviť technicky pred vpadnutím živočíchov.

# Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).

# Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom výkopy prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.

Mesto Nitra,

list č. ####/#####zo dňa 12.06.2021

# Z dôvodu minimalizácie obmedzenia dopravy a zabezpečenia obslužnosti dotknutého územia stavebné práce vykonávať súčasne a etapovito,

# požadujeme zrekonštruovať aj prípojky dažďovej kanalizácie,

# preukázať vzťah k pozemkom na ktorých bude uložený zrekonštruovať vodovod

# požadujeme dodržať stanovisko správcu miestnych komunikácií (Stredisko MS MsÚ v Nitre) vrátane stanoviska Odboru dopravy a UHA Mesta Nitra,

# po ukončení prác investor zabezpečí porealizačné geodetické zameranie zrealizovanej stavby, ktoré bezodplatne odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu vo CAD formáte (.dwg,dgn) na UHA MsÚ v Nitre poverenému pracovníkovi a ten vystaví pre investora písomný doklad, bez ktorého nie je možné skolaudovať horeuvedenú stavbu

# počas realizácie stavebných prác dodržať všetky potrebné záväzné právne prepisy, zákony, vyhlášky, normy, nariadenia atď. vrátane BOZP. Na stavenisku je nutné udržiavať poriadok, čistotu a prijímať také opatrenia, aby sa maximálne zabránilo akémukoľvek porušovaniu kvality životného prostredia,

# Spätnú povrchovú úpravu chodníkov a vozoviek vykonať v celej ich šírke a dĺžke stavbou dotknutého úseku ako aj úsekov používanými stavebnými mechanizmami pri realizácii samotnej stavby,

# pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve je nutné požiadať o vydanie príslušných rozhodnutí a povolení, ( v ktorých Mesto Nitra stanoví rozsah a spôsob vykonania spätných povrchových úprav stavbou narušených plôch) a ku kolaudačnému konaniu doložiť príslušné preberacie protokoly, bez nich nie je možné predmetné stavby skolaudovať,

# umiestnením uvažovaného zariadenia staveniska nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu do mestského parku, resp. k budove PKO

# v prípade, že sa na parcelách nachádza zeleň, je nutné túto v maximálnej možnej miere rešpektovať. V nevyhnutných prípadoch je potrebné žiadať o súhlas o výrub drevin v zmysle zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny. Pred podaním žiadosti o výrub žiadateľ zabezpečí spracovanie inventarizácie drevín na pozemku a

výpočet spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú predmetom žiadosti o výrub, v súlade s vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z.,

# pôvodné dreviny, ak sa na pozemku nachádzajú, počas stavebných prác ochrániť v súlade s STN 83 7010- Ochrana prírody, Ošetrovanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristickým štandardom 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti,

# výkopové práce v priestore koreňových systémov drevín/ minimálny rádius od kmeňa dreviny +3m/ žiadame realizovať šetrne, ideálne ručne. Podmienky a povolenie rozkopávok je nutné riešiť so Strediskom mestských služieb MsÚ v Nitre /SMS/,

# po ukončení prác bude vykonávaná regenerácia zelených plôch v nevyhnutnom rozsahu/ terénna úprava, zatravnenie a od. /, ktorá bude prevzatá kompetentným pracovníkom SMS, resp. OŽP,

# z priestoru MC odstrániť všetky prebytočné všetky prebytočné a nefunkčné zariadenia ( šupáky, poklopy a pod.)

Krajský pamiatkový úrad Nitra,

List č. KPU#R#####zo dňa 26. 04. 2021

# Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal dňa 24. 03 . 2021 záväzné stanovisko KPU#R#####pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V citovanom záväznom stanovisku KPÚ uviedol podmienku vykonania archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky ministerstva kultúry SR 253/2010 Z.z. v znení neskorších prepisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, určil podmienky vykonania archeologického výskumu v samostatnom rozhodnutí č. KPU#R#####zo dňa 26. 04. 2021.

Orange Slovensko a. s.

Listom č. BA -0895/ 2021 zo dňa 17.03.2021

# Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križovaní sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme:

# Vo Vašom záujmovom území , resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

# Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

# Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

# pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkom

# preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce , s vytyčenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenia polohy PTZ

# dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

# nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

# vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

# aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

# pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie ( zákrytové dosky, fólia, markery)

# aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

# je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia

# pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o poškodení trasy

# Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2001 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

# Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí. (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preložiek SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

# V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011Z.z o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

# Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

# Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich pozemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

# V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušenie ochranného pásma.

# Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

# V prípade že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vydrenie.

# Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení.

# Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s, základe objednávka zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

# Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účely konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.

# Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť uložením vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

# Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytovanie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti žiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

# V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s, a povinný zabezpečiť:

o Ochranu alebo predloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

# V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s predložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : Ladislav Zlievarský, zlievarsky@zyry.sk, 0907 877907



- # Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou
- # Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí
  - o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - o Upozorňujeme zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - o Upozorňujeme zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  - o aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia na telefónne číslo 0800123777
  - o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez ich vedomia)
  - o Upozorňujeme : V prípade že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
  - o V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné so požiadať o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))
  - o Žiadame dodržať platné prepisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra  
Listom č. 96766/ 2020 zo dňa 22.12.2020

- # V ZsVS a.s OZ Nitra súhlasí s navrhovanou rekonštrukciou verejnej kanalizácie v rámci navrhovanej stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“ pre stavebníka - ZsVS, a.s. Nitra v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.
- # Navrhovanú rekonštrukciu požadujeme realizovať pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra.
- # Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými prevádzkovateľmi na základe objednávky stavebníka.
- # Počas nevyhnutných odstávok požadujeme zabezpečiť náhradné prečerpávanie splaškových odpadových vôd na náklady stavebníka.
- # Pri realizácii požadujeme byť prizvaný ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné a k odovzdaniu staveniska
- # Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 752, STN EN 805 v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z.z. MŽP SR pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z.
- # ZsVS a.s. OZ Nitra požadujeme, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, stavbu odovzdať OZ Nitra, vrátane príslušnej dokumentácie, skutočného porealizačného zamerania a súvisiacich dokladov.
- # Vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Nitra je platné dva roky od dátumu vystavenia, t.j. do 22.12.2022. Po tomto termíne je nutné požiadať o predĺženie platnosti vyjadrenia  
Listom č. 77577/ 2020 zo dňa 19.10.2020
- # ZsVS a.s OZ Nitra súhlasí s navrhovanou rekonštrukciou verejného vodovodu v ulici Janka Kráľa, k. ú. Nitra pre stavebníka ZsVS, a.s., Nitra.
- # ZsVS, a.s., OZ Nitra súhlasí s vybudovaním novonavrhovaného vodovodného potrubia HDPE DN100 – dĺž. 773,95 metra, rekonštrukciu 56tich kusov jestvujúcich vodovodných prípojok po hranicu jednotlivých pripojených nehnuteľností v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.
- # Navrhované prepoje jestvujúcich verejných vodovodov s navrhovanými liatinovými poklopami so zat'aženým D400.
- # Existujúci zrekonštruovaný úsek vodovodu požadujeme osadiť. Odpojiť a v mieste odpojenia osadiť zaslepovacie príruby.
- # Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými prevádzkovateľmi na základe objednávky stavebníka.
- # Počas nevyhnutných odstávok požadujeme zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou na náklady stavebníka.

# Pri realizácii požadujeme byť prizvaný ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné a k odovzdaniu staveniska

# Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 752, STN EN 805 v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z.z. MŽP SR pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z.

# ZsVS a.s. OZ Nitra požaduje, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, stavbu odovzdať OZ Nitra, vrátane príslušnej dokumentácie, skutočného porealizačného zamerania a súvisiacich dokladov.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci vodných stavieb zrealizovať.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou e - kolku v hodnote 30 € a to v zmysle položky 60a písm. e) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise založený aj doklad

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Toto oznámenie stavebných a udržiavacích prác má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra a na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia tohto oznámenia je dňom jeho doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Oznámenie sa doručuje:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Mesto Nitra, Štefániková 60, 950 06 Nitra – úradná tabuľa

.....  
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

.....  
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

4. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra–webové sídlo

.....  
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Na vedomie:

1. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 851 11 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra

3. RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefániková ul. č. 58, 949 63 Nitra
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. ELcomp s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra
9. KRHAZZ v Nitre Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. OÚ Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
11. OÚ Nitra- Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
12. OÚ Nitra – k spisu (ŠVS)

#### Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1  
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným, Pražská 2, 949 01 Nitra 1  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11  
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1

Ing. Miloš Černák  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

#### Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2022/008375-003

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1  
Mesto Nitra (OVM), Štefánikova trieda 80, 949 01 Nitra 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [V E R E J N Á V Y H L Á Š K A , Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra ul. J. Kráľa – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“]  
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2022/008375-0058535/2022

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať  
Dátum a čas autorizácie: 19.05.2022 07:59:55  
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 19.05.2022 07:59:55  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-NR-OSZP3-2022/008375-0058535/2022

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Alena Zaujecová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu: Okresný úrad Nitra  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 23.05.2022  
Podpis a pečiatka: