

# OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2024/005093-003

Nitra

24. 01. 2024



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### Popis konania / Účastníci konania

Účastníkom konania:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
3. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
4. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra
5. Mesto Nitra - VMČ č. 6 - mestská časť Zobor - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

6. Mesto Nitra - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

7. Okresný úrad Nitra – webové sídlo

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

## 8. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Dotknutým orgánom štátnej správy, obci a správcom IS:

9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., útvar investícií Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
11. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
14. TD Transport s.r.o., Štefánikova tr. 74/50, 949 01 Nitra
15. Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
19. Ing. Bohuš Malík, ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant
20. OÚ Nitra - k spisu

### Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "OÚ Nitra"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva stavebníkovi:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949

p o v o l e n i e

na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

„Nitra, ulica Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“

V rozsahu:

Stavebné objekty:

- SO 01 Vodovod

HDPE-PE100 – D110/6,6 – 417,00 m

VP1 – HDPE-PE100 – D63/3,8 – 8,00 m

- SO 02 Kanalizácia

PVC – DN300 – 515,00 m

KZ1 – PVC – DN200 – 3,00 m

na par. č:

- 2991/1, 2992/1, 2999/1, 3004/1 parc. registra „C“, k. ú. Dražovce - vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra na základe LV č. 1834 – súhlas vlastníka pozemkov
- 2992/2, 2999/9 parc. registra „C“, k. ú. Dražovce - vlastníkom pozemkov je Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. na základe LV č. 3599 – súhlas vlastníka pozemkov
- 3007/144 parc. registra „C“, k. ú. Dražovce - vlastníkom pozemku je Mesto Nitra na základe LV č. 1699 – súhlas vlastníka pozemku

účel stavby: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie splaškových vôd

charakter stavby: trvalá

druh stavby: líniová vodná stavba

Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnemu stavebnému úradu pre vodnú stavbu „Nitra, ulica Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“.

Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydalo podľa § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby „Nitra, ulica Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“.

V rámci tohto vodoprávneho konania (stavebného povolenia týkajúceho sa vodnej stavby) podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom, a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený nakoľko sa jedná o stavebné konanie týkajúce sa vybudovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste Nitra na parc. č.: 2991/1, 2992/1, 2999/1, 3004/1, 2992/2, 2999/9, 3007/144, k.ú. Dražovce.

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, vypracovanej projektantom: Ing. Bohuš Malík, 02/2022.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa jeho vybratia a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
14. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

16. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.  
17. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

18. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách môže byť vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

list č. OU-NR-OSZP3-2022/029543-002 zo dňa 09. 06. 2022

- Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie.
- Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch .
- Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OPK

list č. OU-NR-OSZP3-2022/029547-F46 zo dňa 06. 06. 2022

- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
- Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Obce, Mesta, v ktorej sa bude stavba realizovať, v súlade s ust. § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a v súlade s ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

list č. KPUNR-2022/13945-4/61457/NIK zo dňa 20. 07. 2022

- Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“) v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, v zastúpení vedúcim útvaru investícií, Ing. Martinom Skovajsom (ďalej len „stavebník“) a z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za

účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby: „Nitra – ul. Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., útvár pitnej vody a odpadovej vody  
list č. 1732/333-LKr/2023 zo dňa 09. 01. 2023

- K predloženej PD nemáme zásadné pripomienky, nakoľko naše predošlé pripomienky boli zapracované a odkonzultované.
- Je potrebné zohľadniť prípadné pripomienky priameho prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ZsVS, a.s., OZ Nitra.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
list č. 95429-2023 zo dňa 10. 01. 2023

- ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s vybudovaním navrhovanej stavby „Nitra, ulica Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“ pre stavebníka – ZsVS, a.s., Nitra v rozsahu predloženej dokumentácie.
- ZsVS, a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečuje potrebu vody pre hasenie požiarov. Hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb.
- Navrhované prepoje je nevyhnutné realizovať pod dohľadom odborných pracovníkov Odštepného závodu Nitra, vodovodné potrubie opatřit vyhládavacím vodičom a v mieste pretlaku pod komunikáciou uložit do chráničky.
- Vo všetkých vzniknutých uzloch prepojuvaných vodovodov a budovaného vodovodného odbočenia požadujeme osadiť vodárenské uzávery príslušnej dimenzie.
- Existujúci úsek areálového vodovodu požadujeme odstaviť, odpojiť a v mieste odpojenia osadiť zaslepovaciu prírubu.
- V záujmovom území, na parcelách dotknutých navrhovaným rozšírením vodovodu a kanalizácie, je nevyhnutné zriadenie vecného bremena v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie. Predmetné parcely musia zostať prístupné.
- ZsVS, a.s. OZ Nitra vyžaduje prítomnosť odborných pracovníkov pri všetkých prácach, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné a k odovzdaniu staveniska.
- Po uvedení navrhovanej stavby do užívania je nevyhnutné jestvujúcu vodovodnú prípojku zrušiť a osadiť nové fakturačné meradlo (dimenzia určí prevádzkovateľ verejného vodovodu) do novonavrhovanej vodomernej šachty. Zriadením novonavrhovanej prípojky a vodomernej šachty sa ich vlastníctvo nemení. (vlastníkom zostáva zmluvný partner – Špecializovaná nemocnica SV. Svorada).
- V zmysle § 24 ods. 2 Zákona č. 442/2002 Z.z. dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky a preukazuje sa v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je to technicky vykonateľné, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak. V zmysle § 27 odst. 7 Zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť potrubie verejného vodovodu, vrátane jeho vodovodných prípojok a na ne napojených vnútorných rozvodov, s potrubím z iného zdroja vody, ako je vodárenský zdroj verejného vodovodu.
- ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať všetky limitné hodnoty odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou, v zmysle platného kanalizačného poriadku Mesta Nitra a vydaného rozhodnutia pre jestvujúcu ČOV. Navrhovanou kanalizáciou je možné odvádzat výlučne splaškové odpadové vody. Technológiu prečistenia odpadových vôd v jestvujúcej ČOV odporúča OZ Nitra zachovať.
- Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými prevádzkovateľmi na základe objednávky stavebníka.
- Počas nevyhnutných odstávok požadujeme zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou na náklady stavebníka.
- Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z.z. MŽP SR a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z.
- ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, stavbu odovzdať OZ Nitra, vrátane príslušnej dokumentácie, skutočného porealizačného zamerania a súvisiacich dokladov.
- Vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Nitra je platné dva roky od dátumu vystavenia, t.j. do 10.01.2025. Po uvedenom termíne je nevyhnutné požiadať o predĺženie platnosti vyjadrenia.

Mesto Nitra

- Preukázať vzťah k pozemkom na ktorých bude preložený vodovod,
- Počas realizácie stavebných prác dodržiavať všetky potrebné záväzné právne predpisy, zákony, vyhlášky, normy, nariadenia atď. vrátane BOZP. Na stavenisku je nutné udržiavať poriadok, čistotu a prijímať také opatrenia, aby sa maximálne zabránilo akémukoľvek porušovaniu kvality ŽP,
- Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve je nutné požiadať o vydanie príslušného rozhodnutia a ku kolaudačnému konaniu doložiť príslušný preberací protokol,
- Stavbu požadujeme realizovať etapovito so zabezpečením obslužnosti územia,
- Líniovú časť stavby realizovať v zmysle STN 73 6005 v spoločnom výkope vedenom v ľavom jazdnom pruhu vozovky (smer centrum),
- Spätnú povrchovú úpravu vozovky oproti PD vykonať nasledovne:  
Vozovku zapíliť na šírku tak, aby boli vytvorené presahy jej konštrukčných vrstiev ložnej a krycej vrstvy a následne nad výkopom ryhy odkopať presahy pre uloženie vystuženej betónovej dosky v šírke 50 cm na obe strany vykopanej stavebnej ryhy a hĺbky 52 cm.

V priestore stavebného zásahu znovu zriadiť nasledovné konštrukcie:

Vozovka:

Štrkopiesok ŠP – 20 cm

KSC CBGM C8/10 – 20 cm vystužiť KARI sieťou Ø 8 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm

Asfaltobetón ložný AC1 16-II – 7 cm

Spojovací postrek emulzný 0,30 kg/m<sup>2</sup>

Asfaltobetón obrusný ACo 11-II – 5 cm

Zásypy stavebných rýh požadujeme zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí, vo vozovke zásypy zriadiť štrkodrvou bez ílovitých prímiesí, zásypy hutniť po 15 cm vrstvách, pričom požadujeme doložiť protokoly dokazujúce mieru ich zhutnenia (95 % PS).

Hrany stavebných rýh preplátať na šírku 50 cm a tieto na úrovni starého a nového asfaltobetónu opatriť bitúmenovou páskou.

Pokládku asfaltobetónu v pôvodnej nivelete uskutočniť technologicky – t.j. finišérom na celú šírku dotknutého jazdného pruhu a dĺžku dotknutej časti vozovky. V prípade, že pri líniovom stavebnom zásahu dôjde k rozkopávke aj druhého jazdného pruhu vozovky, budeme požadovať vykonať spätnú povrchovú úpravu v horeuvedenom zložení a technológii v celej jej šírke a dĺžke dotknutej časti vozovky.

Cestná zeleň:

Zhutniť stavebnú ryhu, priestor vyhrabličkovať, odstrániť kamene, upraviť do profilu, osiať trávny semenom a to zavalcovať,

- Obnovu vodorovného dopravného značenia vykonať v celom dotknutom úseku vozovky,
- Po ukončení prác investor zabezpečí porealizačné geodetické zameranie zrealizovanej stavby, ktoré bezodplatne odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu vo CAD formáte (.dwg .dgn) na UHA MsÚ v Nitre poverenému pracovníkovi a ten vystaví pre investora písomný doklad, bez ktorého nie je možné skolaudovať horeuvedenú stavbu,
- V prípade kolízie trasy výkopov so stromami je nutné preukázateľným spôsobom konzultovať a odsúhlasiť postup pred realizáciou výkopových prác na OŽP,
- Výkopové práce v priestore koreňových systémov drevín /minimálny rádius od kmeňa dreveniny +3m/ žiadame realizovať šetrne, ideálne ručne. Podmienky a povolenie rozkopávok je nutné riešiť so Strediskom Mestských služieb MsÚ v Nitre /SMS/,
- V nevyhnutných prípadoch je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreveniny v zmysle zákona 543/22 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pred podaním žiadosti o výrub žiadateľ zabezpečí spracovanie inventarizácie drevín na pozemku a výpočet spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú predmetom žiadosti o výrub, v súlade s vyhl. MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z.,
- Pôvodné dreveniny, ak sa na pozemku nachádzajú, počas stavebných prác ochrániť v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristickým štandardom 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti,
- Po ukončení prác je nutné vykonať regeneráciu zelených plôch v nevyhnutnom rozsahu /terénna úprava, zatrávnenie a pod./, ktorá bude prevzatá kompetentným pracovníkom SMS, resp. OŽP,
- Poklopy kanalizačných šacht požadujeme osadiť v uzamykateľnom prevedení,
- Žiadny z prvkov navrhovaného vodovodu a kanalizácie nesmie výškovo presahovať nad úroveň nivelety priľahlej cestnej komunikácie.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 00,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela, email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Západoslovenská distribučná, a.s.  
list zo dňa 24. 08. 2023

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 22 kV a 1 kV káblové vedenia, ktorých ochranné pásmo žiadame rešpektovať. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o presné vytyčenie podzemných elektrických vedení.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberateľ@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Slovak Telekom, a.s.  
list č. 6612309945 zo dňa 11. 04. 2023

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.,
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907,
  - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),



- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor

list č. OU-NR-PLO2-2023/031973-2 zo dňa 15. 05. 2023

- Dodržiavania zákonných ustanovení o ochrane lesných pozemkov a porastov,
- Zákaz výrubu stromov,
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých lesných pozemkov a nebola obmedzená hospodárska činnosť obhospodarovateľa lesa,
- Začiatok a harmonogram prác a pohyb pracovných mechanizmov oznámiť obhospodarovateľovi lesa,
- Najneskôr v kolaudačnom konaní bude – porealizačné zameranie, geometrický plán, a ZP na stanovenie výšky za zriadenie vecného bremena (§11 ods. 9, 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike), následne bude uzatvorená dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena a nútené užívanie v ochrannom pásme podľa §11 ods. 9 a 12,
- Zároveň si uplatní náhradu za vecné bremeno a nútené obmedzenie užívania v ochrannom pásme podľa § 11 ods. 9 a 12,
- Vlastník pozemku má nárok na náhradu za obmedzenie vlastníckych práv a preto je potrebné predložiť znalecký posudok na stanovenie náhrady v zmysle § 35 zákona o lesoch.

TD Transport s.r.o.

list zo dňa 08. 08. 2022

- S predmetnou projektovou dokumentáciou sme sa oboznámili. V sledovanom úseku je vedená pravidelná verejná autobusová doprava v rozsahu až do 12 spojov za hodinu v pracovných dňoch a 4 spoje za hodinu v soboty, nedele a sviatky. Počas realizácie projektu bude potrebné rozvrhnúť práce tak, aby mohla byť táto doprava v plnom rozsahu zachovaná, nakoľko obsluhuje nemocnicu a zároveň je tu zriadené obratisko autobusov slúžiace pre linky obsluhujúce celú mestskú časť. Akékoľvek obmedzenia verejnej dopravy bude potrebné komunikovať s dopravcom v dostatočnom predstihu, aby o prípadných zásahoch (napr. dočasná zmena polohy autobusovej zastávky a pod.) mohol v zmysle zákona informovať verejnosť minimálne 10 dní vopred.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
  - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
  - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.

- Plán skutočného vyhotovenia stavby.
  - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.

Rozhodnutie o námietkach účastníka konania:

Na vodoprávnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

### Odôvodnenie

Stavebník: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 požiadal dňa 06. 09. 2023 tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 26 zákona o vodách na vodnú stavbu „Nitra, ulica Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“  
v rozsahu stavby:  
SO 01 Vodovod  
SO 02 Kanalizácia

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie pre lokalitu v okolí nemocnice Sv. Svorada na Kláštorskej ulici v meste Nitra.

OU Nitra oznámil začatie vodoprávneho konania uvedenej stavby listom č. s.: OU-NR-OSZP3-2023/050421-002 zo dňa 02. 11. 2023 doporučene všetkým jemu známym účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky. Táto vyhláška bola vyvesená na tunajšom úrade, na webovom sídle tunajšieho úradu, na úradnej tabuli mesta Nitra a na úradnej tabuli mesta Nitra, VMČ č. 6 – mestská časť Zobor.

V lehote určenej k vzneseniu námietok a pripomienok neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V rámci tohto stavebného konania boli doložené nasledovné doklady:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- Projektová dokumentácia
- Doklad o zaplatení správneho poplatku
- Geodetický elaborát
- Súhlas podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- Územné rozhodnutie
- Výpis z katastra nehnuteľností
- Kópia katastrálnej mapy
- Súhlas s realizáciou stavby a uložením IS Mesta Nitra
- Súhlas s realizáciou stavby a uložením IS Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Nitra
- Súhlas s realizáciou stavby a uložením IS Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
- Záväzné stanovisko Mesta Nitra

- Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra
- Vyjadrenie Mesta Nitra
- Stanovisko OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor
- Stanovisko Ministerstva obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry
- Vyjadrenie – RUVZ v Nitre
- Vyjadrenie – SATRO
- Vyjadrenie – Elcomp s.r.o.
- Vyjadrenie – OTNS, a.s.
- Vyjadrenie – ZsVS, a.s.
- Vyjadrenie – ZsVS, a.s. útvar pitnej vody a odpadovej vody
- Vyjadrenie – SPP-distribúcia, a.s.
- Vyjadrenie – Západoslovenská distribučná, a.s.
- Vyjadrenie – Slovak Telekom, a.s.
- Vyjadrenie – TD Transport s.r.o.
- Vyjadrenie – Orange Slovensko a.s.
- Vyjadrenie – ORHaZZ v Nitre
- Vyjadrenie – OÚ Nitra, odbor krízového riadenia
- Vyjadrenie OU Nitra OSZP3
- a) úsek štátnej vodnej správy
- b) úsek odpadového hospodárstva
- c) úsek ochrany prírody a krajiny

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok kolkovou známku v hodnote 200 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra, úradnej tabuli Mesta Nitra - VMČ č. 6 - mestská časť Zobor, na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Ing. Zuzana Pekárová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10223

Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika  
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II. 7, 950 50 Nitra, Slovenská republika  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1  
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
Okresný úrad Nitra - pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1  
TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, 949 01 Nitra 1  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie - Nitra, ulica Kláštorská - dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie]  
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2024/005093-0009326/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Zuzana Pekárová  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.01.2024 12:38:18 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 24.01.2024 12:38:29 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-NR-OSZP3-2024/005093-0009326/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Andrej Zima  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 24.01.2024  
Podpis a pečiatka: