

•  
•  
Podľa rozdeľovníka  
•  
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nitra
	OU-NR-OSZP3-2025/048252-002	Mgr. Andrej Zima	08. 09. 2025

Vec

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2024/034934-006 zo dňa 03.12.2024  
právoplatné dňa 07.01.2025

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

opravu zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2024/034934-006 zo dňa 03.12.2024 právoplatné dňa 07.01.2025

v zmysle ust. § 47 ods. 6 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku nasledovne:.

Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na strane č. 4/22 a strane č. 5/22 :  
pôvodné znenie textu:

Navrhuje sa čistiareň pre splaškové odpadové vody, privádzané verejnou kanalizáciou. Je treba uvažovať, že na ČOV bude pritekať znečistenie od 4 200 EO.  
SO 02.1 Objekt mechanického predčistenia  
SO 02.2 Biologický reaktor  
SO 02.3 Objekt odvodňovania kalu  
SO 02.4 Nádrž terciárneho čistenia  
SO 02.5 Vnútroareálové rozvody SO 02.5.1 Kanalizácia SO 02.5.2 Vodovodné rozvody SO 02.5.3 Výtlačné potrubia  
SO 02.5.4 Elektrické rozvody  
SO 02.6 Spevnené plochy 9  
SO 02.7 Terénne a sadové úpravy  
SO 02.8 Oplotenie  
SO 02.9 Intenzifikácia biologických reaktorov

PS 01 Mechanické predčistenie a ČS  
PS 02 Biologické čistenie  
PS 03 Intenzifikácia biologického reaktora  
PS 04 Linka odvodnenia kalu  
PS 05 Terciárny stupeň čistenia

nové znenie textu:

Navrhuje sa čistiareň pre splaškové odpadové vody, privádzané verejnou kanalizáciou. Je treba uvažovať, že na ČOV bude pritekať znečistenie od 3 780 EO.

SO - 02.1 Objekt mechanického predčistenia  
SO - 02.2 Biologické čistenie - intenzifikácia  
SO - 02.3 Biologické čistenie - rozšírenie  
SO - 02.4 Objekt terciárneho čistenia  
SO - 02.5 Objekt odvodnenia kalu  
SO - 02.6 Spevnené plochy  
SO - 02.7 Oplotenie  
SO - 02.8 Prepojovacie potrubia  
SO - 02.8.1 Rozvod vody  
SO - 02.8.2 Vnútroareálová kanalizácia  
SO - 02.9 Terénne a sadové úpravy

PS - 01 Mechanické predčistenie  
PS - 02 Čerpacia stanica  
PS - 03 Biologické čistenie - intenzifikácia  
PS - 04 Biologické čistenie - rozšírenie  
PS - 05 Terciárne čistenie  
PS - 06 Odvodnenie kalu  
PS - 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia

Toto oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2024/034934-06 zo dňa 03.12.2024 právoplatné dňa 07.01.2025.

Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania a § 26 ods. 1 správneho poriadku – neznámy pobyt účastníkov konania: o Stavebníkovi

o Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté

o Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré vydal Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom spisu: OUNR-OSZP3-2017/019275-019-F21 zo dňa 10.07.2017

o Projektantovi: VHT s.r.o, Bolečkova 15, 949 01 Nitra

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Veľké Zálužie - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Nitra – webové sídlo + CUET – Slovensko.sk

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis

Na vedomie

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra 1

Ing. Miloš Černák  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2025/048252-002

Obec Veľké Zálužie, Obecná 2, 951 35 Veľké Zálužie  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum  
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava 2

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2024/034934-006 zo dňa 03.12.2024 právoplatné dňa 07.01.2025 ]  
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2025/048252-0122988/2025

## Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečaťou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 08.09.2025 11:47:05 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 08.09.2025 11:47:06 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-NR-OSZP3-2025/048252-0122988/2025

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Andrej Zima  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 08.09.2025  
Podpis a pečať: