

•  
• Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nitra

OU-NR-OSZP3-2022/007080-002

Ing. Alena Zaujecová

01. 03. 2022

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“.

Na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) bolo doručené dňa 10.12.2021 podanie ohľadom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci existujúcej vodnej stavby pod názvom „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“, ako príslušnému špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 55ods. písm. c) a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od žiadateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Žiadosť sa týkala navrhovaných stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“ v k. ú. mesta Nitra,

stavebné úpravy ako aj udržiavacie práce sa týkajú:

„NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúceho prívodného potrubia. V rámci ohlásenia stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“ bude vybudovaná

• SO 01 Rekonštrukcia vodovodu

V rozsahu:

# RAD 1 – km 0,4639 HDPE PE 100, SRD 17, D160x9,5 – 463,9 m

# Prepoj 1 na vodovod v Potravinárskej ulici HDPE PE 100, SDR 17, D160x 9,5 – 4,0 m

• SO 01.1 Rekonštrukcia vodovodných prípojok

V rozsahu:

# km 0,0682 HDPE PE 100, SRD 17, D32x2,0 – 68,2 m

# km 0,0035 HDPE PE 100, SRD 17, D63x3,8 – 3,5 m

Úpravy budú realizované na:

# Katastrálne územie: k. ú. Nitra

# Dotknuté parcely:

- Parcely reg „C“ č. :4930/1, 4930/14, 4930/15, 4849, 4781/1, 4821/67, 4733, 4720/1, 4794/2, 4848/1
- Parcely reg „E“ 4144/1

Účel vodnej stavby:

- Rekonštrukcia jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza v komunikácii Tehelnej ulici mesta Nitra, pre bezpečné a plynulé zásobovanie riešenej lokality.

Presný technologický postup a opis jednotlivých častí stavebných úprav je popísaný v priloženej dokumentácii –Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“ (spracovateľ: Ing. Bohuš Malík, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra v termíne 12/2020)

Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločností, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

Vyššie uvedený dátum sa považuje za deň ohlásenia (stavebných úprav).

OÚ Nitra ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní predložených podkladov a projektovej dokumentácie oznamuje investorovi

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

že nakoľko je predmetná vodná stavba už povolená a uvedená do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci existujúcej vodnej stavby – vodovodné potrubie DN80 – Tehelná ulica, zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona postačí ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu úradu (špecializovanému stavebnému úradu pre vodné stavby).

Realizácia uvedenej investície – stavebných úprav a udržiavacích prác, podľa predložených podkladov a projektovej dokumentácie (spracovateľ: Ing. Bohuš Malík, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra v termíne 12/2020) neovplyvní podstatne životné prostredie, má charakter stavebných úprav a udržiavacích prác k hlavnej stavbe, s tým, že dôjde k výmene jestvujúceho lapača tukov za nový.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované vyššie uvedeným žiadateľom

K predloženému ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác k existujúcej vodnej stavbe boli doložené nasledovné doklady:

# žiadosť,

# projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav – 2x,

# situačný výkres riešeného územia

# vyjadrenia dotknutých orgánov

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu drobnej stavby a udržiavacích prác pre navrhovanú akciu: „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU““:

nemá pripomienky a súhlasí

za splnenia nižšie uvedených podmienok:

#### I. Všeobecné podmienky:

- realizáciu investície uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej) dokumentácie (vypracovanej: Ing. Bohuš Malík, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra v termíne 12/2020),
- pri uskutočňovaní a stavebných úprav dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN)
- oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum začatia prác – stavebných úprav a to 3 dni pred ich realizáciou ako aj následné ukončenie týchto prác,
- 3 dni pred začatím stavebných úprav a bezprostredne po ich ukončení je potrebné prizvať pracovníkov tunajšieho úradu (pracovníkov OÚ Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku štátnej vodnej správy) na tvaromiestnu ohliadku, v rámci ktorej budú skontrolované podmienky tohto oznámenia
- po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší účel,
- po zrealizovaní stavebných úprav je potrebné dodržiavať obdobne povinnosti vlastníka resp. prevádzkovateľa vodnej stavby (§53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
- v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné náklady,
- použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné technické normy,
- pre realizáciu uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. plynovodu a pod.), komunikácií. a pod.,
- pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície,
- pri tankovaní mechanizmov pohonnými hmotami je potrebné dodržiavať § 39 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnené osoby počas celej doby realizačných prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy a udržiavacie práce,
- nakoľko tieto stavebné úpravy nepodliehajú kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií je nutné zrealizovať najneskôr pred ukončením stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
- v rámci udržiavacích prác a stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na stavenisku),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu vodohospodárskych objektov
- stavebné úpravy je možné začať realizovať až po doručení tohto oznámenia,
- stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

# Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

# v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

# stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

# stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

# stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

# stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

# pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

# v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

# vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

# ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela. email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

# prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

# stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

# stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

# každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

# upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

# stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.  
# stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  
# stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.  
# v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..  
# V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Západoslovenská distribučná, a.s.

Listom zo dňa 11.06.2021

# V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 22kV a 1kV káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , ktoré sme Vám orientačne zakreslili do predloženej situácie.  
# Pri výkopových prácach v mieste križovania a súbahu s podzemným vedením našej spoločnosti žiadame toto vedenie vytýčiť. Súbeh a križovanie žiadame vyhodnotiť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005  
# Požadujeme dodržiavanie ochranného pásma všetkých VVN, VN, a NN vedení definovaných podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisia so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

List č. OU-NR-OSZP3-2021/014842-002 zo dňa 14. 04. 2021

# Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie, pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.  
# Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.  
# Pri výstavbe zabezpečiť aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov,...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavbyobjektu).  
# Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Mesto Nitra,

list č. #####zo dňa 26. 03. 2021

# Žiadame minimalizovať zásahy do miestnych komunikácií a verejného priestranstva ako aj požiadavky na výrub drevín. V prípade nutnej rozkopávky existujúcej miestnej komunikácie alebo chodníka žiadame realizovať spätnú povrchovú úpravu v plnej šírke komunikácie a chodníka v dotknutom úseku.  
# V prípade vedenia siete bližšie ako 1 m od päty stromov žiadame uložiť do chráničky.  
# Pri križovaní miestnych komunikácií žiadame stavbu riešiť výhradne pretláčaním v chráničke.  
# Žiadame pred realizáciou daný investičný zámer odsúhlasit' s Odborom investičnej výstavby, MsÚ v Nitre z dôvodu pripravovaného investičného zámeru BYTOVÉ DOMY TEHELNÁ.  
# Požadujeme dodržať stanovisko správcu miestnych komunikácií.- Stredisko mestských služieb, MsÚ v Nitre

# V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2006 investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych sietí. Porealizačné zameranie pred kolaudáciou odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu v CAD formáte (.deg, .dgn) správcovi údajov – Mestu Nitra, UHA MsÚ v Nitre

Krajský pamiatkový úrad Nitra,

List č. KPU#R#####zo dňa 22. 03. 2021

# Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

# Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby. Stavebník je povinný vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky záchranného archeologického výskumu na území stavby.

# V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a3 pamiatkového zákona, oznámi nález najskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Orange Slovensko a. s.

Listom č. BA -0903/ 2021 zo dňa 17.03.2021

# Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križovaní sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme:

# Vo Vašom záujmovom území , resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

# Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

# Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

# pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkom

# preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce , s vytýčenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbice stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenia polohy PTZ

# dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

# nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

# vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

# aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

# pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE strasou, obnoviť krytie a značenie ( zákrytové dosky, fólia, markery)

# aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

# je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia  
# pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o poškodení trasy

Slovak Telekom, a.s. ,

List č. 6612031416 zo dňa 06. 11. 2020

# Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2001 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

# Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí. (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preložiek SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

# V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011Z.z o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

# Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

# Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich pozemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaroadení.

# V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušenie ochranného pásma.

# Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

# V prípade že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vydrenie.

# Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení.

# Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s, základe objednávka zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

# Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účely konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.

# Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť uložením vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

# Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytovanie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti žiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

# V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s, a povinný zabezpečiť:

- o Ochranu alebo predloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- # V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s predložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : Ladislav Zlievarský, zlievarsky@zyry.sk, 0907 877907
- # Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou
- # Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí
- o Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- o Upozorňujeme zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- o Upozorňujeme zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- o aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím(zasypaním)
- o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia na telefónne číslo 0800123777
- o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez ich vedomia)
- o Upozorňujeme : V prípade že počas výstavby je potrebné zvýšiť , alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len s súhlasom povereného zamestnanca ST.
- o V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu , na VSST ( verejná sieť ST) je potrebné so požiadať o určenie bodu napojenia,(www.telekom.sk)
- o Žiadame dodržať platné prepisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci vodných stavieb zrealizovať.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou e - kolku v hodnote 30 € a to v zmysle položky 60a písm. e) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise založený aj doklad

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Toto oznámenie stavebných a udržiavacích prác má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra a na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia tohto oznámenia je dňom jeho doručenia pre všetkých účastníkov konania.

známenie sa doručuje:

1. Západoslvenská vodárenská spoločnosť a.s, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Mesto Nitra, Štefániková 60, 950 06 Nitra – úradná tabuľa

.....  
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:



3. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa  
Pečiatka a podpis:

4. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra–webové sídlo

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa  
Pečiatka a podpis:

Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1  
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným, Pražská 2, 949 01 Nitra 1  
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11  
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1

Ing. Miloš Černák  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2022/007080-002

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1  
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[V E R E J N Á V Y H L Á Š K A , , , Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „NITRA - ULICA TEHELNÁ – REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU“. , ]
Identifikátor:	OU-NR-OSZP3-2022/007080-0024573/2022

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	01.03.2022 13:21:18
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	01.03.2022 13:21:18
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2022/007080-0024573/2022

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Alena Zaujecová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	02.03.2022
Podpis a pečiatka:	