



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Komárno
	OU-KN-OSZP-2026/005776-002	Ing. Iveta Kuzmová, PhD./ 2044	09. 01. 2026

Vec

Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere spojeného s overením projektu stavby, nenariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Komárno, OSŽP“) bola dňa 08.01.2026 doručená žiadosť stavebníka Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 60 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“.

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“ vypracovala Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s., Útvar projektových činností, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohuš Malík, ev. č. 0873*Z*2-2.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o stavebnom zámere spojeného s overením projektu stavby.

OÚ Komárno, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 26 ods. 3 a 61 písm. c) vodného zákona v spojení s § 16 ods. 1 Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zo dňa 08.01.2026, podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona v spojení s § 73 ods. 6 vodného zákona a § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

verejnou vyhláškou všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 60 stavebného zákona vo veci vydania rozhodnutia o stavebnom zámere na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

Stavebné objekty:
SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Kanalizačný výtlak "Výtlak z ČOV".

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu kanalizačného výtlaku "Výtlak z ČOV" z rúr HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 v celkovej dĺžke 2923,00 m.

v katastrálnom území: Kolárovo

na parc. podľa C KN č. 28456/729, 28455/617, 28455/622, 28455/624, 28734/7, 28734/220, 28734/219, 28455/639, 28455/638, 28456/108, 2711/98, 2711/299, 2711/300, 2437/8, 2437/7

na parc. podľa E KN č. 28465, 28464, 28463, 3082, 3122/2, 3123, 3319, 3321, 3322, 3323/2, 3323/3, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338/1, 3338/5, 3338/2, 3338/3, 3338/4, 3340, 3341, 3342, 3345, 3346, 3347, 3350, 3351, 3352, 3353, 3355/1, 3356/2, 3357, 3360, 3361, 3362, 3364, 3365/2, 3366/1, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381/1, 3382, 3386, 3387, 3390, 3391, 3392, 3395, 3396, 3399, 3400, 3401, 3402, 3405, 3406/2, 3408, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3416/2, 3417, 3418, 3420, 3421, 3422, 3424, 3425, 3428, 3429, 3430, 3432, 3433, 3434, 3437, 3438, 3441, 3446, 3447, 3451, 3452, 3455, 3456, 3457, 3458, 3461, 3460, 3465, 3467, 3481, 3480, 3482, 3484, 3485, 3487, 3488, 3568, 3571/2, 3571/1, 3572, 3573, 3574/1, 3656, 3657, 3658, 3659;

na základe „Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena č. 78325/2025“ uzatvorenej medzi prenajímateľom a povinným z vecného bremena - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Karloveská 2, Bratislava, nájomcom a budúcim stavebníkom za zriadenie vecného bremena – Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.; „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 45636/2025“ uzatvorenej medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. a Mestom Kolárovo.

charakter stavby: trvalá

účel stavieb: odvedenie vyčistených odpadových vôd do vodného toku Váh

Základné údaje o stavbe:

Stavba navrhovaného kanalizačného výtlaku vyčistenej odpadovej vody z ČOV mesta Kolárovo je riešená ako podzemný objekt. Potrubie tlakovej kanalizácie – kanalizačný výtlak "VÝTLAK Z ČOV" dopravuje vyčistené odpadové vody čerpané z čistiarne odpadových vôd Kolárovo do recipientu – rieka Váh. Trasy kanalizácie sú znázornené v grafickej časti projektu. Technické riešenie stokovej siete je v súlade s STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky.

Výtláčné kanalizačné potrubie je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 v celkovej dĺžke 2923,00 m, spájané elektrotvarovkami, v mieste nasunutia do chráničiek spájané na tupo. Potrubie chráničky pretláčania je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 34,00 m, spájané na tupo. Potrubie chráničky riadeného pretláčania je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 65,00 m, spájané na tupo. Časť potrubia kanalizačného výtlaku HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 nasúvané do chráničiek v celkovej dĺžke 34 + 65 = 99,00 m bude spájané na tupo.

Križovanie asfaltovej cestnej komunikácie II/573 v staničení cestného kilometra - 48,232 km, asfaltového chodníka a rigolov okolo komunikácie je v km 1,66500 až 1,69900 navrhnuté kolmo na komunikáciu v priamej trase potrubia pretláčaním chráničky HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 34,00 m a nasunutím potrubia kanalizačného výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" do pretlačenej chráničky. Navrhované potrubie kanalizačného výtlaku sa nasunie do chráničky pomocou RACI klzných objímok typu M/N výšky 25 mm.

Križovanie hrádzového telesa rieky Váh (pravostranné záplavové územie rieky Váh), ktorého súčasťou je priesakový kanál a hrádza s asfaltovým cyklochodníkom je v km 2,81000 až 2,87500 navrhnuté v priamej trase potrubia riadeným pretláčaním chráničky HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 65,00 m a nasunutím potrubia kanalizačného výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" do pretlačenej chráničky. Navrhované potrubie kanalizačného výtlaku sa nasunie do chráničky pomocou RACI klzných objímok typu M/N výšky 25 mm.

Trasovanie kanalizačného výtlaku je navrhnuté podľa týchto zásad:

- umiestnenie v nespevnenom povrchu – roľa a rastlý terén - bude v ryhe so spätným zásypom

výkopovou zeminou, v roli s rozprestrením ornice v hr. 300 mm;

- umiestnenie v nespevnenom povrchu – poľná cesta - bude v ryhe so spätným zásypom výkopovou zeminou;

- umiestnenie v nespevnenom povrchu – štrková cesta - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm;

- umiestnenie v spevnenom povrchu – panelová betónová cesta - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm + spätná pokládka pôvodných betónových

prefabrikovaných cestných panelov;

- umiestnenie v spevnenom povrchu – asfaltový cyklochodník - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm + asfaltbetón AC11 O I. tr. hr. 50 mm (krycia obrusná vrstva);

- súbeh a križovanie kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Celá stavba predstavuje vodohospodársky objekt podzemný.

Plánovaná výstavba je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia.

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" je navrhnutá jedna typizovaná prefabrikovaná betónová šachtová skruž DN1500 výšky 1000 mm pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorej je umiestnená preplachovacia súprava PpS1 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-8).

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" je navrhnutá jedna typizovaná prefabrikovaná betónová šachtová skruž DN1500 výšky 1000 mm pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorej je umiestnená preplachovacia súprava - kalník Ka1 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-9).

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" sú navrhnuté štyri typizované prefabrikované betónové šachty Š1 až Š4 DN1500 pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorých sú umiestnené vzdušníky Vz1 až Vz4 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-10).

Všetky typizované betónové šachty a skruže na kanalizačnom výtlaku sú navrhnuté ako prefabrikované, vnútorný priemer šachiet je 1,5 m.

Tlaková kanalizačná potrubná sieť je podzemnou líniovou stavbou, vedenou v rastlom teréne a v roli, v poľnej, štrkovej a panelovej ceste, pod asfaltovou cestnou komunikáciou II/573 (pretlakom chráničky), pod asfaltovým chodníkom (prekopáním), rigolmi a pod hrádzovým telesom rieky Váh (pravostranné záplavové územie rieky Váh), ktorého súčasťou je priesakový kanál a hrádza s asfaltovým cyklochodníkom. Objekty na tlakovej kanalizačnej sieti tvoria vstupné šachty z prefabrikovaných betónových skruží s priemerom $d = 1500$ mm a vstupným poklopom $d = 600$ mm. Poklapy šachiet, hydrantové poklapy preplachovacích súprav a armatúrne poklapy kanalizačných uzáverov so zemnými súpravami budú osadené v úrovni okolitého upraveného terénu.

- stanovenie ochranných pásiem

Pre bezprostrednú ochranu verejných vodovodov a kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti kanalizácie.

Pásmo ochrany sú v zmysle Zákona SR č. 442/2002 Z.z., čiastka 170/2002 (znenie 1.1.2023), §19 vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od osi potrubia na obidve strany.

Ochranné pásmo verejných kanalizačných potrubí do priemeru 500 mm vrátane je v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách určené od osi potrubia 1,80 m horizontálne na obe strany.

Pri realizácii je potrebné riadiť sa ustanoveniami zahrnutými §16 v zákone SR č. 442/2002 Z.z.,.

Dočasné dopravné značenie pretláčanie :

Navrhovaná trasa rekonštrukcie kanalizácie sa nachádza v okolí rieky Váh a v extraviláne obce, trasa kanalizácie križuje cestu II. triedy-II/573, križovanie cesty II. triedy bude realizované pretláčaním.

Pretláčanie sa bude realizovať zo štartovacej jamy do kontrolnej jamy. Hĺbka krytia pod niveletou vozovky je podľa projektovej dokumentácie – „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“, stavebné objekty (situácia, rezy) nie sú predmetom riešenia projektu dočasného dopravného značenia pri stavebných prácach. Štartovacia jama musí byť umiestnená mimo cestného telesa – min.1,0 m od cestného telesa, v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty, tak aby nebola narušená stabilita cestného telesa, mechanizmy nebudú umiestnené na ceste a na chodníku, ktorý je pri ceste II. triedy.

Umiestnenie cieľovej a štartovacej jamy pre kanalizáciu je podľa projektovej „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“, nedôjde k zúženiu jazdného pruhu, mechanizmy nebudú umiestnené na ceste, ani na chodníku.

Stavebné úpravy nie sú predmetom riešenia projektu organizácia dopravy pri stavebných prácach. V neprehľadnom úseku (zákruta, križovatka) bude premávka riadená regulovčikmi.

Cieľová jama a štartovacia jama je navrhnutá o svetlých rozmeroch min. 1,0m x 1,0m, bude hĺbená strojne a ručne, vzhľadom na predpokladaný výskyt sietí a vedení. Jama bude opatrená pažením a bude opatrená opornou stenou pre hydraulickú súpravu. Hornina z chráničky bude odstraňovaná výplachom tlakovou vodou. Pretláčacia rúra bude zatláčaná po sekciách, vzhľadom na nároky dodržania smerovosti pretláčania. Zemina z výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude odváňaná na medziskládku, nakoľko jamy budú spätne zasypané a upravené do pôvodného stavu. Prebytočná zemina bude odvezená na vopred určenú skládku stavebníka, na pozemok stavebníka.

Podzemná voda bude v prípade výskytu čerpaná zo štartovacej a cieľovej jamy.

Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, nenariaďuje sa podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky.

Vzhľadom nato, že spisový materiál je kompletný, tunajší úrad Vám umožňuje podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považujete za významné pre rozhodnutie v danej veci.

Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 51 ods. 2 stavebného zákona určuje orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si môžu uplatniť najneskoršie v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazeráť do spisov a robiť si z nich výpisy. Do spisu veci možno nahliadnuť na OÚ Komárno, OSŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno.

Trovy konania, ktoré vzniknú správne orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník.

OÚ Komárno, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Komárno, OSŽP vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

Oznámenie o začatí konania sa doručí:

- a) účastníkom konania (v zmysle § 49 stavebného zákona) verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli mesta Kolárovo a na úradnej tabuli a webovom sídle OÚ Komárno
- b) na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
- c) dotknutým orgánom (elektronicky)

Verejnou vyhláškou

Toto oznámenie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli mesta Kolárovo a Okresného úradu Komárno k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po zvesení jednu potvrdenú kópiu Mesto Kolárovo vráti špeciálnemu stavebnému úradu.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Potvrdenie o zverejnení oznámenia

Okresný úrad Komárno týmto potvrdzuje, že toto oznámenie zverejnil na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

dotknutým orgánom (elektronicky):

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Rozdeľovník k číslu OU-KN-OSZP-2026/005776-002

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 2590, Kolárovo, Komárno
Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 0/6, 945 01 Komárno 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, Nitra
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, ČSA 7, 974 01, Banská Bystrica
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOMÁRNE, OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT V KOMÁRNE, Pohraničná 8, 945 76, Komárno
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V KOMÁRNE, Družstevná 16, 945 01, Komárno
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Záhradnícka 6, 945 01, Komárno
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Záhradnícka 6, 945 01, Komárno
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Záhradnícka 6, 945 01, Komárno
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Záhradnícka 6, 945 01, Komárno

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere spojeného s overením projektu stavby, nenariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška]
Identifikátor: OU-KN-OSZP-2026/005776-0001222/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Martin Bičian
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.01.2026 11:13:30 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.01.2026 11:13:58 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KN-OSZP-2026/005776-0001222/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Iveta Kuzmová, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Asistent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Komárno
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 09.01.2026
Podpis a pečiatka: